

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre ZSD, a.s. prosí o oboznámenie obyvateľov obce Veľký Kýr a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby: **NZ_G1_Veľký Kýr, VNK, TS, NNK, VNV** o vstupe na pozemok v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, na čo máme právo v zmysle zákona o energetike.

Projektová dokumentácia rieši líniovú stavbu na pozemkoch register „KNC“: č.2092/1, 495/2, 152, 495/83, 495/77, 500/2, 392/3, 392/11, 125/3, 1949/2, 125/6, 127/5, 122/4, 2092/2, 2073/1, register „KNE“ č.2089/2 v katastrálnom území Veľký Kýr.

Po výstavbe a napojení nových vedení, bude pôvodné vzdušné vedenie **demontované**. Demontáž bude prebiehať na pozemkoch register „KNC“ č.151/13, 1912/1, 1937/11, 1937/12, 1937/13, 1937/14, 1940/1, 1940/2, 1941/5, 1941/6, 1942/6, 1942/8, 1943/9, 1944/4, 1947/5, 1949/2, 1950/4, 1952/21, 2073/1, 2090/18, register „KNE“ č.1933/102, 1934/200, 1937, 2089/1, 2089/2 v katastrálnom území Veľký Kýr.

Predpokladaný termín začatia prípravných elektromontážnych prác je od konca júna 2024. Práce by mali trvať do augusta 2024.

Účel stavby:

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s. v zmysle dodržania požadovaných parametrov a spoľahlivosti pre všetkých odberateľov obce Veľký Kýr.

Členenie stavby:

SO 01 – 22kV káblová prípojka

Napojenie novej 22kV podzemnej el. prípojky začína pri novom betónovom podpernom bode, pokračuje v zemi pod miestnou komunikáciou v chráničke a bude ukončená v novej kioskovej TS vo VN rozvádzači.

SO 02 – 1kV káblové vedenie

Napojenie nových 1kV káblových vývodov bude vybudované z novej distribučnej TS, pokračuje káblovými vedeniami, uloženými v zemi po jestvujúce skrine SR.

SO 03 – 1kV domové prípojky

Napojenie domových prípojok na ul. Záhradná, Ružová a Školská bude vybudované z nových rozpojovacích skríň 1kV podzemným káblovým vedením, ktoré bude napojené pomocou káblových spojok na jestvujúce káblové podzemné prípojky.

SO 04 – Transformačná stanica

Kiosková TS typ EH4 bude osadená v zelenom páse. TS má samostatný priestor pre transformátor a samostatný priestor pre VN, NN a kompenzačný rozvádzač.

SO 05 – Demontáž

Nepotrebné elektrické zariadenia budú demontované (TS 0059-003, VN prípojka z vedenia č.244, p. b. č.2467 po demontovanú TS)

PS 01 – technológia TS

VN rozvádzač, transformátor 1x400 kVA, NN rozvádzač

Demontáž

Po zrealizovaní a napojení nových vedení, bude pôvodné vzdušné vedenie demontované.

Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

Jozef Očkaják - stavbyvedúci, tel. 0918 621 355

Ďakujem.

S pozdravom

.....
Pečiatka a podpis