

využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov. Chráničku ukončiť podľa možností min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne.

2. Žiadame dodržať d'alšie požiadavky pre križovanie a súbehy stanovené platnou STN 73 68 22.

3. Narušenú brehovú úpravu a trávnaté plochy žiadame uviesť do pôvodného stavu.

4. V zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov, je potrebné vodovodné potrubie vo vodnom toku Ternianka zabezpečiť pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom a dbať o jeho riadnu údržbu a statickú bezpečnosť.

5. Ďalší stupeň PD žiadame predložiť nám na zaujatie stanoviska.

Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov:

Pozemok - parcela KNC č. 364/1, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 211 vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p., OZ Košice, charakterizuje tok Ternianka, bude križovaný stavebným objektom SO 06 Prepojenie rozvodnej siete. S použitím pozemku súhlasíme za podmienky uzatvorenia zmluvného vzťahu počas výstavby, s podmienkou zriadenia vecného bremena po ukončení výstavby a to najneskôr k termínu stavebného konania.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona 364/2004 Z. z. o vodách, v znení zákona č. 384/2009 Z. z. nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

- 14. Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán** podľa § 5 zákona SNR Č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadani pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvach v znení neskorších predpisov a príslušný podľa § 23 zákona NR SR Č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní polnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení zákona Č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon"), a v súlade s § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z. n. p., posúdil žiadosť Obce Terňa, na použitie polnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok pre stavbu vodovodu - rozšírenie vodovodu v obci Terňa.

V zmysle § 18 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 220/2004 o ochrane a využívaní polnohospodárskej pôdy súhlasí s použitím polnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Terňa na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia polnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu zásobného potrubia do vodojemu vedenej po trase na parcelách E KN 625, 100/6, 102/19, 102/23 v celkovej dĺžke 1085 m a výtlačného potrubia vedenej po trase parciel č KN 102/1, 101/1, 361/2 o dĺžke 50 m v časovom období od začiatia prác kratšom ako jeden rok za dodržania týchto podmienok:

1. Ohlásiť tunajšiemu úradu začiatok a ukončenie prác spojených s použitím polnohospodárskej pôdy vrátane uvedenia polnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a dodržať dobu realizácie prác jeden rok.

2. Zabezpečiť, aby pri realizácii prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených vlastnosti predmetnej a príľahej polnohospodárskej pôdy.

3. Zabezpečiť vstup na okolitú polnohospodársku pôdu za účelom jej obhospodarovania.

4. Začiatok, priebeh a koniec prác oznámiť polnohospodárskemu subjektu, ktorý využíva predmetnú polnohospodársku pôdu, príp. vlastníkom pôdy, aby sa predišlo poškodeniu pôdy a polnohospodárskych plodín.

5. Skrývka humusového horizontu polnohospodárskej pôdy sa vykoná v šírke pracovného pásu. Orničná vrstva bude uložená vedľa ryhy tak, aby nedošlo k jej poškodeniu. Je potrebné skrývať zvlášť ornicu a zvlášť podorničie. Po ukončení montážnych prác a zásype ryhy rozprestrieť ornicu na povrch staveniska v pracovnom pásu potrubia do pôvodného stavu.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie nedochádza k dočasnému záberu polnohospodárskej pôdy. Trvalý záber pre výstavbu vodojemu je plánovaný na parcele E KN č. 102/23 k. ú. Mošurov, druh pozemku orná pôda a prístupovej cesty. V prípade trvalého záberu polnohospodárskej pôdy je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 6 v zmysle cit. zákona a predložení potrebných dokladov podľa § 17 ods. 5) písm. a až e. cit. zákona

15. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pre účely územného konania z pohľadu zákona o ochrane prírody - nemáme pripomienky.  
 Upozorňujeme, že v prípade nutnosti a potreby odstrániť z trasy vodovodného potrubia (aj d'álších stavebných objektov) prekážajúcu stromovú zeleň, resp. krovie nad 10m2, je potrebné si vopred vyžiadať súhlas od Obce Terňa, OcÚ v zmysle § 47 ods. 3/ zák. č.543/2002 Z. z. o OP a zároveň počítat s náhradnou výsadbou za prípadný výrub. Zakazuje sa poškodzovať dreviny aj ich časti (koreňovú sústavu, kmeň a korunu). Preto je potrebné viesť trasu vodovodu tak, aby sa minimalizovali strety so stromovou vegetáciou.
16. Pri realizácii umiestňovanej stavby dôjde do styku so siet'ami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti **Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.**  
 Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcellné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
  3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:  
 Danka Chovanová, [danka.chovanova@telekom.sk](mailto:danka.chovanova@telekom.sk), +421 51 7711551.
  4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
  5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
  6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriadenia skládok materiálu a zriadenia stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
  7. V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r .o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti pod t'a § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
  9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácam alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na

záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne kálové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing., [frantisek.fabula@telekom.sk](mailto:frantisek.fabula@telekom.sk), +421 51 7712188, 0902614733. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie.

#### Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
  - Ochrannu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom, a. s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia v lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hocman, [spojstav@spojstavke.sk](mailto:spojstav@spojstavke.sk), 0903906282

**UPOZORNENIE:** V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - Preukázaťné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
  - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri práciach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznamenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

**UPOZORNENIE:** V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
  
17. S vydaním územného rozhodnutia spoločnosť **VVS, a.s. závod Prešov** súhlasí s nasledovnými podmienkami:
  - 1 Konštatujeme, že navrhovaná stavba nekoliduje so žiadnymi inžinierskymi sietami ani vodohospodárskymi zariadeniami a objektmi v správe našej spoločnosti.
  - 2 Upozorňujeme, že navrhované rozšírenie vodovodu v obci Terňa nie je v súlade s platným územným plánom obce koncepcie zásobovania pitnou vodou a teda je potrebné súčasne riešiť v predmetnej veci Zmeny a doplnky ÚPN obce Terňa.
  - 3 Spoločnosť VVS, a.s., Košice, nie je v súčasnosti prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Terňa, t. z. nebude prevádzkovateľom ani navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu
  
18. **Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy** podľa § 5 ods. 1 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. c) zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"), v súlade s § 61 písm. a) vodného zákona, vydáva podľa § 28 vodného zákona nasledujúce vyjadrenie:  
Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhovaná stavba možná za týchto podmienok:
  - I. Pre umiestnenie vodovodného potrubia v telesu cesty a pri križovaní cesty je potrebný súhlas j. ej správcu.
  3. Pre umiestnenie stavby na pobrežnom pozemku vodného toku a pri križovaní vodného toku je potrebný súhlas jeho správcu.
  4. Určiť ochranné pásmo vodárenského zdroja (§ 32 vodného zákona).
  
19. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva**  
vydať súhlasné záväzné stanovisko

Upozorňuje navrhovateľa stavby, že pred vydaním záväzného stanoviska ku kolaudácií je potrebné dokladovať kvalitu pitnej vody, ktorá bude zodpovedať kritériám Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebú a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebú v znení Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z.

Na základe vyššie uvedeného, po posúdení predmetného návrhu a odborných znalostí miestneho charakteru možno konštatovať, že rešpektovaním vyššie uvedenej požiadavky predložený návrh predmetnej stavby bude v súlade zák. č. 355/2007 Z. z.

Zároveň upozorňuje navrhovateľa stavby na povinnosť podľa § 53 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. požiadať RÚVZ so sídlom v Prešove o súhlas ku kolaudácii predmetnej stavby, a to o vydanie záväzného stanoviska podľa § 13 ods. 3 písm. c) zák. č. 355/2007 Z. z.

**20. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja dáva nasledovné vyjadrenie:**

Vami pripravovaná stavba susedí s nami spravovanými cestami 111/3452 resp. 111/3454, ktorých pozemky však nemáme zapísané na našom liste vlastníctva a preto Vám dávame vyjadrenie iba k technickému riešeniu realizácie rozšírenia vodovodu obce Terňa, za dodržania týchto podmienok:

Nami spravovaných ciest 111/3452 resp. 111/3454, projekt rozšírenie vodovodu obce Terňa sa dotýka SO 02 Výtláčne potrubie v dĺžke 1085,0 m SO 05 Zásobné potrubie v dĺžke 500,0 m. Trasu vodovodného potrubia žiadame umiestniť mimo cestné teleso predmetných ciest tak, aby neohrozili stabilitu cestného telesa a jeho príslušenstva. Križovanie ciest vodovodným potrubím v obci Terňa žiadame realizovať pretláčaním kolmo na os vozovky, dodržať hĺbkou uloženia v zmysle STN 73 6005. Štartovacie a cielové jamy pre pretlak žiadame vytvoriť tak, aby neohrozili stabilitu cestného telesa a jeho príslušenstva (svah, priekopa, ...). Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu. Na vykonané práce požadujeme uplatniť záruku 60 mesiacov. Výkopovú zeminu v žiadnom prípade neskladovať na cestnom telese dotknutých ciest.

Po ukončení prác žiadam uviesť využívaný terén do pôvodného stavu.

Pred zahájením prác a po ich ukončení žiadame prizvať zástupcu SÚC PSK, oblasť Prešov (p. Biroš Pavol, Č. tel. 0915/963 374) na preberacie konanie a umožniť spracovanie príslušnej fotodokumentácie. Po ukončení prác žiadame zápisnične odovzdať správcovi komunikácie predmetnú stavebnú úpravu s príslušnou dokumentáciou (projektová dokumentácia zodpovedajúca skutočnosti) a porealizačné zameranie vodovodu s určením polohopisnej a výškopisnej polohy k cestnému telesu ciest 111/3452 a 111/3454.

Týmto vyjadrením nie sú dotknuté prípadné nároky vlastníkov pozemkov pod cestou.

O povolenie stavebného zásahu v cestnom telese a ochranných pásmach predmetných ciest je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Prešove.

**21. Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove (ďalej len "KDI"), z hľadiska bezpečnosti a plynulosť cestnej premávky vydáva nasledujúce záväzné stanovisko:**

Z hľadiska nami sledovaných záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) KDI súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu bez pripomienok.

V prípade, že samotnou realizáciou stavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na pozemných komunikáciách je potrebné pred samotnou realizáciou uvedenej stavby predložiť na KDI projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia k schváleniu.

**22. Okresný úrad Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy dáva vyjadrenie:**

- so vznikajúcim odpadom nakladat' v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a ďalších súvisiacich predpisov

• zabezpečiť prednoste zhodnotenie odpadov v súlade so zákonom o odpadoch. Len v prípade, že zhodnotenie týchto odpadov nie je možné, zabezpečiť ich zneškodnenie na príslušných a povolených skládkach odpadov (napr. skládky odpadov na nie nebezpečný odpad Svinia, Ražňany).

**23. Obec Mošurov** k územnému konaniu dáva nasledovné vyjadrenie:

Súhlasí s umiestnením vodojemu v katastrálnom území obce Mošurov na pozemku parcele číslo KN C 102/23 na ktorej obec Mošurov neplánuje realizovať žiadne stavebné alebo iné činnosti.

**24. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán** vykonávajúci štátну správu vo veciach ciest II. a III. triedy dáva nasledovné vyjadrenie a žiada pri príprave predmetnej stavby dodržať tieto podmienky:

1. Trasu navrhovaného vedenia v intraviláne obce koordinovať s trasami už jestvujúcich vedení, resp. s plánovanými pokládkami vedení (napr. optický kábel, plynové vedenie, vodovod a pod.), zvlášť v úseku s navrhovaným vedením vodovodu v súbehu s cestou.

2. Prípravu a realizáciu predmetnej stavby žiadame z vecného a časového hľadiska koordinovať a odsúhlasiť s vlastníkom ciest - Prešovským samosprávnym krajom v súvislosti s obnovou povrchov úsekov ciest podľa spracovaného harmonogramu - Zásobníka úsekov ciest na obnovu povrchov vozoviek, resp. s realizáciou modernizácie ciest.

3. Trasu vedenia navrhovanú v intraviláne obce v súbehu s cestou viest' mimo jej cestné teleso. Navrhovanú trasu žiadame bližšie špecifikovať v následnom stupni dokumentácie s vypracovaním min. piatich vzorových priečnych rezov telesa cesty. V priečnych rezoch žiadame vyznačiť jestvujúce podzemné vedenia a navrhované vedenie s uvedením ich vzájomných odstupov.

4. Trasu vedenia navrhovanú v extraviláne obce v súbehu s cestou viest' mimo jej cestné teleso a cestný pomocný pozemok. Navrhovanú trasu žiadame bližšie špecifikovať s vyznačením vzdialenosťi vedenia od telesa cesty.

5. S navrhovanou trasou vedenia v úseku od vodojemu po križovatku ciest umiestneného v telese cesty nesúhlasíme.

6. Všetky kríženia vedenia s cestou realizovať výlučne pretláčaním, kolmo na os vozovky. V následnom stupni dokumentácie žiadame zahrnúť do PD detaily jednotlivých pretláčaní cesty.

7. Následný stupeň dokumentácie žiadame doplniť o projekt dočasného dopravného značenia spracovaný oprávnenou odborne spôsobilou fyzickou alebo právnickou osobou a tento odsúhlasiť s KRPZ v Prešove, krajským dopravným inšpektorátom.

8. Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce boli vykonávané v dotyku s cestou mimo obdobie výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiace november - apríl.

9. Umiestnením a realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosťi cestnej premávky, modernizácii cesty a sťažovaniu jej údržby.

10. Stavba je umiestnená v extraviláne, čo znamená, že stavebník je povinný požiadať o povolenie výnimky na činnosť v ochrannom pásme cesty. Žiadosť na udelenie výnimky na stavebnú činnosť v ochrannom pásme pozemnej komunikácie sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie stavby.

11. V prípade umiestnenia vedenia na mostné objekty, resp. jeho vedenia cez prieplusty s takým to riešením nesúhlasíme. Ich umiestnenie realizovať iba v prípade splnenia podmienok uvedených v cestnom zákone.

12. Ďalší stupeň PD spracovať v súlade s platnými STN a následne ho predložiť na vyjadrenie tunajšiemu úradu, Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Správe a údržbe ciest PSK v Prešove a KRPZ v Prešove.

Ako z vyššie uvedeného vyplýva tunajší úrad nesúhlasí s predloženou dokumentáciou, túto žiada prepracovať v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami a znova predložiť na