

OBEC SPIŠSKÝ HRUŠOV

Stavebný úrad

053 63 Spišský Hrušov 216

Číslo: 667/2020/SP-SU

v Spišskom Hrušove, dňa 18.02.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ktorou sa oznamuje stavebné povolenie podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36 599 361

STAVEBNÉ POVOLENIE

Spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 bola na tunajší úrad dňa 16.12.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „*Spišský Hrušov – úprava DTS, NN, DP*“ na pozemkoch parc. č. KN C 703, 683, 675, 666, 638/1, 603/2, 606, 940/5 (KN E 629/2), KN C 444, 477, 979/11, 1078 v k. ú. Spišský Hrušov. Vzhľadom k tomu, že žiadosť neobsahovala náležitosti podania, stavebný úrad vyzval dňa 05.01.2021 stavebníka, aby svoju žiadosť doplnil.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby dňa 26.10.2020 pod č. 452/2020/UR-SU.

Obec Spišský Hrušov ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť v stavebnom konaní podľa § 61 stavebného zákona a po posúdení a preskúmaní žiadostí o stavebné povolenie podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba s názvom: „*Spišský Hrušov – úprava DTS, NN a DP*“ na pozemkoch parcelné číslo KN C 703, 683, 675, 666, 638/1, 603/2, 606, 940/5 (KN E 629/2), KN C 444, 477, 979/11, 1078 v k. ú. Spišský Hrušov, sa podľa § 66 stavebného zákona

povoľuje

pre stavebníka: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 365 599 361.

Popis stavby:

Predmetom stavebného konania je pokládka nového NN kábla typu NAYY-J 4x150 je vedená krajom pozemku pri Dome smútku od nového podperného bodu č. 15 smerom k jestvujúcej trafostanici TS02. Druhá trasa pokládky NN kábla je vedená od nového PB č. 58 (pri č.d. 121) smerom k IBV Lenkava a končí v jestvujúcej rozpojovacej a istiacej skrini SR6. Úprava strešníkovej siete na ulici od Pošty smerom k cintorínu spočíva vo vybudovaní nových podperných bodov (stĺpov) namiesto strešníkov, v použití nového izolovaného kábla typu NFA2X 4x120 a vo výmene jestvujúcich podperných bodov za nové a v rekonštrukcii domových prípojok. Navrhnuté sú nové rozpojovacie a istiace skrine SR pri TS01, pri PB č. 45, pri PB č. 110-ZŠ. Zrealizuje sa znovunapojenie existujúceho NN vedenia. Výmena jestvujúcej trafostanice TS01 za novú dvojstĺpovú na pôvodnej parcele č. 477.

Členenie stavby:

Stavebné objekty: SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody
úsek 01 – NN kábel v zemi
úsek 02 – úprava strešníkovej NN siete
úsek 03 – demontáž strešníkovej siete

Pre uskutočnenie stavby sa na podklade § 66 stavebného zákona a § 10 ods. 1 Vyhl. 453/2000 Z. z. stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala Ing. Stela Marková, autorizovaný stavebný inžinier 2050*A2 - je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. **Ak sa zmeny stavby podstatne odchyľujú od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, nesmú sa uskutočňovať bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Žiadosť o povolenie zmeny stavby musí byť podaná vopred.**
3. Stavebník pri výkone tejto funkcie: zabezpečí vytyčenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí a vyžiada od príslušných organizácií informácie o situovaní podzemných vedení a pred začatím stavebných prác ich vytyčenie a dodrží požiadavky vznesené správcami cudzích zariadení.
4. Stavbu bude uskutočňovať stavebník **d o d á v a t e ľ s k y**. Dodávateľ stavebných prác bude určený vo výberovom konaní. Stavebník písomne oznámi názov a sídlo dodávateľa stavebných prác do 15 dní odo dňa jeho určenie stavebnému úradu.
5. Stavebník príp. stavbyvedúci je povinný podľa § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník **od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.**
6. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
7. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné platné technické normy.
8. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
10. Odpad, vzniknutý pri realizácii stavby je nutné zneškodniť na skládke, k tomu určenej. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými sa nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení. Predloženie dokladu o zneškodnení odpadu na skládke bude tunajším úradom požadované pri kolaudačnom konaní.
11. Stavebník je povinný po ukončení výstavby pred zahájením užívania stavby požiadať stavebný úrad o **vydanie kolaudačného rozhodnutia**. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona navrhovateľ priloží predpísané doklady (revízne správy, doklad o likvidácii odpadu).
12. Lehota dokončenia stavby: **02/2023.**
V prípade, že stavba do stanovenej lehoty nebude ukončená, stavebník je povinný požiadať pred uplynutím stanovenej lehoty stavebný úrad o jej predĺženie.
13. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu do 10 dní odo dňa začatia stavebných prác. V oznámení je potrebné uviesť číslo rozhodnutia.
14. Stavebník počas výstavby nesmie susedné nehnuteľnosti poškodiť, v prípade vzniknutej škody je povinný ju uhradiť, alebo nehnuteľnosti uviesť do pôvodného stavu.
15. Stavebný materiál a objekty zariadenia staveniska budú umiestnené tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po cestných komunikáciách.
16. Vlastníci susedných nehnuteľností sú povinní strpieť zhoršenie životného prostredia počas doby výstavby.
17. Do doby podania návrhu na kolaudáciu upraviť okolie stavby, odstrániť skládky zvyšných stavebných materiálov, objekty zariadenia staveniska a previesť sadové úpravy.
18. Podmienky územného rozhodnutia č. 452/2020/UR-SU zo dňa 26.10.2020 ostávajú naďalej v platnosti.

Upozornenie:

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právnu moc (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. O správnom konaní).

2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:

1. Záväzné stanovisko Okresného úradu Sp. Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydané pod č. OU-SN-OCDPK-2020/007799-002 zo dňa 18.05.2020 – nemajú námietky po splnení požiadaviek:

- cesta II/536 bude dotknutá výlučne v mieste a spôsobom podľa priloženej dokumentácie, overenej tunajším úradom (3 x križovaním cesty upravovaným NN vzdušným vedením kábla a tiež vedením kábla v súbehu s cestou vľavo v smere staničenia upravovaným NN vzdušným vedením),
- trasa upravovaného NN vzdušného vedenia bude križovať cestu II/536 výlučne vzdušným vedením kábla,
- cesta III/3243 bude dotknutá výlučne v mieste a spôsobom podľa priloženej dokumentácie, overenej tunajším úradom (1x demontážou vzdušného NN vedenia, 1 x križovaním cesty upravovaným NN vzdušným vedením kábla a tiež vedením kábla v súbehu s cestou vľavo v smere staničenia upravovaným NN vzdušným vedením),
- trasa upravovaného NN vzdušného vedenia bude križovať cestu III/3243 výlučne vzdušným vedením kábla,
- podperné body, umiestnenie, montážne prvky a izolátory budú vyhovovať STN 33 3300. Zároveň bude zaručené, že pri predpísanom namontovaní vodičov bude minimálna vzdialenosť vodičov od zeme vo všetkých smeroch na miestach voľne prístupných 5 metrov a nad cestou II/535 a III/3243 minimálne 6 metrov,
- podperné body a nová dvojstĺpová trafostanica budú zásadne umiestnené tak, aby ich umiestnenie nebolo v rozpore s §18 ods. 3) cestného zákona, ako aj s §20 ods. 1) a !21 vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
- dvojstĺpová trafostanica bude umiestnená mimo cestný pozemok príslušnej cesty III. triedy (t. j. pozemok na ktorom je umiestnené teleso pozemnej komunikácie a ostatné jej časti, rozšírený spravidla o 0,60m). Za súlad umiestnenia vedenia mimo cestný pozemok je zodpovedný investor,
- stavebné práce budú realizované tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na dotknutých pozemných komunikáciách,
- akýkoľvek stavebný resp. montážny materiál je zakázané skladovať na ceste II/536, III/3243 a na prislúchajúcom cestnom pozemku a to aj krátkodobo,
- počas realizovania stavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty II/536 a III/3243, ich prípadné znečistenie je investor stavby povinný odstrániť bezodkladne na vlastné náklady,
- počas výstavby a po uskutočnení stavebných prác budú zachované odtokové pomery na dotknutých cestách a v ich okolí,
- za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutých úsekoch je zodpovedný investor,
- investor stavby je zodpovedný za prípadné vzniknuté škody na cestnom telese cesty II/536 a III/3243, aj za škody vzniknuté stavbou tretím osobám na majetku a zdraví v dôsledku jeho činnosti. Investor je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu,
- po ukončení výstavby budú plochy dotknuté výstavbou uvedené do pôvodného stavu,
- pred začatím stavebných prác je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií II/536 a III/3243 v zmysle §8 cestného zákona a §11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. Práce, ktorými budú dotknuté cesty II/536 a III/3243 môžu byť realizované až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie,
- z dôvodu obmedzenia cestnej premávky na dotknutých komunikáciách počas realizácie stavebných prác je potrebné podať na tunajší cestný správny orgán žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty II/536 a III/3243 podľa §7 ods. 1 cestného zákona a §10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,

- počas čiastočnej uzávierky cesty II/536 a III/3243 je žiadateľ povinný v prípade potreby zabezpečiť regulovanie cestnej premávky príslušníkmi policajného zboru alebo náležite poučenými osobami v zmysle §63 ods. 2 písm. c) a písm. f) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo požiadať tunajší úrad o určenie prenosného dopravného značenia,
- v prípade vykonania zmien v projektovej dokumentácii, ktorá bola zaslaná tunajšiemu úradu pre účely vydania stanoviska, bude upravená verzia projektovej dokumentácie opätovne zaslaná tunajšiemu úradu na odsúhlasenie spolu s popisom vykonaných zmien

2. Vyjadrenie Okresného úradu Sp. Nová Ves, odbor SoŽP z hľadiska odpadového hospodárstva vydané pod č. OU-SN-OSZP-2020/007754-002 zo dňa 28.04.2020 – nemajú námietky za dodržania podmienok:

- odpady vzniknuté počas stavebných prác je držiteľ a pôvodca povinný zaradiť v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., v znení neskorších právnych predpisov ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
- pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržať ustanovenia zákona o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch:
 - pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva,
 - stavebník má povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch, množstve odpadu a nakladaní s ním a podľa množstva vzniknutých odpadov ostatných ako aj nebezpečných podať ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním za príslušný kalendárny rok v súlade s § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov,
 - pôvodcu odpadu zo stavebných a demolačných prác určuje § 77 ods. 2 zákona o odpadoch a pôvodca má povinnosť dodržiavať a plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch,
 - odpady triediť podľa druhu a zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby,
 - stavebník požiada o vyjadrenie ku kolaudácii stavby Okresný úrad Spišská Nová Ves odbor OSZP k žiadosti doloží doklady o zhodnotení resp. zneškodnení vzniknutých odpadov na predmetnej stavbe.

3. Vyjadrenie Okresného úradu Sp. Nová Ves, odbor SoŽP z hľadiska ochrany vodných pomerov vydané pod č. OU-SN-OSZP-2020/007673-002 zo dňa 24.04.2020 – súhlasia za dodržania podmienok:

- Dodržať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - §19 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetí.
- Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku ropných a iných znečisťujúcich látok do povrchových a pozemných vôd.

4. Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení vydané pod č. 6612012717 zo dňa 14.05.2020 – dôjde do styku preto je potrebné dodržať podmienky:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom

- zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné za strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto, upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať so odborné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke www.telekom.sk. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SE, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 - Žiadateľa zároveň upozorňuje, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť, na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia,
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e:

Spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 bola na tunajší úrad dňa 16.12.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „Spišský Hrušov – úprava DTS, NN, DP“ na pozemkoch parc. č. KN C 703, 683, 675, 666, 638/1, 603/2, 606, 940/5 (KN E 629/2), KN C 444, 477, 979/11, 1078 v k. ú. Spišský Hrušov. Vzhľadom k tomu, že žiadosť neobsahovala náležitosti podania, stavebný úrad vyzval dňa 05.01.2021 stavebníka, aby svojou žiadosťou doplnil.

Dňa 14.01.2021 stavebný úrad obce Spišský Hrušov oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Nakoľko stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre jej posúdenie s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Zároveň účastníkov upozornila, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. V stanovenej lehote žiaden z účastníkov konania nepodal námietku.

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona. Ďalej stavebný úrad pri konaní zistil a posúdil, že predložená žiadosť a projektová dokumentácia vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, ochranu zdravia, životného prostredia a ochranu prírody a krajiny a zistil, že nie je v rozpore s cieľmi a zámermi v území a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dospel k záveru, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane ohrozené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – obec Spišský Hrušov, 053 63 Spišský Hrušov 216. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




JUDr. Adriana Tkáčová
starostka obce

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na mieste v obci obvyklom

Vyvesené dňa: 18.02.2021

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie