

## Vysvetlenie súťažných podkladov

Obec Prosačov, Obecný úrad Prosačov 16, 094 31 Hanušovce nad Topľou

---

Obec Prosačov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám zasiela vysvetlenie súťažných podkladov v zmysle § 113 ods. 7 zákona k predmetu zákazky s názvom: „**Vodovod Prosačov**“.

K žiadosti o vysvetlenie Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Otázka:

V projektovej dokumentácii časti technická správa a celková situácia je uvádzaná dĺžka radu "3" 970 m. "Materiál radu „3“ je HDPE-PE 100 SDR 17.6 PN 10 D 110, dĺžka radu 970 m“. Vo výkaze výmer a v súťažných podkladoch je uvedená dĺžka radu "3" D110 793 m.

Ktorá dĺžka je platná, ktorú je treba naceniť?

Odpoveď:

*Požadujeme naceniť dĺžku radu "3" D110 793 m, tak ako je uvedená vo výkaze výmer a v súťažných podkladoch.*

Za verejného obstarávateľa:

Ing. Anton Bernacký – splnomocnená osoba pre VO

Na vedomie:

Všetci známi záujemcovia

V Hanušovciach nad Topľou, dňa: 09.11.2020.