

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 22125

DODÁVATEĽ:
Ivan Homér-TMBH

J.Kráľa 1116/59
Puchov - Slovensko
020 01

IČDPH: : SK1020516409 IČO: 10880887
DIČ : 1020516409
Banka : ČSOB
Účet : 84550623/7500
IBAN : SK3075000000000084550623
SWIFT : CEKOSKBX

Dátum dodania : 19.09.2022
Dátum vyhotovenia Fa. : 19.09.2022
Dátum splatnosti : 03.10.2022
Forma úhrady : PP
Doprava : dodávateľ
T/Fax : Mob 0905625109 Mob:0907713875

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 22125

ODBERATEĽ:

Obecný úrad Krivoklát
Krivoklát 77
018 52 Krivoklát- Pruské
Slovensko

IČDPH : IČO:00692506 DIČ: 2020608909

PREVÁDZKA:

OU Považská Bystrica ŽR.č. 308-1523

Fakturujeme Vám:

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
9879	Zapalovacia špirála Biopel HT62124	1.000 ks	20	40.000	48.000	40.000
SP	Servisné práce OPOP	2.500 hod.	20	15.000	18.000	37.500
DN	Dopravné náklady	1.000 ks	20	10.000	12.000	10.000
						87.500

Fakturovaný tovar je až do úplného zaplattenia majetkom firmy TMBH.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	87.50	17.50	105.00
Celkom	87.50	17.50	105.00

Celkom k úhrade : 105.00 EUR

Slovom : stopäť

Vystavil :



Pečiatka a podpis

OPOP s.r.o. Valašské Meziříčí		PROTOKOL O OPRAVĚ č. 15404-26	
Typ: Biopel Premium V9	Výrobní číslo: 15404-26	Datum vyskladnění:	Datum uvedení do provozu 15.1.2018
Den nahlášení: 12.9.2022		Den odstranění: 15.9.2022	
Hlášená závada: Servisná prehliadka.		Zjištěná závada: Výmena zapalovacího telieska. Servis horáka.	
..... podpis uživatele		Jméno a adresa uživatele: Obecný úrad Krivoklát Krivoklát 77 018 52 Krivoklát Telefon: 042/4492691	
Vyjádření servisního technika: Na kotli bola prevedená kompletná prehliadka horákového telesa a výmenníka kotla. Boli prevedené servisné práce: Demontáž horákového telesa a jeho vyčistenie . Demontáž misky, horáka vyčistenie otvorov spaľovacieho vzduchu. Výmena zapalovacieho telesa a uvedenie do prevádzky. Kontrola a nastavenie horenia.			
Servis provedl: Ivan Holmer TMBH J. Kr IČO: Tel:		Podpis:	