

MESTO KROMPACHY
SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD
Námestie slobody č. 115/1, 053 42 Krompachy

MsÚ-KR/14746/2669/2026/SZ-ozn./PeO

V Krompachoch dňa 29.09.2026

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O STAVEBNOM ZÁMERE
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA SPOJENÉHO
S MIESTNOU OBHLIADKOU

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

podľa § 51 a § 53 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v spojení § 18 a 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)

Dňa 21.05.2026 bola na mesto Krompachy, ako príslušnému stavebnému úradu (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), doručená žiadosť o vydanie stavebného zámeru.

Žiadateľ:	Obec Bystrany, Bystrany č. 121, 053 62 Bystrany
Stavebník:	Obec Bystrany, Bystrany č. 121, 053 62 Bystrany
Názov stavby:	„SO01 – Plynárenské zariadenie, Výstavba – Rozšírenie plynárenskej distribučnej siete STL plynovodu“
V členení:	SO01 – Plynárenské zariadenie Vetva A-1 STL PE D63 – 300 kPa Vetva A2 STL PE D50 – 300 kPa
Miesto stavby:	Obec Bystrany
Stavebné pozemky:	registra „C“-KN, parcelné č. 864, 650, 873/7, 873/6, 873/1, 872/2, 731/1, 730/1, 728, 729, 727/1, 726, 725/1, 723, 724, 721/1, 720/1, 872/1, 843/78, 843/76, 843/75, 845/3, 734/3, 646/2, 652/14, 674/1.
Katastrálne územie:	Bystrany
Identifikačný kód:	2311 Rozvody ropy a plynu
Typ stavby:	samostatná stavba
Charakter stavby:	inžinierska stavba, novostavba, jednoduchá stavba, trvalá stavba
Účel stavby:	inžinierska stavba pre rozvod plynu
Projektant:	Ing. Vladimír Šimo, so sídlom Lieskovany 89, 053 21 Lieskovany, IČO: 50493159
identifikačné údaje dokumentácie:	Generálny projektant: Ing. Vladimír Šimo, Lieskovany 89, 053 21 Lieskovany, reg. č. 5826*I4, názov PD: SO01 – Plynárenské zariadenie, Výstavba – Rozšírenie plynárenskej distribučnej siete STL plynovodu, dátum vyhotovenia: 03/2026

Popis stavby:

1. Základné parametre a rozsah stavby

Predmetom je výstavba a rozšírenie distribučnej siete (DS) strednotlakového (STL) plynovodu, pozostávajúce zo dvoch na seba nadväzujúcich vetiev:

VETVA A-1:

- Materiál a dimenzia: STL PE D63 x 5,8 mm (GASLINE RC2, PE 100 RC, SDR11, PN 16, prevádzkový pretlak PN 300 kPa).
- Celková dĺžka: 1047,0 m.
- Ukončenie vetvy: Trasový uzáver a elektrotvarovkové varné klenuté dno MV D63 na parc. č. 872/1 (bod A1, km 1,047).

VETVA A-2:

- Materiál a dimenzia: STL PE D50 x 4,6 mm (GASLINE RC2, PE 100 RC, SDR11, PN 16, prevádzkový pretlak PN 300 kPa).
- Celková dĺžka: 486,50 m.
- Zapojenie: Obojstranné okružové napojenie na VETVU A-1 v staničení km 0,386 25 (začiatok) a km 0,738 23 (koniec) pomocou elektrotvaroviek FRIALEN TA-T-kus red D63/D50.
- Uzatváranie: Na začiatku a pred koncom vetvy sú osadené PE guľové kohúty s dlhými ramenami (90° KHP D50) s NBR tesnením, zemnou súpravou a liatinovým poklopom.

2. Trasovanie VETVY A-1

Trasa VETVY A-1 sa začína v bode „A1“ (staničenie km 0,000) napojením na existujúci STL plynovod PE D63 na pozemku parc. č. 864 s presahom min. 1,0 m. Na začiatku potrubia sa osadí elektrotvarovkové dno MV D63 a vo vzdialenosti cca 1,0 m od bodu napojenia sa pomocou elektrotvaroviek MB D63 vradí trasový uzáver KHP D63 (PE guľový kohút).

Následne trasa v dĺžke 1047,0 m pokračuje nasledovne:

- Potrubie po osadení popod asfaltovú komunikáciu cesty II. triedy 536 (parc. č. 864) pokračuje v telese chodníka a pod odvodňovacím rigolom.
- Lomový bod č. 1 (staničenie km 0,065 91): Vytvorený pomocou elektrotvarovkového kolena W90° D63. Odtiaľ je potrubie vedené popod asfaltovú komunikáciu parc. č. 864 bezvýkopovou technológiou - pneumatickým podtunelovaním (priemer pretláčania 80 až 130 mm) v hĺbke 1,0 m v dĺžke cca 8,0 m.
- Lomový bod č. 2 (staničenie km 0,074 11): Vytvorený pomocou kolena W90° D63. Odtiaľ trasa pokračuje v telese chodníka so zámkovou dlažbou v súbehu s komunikáciou a vstupuje do riešenej lokality.

Križovania a súbehy s inžinierskymi sieťami: Trasa VETVY A-1 4-krát križuje existujúce vedenia (splaškovú kanalizáciu PVC DN300 a verejný vodovod HDPE D110) a 1-krát sa dostáva do súbehu s kanalizačnou šachtou.

- Križovania: V miestach križovania sa plynárenské potrubie osadí do ochrannej rúry PE D110 (alt. sklolaminát GRP) s presahom min. 1,0 m na každú stranu od križovanej siete.

- Súbeh s kanalizačnou šachtou (staničenie km 0,686 83): Pre dodržanie ochranného pásma (1,0 m) sa potrubie uloží do ochrannej rúry s presahom 3,0 m na každú stranu od telesa šachty.
- Požiadavky na ochranné rúry: Ochranná rúra musí byť vyhotovená výhradne z tyčového PE materiálu (nie zo zvitku). Spoje musia byť zvárané. Potrubie v ochrannej rúre sa vystredí klíznymi objímkami MF MIKRO a obidva konce sa uzavru tesniacimi manžetami Model C.

3. Trasovanie VETVY A-2

Trasa VETVY A-2 sa začína v bode „A2“ (staničenie km 0,386 25 VETVY A-1) napojením cez elektrotvarovku TA-T-kus red D63/D50 na pozemku parc. č. 873/1.

- Vo vzdialenosti cca 1,0 m od začiatku napojenia sa osadí trasový uzáver KHP D50 (cez MB D50).
- Následne trasa pokračuje v dĺžke 486,50 m.
- Vo vzdialenosti cca 1,0 m pred koncovým bodom (staničenie km 0,738 23 VETVY A-1) sa osadí druhý trasový uzáver KHP D50. Za ním potrubie v dĺžke cca 0,5 m vyúsťuje do prepojenia s VETVOU A-1 pomocou druhej elektrotvarovky TA-T-kus red D63/D50, čím sa vetvy zokruhujú.

Požiadavky na ukladanie potrubia a signalizačný vodič:

- Dno ryhy sa pred uložením potrubia upraví, vyrovná, zbaví kameňov a ostrejších predmetov a vyspáduje podľa pozdĺžneho profilu nivelety (min. 0,4 %).
- Signalizačný vodič: Na vyhľadanie trasa plynovodu v zemi sa použije plný medený vodič (nie lanko) s prierezom min. 4 mm² s izoláciou určenou do zeme (typ CE s čiernou izoláciou). Vodič sa pripevňuje na vrchnú časť potrubia. Prepojenia a odbočky sa zhotovujú lisovaním pomocou spájacích rúrok (typ SVCZ 4P, resp. SVCZ 4T) a chránia sa zmršťovacou trubičkou s lepiacou vrstvou. Na trase sa osadí 6 ks orientačných stĺpikov s autozásuvkou prepojenou na signalizačný vodič. O funkčnosti vodiča vystaví revízný technik (EZ) osvedčenie.
- Výstražná fólia: Nad potrubím sa uloží žltá výstražná fólia s nápisom „POZOR PLYN“ podľa STN 73 6006 s presahom min. 5 cm po oboch stranách.

4. Odvzdušnenie a odplynenie

Odvzdušnenie, odvodnenie a odplynenie navrhovaného rozvodu plynu bude možné vykonávať cez navrhnutý uzáver KHP D50 (PE guľový kohút s dlhými ramenami) umiestnený na konci VETVY A-1 na pozemku parc. č. 872/1.

V zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), uvedeným dňom bolo začaté konanie o stavebnom zámere.

Mesto Krompachy, ako stavebný úrad, oznamuje začatie konania o stavebnom zámere dotknutým orgánom, dotknutým právnickým osobám a známym účastníkom konania, podľa § 51 ods. 2, 3 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon v spojení s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.

správny poriadok a zároveň nariaduje podľa § 53 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou.

Podľa § 53 ods. 3 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon v spojení s § 41 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok Vás, **ž i a d a m e**, aby ste sa ako účastník konania dostavili na ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční

dňa 29.10.2026 o 09:00 hod

na Obecnom úrade v Bystranoch, so sídlom Bystrany č. 121, 053 62 Bystrany
vo veci konania o stavebnom zámere.

So sebou si prineste toto predvolanie, doklad totožnosti a prípadne ďalšie podklady týkajúce sa predmetnej veci.

Vaša osobná účasť na ústnom pojednávaní v predmetnej veci je **nevyhnutná**.

Ak budete v konaní zastúpený, Váš zástupca sa musí preukázať písomným plnomocenstvom v zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade Krompachy, so sídlom Námestie slobody 115/1, 053 42 Krompachy.

Poučenie:

Podľa § 52 ods. 4 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania musia obsahovať údaj o tom, kto ich podáva, akého konania sa týkajú a v čom vidí účastník konania porušenie alebo nezákonné obmedzenie jeho práv a právom chránených záujmov.

Podľa § 52 ods. 5 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon správny orgán neprihliadne na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sledujú iný cieľ ako ochranu práv a právom chránených záujmov účastníka konania, najmä poškodiť iného, získať neoprávnený prospech, dosiahnuť prietahy v konaní a obštrukcie alebo ktorých vyhovením by došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, k rozporu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie alebo so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie.

Podľa § 52 ods. 6 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon Správny orgán neprihliadne ani na:

- a) opätovne uplatnené návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté v inom konaní, ktorého obsah je záväzný pre rozhodnutie; to neplatí, ak sa zásadne zmenili skutkové okolnosti alebo predmet rozhodovania,
- b) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré nemajú vplyv na ich práva a právom chránené záujmy alebo na plnenie zákonných alebo uložených povinností,

- c) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré sa priamo netýkajú predmetu rozhodovania,
- d) návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania podané po lehote,
- e) anonymné podania.

Podľa § 52 ods. 7 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon, odvolací orgán v odvolacom konaní neprihliadne na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov konania, ktoré účastníci konania neuplatnili k stavebnému zámeru alebo v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci mali a mohli byť uplatnené; to neplatí, ak sa preukáže, že ide o opomenutého účastníka konania

Ing. Dáriuš Dubiňák
primátor mesta

Za správnosť zodpovedá: Ing. Peter Oeser

Oznámenie sa doručí podľa rozdeľovníka:

Účastníci konania:

1. Obec Bystrany, Bystrany č. 121, 053 62 Bystrany – žiadateľ
2. Ing. Vladimír Šimo, Lieskovany 89, 053 21 Lieskovany – projektant
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou.

Dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby:

1. OÚ SNV, Odbor starostlivosti o ŽP, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
2. OÚ SNV, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
3. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves
4. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
5. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
8. Technická inšpekcia, Hollého 3, 040 01 Košice
9. SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
13. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
14. Obec Bystrany, orgán územného plánovania, Bystrany č. 121, 053 62 Bystrany
15. Obec Bystrany, cestný správny orgán, Bystrany č. 121, 053 62 Bystrany
16. Mesto Krompachy, spoločný stavebný úrad, Námestie slobody 115/1, 053 42 Krompachy

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 51 ods. 3 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Bystrany. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca:

Obec Bystrany