

### **I. Účel a popis stavby:**

Účelom stavby je nové pripojenie RD a zvýšenie kvality distribúcie el. energie v extraviláne obce lokalite zvanej Pod Stráňami..

Technické riešenie: rozšírenie NNK:

Existujúci NN zemný kábel 1-AYKY 3x120+70 napájaný z trafostanice

111/ts/d.vadicov\_strelnica z vývodu č.4SR5 pri TS\_strelnica a ukončený v PRIS pri

TS\_Strelnica č. 1 sa vymení za NN zemný kábel o priereze 240mm. Dĺžka trasy káblového vedenia je 23m.

Zo skrine PRIS a CHATY č. 3 sa vyvedie nový NN zemný kábel o priereze 240mm<sup>2</sup> v celkovej dĺžke 500metrov, ktorý bude ukončený v navrhovanej skrini VRIS1 pri č.d.173. Do navrhovaného NN zemného kábla budú vrezané tri rozpojovacie skrine PRIS. Dĺžka trasy káblového vedenia je 490m. Trasa a umiestnenie rozpojovacích skriň je zrejmé zo situácie umiestnenia navrhovanej stavby. Domové prípojky pre plánované RD nie sú súčasťou predloženého návrhu.

### **II. Pre umiestnenie stavby a obsah projektovej dokumentácie stavby sa na podklade ust. §39a stavebného zákona a §4 vyhl. č. 453/200 Z.z. určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch podľa výkresu situácie umiestnenia stavby ktorý vypracoval Ing. Štefan Binó - autorizovaný stavebný inžinier, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia §§47,48 a 49 stavebného zákona príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z..
3. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona vzťahujúce sa ku stavbe.
4. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
5. V projektovej dokumentácii zohľadniť pripomienky účastníkov konania a stanoviská dotknutých organizácii a orgánov štátnej správy uvedených vo vyjadreniach:

#### SEVAK a.s. vyjadrenie zo dňa 09.01. 2017 pod č.j. O17024372

K predloženej žiadosti dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. §140b záväzné súhlasné stanovisko pri dodržaní nasledovných pripomienok:

1. So stavbou „1047- Dolný Vadičov- Pod Stráňami: Rozšírenie NNK“ súhlasíme.

V záujmovom území sa toho času nenachádzajú siete v správe SEVAK a.s.

2. Upozornenie stavebníka, že v blízkosti navrhovanej VRIS 1 pri č.d. 173 na parcele 673/1 v k.ú. Dolný Vadičov sa nachádza koncový hydrant vodovodu LT DN 80mm.

Žiadame rešpektovať polohu hydrantu.

#### Slovak Telekom a.s. vyjadrenie zo dňa 05.12.2017 pod č.j. 6611732874:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie: **Nedôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.