



ROZŠIŘENIE NNK
Demonáž:
 1-AXKY-J 3x120+70mm²
 (N)AVY-J 3x240+120 SM/SM
Montáž:
 (N)AVY-J 3x240+120 SM/SM
 Dĺžka úseku: +40m + 80m
 Dĺžka kábla: +44m + 84m

ROZŠIŘENIE NNK
Montáž:
 1x VRS1: 3x PRIS
 (N)AVY-J 3x240+120 SM/SM
 Dĺžka úseku: +40m + 80m
 Dĺžka kábla: +44m + 84m

Navrh. VRS 1
 pl.č. 173

Navrh. PRIS & 3

Navrh. PRIS & 2

Navrh. PRIS & 1

Jestv. PRIS & 3

Jestv. PRIS & 2

Jestv. PRIS & 1
 Pr. TS, Strelnica

ROZPOČETNÝ NÁROK	1 047 2	ROZPOČETNÝ NÁROK	1 047 2
PRÍLOHA	POSLEDNÝ STAV	PRÍLOHA	POSLEDNÝ STAV
OPIS: Kábelová sieť	OPIS: Kábelová sieť	OPIS: Kábelová sieť	OPIS: Kábelová sieť
STAVBA	STAVBA	STAVBA	STAVBA
10472 - DOLNÝ VADICOV - POD STRÁNKAMI - ROZŠIŘENIE NNK	10472 - DOLNÝ VADICOV - POD STRÁNKAMI - ROZŠIŘENIE NNK	10472 - DOLNÝ VADICOV - POD STRÁNKAMI - ROZŠIŘENIE NNK	10472 - DOLNÝ VADICOV - POD STRÁNKAMI - ROZŠIŘENIE NNK
BRATKA NN Kábelové rozvedky	BRATKA NN Kábelové rozvedky	BRATKA NN Kábelové rozvedky	BRATKA NN Kábelové rozvedky
SITUÁCIA	SITUÁCIA	SITUÁCIA	SITUÁCIA
17ez141101	17ez141101	17ez141101	17ez141101