

OBEC DOLNÝ VADIČOV

Naše číslo: 48/2024-01

Dňa 19.02.2024

O z n á m e n i e

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Dňa 14.02.2024 podal navrhovateľ : **Stredoslovenská distribučná a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina** v zastúpení spln. zástupcu p. Ing. Vladimíra Krkošová Hargašová na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „**16096- Dolný Vadičov- Stred – rekonštrukcia TS 111tsd.vadicov_obec, NNS a VNS na pozemkoch (líniová stavba parc. č. sa neuvádzajú) v katastrálnom území obce Dolný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto**“.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie. Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu, stavebný úrad oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou.

Stručný opis stavby:

Navrhované technické riešenie predpokladá vybudovanie novej kioskovej trafostanice - koncová. Vybudovanie VN podzemnej káblvej prípojky pre navrhovanú kioskovú trafostanicu, vybudovanie nových NN káblvých vývodov pre ex. vzdušné vedenie v danej lokalite a posilnenie ex. vzdušnej siete vybudovaním 2 nových PB a rekonštrukciou ex. vzdušnej siete. Demontáž ex. PTS, VN vzduš. prípojky.

VN prípojka pre novú trafostanicu EH8 „B“:

Prípojka sa prevedie z existuj. VN vzdušného vedenia č. 111 typu 3x70mm AIFe6, z existuj. podperného bodu DB, ktorý sa doplní o nový úsekový odpojovač s obmedzovačmi prepätia na vývode. Prípojka sa prevedie novým VN káblvým vedením typu NA2XS(F)2Y 3x1x70mm² dĺžka kábla 3x57=171 m do novej kioskovej trafostanice do VN poistkovej skrine, kde sa ukončí.

Nová transformačná stanica EH8 „B“:

Jedná sa o betónovú blokovanú transformačnú stanicu polo zapustenú s vonkajším ovládaním typu Haramia typ TS EH8 variant „B“, 22/0,42kV do 630kVA s transformátorom 400kVA, VN poistkovou skriňou, NN rozvádzač 7-vývodový - 1 ks. Umiestnenie TS je zrejme zo situačného plánu, výkres č. 8-3/2023-E.

NN vývody z novej trafostanice EH8 „B“:

5ks NN káblvých vývodov od navrhovanej trafostanice. Každý z vývodov bude napájať inú časť a bude tvoriť samostatnú vetvu.

vývod W1 - smer PB č. 31. Vývod sa vyhotoví návrhov, zemným káblom (N)AYY-J 4x240mm² dĺžka kábla 16m, od navrhovanej TS po nový PB č.31 kde sa vyvedie hore a zospojkuje s návrhov, závesným káblom NFA2X 4x120+1 x25mm (dĺžka 90m) a bude pokračovať po PB č. 31 - 34, kde sa kábel ukončí.

vývod W2 - smer PB č. 1. Vývod sa vyhotoví návrhov, zemným káblom (N)AYY-J 4x240mm² dĺžka kábla 62m, od navrhovanej TS po nový PB č.1 kde sa vyvedie hore a zospojkuje s návrhov, závesným káblom NFA2X 4x120+1 x25mm (60m) a bude pokračovať po PB č. 2-2A kde sa ukončí. Na PB č. 2A sa namontuje nová skriňa VRIS1 kde sa kábel zaústi a ukončí

vývod W3 - smer PB č. 1. Vývod sa vyhotoví návrhov, zemným káblom (N)AYY-J 4x240mm² dĺžka kábla 62m, od navrhovanej TS po nový PB č.1 kde sa vyvedie hore a zospojkuje s návrhov, závesným káblom NFA2X 4x120+1 x25mm (565m) a bude pokračovať po PB č. 1-16, a ukončí sa v ex. skrini PRIS2 č.8. Na PB č. 5 sa namontuje nová skriňa VRIS2, z ktorej sa napojí návrhov, závesný kábel NFA2X 4x120+1x25mm (137m) cez PB č. 20-23, kde sa kábel ukončí.

vývod W4 - smer PB č. 1. Vývod sa vyhotoví návrhov, zemným káblom (N)AYY-J 4x240mm² dĺžka kábla 62m, od navrhovanej TS po nový PB č.1 kde sa vyvedie hore a zospojkuje s návrhov, závesným káblom NFA2X 4x120+1x25mm (140m) a bude pokračovať po PB č. 1,2,17-19, kde sa ukončí. Na PB č. 18 sa namontuje nová skriňa VRIS2, z ktorej sa napojí návrhov, závesný kábel NFA2X 4x120+1 x25mm (115m) cez PB č. 18,25,24 a na PB č. 5, sa kábel ukončí v o VRIS1 (bod rozpojenia).

Úradné hodiny:

Pondelok : 7⁰⁰ -11⁰⁰, 12⁰⁰ -15⁰⁰

Streda : 7⁰⁰ -11⁰⁰, 12⁰⁰ -16⁰⁰

Vybabuje: Ing. Vacháľková , e-mail: katarina.vachalkova@dolnekysuce.eu, tel.č.: 041/ 4339350

Na PB č. 25 sa namontuje skriňa VRIS1, z ktorej sa napojí návrhov, závesný kábel NFA2X 4x120+1x25mm (180m) cez PB č. 25-30, kde sa kábel ukončí.

vývod W5 - smer PRIS6.1 Vývod sa vyhotoví návrhov, zemným káblom (N)AYY-J 4x240mm² dĺžka kábla 62m, od navrhovanej TS do návrh, skrine PRIS6.1 pri PB č. 1, kde sa kábel zaústi a ukončí. Zo skrine PRIS6.1 sa napoja ex. prípojky.

Vzhľadom na rekonštrukciu NN siete (výmenu podperných bodov a výmenu vodičov za závesný kábel), je potrebné všetky domové prípojky v predmetných úsekoch rekonštrukcie odpojiť, zdemontovať a opätovne namontovať a pripojiť. Prípojky, ktoré sú prevedené holými vodičmi AIFe6, sa zdemontujú a nahradia závesnými káblami NFA2X. Prípojky prevedené závesnými káblami sa zdemontujú a opätovne namontujú. V prípade, že ich existujúca dĺžka bude nedostatočná vzhľadom na nové miesto osadenia podperného bodu, sa tieto nahradia novými závesnými káblami. Prípojky prevedené zemnými káblami sa odkopú a presmerujú na nové podperné body, pričom v prípade ich nedostatočnej dĺžky sa naspojujú káblami tých istých typov ako sú existujúce. Všetky prípojky budú istené na odbočných podperných bodoch a to buď v existujúcich poistkových skrinkách SPP, ktoré sa zdemontujú a opätovne namontujú, alebo v nových skrinkách SPP pre prípojky ktoré doteraz nemali istenie na podpernom bode, respektíve boli istené v starých liatinových skrinkách SI L.

Optická chránička HDPE40/33 sa pri položí k navrhovaným káblom do spoločného výkopu

Demontáž: zdemontuje sa vzdušná VN odbočka pre ex. PTS včetně: demontáž vzdušnej VN odbočky, vodič 3x42/7 ALFe, dĺžka 38m, dem. JB/UV 111/UV/d.vadicov_obec, dem. priehradovej TS 111/ts/d.vadicov_obec, 6039

Zdemontujú sa nevyhovujúce PB a zdemontuje sa holé vodiče NN siete: demontáž NN vzdušnej siete 3x50+35 AIFe6 - 139m, 4x35 AIFe6 - 460m, 3x70+50 AIFe6 - 165m, 4x42/7 AIFe - 418m, 1-AYKY 4x50mm - 58m

Stavba bude realizovaná na pozemkoch parcelné číslo reg . C KN – 452, 64/1, 63/1, 675/1, 44/1, 242/1, 245/1, 247/1, 673/4, 257/1, 2574, 673/1,55/1, 707/1, 672/1, 42/1, 34, 31, 667, 693/1, 452, 459/1, 694/1 a ďalších podľa situácie umiestnenia stavby, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia, nakoľko ide o líniovú stavbu.

Obec Dolný Vadičov – Stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“), ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na §1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, oznamuje v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

22.03.2024 (piatok) o 9,00 hod.

so stretnutím na stavebnom úrade – Spoločný obecný úrad pracovisko Kysucké Nové Mesto, ul. Družstevná č. 1052 (budova Hasičskej stanice Kysucké Nové Mesto, I. poschodie č. dverí 224).

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť **na stavebnom úrade v Kysuckom Novom Meste – Obec Rudina, Spoločný obecný úrad Kysucké Nové Mesto, ul. Družstevná č. 1052 (so sídlom v budove Hasičskej stanice v Kysuckom Novom Meste)** predovšetkým v stránkové dni (pondelok a streda) i pri ústnom pojednávaní. Svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky účastníci územného konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámia v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad upozorňuje, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto konaní, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať v konaní, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Miroslava Ondreášová
starostka obce

Oznámenie sa doručí:

Účastníkom konania (§34 stavebného zákona- navrhovateľ, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté) v intenciách ust. §36 ods.4 stavebného zákona v spojení s ust. §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) verejnou vyhláškou, a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Dolný Vadičov ako ja na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení oznámenia:

Vyvesené dňa : 19.02.2024 Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Dotknutým orgánom:

1. Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. SPP- distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
3. SEVAK a. s. , Bôrická cesta 1961, 010 57 Žilina
4. Slovak Telekom a. s. , Bajkalská 28, 81762 Bratislava
5. AnTechNet s. r. o., Ul. 1. mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto

6. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
7. Okresný úrad Žilina , pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
8. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č. 4, 022 01 Čadca
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci. Palárikova 1156, 022 01 Čadca
11. Obec Dolný Vadičov, 023 45 Dolný Vadičov č. s. 123

Co. : spis

Ing. Vladimíra Krkošová Hargašová, Jánošíkova 8494/15B, 010 01 Žilina

Príloha : **situácia umiestnenia stavby**