EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17, 04012 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 641 12 11
fax : +421 55 641 12 14
mail: info@ekolab.sk
www.ekolab.sk

Protokol č. : 3552/2026

SNAS Reg. No. 423/S-307

Zákazník :
Obec Jablonov
Jablonov 165
053 03 Jablonov

Číslo vzorky : 5003/26 Dátum odberu vzorky : 29.9.2026
Miesto odberu : Obec Jablonov, Materská škola
Odber vykonal : EKOLAB Košice (A) Metóda odberu: IPP 200 (STN ISO 5667-5[A])
Názov vzorky : Kuchyňa umývadlo
Typ vzorky : pitná voda Vyhl. MZd SR č. 91/2023 Z.z.
Dátum doručenia vzorky:29.9.2026

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Koliformné baktérie	KTJ/100ml	0	<=0	MH	A IPP MBR 44 (STN EN ISO 9308-1)
Enterokoky	KTJ/100ml	0	<=0	NMH	A IPP MBR 45 (STN ISO 7899-2)
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	<=0	NMH	A IPP MBR 44 (STN EN ISO 9308-1)
KM pri 22°C	KTJ/1ml	3	<=200	MH	A IPP MBR 48 (STN EN ISO 6222)
KM pri 36°C	KTJ/1ml	1	<=50	HZ	A IPP MBR 48 (STN EN ISO 6222)
Živé organizmy (okrem be	jedince/ml	0	<=0	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Vláknité baktérie	jedince/ml	0	<=0	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Mikromycéty	jedince/ml	0	<=0	MH	N IPP MBR51 (STN 75 7711+Z1)
Mŕtve organizmy	jedince/ml	0	<=30	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Fe a Mn baktérie	%	<1	<=10	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Abiosestón	%	1	<=10	MH	A IPP MBR 53 (STN 75 7712)
Dusičnany	mg/l	4,6	<=50	NMH	A IPP 300 (STN EN ISO 10304)
Dusitany	mg/l	<0,050	<=0,5	NMH	A IPP 300 (STN EN ISO 10304)
NO_3^-+ NO_2^-	bezr.	0,09	<=1,00		N výpočet (výpočet)
Chlór voľný	mg/l	0,06	<=0,30	MH	A IPP 213 (STN EN ISO 7393-2)
Absorbancia	bezr.	0,015	<=0,08	MH	A IPP 028 (STN 75 7360)
Amónne ióny	mg/l	<0,050	<=0,5	MH	A IPP 012 (STN EN ISO 11732)
Farba	mg/l	<5,0	<=15,0	MH	A IPP 014 (STN EN ISO 7887)
$CHSK_{Mn}$	mg/l	0,4	<=3,0	MH	A IPP 003 (STN EN ISO 8467)
Mn	µg/l	<5,0	<=50,0	MH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
pH	bezr.	7,5	6,5 - 9,5	MH	A IPP 001 (STN EN ISO 10523)
Teplota vody	°C	14,3	8 - 12	OH	N IPP 213 (STN 75 7375)
Zákal	FNU	0,8	<=5,0	MH	N IPP 014 (STN EN ISO 7027-1)
Pach	bezr.	bez	MH		N IPP 014 (STN 83 0520-32)

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Fe	mg/l	<0,010	<=0,2	MH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Vodivosť	mS/m	68,90	<=125,0	MH	A IPP 002 (STN EN 27888)

Vysvetlivky: A/N - akred./ neakred., KM - kultivovateľné organizmy. KTJ - kolóna tvoriaca jednotku
V prípade, že vzorky odoberal zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola prijatá.

Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.
Skúšobné laboratórium nezodpovedá za údaje, ktoré poskytol zákazník.

V Košiciach dňa : 26.10.2026

Schválil : .....
Ing. Nikoleta Juhászová
vedúci skúšobného laboratória

koniec protokolu

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17, 04012 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 641 12 11
fax : +421 55 641 12 14
mail: info@ekolab.sk
www.ekolab.sk

Protokol č. : 3710/2026

SNAS Reg. No. 423/S-307

Zákazník :
Obec Jablonov
Jablonov 165
053 03 Jablonov

Číslo vzorky : 5004/26 Dátum odberu vzorky : 29.9.2026
Miesto odberu : Obec Jablonov
Odber vykonal : EKOLAB Košice (A) Metóda odberu: IPP 200 (STN ISO 5667-5[A])
Názov vzorky : Hlavný zdroj
Typ vzorky : Surová voda Vyhl. MŽP SR č. 636/2004 Z.z., A1
Dátum doručenia vzorky:29.9.2026

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	<=25	MH	A IPP MBR 44 (STN EN ISO 9308-1)
Koliformné baktérie	KTJ/100ml	4	<=50	MH	A IPP MBR 44 (STN EN ISO 9308-1)
Enterokoky	KTJ/100ml	0	<=300	MH	A IPP MBR 45 (STN ISO 7899-2)
KM pri 22°C	KTJ/1ml	7			A IPP MBR 48 (STN EN ISO 6222)
Živé organizmy (okrem be	jedince/ml	0	<=10	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Bezfarebné bičíkovce	jedince/ml	0			A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Vláknité baktérie	jedince/ml	0			A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Mikromycéty	jedince/ml	0			N IPP MBR51 (STN 75 7711+Z1)
Mŕtve organizmy	jedince/ml	0			A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Fe a Mn baktérie	%	<1			A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Abiosestón	%	1			A IPP MBR 53 (STN 75 7712)
Sb	µg/l	<1,0	<=10,0	MH	A IPP 261 (STN EN ISO 15586)
As	µg/l	<1,0	<=10,0	MH	A IPP 261 (STN EN ISO 15586)
B	mg/l	<0,050	<1,5	OH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Dusičnany	mg/l	3,3	<=15,0	OH	A IPP 300 (STN EN ISO 10304)
Dusitany	mg/l	<0,050			A IPP 300 (STN EN ISO 10304)
Fluoridy	mg/l	<0,100	<=1,5	MH	A IPP 300 (STN EN ISO 10304)
Cr	µg/l	<10,0			A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Cd	µg/l	<0,5	<=1,0	OH	A IPP 261 (STN EN ISO 15586)
Kyanidy celkové	µg/l	<3,0	<=10,0	OH	A IPP 013 (STN EN ISO 14403-)
Cu	mg/l	<0,010	<=2,0	MH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Ni	µg/l	<5,0	<=20,0	MH	A IPP 261 (STN EN ISO 15586)
Pb	µg/l	<1,0	<=10,0	MH	A IPP 261 (STN EN ISO 15586)
Hg	µg/l	<0,20	<=1,000	MH	A IPP 265 (STN EN 1483)

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Se	µg/l	<1,0	<=20,0	MH	A IPP 261 (STN EN ISO 15586)
Benzén	µg/l	<0,1			A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
1,2 dichlórbenzén	µg/l	<0,1			A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
1,3-dichlórbenzén	µg/l	<0,1			A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
1,4-dichlórbenzén	µg/l	<0,1			A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
Dichlórbenzény	µg/l	<0,1			N výpočet (výpočet)
1,2-dichlóretán	µg/l	<1,0			A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
Chlórbenzén	µg/l	<1,0			A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
TOC	mg/l	16,1			A IPP 021 (STN EN 1484)
2,4 D	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Atrazin	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Propoxur	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Carbofuran	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Cyanazine	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Diuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Dimefuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Ethidimuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Terbutylazin-desetyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Chloroxuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Chlortoluron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Isoproturon	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Linuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
MCPA	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Methabenzthiazuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Metazachlor	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Metobromuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Metolachlor (S-Metolachl	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Metoxuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Prometryn	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Propazine	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Sebutylazine	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Simazine	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Terbutryn	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Terbutylazine	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Benzo(b)fluorantén	ng/l	4			A IPP 302 (ČSN 757554)
Benzo(k)fluorantén	ng/l	<2			A IPP 302 (ČSN 757554)
Benzo(g,hi)perylén	ng/l	<2			A IPP 302 (ČSN 757554)
Indenopyrén	ng/l	<2			A IPP 302 (ČSN 757554)
Benzo(a)pyrén	ng/l	<2			A IPP 302 (ČSN 757554)
Absorbancia	bezr.	0,016	<=0,08	MH	A IPP 028 (STN 75 7360)
Amónne ióny	mg/l	<0,050	<=0,5	MH	A IPP 012 (STN EN ISO 11732)
Farba	mg/l	<5,0	<=20,0	MH	A IPP 014 (STN EN ISO 7887)
$CHSK_{Mn}$	mg/l	<0,3	<=3,0	MH	A IPP 003 (STN EN ISO 8467)
Chloridy	mg/l	3,0			A IPP 300 (STN EN ISO 10304)
Mn	µg/l	<5,0	<=50,0	MH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
pH	bezr.	7,6	6,5 - 9,5	OH	A IPP 213 (STN EN ISO 10523)

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Teplota vody	°C	9,9	8,0 - 12,0	OH	N IPP 213 (STN 75 7375)
Zákal	FNU	1,3	<=5	MH	N IPP 014 (STN EN ISO 7027-1)
Pach	bezr.	bez			N IPP 014 (STN 83 0520-32)
Fe	mg/l	<0,010	<=0,2	MH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Vodivosť	mS/m	75,80			A IPP 213 (STN EN 27880)
Mg	mg/l	30,63			A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Ca	mg/l	104,31			A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Tvrdosť	mmol/l	3,86			N výpočet (STN 830520)
$KNK_{4,5}$	mmol/l	8,20			A IPP 009 (STN EN ISO 9963-1)
$ZNK_{8,3}$	mmol/l	0,584			A IPP 010 (STN 75 7372)
KM (37°C)	KTJ/1ml	6			A IPP MBR 48 (STN EN ISO 6222)
Imazamox	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Prosulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Cinosulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Chlorsulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Thifensulfuron-methyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Nicosulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Azimsulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Dicamba	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Dichlorprop	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Mecoprop	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Bentazon	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Amidosulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
2,4-DB	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
2,4,5 - T	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Triclopyr	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
MCPB	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Clopyralid	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Picloram	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Bensulfuron-methyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Chlorimuron-ethyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Ethoxysulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Flazasulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Flupyrsulfuron-methyl-sodi	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Foramsulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Halosulfuron-methyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Imazosulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Mesosulfuron-methyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Oxasulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Primisulfuron-methyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Rimsulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Sulfometuron-methyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Sulfosulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Cyclosulfamuron	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Trifloxysulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Haloxyfop	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Haloxyfop-R-methyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Tritosulfuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Fenoxaprop-P	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Fenoxaprop-ethyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Fluroxypyr	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Bromoxynil	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Ioxynil	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Fluazifop	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Diclofop	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Hexaflumuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Metribuzin-desamino	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Quinmerac	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Fluazifop-P-butyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Metconazole	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Flufenoxurone	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Acetochlor-ESA	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Acetochlor-OA	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Alachlor	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Alachlor-ESA	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Alachlor-OA	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Atrazine-desethyl-deisopr	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Azaconazole	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Bromuconazol	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Cyproconazole	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Difenoconazole	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Diflufenican	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Uniconazole	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Tricyclazole	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Dimethachlor-ESA	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Dimethenamide-ESA	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Dimethenamide-OA	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Diniconazole	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Epoxiconazole	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Ethofumesate	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Fenbuconazole	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Flufenacet	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Flufenacet-ESA	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Flufenacet-OA	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Fluquinconazole	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Hexaconazole	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Hydroxy-2-terbuthylazine	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Chlortoluron-desmethyl	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Imibenconazole	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Imibencon.-desbenzyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Lufenuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Mesotrione	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Triflumuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Tetramethrin	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Tetraconazole	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Teflubenzuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Tebuconazole	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Simeconazole	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Hydroxy-2-simazine	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Rotenone	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Propiconazole	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Pethoxamid - ESA	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Pendimethalin	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Penconazole	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Metribuzin	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Metolachlor-OA	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Metazachlor-ESA	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Metazachlor-OA	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Benzthiazuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Buturon	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Carbaryl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Clothianidin	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Cycluron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Dismedipham	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Difenoxuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Fenuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Fluometuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Chlorbromuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Imidacloprid	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Acetamiprid	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Methiocarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Methomyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Monolinuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Monuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Neburon	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Nitenpyram	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Phenmedipham	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Siduron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Tebuthiuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Thiacloprid	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Thiadiazuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Thiamethoxam	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Thiazafluron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Dinotefuran	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Flamprop-isopropyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Propamocarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Aminocarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Butocarboxim	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Dioxacarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Vamidothion	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Thiabendazole	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Mexacarbate	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Bendiocarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Ethiofencarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Isoprocarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Terbumeton	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Triadimefon	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Iprovalicarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Orbencarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Fenoxycarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Prosulfocarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Furathiocarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Aziprotryne	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Desmetryn	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Ametryn	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Dimethametryn	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Methoprotryne	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Simetryn	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Atrazine-desethyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Trichlorfon	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Triadimenol	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Triazophos	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Atrazine-deisopropyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Quinalphos	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Butocarboxim-sulfone	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Metolcarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Thiodicarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Fenobucarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Promecarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Fenothiocarb	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Pencycuron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Terbutylazine-desethyl-2-h	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Hydroxy-2-atrazine	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Carbendazime	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Carboxin	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Fenpropidin	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Spiroxamine	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Dimethenamide	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Methoxyfenozid	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Acetochlor	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Flusilazol	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Cyprodinil	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Mefenpyr-diethyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Prochloraz	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Quinoxyfen	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Chloridazon-methyldesphe	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Metamitron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Chloridazon	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Isoproturon-desmethyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Dimethachlor	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Clomazone	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Azoxystrobine	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Boscalid	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Pethoxamid	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Napropamide	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Chloridazon-desphenyl	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Thiophanate-methyl	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Lenacil	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Fipronil	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Oxamyl	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Aldicarb-sulfone	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Aldicarb-sulfoxide	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Aldicarb	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
3-hydroxycarbofuran	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Pirimicarb	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Forchlorfenuron	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Pyraclostrobin	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Thiobencarb	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Atropin	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Azinphos-ethyl	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Azinphos-methyl	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Bifenazate	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Diazinon	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Diethofencarb	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Diflubenzuron	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Dimethoate	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Chlorfenvinphos	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Chlorpyrifos-ethyl	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Mevinphos	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Novaluron	ng/l	<10			A IPP 308 (EPA 8325)
Phosalone	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Propetamphos	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Propham	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
Scopolamine-hydrobromid	ng/l	<10			N IPP 308 (EPA 8325)
PAU (pitná voda)	µg/l	<0,01			A IPP 302 (ČSN 757554)
Pesticídy (pitná voda)	µg/l	<0,01			A IPP 308 (EPA 8325)

Vysvetlivky: A/N - akred./ neakred., KM - kultivovateľné organizmy. KTJ - kolóna tvoriaca jednotku

V prípade, že vzorky odoberal zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola prijatá.

Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.
Skúšobné laboratórium nezodpovedá za údaje, ktoré poskytol zákazník.

V Košiciach dňa : 31.10.2026

Schválil : .....
Ing. Nikoleta Juhászová
vedúci skúšobného laboratória

koniec protokolu

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17, 04012 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 641 12 11
fax : +421 55 641 12 14
mail: info@ekolab.sk
www.ekolab.sk

Protokol č. : 3711/2026

SNAS Reg. No. 423/S-307

Zákazník :
Obec Jablonov
Jablonov 165
053 03 Jablonov

Číslo vzorky : 5005/26 Dátum odberu vzorky : 29.9.2026
Miesto odberu : Obec Jablonov, Obecný úrad
Odber vykonal : EKOLAB Košice (A) Metóda odberu: IPP 200 (STN ISO 5667-5[A])
Názov vzorky : OÚ umývadlo
Typ vzorky : pitná voda Vyhl. MZd SR č. 91/2023 Z.z.
Dátum doručenia vzorky:29.9.2026

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Koliformné baktérie	KTJ/100ml	0	<=0	MH	A IPP MBR 44 (STN EN ISO 9308-1)
Enterokoky	KTJ/100ml	0	<=0	NMH	A IPP MBR 45 (STN ISO 7899-2)
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	<=0	NMH	A IPP MBR 44 (STN EN ISO 9308-1)
KM pri 22°C	KTJ/1ml	7	<=200	MH	A IPP MBR 48 (STN EN ISO 6222)
KM pri 36°C	KTJ/1ml	4	<=50	HZ	A IPP MBR 48 (STN EN ISO 6222)
Živé organizmy (okrem be	jedince/ml	0	<=0	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Vláknité baktérie	jedince/ml	0	<=0	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Mikromycéty	jedince/ml	0	<=0	MH	N IPP MBR51 (STN 75 7711+Z1)
Mŕtve organizmy	jedince/ml	0	<=30	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Fe a Mn baktérie	%	<1	<=10	MH	A IPP MBR51 (STN 75 7711)
Abiosestón	%	1	<=10	MH	A IPP MBR 53 (STN 75 7712)
Sb	µg/l	<1,0	<=10,0	NMH	A IPP 261 (STN EN ISO 15586)
As	µg/l	<1,0	<=10,0	NMH	A IPP 261 (STN EN ISO 15586)
B	mg/l	<0,050	<=1,5	NMH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Dusičnany	mg/l	3,7	<=50	NMH	A IPP 300 (STN EN ISO 10304)
Dusitany	mg/l	<0,050	<=0,5	NMH	A IPP 300 (STN EN ISO 10304)
Fluoridy	mg/l	0,113	<=1,5	NMH	A IPP 300 (STN EN ISO 10304)
Cr	µg/l	<10,0	<=50,0	NMH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Cd	µg/l	<0,5	<=5,0	NMH	A IPP 261 (STN EN ISO 15586)
Kyanidy celkové	µg/l	<3,0	<=50,0	NMH	A IPP 013 (STN EN ISO 14403-)
Cu	mg/l	<0,010	<=2,0	MH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Ni	µg/l	<5,0	<=20,0	NMH	A IPP 261 (STN EN ISO 15586)
Pb	µg/l	<1,0	<=10,0	NMH	A IPP 261 (STN EN ISO 15586)
Hg	µg/l	<0,20	<=1,0	NMH	A IPP 265 (STN EN 1483)

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Se	µg/l	<1,0	<=20,0	NMH	A IPP 261 (STN EN ISO 15586)
K	mg/l	2,31	1 - 10	OH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Benzén	µg/l	<0,1	<=1,0	NMH	A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
Chlórbenzén	µg/l	<1,0	<=10,0	MH	A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
1,2 dichlórbenzén	µg/l	<0,1		MH	A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
1,3-dichlórbenzén	µg/l	<0,1		MH	A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
1,4-dichlórbenzén	µg/l	<0,1		MH	A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
Dichlórbenzény	µg/l	<0,1	<=0,3	MH	N výpočet (výpočet)
1,2-dichlóretán	µg/l	<1,0	<=3,0	NMH	A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
3-hydroxycarbofuran	ng/l	<10	<=100	NMH	N IPP 308 (EPA 8325)
Acetamiprid	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Acetochlor	ng/l	<10	<=100	NMH	N IPP 308 (EPA 8325)
Aldicarb	ng/l	<10	<=100	NMH	N IPP 308 (EPA 8325)
Aldicarb-sulfone	ng/l	<10	<=100	NMH	N IPP 308 (EPA 8325)
Aldicarb-sulfoxide	ng/l	<10	<=100	NMH	N IPP 308 (EPA 8325)
Ametryn	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Aminocarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Atrazin	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Atrazine-deisopropyl	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Atrazine-desethyl	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Aziprotryne	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Azoxystrobine	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Bendiocarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Benzthiazuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Boscalid	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Butocarboxim	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Butocarboxim-sulfone	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Buturon	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Carbaryl	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Carbendazime	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Carbofuran	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Carboxin	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Clomazone	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Clothianidin	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Cyanazine	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Cycluron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Cyprodinil	ng/l	<10	<=100	NMH	N IPP 308 (EPA 8325)
Dismedipham	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Desmetryn	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Difenoxuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Dimefuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Dimethametryn	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Dimethachlor	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Dimethenamide	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Dinotefuran	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Dioxacarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Diuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Ethidimuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Ethiofencarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Fenobucarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Fenothiocarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Fenoxycarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Fenpropidin	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Fenuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Flamprop-isopropyl	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Fenpropimorph	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Fluometuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Flusilazol	ng/l	<10	<=100	NMH	N IPP 308 (EPA 8325)
Forchlorfenuron	ng/l	<10	<=100	NMH	N IPP 308 (EPA 8325)
Furathiocarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Hydroxy-2-atrazine	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Hydroxy-2-terbuthylazine	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Chlorbromuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Chloridazon	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Chloridazon-desphenyl	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Chloridazon-methyldesphe	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Chloroxuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Chlortoluron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Imidacloprid	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Iprovalicarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Isoprocarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Isoproturon	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Isoproturon-desmethyl	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Lenacil	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Linuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Mefenpyr-diethyl	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Metamitron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Methabenzthiazuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Methoprotryne	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Methiocarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Methomyl	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Methoxyfenozid	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Metobromuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Metolcarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Metoxuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Mexacarbate	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Monolinuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Monuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Napropamide	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Neburon	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Nitenpyram	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Orbencarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Oxamyl	ng/l	<10	<=100	NMH	N IPP 308 (EPA 8325)
Pencycuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Pethoxamid	ng/l	<10	<=100	NMH	N IPP 308 (EPA 8325)
Phenmedipham	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Prochloraz	ng/l	<10	<=100	NMH	N IPP 308 (EPA 8325)
Promecarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Prometryn	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Propamocarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Propazine	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Propoxur	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Prosulfocarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Pyraclostrobin	ng/l	<10	<=100	NMH	N IPP 308 (EPA 8325)
Quinalphos	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Quinoxyfen	ng/l	<10	<=100	NMH	N IPP 308 (EPA 8325)
Sebutylazine	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Siduron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Simazine	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Simetryn	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Spiroxamine	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Tebuthiuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Terbumeton	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Terbutylazine	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Terbutylazin-desetyl	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Terbutylazine-desethyl-2-h	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Terbutryn	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Thiabendazole	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Thiacloprid	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Thiadiazuron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Thiamethoxam	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Thiazafluron	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Thiodicarb	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Thiophanate-methyl	ng/l	<10	<=100	NMH	N IPP 308 (EPA 8325)
Triadimefon	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Triadimenol	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Triazophos	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Thiram	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Trichlorfon	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Vamidothion	ng/l	<10	<=100	NMH	A IPP 308 (EPA 8325)
Benzo(a)pyrén	µg/l	<0,002	<=0,01	NMH	A IPP 302 (ČSN 757554)
Benzo(b)fluorantén	µg/l	<0,002			A IPP 302 (ČSN 757554)
Benzo(k)fluorantén	µg/l	<0,002			A IPP 302 (ČSN 757554)
Benzo(g,hi)perylén	µg/l	<0,002			A IPP 302 (ČSN 757554)
Indenopyrén	µg/l	<0,002			A IPP 302 (ČSN 757554)
PAU (pitná voda)	µg/l	<0,01	<=0,10	NMH	A IPP 302 (ČSN 757554)
TCE	µg/l	<1,0			A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
PCE	µg/l	<1,0			A IPP 301 (STN EN ISO 15680)

Parameter	Jednotka	Hodnota	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
TCE+PCE	µg/l	<1,0	<=10,0	NMH	(výpočet)
Vinylchlorid	µg/l	<0,1	<=0,5	NMH	A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
Chlór voľný	mg/l	0,07	<=0,30	MH	A IPP 213 (STN EN ISO 7393-2)
Bromičnany	µg/l	<2,5	<=10,00	NMH	N IPP 300 (STN ISO 10304)
Chloritany	mg/l	<0,04	<=0,20	NMH	N IPP 300 (STN ISO 10304)
Chlorečnany	mg/l	<0,04	<=0,20	NMH	N IPP 300 (STN ISO 10304)
Bromoform	µg/l	<1,0			A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
Chloroform	µg/l	<5,0			A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
Dibromchlormetan	µg/l	<1,0			A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
Bromodichlórmetán	µg/l	<1,0			A IPP 301 (STN EN ISO 15680)
Trihalometány	µg/l	<5,0	<=100,0	NMH	N výpočet (výpočet)
Kyselina chlóroctová	µg/l	<1,00			N (EPA Method 557)
Kyselina dichlórocto	µg/l	<1,00			N (EPA Method 557)
Kyselina trichlóroctová	µg/l	<1,00			N (EPA Method 557)
Kyselina brómoctová	µg/l	<1,00			N (EPA Method 557)
Kyselina dibrómoctová	µg/l	<1,00			N (EPA Method 557)
Absorbancia	bezr.	0,015	<=0,08	MH	A IPP 028 (STN 75 7360)
Amónne ióny	mg/l	<0,050	<=0,5	MH	A IPP 012 (STN EN ISO 11732)
Farba	mg/l	<5,0	<=15,0	MH	A IPP 014 (STN EN ISO 7887)
$CHSK_{Mn}$	mg/l	0,6	<=3,0	MH	A IPP 003 (STN EN ISO 8467)
Chloridy	mg/l	3,2	<=250,0	MH	A IPP 300 (STN EN ISO 10304)
Mn	µg/l	<5,0	<=50,0	MH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
pH	bezr.	7,5	6,5 - 9,5	MH	A IPP 001 (STN EN ISO 10523)
Sírany	mg/l	70,2	<=250,0	MH	A IPP 300 (STN EN ISO 10304)
Teplota vody	°C	13,9	8 - 12	OH	N IPP 213 (STN 75 7375)
Zákal	FNU	0,6	<=5,0	MH	N IPP 014 (STN EN ISO 7027-1)
Pach	bezr.	bez	MH		N IPP 014 (STN 83 0520-32)
Fe	mg/l	<0,010	<=0,2	MH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Vodivosť	mS/m	69,90	<=125,0	MH	A IPP 002 (STN EN 27888)
Na	mg/l	9,5	<=200	MH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Mg	mg/l	28,02	10 - 30	OH, MH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Ca	mg/l	94,82	>=30	OH	A IPP 250 (STN EN ISO 11885)
Tvrdosť	mmol/l	3,52	1,10 - 5,00	OH	N výpočet (STN 830520)

Vysvetlivky: A/N - akred./ neakred., KM - kultivovateľné organizmy. KTJ - kolóna tvoriaca jednotku

V prípade, že vzorky odoberal zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola prijatá.

Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu analýz a nenahradzujú iné dokumenty.
Bez písomného súhlasu skúšobného laboratória sa môže protokol reprodukovať iba celý.
Skúšobné laboratórium nezodpovedá za údaje, ktoré poskytol zákazník.

V Košiciach dňa : 2.11.2026

Schválil : .....
Ing. Nikoleta Juhászová
vedúci skúšobného laboratória

koniec protokolu