



PLYNOVÉ ARMATÚRY:

- GKp GULOVÝ KOHÚT PRIRUBOVÝ
- GKz GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ
- VKz VZORKOVACÍ KOHÚT ZÁVITOVÝ
- Fz FILTER ZÁVITOVÝ
- PS PRAME ŠRÚBENIE

MERACIE ARMATÚRY

M TLAKOMER PREMA TYP 03 388 Ø 160 mm, ROZSAH 0-6 kPa, PRESNOSŤ 1,6%

ROZVOD POTRUBIA:

- AKUMULAČNÉ POTRUBIE - JESTVUJÚCE
- NTL. POTRUBIE ROZVODU PLYNU - JESTVUJÚCI
- NTL. POTRUBIE ROZVODU PLYNU - NAVRHOVANÉ
- ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE - JESTVUJÚCE
- ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE - NAVRHOVANÉ
- REDUKCIA POTRUBIA

PLYNOVÉ SPOTREBIČE:

KP PLYNOVÝ KOTOL, VÝKON 370,0 kW, PLYN 40,4 m3/h

POZNÁMKA:

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZÁCII BEZ JEHO SÚHLASU
- OCHRANNÝ NÁTER ZÁKLADNÝ, KRYTÝ ŽLTÝ, PRE ARMATÚRY SIVÝ
- POTRUBIE PRED MONTÁŽOU VYČISTIŤ, ZÁVITOVÉ SPOJE UTESNIŤ KONOPÍM S NEVYSYCHAJÚCIM TMELOM, NA VOLNÝCH ZÁVITOCH TMELO ODSŤRÁŤ
- SKÚŠKU PEVNOSTI A TESNOSTI PREVIESŤ VZDUCHOM
- UZEMNENIE PLYNOVÉHO POTRUBIA RIEŠI PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE
- V KOTOLNI OSTÁVA PÔVODNÝ SYSTÉM VETRANIA

ŠKODA Č.

GENRÁLNY PROJEKTANT: TP-PROJEKT, s.r.o., Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Olo Scholtz	Ing. Olo Scholtz	Ing. Olo Scholtz
NÁZOV STAVBY, MIESTO	TP-PROJEKT, s.r.o. NÁMESTIE MIERU 1 080 01 PREŠOV e-mail: tpprojektipo@gmail.com	
REKONŠTRUKCIA KOTOLNE ZŠ KRAČÚNOVCE		
OBJEKT:	SO-01, Kotelňa	
INVESTOR:	Ocú Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Giralovce	ZÁK. ČÍSLO TP-48/20
OBSAH VÝKRESU:		DÁTUM 10/2020
		FORMÁT 2x44
		MIERKA 1:50