



LEGENDA MESTNOSTI																				
OZN.	MESTNOST*	PROSTREDIE	VONKAŠIE PRVYV STN 33 2000-5-51												VUŽITIE	KONSTRUKCIA	Exp./Lv.	POZNAMKY		
2.1	Schodisko	31V IP 20	A45	A84	ACI	A63	AF7	AG1	AE1	AK1	ALI	AM1	AP7	ARI	B11	B12	C42	CB1	200	
2.2	Cieňoba	31V IP 20	A45	A84	ACI	A63	AF7	AG1	AE1	AK1	ALI	AM1	AP7	ARI	B11	B12	C42	CB1	200	
2.3	Kučeryňa	31V IP 20	A45	A84	ACI	A63	AF7	AG1	AE1	AK1	ALI	AM1	AP7	ARI	B11	B13	C42	CB1	300	
2.4	Iredien	31V IP 20	A45	A84	ACI	A63	AF7	AG1	AE1	AK1	ALI	AM1	AP7	ARI	B11	B12	C42	CB1	300	
2.5	Šľach	31V IP 20	A45	A84	ACI	A63	AF7	AG1	AE1	AK1	ALI	AM1	AP7	ARI	B11	B12	C42	CB1	200	
2.6	Šľach	31V IP 20	A45	A84	ACI	A63	AF7	AG1	AE1	AK1	ALI	AM1	AP7	ARI	B11	B13	C42	CB1	200	
2.7	Prešien páni	31V IP 20	A45	A84	ACI	A63	AF7	AG1	AE1	AK1	ALI	AM1	AP7	ARI	B11	B13	C42	CB1	150	
2.8	WC páni	31V IP 20	A45	A84	ACI	A63	AF7	AG1	AE1	AK1	ALI	AM1	AP7	ARI	B11	B12	C42	CB1	150	
2.9	Prešien dmy	31V IP 20	A45	A84	ACI	A63	AF7	AG1	AE1	AK1	ALI	AM1	AP7	ARI	B11	B12	C42	CB1	150	
2.10	WC dmy	31V IP 20	A45	A84	ACI	A63	AF7	AG1	AE1	AK1	ALI	AM1	AP7	ARI	B11	B13	C42	CB1	150	
2.11	Spoločenské sála	31V IP 20	A45	A84	ACI	A63	AF7	AG1	AE1	AK1	ALI	AM1	AP7	ARI	B11	B12	C42	CB1	300	
2.12	Instisio	31V IP 20	A45	A84	ACI	A63	AF7	AG1	AE1	AK1	ALI	AM1	AP7	ARI	B11	B13	C42	CB1	300	
2.13	Šľach	31V IP 20	A45	A84	ACI	A63	AF7	AG1	AE1	AK1	ALI	AM1	AP7	ARI	B11	B13	C42	CB1	200	
2.14	Poslhoňa	31V IP 20	A45	A84	ACI	A63	AF7	AG1	AE1	AK1	ALI	AM1	AP7	ARI	B11	B12	C42	CB1	300	

## POZNÁMKY

Elektrické rozvody uložené na horľavých podkladoch a v nich musia vyhovovať STN 33 231,12. Existujúce svietidlá demontovať a nahradiť s novými

NAPŤOVÁ SYSTÁVA 3+N+PE		400V, 50 Hz; TN-S
1+N+PE		230V, 50 Hz; TN-S
1+PEN		230V, 50 Hz; TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PROUDOM PRI PORUČIE:

ZÁKLADNÁ – SAMOČINNÝ ODPLOJNAPŤANÍ-SÍTIE TN  
ZVÝŠENÁ – HLAVNE A DOPLNKOVÉ POSRŤANIE

OCHRANA PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:

IZOLOVANIE ŽIVÝCH ČASŤAZABRANAMI ALBO KRYTMI

Hlavný projektant	Zodpoved. projektant	Kreslí
MĚŘART. Bena kopal	Viktor Kiss	Viktor Kiss
Miesto study : Obec Hřivov,Obecný úrad Hřivov 21, 044 12 Hřivov p.č. 79		
Investor : Obec Hřivov,Obecný úrad Hřivov 21, 044 12 Hřivov		
Akcia :		
ZNAČENIE SPOTREBY ENERGIE PRI PREVÁDZKE BUDOVY KULTÚRY DOM A OBECNÝ ÚRAD V OBCI HŘIVOV		
Objekt :	Formát	6 x A4
Profesia : ELEKTRO	Datum	4/2016
Účel	P.S.	
Měřko	1:100	
Číslo zdokazky	04/2016	
Číslo výkresu	Číslo kópie	

Výkres : Pádovys ZNP

702