


# LEGENDA

| | |
|---|---|
| | PRÍVODNÉ A SPIATOČNÉ POTRUBIE OCELOVÉ |
| AN | AKUMULAČNÁ NADRŽ PS 300 , 300 l |
| TJ | TERMODYNAMICKÁ JEDNOTKA EN MAR PRE OHREV TPV Q = 08-2 KW |
| ZOV | ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY 150 L |
| DYLAN III/18 | ZDROJ TEPLA EN MAR |
| Mar | MERANIE A REGULÁCIE EN-MAR |
| Č1 | RÝCHLOMONTÁŽNA SADA BUDERUS HSM 20-E-PLUS |
| Č2 | RÝCHLOMONTÁŽNA SADA BUDERUS HSM 25-E-PLUS |
| Č3 | OBEHOVÉ ČERPADLO GRUDFOSS APLHA 2 , DN 25 |
| CČ | CIRKULAČNÉ ĆERPADLO DN 15 |
| ZR | ZDRUŽENÝ ROZDELOVAČ BUDERUS RK 3/32/32 |
| EN | TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA 35 L |




## PROJEKT NA OHLASENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR PROJEKTU | : | MGR.ART. BORIS KOPAJ a.a. | Ing.INGRID FRAŠTACKÁ<br>UL. LETOMOSTIE 11<br>940 72 NOVÉ ZÁMKY<br>frastacka@zoznam.sk<br>tel. 0911214783 |
| HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU | : | MGR.ART. BORIS KOPAJ a.a. | |
| VYPRACOVAL | : | Ing. INGRID FRAŠTACKÁ a.i | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVESTOR : | OBEC HÝĽOV, OBECNÝ ÚRAD HÝLOV 21, 044 12 HÝĽOV | | |
| MIESTO STAVBY : | OBEC HÝĽOV, OBECNÝ ÚRAD HÝLOV 21, 044 12 HÝĽOV, P.Č. 79 | | |
| NÁZOV STAVBY | ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE PRI PREVÁDZKE BUDOVY KULTÚRNY DOM A OBECNÝ ÚRAD V OBCI HÝĽOV | STUPEŇ | P-SP |
| | | DÁTUM | 04/2016 |
| | | MIERKA | 1/50 |
| | | Č. VYKRESU | ÚK-1 |
| OBSAH | PÔDORYS 1.PP | | |
| PROFESIA | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE | | |

PDF dokument vytvorený skúšobnou verziou pdfFactory Pro www.pdffactory.com