OBEC TRENČIANSKE MITICE

Obecný úrad, 913 24 Trenčianske Mitice

OCUTM-S2024/00335-009/Mi dňa 23. 09. 2024

Vybavuje: Ing. Mitický (0902911218)
jozef.miticky@svinna.dcom.sk

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Trenčianske Mitice.

VYVESENÉ DŇA: 23. 09. 2024
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
PRIPOMIENKY: boli – neboli

_____
Obec Trenčianske Mitice

Vec: Žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu TN_A1_Trenčianske Mitice, Vápenka, VNK, TS, NNK, SO 01 – VN káblové vedenie, SO 02 – NN káblové vedenie, PS 01 – Kiosková TS 400 kVA

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Obec Trenčianske Mitice ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v spojení s čl. I. § 2 písm. a) bod 3 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods.1 a § 16 zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona prerokovalo v stavebnom konaní žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi štátnej správy, organizáciami, s obcou a so známymi účastníkmi konania.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť podľa § 62 a v zmysle § 66 stavebného zákona, zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a rozhodol takto: stavebníkovi, ktorým je **Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava** povoľuje uskutočniť líniovú stavbu

TN_A1_Trenčianske Mitice, Vápenka, VNK, TS, NNK
SO 01 – VN káblové vedenie
SO 02 – NN káblové vedenie
PS 01 – Kiosková TS 400 kVA

Na pozemkoch podľa priloženého zoznamu

P.č.	Kat. územie	Parcelné číslo v reg. KNC	Číslo LV v reg. KNC	Parcelné číslo v reg. KNE	Číslo LV v reg. KNE	Výmera parcely (v m2)	Druh pozemku	Umiestnenie pozemku	Vlastník	Dĺžka vedenia (m bežný)	Druh EZ
1	Trenčianske Mitice	4190	2491			2 242	Zastavané plochy a nádvoria	mimo ZÚO	Obec Trenčianske Mitice, 913 22, Trenčianske Mitice č.164, SR, 1/1	13,50	VNK
2	Trenčianske Mitice	2270	2259			1 018	Trvalé trávne porasty	mimo ZÚO	**1** Aponyiová Renáta r. Gogolová, A. Dubčeka 3539/3, Piešťany, PSČ 921 01, SR, 2/3, **2** Gogola Miloš, R. Jašíka 349/8, Dolné Vestenice, PSČ 972 23, SR, 1/3	52,00	VNK
3	Trenčianske Mitice	4170	2446			10 205	Vodné plochy	mimo ZÚO	**vlastník:** Slovenská republika, 1/1, **správca:** SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p., Radnicné námestie 8, Banská Štiavnica, PSC 969 01, SR	4,50	VNK
4	Trenčianske Mitice	4188	2491			832	Trvalé trávne porasty	mimo ZÚO	Obec Trenčianske Mitice, 913 22, Trenčianske Mitice č.164, SR, 1/1	138,50	VNK
5	Trenčianske Mitice	2747	3301			7 194	Ostatné plochy	mimo ZÚO	**vlastník:** Andezitove Kameňolomy, Levice, **správca:** Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, Bratislava, PSČ 817 47, SR	30,00	VNK
6	Trenčianske Mitice	2751	2688			1 201	Trvalé trávne porasty	mimo ZÚO	Jánošíková Terézia r. Gregušová, Sady pod Dedovcom 245/12, Trenčianske Teplice, PSČ 914 51, SR, 1/1	134,00	VNK
7	Trenčianske Mitice	4135	1906			4 071	Zastavané plochy a nádvoria	mimo ZÚO	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20/A, Trenčín, PSČ 911 01, SR, 1/1	249,00	Vedenie

8	Trenčianske Mitice	1435/1	1906			5 446	Zastavané plochy a nádvoria	v ZÚO	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20/A, Trenčín, PSČ 911 01, SR, 1/1	16,50	Vedenie
9	Trenčianske Mitice	4136	2491			1 804	Zastavané plochy a nádvoria	mimo ZÚO	Obec Trenčianske Mitice, 913 22, Trenčianske Mitice č.164, SR, 1/1	170,00	Vedenie
10	Trenčianske Mitice	4136	2491			1 804	Zastavané plochy a nádvoria	mimo ZÚO	Obec Trenčianske Mitice, 913 22, Trenčianske Mitice č.164, SR, 1/1	34,11 m^2	DTS kiosková/murovaná
11	Trenčianske Mitice	1329	1			641	Zastavané plochy a nádvoria	v ZÚO	Obec Trenčianske Mitice, 913 22, Trenčianske Mitice č.164, SR, 1/1	2,00	NNK
12	Trenčianske Mitice	4134	698			3 239	Ostatné plochy	mimo ZÚO	KOVALD, s.r.o., Soblahovská 1118/63, Trenčín, PSČ 911 01, SR, 1/1	29,00	NNK
13	Trenčianske Mitice	3401	698			5 192	Zastavané plochy a nádvoria	mimo ZÚO	KOVALD, s.r.o., Soblahovská 1118/63, Trenčín, PSČ 911 01, SR, 1/1	1,00	NNK
14	Trenčianske Mitice	3411	698			776	Ostatné plochy	mimo ZÚO	KOVALD, s.r.o., Soblahovská 1118/63, Trenčín, PSČ 911 01, SR, 1/1	2,00	NNK

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím, ktoré územné rozhodnutie ktoré vydala Obec Trenčianske Mitice pod zn. OCUTM S 2023/00390-004/Mi, dňa 04.09.2023, právoplatné dňa 07.10.2023

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
Zodpovedný projektant: Ing. Branislav Smorada, autorizovaný stavebný inžinier Osvedčenie č.: 6492*A2, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Popis stavby:
Účelom stavby je vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice na verejne prístupnom mieste a na pozemku vo vlastníctve ZSD a.s., vybudovanie VN káblovej prípojky s napojením na exist. VN vzdušné vedenie, napojenie na exist. NN vzdušné vedenie.
Základné technické údaje
Napäťová sústava VN: 3/AC, 22kV, 50Hz, IT
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011
V normálnej prevádzke: Krytmi, zábranou, umiestnením mimo dosah
Pri poruche: zemnením
Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov
Uzemnenie: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011
Ochranné pásmo: VN káblové vedenie – 1m na obe strany od kraja kábla
Napäťová sústava NN: 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019 + ZA12 :1/2020 + O*1 :4/2020
411. Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
411.2 Požiadavky na základnú ochranu
Príloha A
A.1 – Základná izolácia živých častí
A.2 – Zábrany alebo kryty
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54 :8/2012 + O*1 :7/2014 + ZA11 :2/2018 + ZA1 :1/2023
Ochranné pásmo: NN káblové vedenie – 1m na obe strany od kraja kábla

Popis technického riešenia
SO 01 – VN káblové vedenie
Nové VN káblové vedenie pre navrh. kioskovú TS 0065-208 bude napojené z exist. VN vzdušného vedenia VN258 na exist. betón. stĺpe DB4, bude prevedené káblami typu NA2XS(F)2Y 3x1x240. Od DB4 káble povedú v zeleni popri nespevnenej ceste, v zeleni okolo plota vodného zdroja Zadná studňa Trenčianske Mitice, v zeleni popri stromoch a na poli až k asf. ceste III/1862, prekrižujú asf. cestu a odvodňovací rigol a povedú v zeleni k obecnej asf. ceste, prekrižujú asf. cestu, za cestou povedú v zeleni pri plotoch a napoja sa do VN rozvádzača vývod č.2 navrh. kiosk. TS 0065-208. Z vývodu č.1 sa vyvedie nové VN káblové vedenie typu NA2XS(F)2Y 3x1x95. Od TS káble povedú v zeleni pri plotoch smerom ku križovatke obecnej cesty s cestou III/1862, kde sa pomocou priamych spojok naspojkujú na exist. VN káblové vedenie VN258 typu AXEKCEY 3x1x70 smer TS 0065-206.

V mieste napojenia nového VN káblového vedenia na exist. VN vzdušné vedenie sa na exist. betón. stĺpe DB4 osadí nový zvislý bezkomorový úsekový odpínač s obmedzovačmi prepätia a konzolou pre káblové koncovky a uzemní sa na nové uzemnenie, uzemnenie sa prevedie zemniacim pásom FeZn 30x4, z ktorého budú okolo betón. stĺpa vytvorené ekvipotenciálne kruhy.

Návrh. VN káble budú v zeleni uložené v zemi v hĺbke min. 100cm v chráničke FXKV200, v mieste križovania s odtokovou rúrou a odvodňovacím rigolom pri vodnom zdroji budú káble podtlačené v hĺbke min. 120cm pod rúrou a odvodňovacím rigolom v chráničke PE200, pod asf. cestou III/1862 budú káble podtlačené v hĺbke min. 120cm v chráničke PE200.

Po vybudovaní novej VN káblovej prípojky, naspojkovaní na exist. VN káblové vedenie a vybudovaní novej kiosk. TS 0065-208 sa exist. vežová TS 0065-202 demontuje, demontuje sa exist. VN vzdušné vedenie, dva úsekové odpínače a podperné body medzi TS 0065-202 a exist. betón. stĺpom DB4. Demontovaný materiál je vo vlastníctve investora. Použiteľný demontovaný materiál bude odvezený na uskladnenie na príslušnú regionálnu správu k jeho ďalšiemu využitiu. Nepoužiteľné kovové armatúry a vodiče budú odvezené do zberných surovín, betónový odpad (stĺpy, suť, úlomky z betónových základov) bude odovzdaný na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.

Optochránička ZSD – v celej dĺžke trasy nových VN káblov sa do výkopu priloží optochránička HDPE40 pre zafúknutie optického kábla. V mieste križovania s odtokovou rúrou a odvodňovacím rigo-lom pri vodnom zdroji bude podtlačená v hĺbke min. 120cm pod

rúrou a odvodňovacím rigolom v chráničke PE110, pod asf. cestou III/1862 bude podtlačená v hĺbke min. 120cm v chráničke PE110. Optochránička bude v celej trase označená markerom (Smart Marker SM1500) každých 50m, v mies-te spojky HDPE chráničky, v miestach koncových bodov a pri zmene smeru v každom oblúku (začia-tok, stred a koniec).

SO 02 – NN káblové vedenie
Z NN rozvádzača navrh. kiosk. TS 0065-208 sa vyvedú štyri káble.
TS vývod č.1 – kábel typu NAYY-J 4x240 z TS povedie v zeleni a na vymenenom betón. stĺpe JB52 sa napojí do vymenenej skrine VRIS2+K. Prepoj medzi VRIS a NN vzdušným vedením sa prevedie 2x káblami typu NAYY-J 4x95.
TS vývod č.2 – kábel typu NAYY-J 4x240 z TS povedie v zeleni, prekrižuje asf. cestu a odvodňovací rigol a povedie v zeleni popri obecnej asf. ceste a pri betón. stĺpe DB56 sa napojí do navrh. skrine 1SR. Z 1SR sa vyvedie kábel typu NAYY-J 4x95 a na exist. DB56 sa napojí na exist. NN vzdušné vedenie.
Exist. NN káblové vedenie typu 1-AYKY 3x120+70 smer demont. TS 0065-202 sa na DB56 odpojí z NN vzdušného vedenia, v zemi odkope a napojí do 1SR, v areáli sa odpojí z demont. TS 0065-202, v zemi odkope a napojí do navrh. skrine 2SR.
TS vývod č.3 – kábel typu NAYY-J 4x240 z TS povedie v trase navrh. VN káblov v zeleni pri plotoch smerom ku križovatke obecnej cesty s cestou III/1862, kde sa na exist. betón. stĺpe DB49 napojí do vymenenej skrine VRIS1+K. Prepoj medzi VRIS a NN vzdušným vedením sa prevedie káblom typu NAYY-J 4x95.
TS vývod č.4 – kábel typu NAYY-J 4x240 z TS povedie v trase navrh. VN káblov v zeleni pri plotoch smerom ku križovatke obecnej cesty s cestou III/1862, prekrižuje obecnú asf. cestu a povedie v zeleni popri ceste III/1862, pri demont. betón. stĺpe JB65 sa napojí do navrh. skrine 3SR. Z 3SR sa vyvedie kábel typu NAYY-J 4x240, kábel z 3SR povedie v zeleni popri ceste III/1862, prekrižuje panel. a asf. cestu, za cestou povedie v zeleni a na vymenenom betón. stĺpe JB69 sa napojí do vymenenej skrine VRIS1+K. Prepoj medzi VRIS a NN vzdušným vedením sa prevedie káblom typu NAYY-J 4x95.

Navrhované SR budú plastové samostatne stojace pilierové rozpojovacie istiace skrine, 1SR bude vo vyhotovení 4x400A/2x160A, 2SR a 3SR budú vo vyhotovení 2x400A/2x160A, 2SR bude uzemnená na hodnotu max. 5Ω, 3SR bude uzemnená na hodnotu max. 15Ω. Uzemnenie sa prevedie zemniacim pásom FeZn 30x4, ktorý bude uložený do výkopu v trase navrh. NN káblov, umiestnený bude 10cm pod alebo vedľa navrh. NN kábla.
V mieste napojenia navrh. NN kábla na NN vzdušné vedenie sa na betón. stĺpe DB56 namontujú obmedzovače prepätia a uzemnia sa na hodnotu max. 10Ω. Uzemnenie obmedzovačov a skrine 1SR bude prepojené na spoločné uzemnenie. Uzemnenie sa prevedie zemniacim pásom FeZn 30x4, ktorý bude uložený do výkopu v trase navrh. NN kábla, umiestnený bude 10cm pod alebo vedľa navrh. NN kábla.
Navrhované a vymenené VRIS budú plastové rozpojovacie istiace skrine pre vonk. vedenie, VRIS1+K budú vo vyhotovení 1x160A, VRIS2+K bude vo vyhotovení 2x160A. V mieste napojenia navrh. NN káblov na NN vzdušné vedenie sa na betón. stĺpoch JB52, DB49 a JB69 namontujú obme-dzovače prepätia a uzemnia sa na hodnotu max. 10Ω. Uzemnenie obmedzovačov a skríň VRIS bude prepojené na spoločné uzemnenie. Uzemnenie sa prevedie zemniacim pásom FeZn 30x4, ktorý bude uložený do výkopu v trase navrh. NN káblov, umiestnený bude 10cm pod alebo vedľa navrh. NN kábla.

Navrhované NN káble budú v celej dĺžke trasy uložené v zemi v hĺbke min. 100cm v chráničke FXKV160, pod asf. cestami a pod oporným múrom pri ceste III/1862 budú podtlačené v hĺbke min. 120cm v chráničke PE160.

Po vybudovaní nového NN káblového vedenia s napojením na NN vzdušné vedenie a výmene betón. stĺpov sa exist. NN vzdušné vedenie v úseku medzi DB49 – JB52 a DB49 – JB69 demontuje. Demontovaný materiál je vo vlastníctve investora. Použiteľný demontovaný materiál bude odvezený na uskladnenie na príslušnú regionálnu správu k jeho ďalšiemu využitiu. Nepoužiteľné kovové armatúry a vodiče budú odvezené do zberných surovín, betónový odpad (stĺpy, suť, úlomky z betónových základov) bude odovzdaný na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.

Údaje o projektovaných kapacitách

VN káblové vedenie NA2XS(F)2Y 3x1x240	510m
VN káblové vedenie NA2XS(F)2Y 3x1x95	60m
Optochránička ZSD HDPE40	570m
NN káblové vedenie NAYY-J 4x240	550m
NN káblové vedenie NAYY-J 4x95	40m

Pre uskutočnenie stavby sa určujú záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto povolenia.
2. Stavebník je povinný v prípade nevyhnutných zmien od schválenej projektovej dokumentácie a podmienok tohto povolenia v zmysle § 68 stavebného zákona požiadať stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy a všetkých podzemných sietí podľa rozhodnutia o umiestnení stavby, respektíve vytyčovacích výkresov, orgánom alebo organizáciou na to oprávnenou alebo zodpovedným geodetom.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť vyhl. č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
5. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky. Stavebník oznámi zhotoviteľa v súlade s ust. § 66 ods.3 písm. h) stavebného zákona stavebnému úradu po výberovom konaní. Podľa § 44 ods. 1 stavebného zákona stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať v súlade s ustanovením § 46a stavebného zákona stavbyvedúci.
6. V prípade ak bude na stavbe pracovať viac ako 20 pracovníkov, alebo viacero firiem, tak musí byť poverený koordinátor BOZP a koordinátor dokumentácie, podľa § 3, § 5, § 6, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných rizikách.
7. Začatie stavby: najskôr po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
8. Ukončenie stavby: do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
9. Stavba nesmie začať, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1, zák. č 71/1967 Zb.
10. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
11. Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie.
12. Zhotoviteľ musí pre stavbu použiť len výrobky a materiály, ktorých vlastnosti spĺňajú požiadavky uvedené v § 43f) stavebného zákona.

13. Stavebník je povinný dodržať súlad projektovej dokumentácie so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu a s inými predpismi a technickými normami.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

Obec Trenčianske Mitice, ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) súhlasí v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny a § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov za nižšie vymedzených podmienok:

- v prípade rozkopávky verejnej zelene je potrebný súhlas
- navrhovaná trasa inžinierskych sietí ani ich ochranné pásmo nesmie byť v kolízii s jestvujúcimi drevinami v zmysle § 7 VZN mesta Trenčín č. 7/1991,
- počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť stromov a kríkov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
- pri výkopových prácach musí byť trasa vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, v prípade že nie je možné dodržať uvedenú vzdialenosť výkop realizovať ručne alebo bezvýkopovou technológiou,
- po ukončení výkopových prác uviesť trávnaté plochy do funkčného stavu

Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08, Bratislava – vyjadrenie č. BA- 4118 2022 zo dňa 04.11.2022 – údržbové centrum - UC 1, Michlovský, s. r. o., Letná 796/9, 921 01, Piešťany - nedôjde ku styku s inžinierskymi sieťami Orange Slovensko a. s..

MINISTERSTVO OBRANY SR Agentúra správy majetku Bratislava, č. ASM - 80 - 435/2021 zo dňa 8. marca 2021
súhlasíme s realizáciou stavby „TN A1 Trenčianske Mitice, Vápenka, VNK, TS, NNK„ v k. ú. Trenčianske Mitice, okres Trenčín. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava číslo vyjadrenia: 6612407595 zo dňa 13.03.2024 - dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.**,**

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 565 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s.

na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti overeného správou sieti:

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/20112.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, ie žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmito upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIG1 SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez Internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenía
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahuje záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods, 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 06.04.2021, č. OU-TN-OSZP3-2021/011924-002

1. V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
2. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie inváznych druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 103 ods. 5 zákona, orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko, alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, v Trenčíne č. OU-TN-OSZP3-2024/037537-002 zo dňa 06. 09. 2024.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 1 a § 5 zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti a predložených podkladov vydáva **Súhlas zmysle § 27 ods. I písm. a) vodného zákona**,

Súhlas sa viaže na splnenie nasledovných podmienok:

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú v 11/2023 vypracoval, Ing. Branislav Smorada, Západoslovenská distribučná, a.s., zodpovedný projektant.
2.,Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami uvedenými v tomto súhlase.
3. Rešpektovať podmienky vyjadrenia správcu predmetných vodárenských zdrojov, Trenčianskych vodárni a kanalizácií a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. VTIR-2024/57-6 z 7.2.2024:

-Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodných zdrojov Mníchova Lehota, Trenčianske Mitice, Červený hostinec a Neporadza, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Okresným národným výborom v Trenčíne pod č. j.: OPLVH 2006/86 — voda zo dňa 12.8.1986.

V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne neovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd. Na základe uvedeného požadujeme:

-počas výstavby zabezpečiť stavebné práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja,

-vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám,
-stavebník a budúci prevádzkovateľ je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach VZ Mníchova Lehota, Trenčianske Mitice a Neporadza.
-V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti (vodovod a kanalizácia). Tieto žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti vodovod (vodovod p. Repa, kontakt: frantisek.repa@tvkas.sk, tel.: 0903/403 627, kanalizácia Ing. Hartmann, tel.: 0911/239469) a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, ods. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 1,8 m a od DN 500 3,0 m od osi vodovodného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať ručne a bez použitia strojných

mechanizmov. Správnosť spôsobu križovania navrhovaných prípojok ostatných inž. sietí s inž. sieťami v správe našej spoločnosti žiadame písomne odsúhlasiť" pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasypaním.
-Ku kolaudácii stavby žiadame predložiť" porealizačné zameranie s vyznačením súbehu a križovania káblov s inž. sieťami v správe našej spoločnosti.
-Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27 ods. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.
4. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať" ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 10.03.2021, č. OU-TN-OSZP2-2021/010975- 002
Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za nasledujúcich podmienok:
1. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
2. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach, vykonávaných pre fyzickú osobu je ten, kto uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencia, ohlasovanie údajov z evidencie, atď.).
4. Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.
5. Využívanie odpadov na spätné zasypávanie (vlastníkovi pozemku) a skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu – dočasné uloženie odpadu - výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie - v mieste, ktoré nie je zariadením na

zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je možné len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja).
6. Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác sa podľa § 2 písm. h) zákona o odpadoch tento zákon nevzťahuje, ak je isté, že sa tento použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
7. Zodpovedná osoba za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 8. Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší úrad. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov

– súhlas bez pripomienok

Okresný Okresný úrad, Odbor civilnej obrany a krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín č. OU-TN-OKRI- 2021/000077-69 zo dňa 15. 03. 2021 úrad Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne č. OU-TN-OCDPK-2021/011231-002 zo dňa 10.03.2021- S návrhom riešenia predmetnej stavby súhlasíme za predpokladu rešpektovania nasledovných pripomienok:
1. Stavebník pred samotnou realizáciou prác v telese cesty III/1862 požiada tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie uvedenej pozemnej komunikácie, o určenie použitia dočasného dopravného značenia a v prípade, ak z dôvodu realizácie stavebných prác dôjde k zúženie prejazdného profilu cesty v súbehu s trasou NNK alebo VNK vedenia aj o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty v zmysle žiadostí a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu: http://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy. K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ v Trenčíne, ODI odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt dočasného dopravného značenia).
2. Stavebník pred demontážou VNV a NNV vedenia nad cestou a pri ceste III/1862 požiada tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie uvedenej pozemnej komunikácie a o určenie použitia dočasného dopravného značenia v zmysle žiadostí a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu.
3. Križovanie cesty III/1862 a VN káblového vedenia realizovať pretláčaním, bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky.
4. Stavebník si pred začatím prác zabezpečí vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a bude rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokial' tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto stanoviska (najmä Trenčianske vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel, Slovak Telekom, atd...).
5. Realizáciou stavby nesmie byť prerušená alebo ovplyvnená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty III/1862.
6. Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec použitého dočasného dopravného značenia.
7. V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta III/1862 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.
8. Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste III/1862 žiadame predložiť na vyjadrenie.

9. Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Obvodný banský úrad č.j. OBUBB_2155-3240/2024-I, zo dňa 07. 08. 2024

nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia predmetnej stavby

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín, zo dňa 19.3.2021, č. ITR/690/2021-2

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti - verejný vodovod DN 80, 100 a 150. Tento žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (p. Repa, kontakt: repa@tvkas. sk, tel.: 0903/403 627) a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného potrubia do DN 500 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. 2. Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodných zdrojov Mníchova Lehota, Trenčianske Mitice, Červený hostinec a Neporadza, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne pod č.j. OÚŽP/2008/03032-004 TNI zo dňa 10.11. 2008. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd. Na základe uvedeného požadujeme

- počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja.
- vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
- stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodných zdrojov Mníchova Lehota, Trenčianske Mitice a Neporadza. Ku kolaudácií navrhovaných káblových rozvodov žiadame predložiť porealizačné zameranie v grafickej a digitálnej forme prevedené oprávneným geodetom.
- Ďalší stupeň PD žiadame predložiť k nám na vyjadrenie.

Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne zo dňa 12.04.2021, č. KPUTN-2021/7792-2/26951/Pas.

KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej stavby v katastrálnom území Trenčianske Mitice súhlasí a určuje tieto podmienky:

1. Odstrániť dva betónové stĺpy (DB41) situované na pozemku par. č. 827, k. ú. Trenčianske Mitice, t. j. na pozemku národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ v Trenčianskych Miticiach (par. č. 827 a 828, k. ú. Trenčianske Mitice). Priľahlé úseky riešiť formou zemného kábla.
2. Predložiť KPÚ Trenčín na schválenie projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie so zapracovanou vyššie uvedenou zmenou.

3. Zabezpečiť realizovanie pamiatkového (archeologického) výskumu, ktorého podmienky KPÚ určí v samostatnom rozhodnutí po predložení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
KPÚ Trenčín po preskúmaní predloženej projektovej dokumentácie ACON tavby,,TN_A1_Trenčianske Mitice, Vápenka, VNK, TS, NNK" konštatuje, že predmetná stavba zasahuje aj na pozemok národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ v Trenčianskych Miticiach (par. č. 827 a 828, k. ú. Trenčianske Mitice), ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 1326/1. Predmetný objekt je vo vlastníctve spoločnosti AMO-PLUS, s.r.o., Palárikova 857/11, 957 51 Topoľčany.
Na základe vyššie uvedeného KPÚ Trenčín žiada odstrániť v súvislosti s navrhovanou stavbou ,,TN_A1_Trenčianske Mitice, Vápenka, VNK, TS, NNK" jestvujúce betónové stĺpy (v zmysle predloženej PD označené ako DB41) situované na pozemku par. č. 827, v tesnej blízkosti južného nárožia kaštieľa a priľahlé úseky riešiť formou zemného kábla. Jestvujúce riešenie (betónové stĺpy) predmetnú národnú kultúrnu pamiatku vizuálne devalvujú.
Podľa § 27 ods. 1 pamiatkového zákona základná ochrana kultúrnej pamiatky je súhrn činnosti a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu. Podľa § 27 ods. 2 v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky: desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.

Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 07.12.2023
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. nemá k projektovej dokumentácii výhrady a s vydaním stavebného povolenia „súhlasí".
Do realizačnej projektovej dokumentácie žiadame zapracovať:

- Doplniť stavebné objekty SO Demontáž VN nadzemného vedenia s TS 0065-202 a SO Demontáž NN vzdušného vedenia,
- Do SO 02 - NN káblové vedenie zapracovať NN zvodiče prepätia v miestach prechodov NNK na NNV,
- Do situácie stavby zakresliť uloženie identifikačných Smart markerov v celej trase HDPE chráničky pre ÚOK,
- Do SO 01- VN káblové vedenie zapracovať budúce prevádzkové označenie nového zvislého ÚO a to: 74/258,
- D SO 02-NN káblové vedenie zapracovať budúce prevádzkové označenie nových skríň SR a VRIS1+K a to: 0065-0045 až 0065-0048,
- Opraviť číslovanie prechodového VN DB na č.404,
- V JPS NN rozvádzača navrhovanej TS 0065-208, opraviť hodnotu MTP na 600/5A, doplniť údaj prípojnice NN, In=1000A,
- Do SO 02 NN káblové vedenie a PS Kiosková TS 400 kVA zapracovať výpočet istenia NN distribučných rozvodov s ohľadom na výkon inštalovaného transformátora 400 kVA, dĺžku NN káblových vedení, NN nadzemných vedení, prierez vedení a impedanciu vypínacej slučky, hodnoty istenia uviesť do schémy zapojenia,

Slovenský plynárenský podnik – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26 – vyjadrenie č. TD/NS/0926/2022/Ga zo dňa 30. 11. 2022

súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nizkotlakého (ďalej ako, NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolne šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne;

SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODNIK, štátny podnik Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 31834, 921 80 Piešťany č. CZ 19212/2023, CS SVP OZ PN 5518/2023/2, zo dňa 8.6.2023

SVP, š. p. Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Piešťany Vám dáva súhlasné stanovisko k stavbe pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:

- K stavebným prácam pri križovaní vodného toku prizvať zástupcu našej organizácie (úsekový technik Ing. Oravcová tel. 0914 398242), ktorý zápisom potvrdí, že práce pri križovaní boli realizované v súlade s našimi podmienkami, respektíve boli realizované v súlade s PD, ktorá nám bola predložená na vyjadrenie. Tento zápis bude z našej strany požadovaný pri kolaudácii stavby a v prípade jeho nepredloženia, nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby.

- Miesto križovania vodného toku po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ"
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v koryte a v ochrannom pásme vodného toku. Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu.
- Na využitie pozemku KN-C 4170 k.ú. Trenčianske Mitice, ktorý je v správe našej organizácie je potrebné majetkoprávne vysporiadanie na Oddelení správy majetku SVP, š.p., územná pôsobnosť Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Piešťany.
- K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejme technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
- Správca vodného toku nezodpovedá za prípadne škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splaveninami a ľadom, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.
- Na kolaudačné konanie prizvať zástupcu našej organizácie, kde nám bude odovzdaný vyššie uvedený zápis a detail skutočného vyhotovenia aj so zameraním v digitálnej forme (z dôvodu vodohospodárskej evidencie v súlade s § 48 odst.3 vodného zákona).

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY- Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava č. S22816-2024-IKŽ-2, zo dňa 02.08.2024 – vydávať toto stanovisko:
Realizácia líniovej stavby sa navrhuje na území ochranného pásma II. stupňa prírodného minerálneho zdroja MP-1 v Trenčianskych Miticiach, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia a zákazy činností podľa § 26, § 28 ods. 3 v spojení s § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“). Podľa § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel nie je dotknutým orgánom v stavebnom konaní predmetnej stavby. Na území ochranného pásma II. stupňa prírodného minerálneho zdroja MP-1 v Trenčianskych Miticiach je potrebné rešpektovať vyššie uvedené ustanovenia zákona č. 538/2005 Z. z., t. j. v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných minerálnych zdrojov. Dávame do pozornosti oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 538/2005 Z. z., podľa ktorej je fyzická osoba alebo právnická osoba počas realizácie zemných prác povinná v prípade narazenia hladiny podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu zdravotníctva SR.

KOVALD, s.r.o., Soblahovská 1118/63 Trenčín 911 01, č. 2024/LOMC/04 zo dňa 05.08.2024 – nemá pripomienky.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: boli uplatnené námietky, od Jána Bartáka, bytom Trenčianske Mitice 237, Trenčianske Jastrabie, PSČ 913 22:

Ako účastník konania na stavbu : TN_A1_Trenčianske Mitice, Vápenka, VNK, TS, NNK, SO 01 – VN káblové vedenie, SO 02 – NN káblové vedenie, PS 01 – Kiosková TS 400 kVA, padávam námietku na nezákonné začatie stavebného konania, nakoľko na predmetnú stavbu, nebolo vydané právoplatné rozhodnutie na umiestnenie predmetnej stavby.

Námietka sa zamieta

O d ô v o d n e n i e :

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka, ktorým je Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, na základe poverenia M.Č. Projekty s.r.o., so sídlom Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO: 35 829 745, na základe plnej moci PhDr. Ľubomíra Beháňová bytom Za Plavárňou 8529/9, 010 08 Žilina, na vydanie stavebného povolenia na stavbu: TN_A1_Trenčianske Mitice, Vápenka, VNK, TS, NNK, SO 01 – VN káblové vedenie, SO 02 – NN káblové vedenie, PS 01 – Kiosková TS 400 kVA, umiestnenú na základe iného práva na pozemkoch registra „C“ parc.č. 4190, 2270, 4170, 4188, 2747, 2751, 4135, 1435/1, 4136, 1329, 4134, 3401, 3411, všetko v k. ú. Trenčianske Mitice. Stavebný úrad oznámením zo dňa 25.07.2024 vydaným pod č. OCUTM-S2024/00335-002/Mi oznámil začatie konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Súčasne upustil podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona od ústneho pojednávania a určil lehotu na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie a na uplatnenie námietok a pripomienok 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Oznámenie bolo doručené podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby. Oznámenie bolo vyvesené na vývesnej úradnej tabuli obce Trenčianske Mitice a na vebovom sídle. Verejnou vyhláškou bolo oznámenie doručené 15-tym dňom zverejnenia na úradnej tabuli Trenčianske Mitice. V oznámení uviedol v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr v určenej lehote, inak sa na ne neprihliadne. Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány, inak sa podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Stavebný úrad preskúmal v stavebnom konaní predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že povolenie stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Stavebný úrad v konaní a z podkladov pre rozhodnutie a po zhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, ktoré neboli protichodné a ani záporné zistil, že predložená PD spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov. Výstavba bude realizovaná tak, aby minimálne rušila kľud v jestvujúcich rodinných domoch. Stavebný úrad v tomto rozhodnutí zosúladil stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona „na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní sa neprihliada“.

Podľa § 36 ods. 1, druhá veta stavebného zákona, v oznámení o začatí územného konania stavebný úrad upozornil účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie v určenej lehote, inak že sa na ne neprihliadne.

Z uvedeného vyplýva, že v stavebnom konaní sa neprerokovávalo umiestnenie stavby, ale súlad PD s územným rozhodnutím a súlad PD so stanoviskami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

<u>V stavebnom konaní boli uplatnené námietky, od Jána Bartáka, bytom Trenčianske Mitice 237, Trenčianske Jastrabie, PSČ 913 22:</u>

Ako účastník konania na stavbu : TN_A1_Trenčianske Mitice, Vápenka, VNK, TS, NNK, SO 01 – VN káblové vedenie, SO 02 – NN káblové vedenie, PS 01 – Kiosková TS 400

kVA, padávam námietku na nezákonné začatie stavebného konania, nakoľko na predmetnú stavbu, nebolo vydané právoplatné. rozhodnutie na umiestnenie predmetnej stavby.

Námietka sa zamieta: na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré vydala Obec Trenčianske Mitice pod zn.OCUTM-S2023/00042-006/Mi, dňa 04.09.2023/ právoplatné dňa 07.10.2023 a nakoľko v územnom konaní neboli podané žiadne námietky, na základe horeuvedeného predpisu, sa stavebný úrad nebude zaoberať s podanými námietkami.

PD je v súlade s podmienkami uvedenými v územnom rozhodnutí, a PD jednotlivých objektov stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi v súlade s § 45 ods. 1 písm. a) stavebného zákona v spojení s § 46 stavebného zákona.

Uskutočňovanie stavby podľa § 44 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie, prípadne rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 správneho poriadku. Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku je deň doručenia rozhodnutia dňom jeho oznámenia.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na navrhovanie stavieb.

K žiadosti o stavebné povolenie bolo doložené:

- projektová dokumentácia stavby 2x
- právoplatné územné rozhodnutie
- právoplatná zmena územného rozhodnutia
- list vlastníctva stavebníka
- kópia katastrálnej mapy

Vyjadrenia dotknutých orgánov

- Obec Trenčianske Mitice
- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08, Bratislava – vyjadrenie č. BA- 4118 2022 zo dňa 04.11.2022 – údržbové centrum - UC 1, Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01, Piešťany
- MINISTERSTVO OBRANY SR Agentúra správy majetku Bratislava, č. ASM - 80 - 435/2021 zo dňa 8. marca 2021
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava číslo vyjadrenia: 6612407595 zo dňa 13.03.2024
- Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 06.04.2021, č. OU-TN-OSZP3-2021/011924-002
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, v Trenčíne č. OU-TN-OSZP3-2024/019708-004 zo dňa 13. 09. 2024
- Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 10.03.2021, č. OU-TN-OSZP2-2021/010975- 002
- Okresný úrad, Odbor civilnej obrany a krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín č. OU-TN-OKRI- 2021/000077-69 zo dňa 15. 03. 2021
- Okresný úrad Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne č. OU-TN-OCDPK-2021/011231-002 zo dňa 10.03.2021
- Obvodný banský úrad č.j. OBUBB_2155-3240/2024-I, zo dňa 07. 08. 2024
- Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín, zo dňa 19.3.2021, č. ITR/690/2021-2

- Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne zo dňa 12.04.2021, č. KPUTN-2021/7792-2/26951/Pas
- Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 07.12.2023
- Slovenský plynárenský podnik – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26 – vyjadrenie č. TD/NS/0926/2022/Ga zo dňa 30. 11. 2022
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODNIK, štátny podnik Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 31834, 921 80 Piešťany č. CZ 19212/2023, CS SVP OZ PN 5518/2023/2, zo dňa 8.6.2023
- MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY- Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava č. S22816-2024-IKŽ-2, zo dňa 02.08.2024
- KOVALD, s.r.o., Soblahovská 1118/63 Trenčín 911 01, č. 2024/LOMC/04 zo dňa 05.08.2024

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. Stanoviská a vyjadrenia orgánov a organizácií boli uvedené v podmienkach stavebného povolenia.

Správny poplatok : v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a v znení neskorších predpisov v sume € 400,0 slovom: štyristo EUR, zaplatený dňa 15.08. 2024 prevodom na účet Obce Trenčianske Mitice .

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Trenčianske Mitice. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.

Bc. Jana Šebáňová
starostka obce Trenčianske Mitice

Doručí sa:

1. **PhDr. Ľubomíra Beháňová bytom Za Plavárňou 8529/9, 010 08 Žilina**
- M.Č.B. Projekty, s. r. o., so sídlom Chrenovská 32, 949 01 Nitra
2. Obec Trenčianske Mitice
3. *verejná vyhláška podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona – líniová stavba*
4. *Ing. Ján Baránek, Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-projektant*

Na vedomie:

5. Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín
6. Danucem Slovensko, 906 38 Rohožník
7. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

8. Okresný úrad Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9. Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
10. Ministerstvo obrany SR , Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
11. Slovenský pozemkový fond, Búdková č.36, 81715 Bratislava
12. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
14. Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. TVK, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
16. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
17. Slovak Telecom, a. s., Centrum služieb infraštruktúry sever, Poštová č. 1, 010 08 Žilina
18. Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
19. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
20. Krajský pamiatkový úrad, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
21. SVP, š.p. Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 15, 955 01 Topoľčany
22. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
23. MZ SR- Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
24. ŽSR, oblastné riaditeľstvo Žilina, sekretariát 1.mája 34, Žilina 010 01
25. ŽSR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odb. expertízy, Klemensova 8, Bratislava 813 61
26. Národná diaľničná spoločnosť, a. s.. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava
27. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, Ul. 9. mája 2395, 974 01 Banská Bystrica