

# OBEC TRENČIANSKE MITICE

## 913 22 Trenčianske Mitice

S 2019/00040-004/Mi

dňa 20.02.2019

Vybavuje: Ing. Mitický ( 0902911218)

[jozef.miticky@svinna.dcom.sk](mailto:jozef.miticky@svinna.dcom.sk)

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Trenčianske Mitice.

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Obec Trenčianske Mitice

Vec: Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby TN\_Tren. Mitice, VN 258, zakabelizovanie odb. k TS, VNK, TS, NNK

## ROZHODNUTIE

Navrhovateľ, ktorými sú **Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, na základe poverenia pre spoločnosť M.Č. Projekty s.r.o., so sídlom Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO: 35 829 745** podal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: TN\_Tren. Mitice, VN 258, zakabelizovanie odb. k TS, VNK, TS, NNK, SO 05 – VN zemný kábel, SO 06 – NN zemný kábel, SO 07 – Demontáž VN vzdušného vedenia, PS 04 – Diaľkovo ovládaná, spínacia, kiosková TS4 – EH2, umiestnenú na pozemkoch mimo ZÚO v k.ú. Trenčianske Mitice.

**Obec Trenčianske Mitice** ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. §5 bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s §27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Oznámil začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie. Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

### rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

**TN\_Tren. Mitice, VN 258, zakabelizovanie odb. k TS, VNK, TS, NNK**

SO 05 – VN zemný kábel

SO 06 – NN zemný kábel

SO 07 – Demontáž VN vzdušného vedenia

PS 04 – Diaľkovo ovládaná, spínacia, kiosková TS4 – EH2

Umiestňovanej na pozemkoch v zmysle zoznamu dotknutých pozemkov.  
Celá trasa je vedená mimo zastavaného územia Obce Trenčianske Mitice

### Zoznam dotknutých pozemkov a účastníkov konania.

| P.č . | Kat. územie        | Parcelné číslo v reg. KNC | Číslo LV v reg. KNC | Parcelné číslo v reg. KNE | Číslo LV v reg. KNE | Výmera parcely (v m2) | Druh pozemku          | Umiestnenie pozemku | Vlastník                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Trenčianske Mitice | 3213                      | 2912                |                           |                     | 420                   | Trvalé trávne porasty | mimo ZÚO            | Homolová Anna r. Pristachová, Dubodiel 334, 913 23 Dubodiel, SR 1/1                                                                                                                                                                                             |
| 2     | Trenčianske Mitice | 3212                      | 2473                |                           |                     | 3 547                 | Trvalé trávne porasty | mimo ZÚO            | Štefkovičová Danka r. Žatková, Komenského 667, 956 18 Bošany, SR 1/1                                                                                                                                                                                            |
| 3     | Trenčianske Mitice | 3211                      | 2413                |                           |                     | 1 688                 | Trvalé trávne porasty | mimo ZÚO            | Kseňáková Emília r. Šebánová, ( Záborského 1745/15, 052 01 Spišska Nová Ves, zomrela ) 1/1 Správca: Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava, SR                                                                                      |
| 4     | Trenčianske Mitice | 3210                      | 2967                |                           |                     | 1 688                 | Trvalé trávne porasty | mimo ZÚO            | Popluhárová Daniela r. Šebánová, Mgr., Smreková 3093/10, 010 07 Žilina, SR 1/1                                                                                                                                                                                  |
| 5     | Trenčianske Mitice | 3209                      | 3022                |                           |                     | 990                   | Trvalé trávne porasty | mimo ZÚO            | Polášková Jana r. Šebánová, Ing., Fándlyho 1926/15, 811 03 Bratislava, SR 1/1                                                                                                                                                                                   |
| 6     | Trenčianske Mitice | 3208                      | 3109                |                           |                     | 989                   | Trvalé trávne porasty | mimo ZÚO            | Castiglione Božena r. Šebánová, MUDr., Špieszová 3328/1, 841 04 Bratislava, SR 1/1                                                                                                                                                                              |
| 7     | Trenčianske Mitice | 3207                      | 2704                |                           |                     | 2 475                 | Trvalé trávne porasty | mimo ZÚO            | Valachová Viera r. Sýrna, Trenčianske Jastrabie 85, 913 22 Trenčianske Jastrabie, SR 1/1                                                                                                                                                                        |
| 8     | Trenčianske Mitice | 3206                      | 2496                |                           |                     | 825                   | Trvalé trávne porasty | mimo ZÚO            | Pristach Jozef r. Pristach, Rožňová Neporadza 20, 913 26 Motešice, SR 1/1                                                                                                                                                                                       |
| 9     | Trenčianske Mitice | 3205                      | 2804                |                           |                     | 1 530                 | Trvalé trávne porasty | mimo ZÚO            | Valach Milan r. Valach, Trenčianske Jastrabie 59, 913 22 Trenčianske Jastrabie, SR 1/1                                                                                                                                                                          |
| 10    | Trenčianske Mitice | 3204                      | 3328                |                           |                     | 480                   | Trvalé trávne porasty | mimo ZÚO            | 1 - Urbanovský Antón, Trenčianske Jastrabie 49, 913 22 Trenčianske Jastrabie, SR 1/4<br>2 - Letková Agnesa r. Urbanovská, Trenčianske Stankovce 549, 913 11 Trenčianske Stankovce, SR 1/4<br>3 - Doktorová Oľília, Trenčianske Jastrabie 72, 913 22 Trenčianske |

|    |                       |      |      |  |  |       |                             |          |                                                                                                                          |
|----|-----------------------|------|------|--|--|-------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |      |      |  |  |       |                             |          | Jastrabie, SR 1/4<br>4 - Urbanovský<br>Anastaz, Malá Čausa<br>60, 971 01 Prievidza,<br>SR 1/4                            |
| 11 | Trenčianske<br>Mitice | 3203 | 3045 |  |  | 480   | Trvalé<br>trávne<br>porasty | mimo ZÚO | Bezákova Mária r.<br>Urbanovská,<br>Krušovská 1645/12,<br>955 01 Topoľčany,<br>SR 1/1                                    |
| 12 | Trenčianske<br>Mitice | 3202 | 2670 |  |  | 480   | Trvalé<br>trávne<br>porasty | mimo ZÚO | Barták Jaroslav r.<br>Barták, Trenčianske<br>Mitice 232, 913 22<br>Trenčianske Mitice,<br>SR 1/1                         |
| 13 | Trenčianske<br>Mitice | 3201 | 2498 |  |  | 1 019 | Trvalé<br>trávne<br>porasty | mimo ZÚO | Urbanovský Peter r.<br>Urbanovský, S.<br>Chalúpku 1415/3,<br>911 01 Trenčín, SR<br>1/1                                   |
| 14 | Trenčianske<br>Mitice | 3200 | 2587 |  |  | 1 700 | Trvalé<br>trávne<br>porasty | mimo ZÚO | Hostačný František r.<br>Hostačný, Ing.,<br>Trenčianske Jastrabie<br>71, 913 22<br>Trenčianske<br>Jastrabie, SR 1/1      |
| 15 | Trenčianske<br>Mitice | 3198 | 2272 |  |  | 1 751 | Trvalé<br>trávne<br>porasty | mimo ZÚO | Trenčianske<br>Minerálne vody, a.s.,<br>Cesta na Senec 2/A,<br>821 04 Bratislava,<br>SR 1/1                              |
| 16 | Trenčianske<br>Mitice | 3197 | 2502 |  |  | 2 930 | Trvalé<br>trávne<br>porasty | mimo ZÚO | Šebán Jozef, Ing.,<br>Závodská 825/110,<br>914 41 Nemšová, SR<br>1/1                                                     |
| 17 | Trenčianske<br>Mitice | 3196 | 3038 |  |  | 2 260 | Ostatné<br>plochy           | mimo ZÚO | Valková Anna r.<br>Šebánová,<br>Trenčianske Mitice<br>150, 913 22<br>Trenčianske Mitice,<br>SR 1/1                       |
| 18 | Trenčianske<br>Mitice | 3195 | 2291 |  |  | 2 258 | Ostatné<br>plochy           | mimo ZÚO | Hučín Dušan,<br>Trenčianske Jastrabie<br>70, 913 22<br>Trenčianske<br>Jastrabie, SR 1/1                                  |
| 19 | Trenčianske<br>Mitice | 3193 | 2704 |  |  | 2 569 | Ostatné<br>plochy           | mimo ZÚO | Valachová Viera r.<br>Sýrna, Trenčianske<br>Jastrabie 85, 913 22<br>Trenčianske<br>Jastrabie, SR 1/1                     |
| 20 | Trenčianske<br>Mitice | 4149 | 2491 |  |  | 1 193 | Trvalé<br>trávne<br>porasty | mimo ZÚO | Obec Trenčianske<br>Mitice, Trenčianske<br>Mitice 164, 913 22<br>Trenčianske<br>Jastrabie, SR 1/1                        |
|    | Trenčianske<br>Mitice | 3194 | 2704 |  |  | 691   | Trvalé<br>trávne<br>porasty | mimo ZÚO | Valachová Viera r.<br>Sýrna, Trenčianske<br>Jastrabie 85, 913 22<br>Trenčianske<br>Jastrabie, SR 1/1                     |
| 21 | Trenčianske<br>Mitice | 4271 | 2483 |  |  | 107   | Ostatné<br>plochy           | mimo ZÚO | Slovenská republika<br>1/1<br>Správca: Slovenský<br>pozemkový fond<br>Bratislava, Búdkova<br>36, 81747 Bratislava,<br>SR |

|    |                    |      |      |  |  |         |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------|------|------|--|--|---------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Trenčianske Mitice | 4255 | 3330 |  |  | 4 041   | Trvalé trávne porasty      | mimo ZÚO | 1 - Slovenská republika 1/4<br>2 - Heineová Dorota ( malol. ) 1/4<br>3 - Voglerová Klára r. Heineová 1/4<br>4 - Heine Vilém 1/4<br>Správca: Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava, SR                                                                                          |
| 23 | Trenčianske Mitice | 4148 | 2491 |  |  | 899     | Ostatné plochy             | mimo ZÚO | Obec Trenčianske Mitice, Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Jastrabie, SR 1/1                                                                                                                                                                                                                       |
| 24 | Trenčianske Mitice | 4142 | 2491 |  |  | 3 781   | Ostatné plochy             | mimo ZÚO | Obec Trenčianske Mitice, Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Jastrabie, SR 1/1                                                                                                                                                                                                                       |
| 25 | Trenčianske Mitice | 3382 | 2145 |  |  | 187 779 | Ostatné plochy             | mimo ZÚO | 1 - Adamcová Irena r. Hörková, Potočná 11, 911 01 Trenčín, SR 234/198389<br>2 - Barták Ján r. Barták, Ing., Trenčianske Mitice 237, 913 22 Trenčianske Jastrabie, SR 469/198389<br>3 - Beleščáková Anna r. Michaličková, Ing., Mateja Bela 2503/13, 911 08 Trenčín, SR 1407/198389 + 151 ďalších vlastníkov |
| 26 | Trenčianske Mitice | 3387 | 2879 |  |  | 41 241  | Ostatné plochy             | mimo ZÚO | Rombergerová Margita r. Pfeifová 1/1<br>Správca: Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava, SR                                                                                                                                                                                     |
| 27 | Trenčianske Mitice | 3390 | 2879 |  |  | 51      | Zastavané plochy a nádvorí | mimo ZÚO | Rombergerová Margita r. Pfeifová 1/1<br>Správca: Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava, SR                                                                                                                                                                                     |

tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, overenej projektovej dokumentácie, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

**I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie objektov a ich umiestnenie:** V danej lokalite sú vodiče VN umiestnené na betónových a mrežových podporných bodoch, z ktorých sú niektoré na hranici životnosti. VN vodiče sú prierezu 3x35 AlFe6. Uvedená odbočka VN linky č.258 Mníchova Lehota Lom, napájajúca TS 0035-009, bola vybudovaná v roku 1982. Opravy na nej boli vykonávané iba v minimálnej miere, len pri poruchách, spôsobených pádom stromov.

Odbočka z VN linky č.258 k stožiarovej TS 0065-205, umiestnenej pri prírodnom minerálnom zdroji Mitická kyselka, vrt MP1 bola vybudovaná v roku 1985 a je tiež v pôvodnom stave.

Zakabelizovaním VN odbočky linky č.258 Mníchova Lehota Lom ( TS 0035-009 ), dôjde k zabráneniu ohrozenia vtáctva v lese, podstatne sa zníži ochranné pásmo VN vedenia a tým môže dôjsť k opätovnému zalesneniu územia po zdemontovanom vonkajšom VN vzdušnom vedení.

Výmenou exist. stožiarovej TS 0065-205 za kioskovú spíniacu TS sa predíde novej ekologickej havárii, nakoľko TS 0065-205 sa nachádza v chránenej Prírodnej pamiatke Mitická slatina ( III. stupeň ochrany prírodného minerálneho zdroja ) a v tesnej blízkosti vodného prameňa Mitickej kyselky, vodný vrt MP1 ( I. stupeň ochrany prírodného minerálneho zdroja Mitická kyselka, vrt MP1 ). Nová kiosková spíniacia TS po vybudovaní napojí odberné miesto – vodný zdroj Mitická kyselka, vrt MP1, ktoré je zatiaľ napájané zo stožiarovej TS.

Umiestnenie a trasa stavby:

V lokalite navrhovanej stavby sa nachádza Chránená vodohospodárska oblasť Strážovské vrchy, CHKO Biele Karpaty - Prírodná pamiatka Mitická Slatina – III. a I. stupeň ochrany prírody. a demontáž VN vzdušného vedenia bude zasahovať do IV. stupňa ochrany prírody ( PB č. 99/3, č. 99/4 a č. 99/5 ). Tu stavba zasahuje do biotopu národného významu Ra7, sukcesne zmenené slatiny, ako aj mokrade Mitická Slatina. K navrhovanej činnosti sa vyžadujú súhlasy orgánu ochrany prírody na zasiahnutie do biotopu národného významu, na zmenu stavu mokrade a na umiestnenie stavby podľa §6 odst.2, §6 odst.4 a §15 odst.2 písm. c) Zákona o ochrane prírody a krajiny. Stavba zasahuje do ochranného pásma vodného zdroja Červený hostinec, Bysterec I., Bysterec II., Zadná Studňa, Klapča, Svitava I., Svitava II. a Kunové –II.stupeň hygienickej ochrany, prírodného minerálneho zdroja Mitická kyseka, vrt MP1 – ochranného pásma I. a II. stupňa.

Navrhovaná spíniacia TS EH2, diaľkovo ovládaná, bude zasahovať do ochranného pásma ŽSR trate Trenčín – Mníchova Lehota – Trenčianske Jastrabie – Bánovce nad Bebravou, v traťovom km 32,410 až km 32,425. Stavba nebude mať negatívny vplyv na dráhu ŽSR a jej zariadenia, neohrozí ani neobmedzí prevádzku dráhy a ani dráha nebude mať vplyv na stavbu.

V lokalite navrhovanej stavby sa nachádza štátna cesta I/9 Trenčín – Bánovce nad Bebravou.

Stavba čiastočne zasahuje aj do chráneného ložiskového územia ( CHLÚ ) a súčasne aj do dobývacieho priestoru ( DP ) Rožňové Mitice.

#### Popis jednotlivých objektov

##### **SO 05 – VN káblové vedenie**

Z novej spínacej TS HARAMIA EH2, 50 kVA sa z VN rozvádzača, VN vývodu č.4 vyvedie VN zemný kábel NA2XS2Y 3x1x95, VN linky č.258. VN kábel povedie v zeleni po lúke, súbežne s už položeným VN káblom VN linky č.258 a VN linky č.230, pozdĺž demontovaného VN vzdušného vedenia ( Nie sú predmetom tejto PD! Ich pokládka sa rieši v IP 170742T13300 – TN-Mníchova Lehota, zakabelizovanie VN230, 258, VNK, TS, NNK, L13.0702.17.0005 ). Po dosiahnutí poľnej cesty, pri zjazde z cesty I/9 (Trenčín- Bánovce nad Bebravou) na lúku, povedie trasa VN kábla samostatne, po okraji poľnej cesty okolo vodného zdroja Červený hostinec až po VN vzdušné vedenie k TS 0035-009 ( ZSK – kameňolom). Tu trasa už pôjde ďalej v

zeleni, v existujúcom prieseku ochranného pásma VN vzdušného vedenia. Tu bude potrebné pred realizáciou stavby vykonať prečistenie ochranného pásma od náletových drevín. Pred PB č.99/8 trasa povedie ďalej v zeleni po exist. chodníku až k vyjazdenej ceste v kameňolome. Odtiaľ už pôjde VN kábel vedľa vyjazdenej cesty a po okraji vyjazdenej cesty. Tu sa už kábel v celom úseku pod vyjazdenou cestou uloží do chráničky FXKV 200. Ukončený bude v exist. TS 0035-009, Vo VN kobke č.4, ktorá sa nachádza na 1. poschodí TS. VN kábel bude na ste-ne vo vnútorných priestoroch TS uchytený pomocou káblových príchytiek KOZ 25-40. VN kobka č.4 sa upraví pre ukončenie VN zemného kábla (Výkres č.2 ).

Pri rušení mrežovom PB č.99 sa preruší exist. VN zemný kábel NA2XS2Y 3x1x240, VN linky č.258 ( jeho uloženie sa rieši v IP 170742T13300 – TN-Mníchova Lehota, zakabelizovanie VN230, 258, VNK, TS, NNK, L13.0702.17.0005 ). Z VN vývodu č.2, VN rozvádzača spínacej TS EH2 sa vyvedie nový VN kábel NA2XS2Y 3x1x240. ktorý sa naspojkuje na prerušený VN kábel do smeru mrežový PB č.100-1. Z VN vývodu č.3, VN rozvádzača spínacej TS EH2 sa vyvedie nový VN kábel NA2XS2Y 3x1x240. ktorý sa naspojkuje na prerušený VN kábel do smeru exist. mrež. PB č.73-1. K naspojkova-niu sa použije dvojité sada VN priamych spojok CJH11.2403C-SC.

Pri rušení mrežovom PB č.99 sa preruší exist. VN zemný kábel NA2XS2Y 3x1x240, VN linky č.230 ( jeho uloženie sa rieši v IP 170742T13300 – TN-Mníchova Lehota, zakabelizovanie VN230, 258, VNK, TS, NNK, L13.0702.17.0005 ). Z VN vývodu č.7, VN rozvádzača spínacej TS EH2 sa vyvedie nový VN kábel NA2XS2Y 3x1x240. ktorý sa naspojkuje na prerušený VN kábel do smeru mrežový PB č.100-1. Z VN vývodu č.8, VN rozvádzača spínacej TS EH2 sa vyvedie nový VN kábel NA2XS2Y 3x1x240. ktorý sa naspojkuje na prerušený VN kábel do smeru nová TS3 - EH6. K naspojkovaniu sa použije dvojité sada VN priamych spojok CJH11.2403C-SC.

Z VN vývodu č.6, VN rozvádzača spínacej TS EH2 sa ešte vyvedie nový VN kábel NA2XS2Y 3x1x95, VN linky č.230. ktorý sa naspojkuje na prerušený VN kábel do smeru exist. VN spojka pri zrušení mrežovom PB č.98, ktorý napája exist. TS 0064-103. K naspojkovaniu sa použije sada VN priamych spojok CJH11.2403C-SC.

VN káble sa v spínacej TS EH2 ukončia na VN rozvádzači vnútornou káblovou koncovkou RSTI 5854, 630A, 95-240.

Na pripojenie VN kábla do upravenej VN kobky č.4, exist. TS 0035-009 sa použije VN vnútorná káblová koncovka POLT-24C/1XI-ML-1-13, 630A, 95-240

V celej trase sa k VN káblom pripoľoží aj jedna Optochránička HDPE Ø40. Optochránička bude v celej trase označená markerom ( Smart Marker SM1500-Komplex) každých 50m, v mieste spojky HDPE chráničky, v mieste prechodu cez komunikácie, koncových bodoch a pri zmene smeru v každom oblúku ( začiatok, stred a koniec ).

## **SO 06 – NN káblové vedenie**

Z NN rozvádzača navrhovanej Spínacej kioskovej TS EH2, NN vývod č.1, bude vyvedený navrhovaný NN kábel NAYY-J 4x240. Jeho trasa povedie spočiatku súbežne s položeným VN káblom, ale po dosiahnutí vyjazdenej poľnej cesty sa jeho trasa odpojí. Povedie v zeleni, po okraji vyjazdenej poľnej cesty až k oploteniu prírodného minerálneho zdroja, vrt MP1. Tu bude ukončený v exist. skrini RE, ktorá slúži na napájanie prírodného minerálneho zdroja Mitická kyselka (Výkres č.2 ).

### **SO 07 – Demontáž VN vzdušného vedenia**

V úseku mrežový PB č.99 až PB č.99/14 sa zdemontuje nepotrebné VN vzdušné vedenie 3x35 AlFe6 o dĺžke 883m.

V úseku PB č.99/2 až rušená stožiarová TS 0065-205 ( Červený hostinec ) sa zdemontuje nepotrebné VN vzdušné vedenie 3x25 AlFe6 o dĺžke 67,5m.

V úseku mrežový PB č.100-1 až mrežový PB č.99 sa zdemontuje nepotrebné VN vzdušné vedenie 3x AlFe 110/22, VN linky č.258, o dĺžke 66,5m.

Zdemontuje sa aj mrežový PB ( 4ks ), betónový JB ( 9ks ), betónový DB ( 3ks ) a nepotrebná stožiarová TS 0065-205.

### **PS-04 – navrhovaná spínacia transformačná stanica**

Predmetom PS-04 je nová voľne stojaca betónová kiosková transformačná stanica s vnútorným ovládaním s výzbrojou VN a NN typu Elektro Haramia EH2 o výkone 1x400kVA.

Nová transformačná stanica bude umiestnená v zeleni, na parcele č.3213 KN“C“, katastrálne územie Trenčianske Mitice.

### **Údaje o projektovaných kapacitách**

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| VN káblové vedenie NA2XS2Y 3x1x95 mm <sup>2</sup>  | – 1476 m |
| VN káblové vedenie NA2XS2Y 3x1x240 mm <sup>2</sup> | – 120 m  |
| NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 mm <sup>2</sup>    | – 299 m  |
| Kiosková spínacia TS EH2 50kVA                     | – 1 ks   |
| Optochránička HDPE Φ40                             | – 1424 m |

### **ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT**

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Úsek projektov a plánovania Ing. Ján Baránek reg.č. 0724\*A2

## **II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím.**

1. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
2. Navrhovateľ je povinný zohľadniť požiadavky dotknutých orgánov v PD k stavebnému povoleniu.
3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

**RÚVZ v Trenčíne, č. B/2018/00955-006/1-16, zo dňa 10.07.2018- súhlasí s návrhom Zároveň sa investorovi ukladá povinnosť:**

- Rešpektovať určené ochranné pásma vodárenských zdrojov Červený hostinec, Bystrec I, 11, Zadná Studňa, Klapča, Svitava I, II, Kunové a stanovený režim činností v zmysle rozhodnutí Okresného národného výboru v Trenčíne č. j. OPLVH 2006/86- voda zo dňa 12.08.1986, zmenené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. OL/ŽP/2008/03032-004 TN I zo dňa 10.11.2008 a Obvodného úradu životného prostredia Trenčín č. ŽP 863/1991-VH-L1 zo dňa 30.08.1991.
- Počas výstavby rešpektovať „Opatrenia počas výstavby“ vyplývajúce z predloženého hydrogeologického posudku :

- pri výkopových prácach použiť stroje a strojné zariadenia s dobrým technickým stavom tak, aby nedošlo k úniku škodlivých (ropných) látok do prírodného prostredia t. z. do pôdy a podzemných vôd
- opravy a, údržbu stavebných mechanizmov nevykonávať v ochranných pásmach vodárenských zdrojov a zdrojov minerálnych vôd
- parkovanie mechanizmov a nákladných vozidiel mimo pracovnej doby vykonávať mimo územia ochranných pásiem všetkých stupňov, resp. v prípade krátkodobého parkovania v tomto území umiestniť pod motorovú časť nepriepustné vane
- počas výkopových prác je potrebné mať k dispozícii vhodný sorbent na okamžitú likvidáciu prípadného havarijného úniku ropných látok prípadný kontaminovaný materiál ropnými látkami uložiť do nepriepustného kontajnera a odviezť ho na miesto k tomu určené, resp. oprávnenému subjektu na likvidáciu ropných látok
- všetky odpady vznikajúce pri stavbe musia byť odvezené z územia OP a odovzdané na likvidáciu oprávneným subjektom. Nepovoľuje sa odpad skladovať, ihneď po vytvorení sa musí odviezť k odberateľovi. Zakazuje sa zriaďovať skládky odpadov s obsahom toxických zložiek.
- Technické parametre trafostanice musia zodpovedať parametrom uvedeným v projektovej dokumentácii, vrátane jej vodotesnosti a olejonepriepustností. Pre prípad havarijného vytečenia chladiacej kvapaliny ekologického oleja musí byť pod transformátorovou stanicou vybudovaná nepriepustná základová vaňa — spodok skeletu, ktorá plní funkciu aj ako havarijná nádrž v prípade havárie transformátora dimenzovaná pre celý obsah transformátorového oleja tak, ako je to uvedené v projektovej dokumentácii.
- Upozorniť pracovníkov dodávateľa stavebných prác na existenciu územia ochranného pásma vodárenského zdroja.
- Zahájenie prác oznámiť prevádzkovateľovi vodárenského zdroja TVK a.s. Trenčín
- Potrebné je dodržať podmienky stanovené Ministerstvom zdravotníctva, Inšpektorátom kúpeľov a žriedel č. S03279-2018-11(2-2, zo dňa 06.02.2018.

**Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08, Bratislava – vyjadrenie č. BA- 2295 /2018 zo dňa 26.07.2018 – údržbové centrum - UC 1, Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01, Piešťany** - nedôjde ku styku s inžinierskymi sieťami Orange Slovensko a.s..

**MINISTERSTVO OBRANY SR Agentúra správy majetku Bratislava, č. ASM - 50 - 258/2018 zo dňa 1. februára 2018**

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

**Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie zo dňa 19.07.2018 č. 6611820729–** nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

**Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 06.06. 2018, č. OU-TN-OSZP1-2018/017852-4/DUR-** Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydáva súhlas podľa §6 ods. 2, §6 ods.4 a §15 ods.2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny a stavebník je povinný uvedené rozhodnutie dodržať.

**Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 07.02.2018, č. OU-TN-OSZP2-2018/008028- 002 TKL.** Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predpokladaná stavba možná za splnenia nasledovných podmienok:

1. K uskutočneniu stavby v ochrannom pásme vodárenských zdrojov, ktorá nevyžaduje vodoprávne povolenie, je potrebný súhlas Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, ktorý bude vydaný na základe osobitnej žiadosti a kladného stanoviska správcu vodárenských zdrojov — TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín.
2. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi Látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
3. Zároveň upozorňujeme, že stavba zasahuje do ochranného pásma prírodných minerálnych vôd. K povoleniu stavieb v tomto území sa vyjadruje Ministerstvo zdravotníctva, Inšpektorát kúpeľov žriediel, Limbová 2, Bratislava.

**Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 07.02.2018, č. OU-TN-OSZP2-2018/007987- 002 SLI- Z hľadiska** odpadového hospodárstva tunajší úrad konštatuje:

Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za nasledujúcich podmienok:

I. Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.

Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.

Odpad výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie a prevádzkuje miesto na to určené podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

4, Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.

5. Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší úrad, Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých

druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).

**Okresný úrad, Odbor civilnej obrany a krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín č. OU-TN-OKRI- 2018/004271-18 zo dňa 02. 02. 2018 – súhlas bez pripomienok**

**Okresný úrad Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne č. 2018/009016-002/SKR zo dňa 16.02.2018-** S návrhom riešenia predmetnej stavby súhlasíme za predpokladu rešpektovania nasledovných pripomienok:

1. Nakoľko navrhovaná stavba bude umiestnená v ochrannom pásme cesty 1/9 podlieha povoľovaciemu konaniu v zmysle ustanovení § 11 cestného zákona. Pred vydaním územného rozhodnutia treba požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie cesty 1/9 v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke okresného úradu <http://www.minv.sk> cesty-I-triedy.
2. Žiadateľ je povinný pred začatím prác zabezpečiť si vyjadrenie správcov podzemných inžinierskych sietí a rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto vyjadrenia (najmä Trenčianske vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel, Západoslovenská energetika, Slovak telekom,
3. Trasa navrhovaného VN a NN vedenia bude v súbehu s cestou U9 mimo cestné teleso a cestný pomocný pozemok.
4. Realizáciou stavby nesmie byť prerušený ani ovplyvnený odvodňovací režim cesty 1/9, počas prác nezhoršovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku cesty.
5. V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) nebude počas realizácie stavby cesta 1/9 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.
6. Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.
7. Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava č. 3858/57370/30701/2018 zo 25. 05. 2018.**

nemáme pripomienky, nakoľko je stavba umiestnená mimo nami pripravovanej stavby „Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota — Ruskovce“.

Do dokumentácie pre potreby územného rozhodnutia a stavebného povolenia však požadujeme zakresliť navrhovanú stavbu „Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota — Ruskovce“ v zmysle návrhu z dokumentácie na stavebné povolenie. Podklady Vám poskytne zhotoviteľ DSP (DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava).

**Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky - Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava č 503279-2018-İKŽ-2, zo 06, 02. 2018.**

8. Pri vykonávaní zemných prác budú prijaté účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov.

9. Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá, v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z., hlásenie Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
10. Pri realizácii stavby budú použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd.
11. Pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na uvedené v bode 3 vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené doklady o atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností výrobkov príslušnému stavebnému úradu.
12. Likvidácia vzniknutého odpadu pri realizácii stavby bude zabezpečená v súlade s príslušnými predpismi
13. Všetky práce budú vykonávané podľa schválenej projektovej dokumentácie a pri zabezpečení stáleho odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie stanoviska Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva.

**Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, č. OU-TN-PLO-2018/020367-003 zo dňa 20.06.2018-** nemá námietky k zámeru

**Slovenská správa ciest IVSC Žilina, majetkový správca štátnych ciest I. triedy, SSC/7349/2018/6470/3018, zo dňa 2. 2. 2018**

SSC IVSC Žilina súhlasí s umiestnením stavby a s udelením výnimky z cestného ochranného pásma štátnej cesty 1/9 pri splnení nižšie uvedených podmienok.

1. Materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na vozovke štátnej cesty 1/9.
2. Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v uvedenom úseku štátnej cesty 1/9 zodpovedá od začatia do ukončenia prác žiadateľ.
3. Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty 1/9 premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na svoje náklady a v termíne určenom správcou komunikácie,
4. Projektovú dokumentáciu je potrebné odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom.
5. O vyjadrenie je potrebné požiadať v Trenčíne, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

**Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín, zo dňa 02.3.2018, č. 1793/2018**

1. Z podkladov vyplýva, že časť trasy bude vedená prístupovou komunikáciou, ktorá je trasovaná pozdĺž oplozenia VZ „Červený hostinec" PHO 1°. Trasovanie káblového vedenia žiadame riešiť tak, aby nedošlo k znehodnoteniu oplozenia.
2. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti. Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť ich vytýčenie priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s (Bc. Žucha, kontakt: zucha@tvkas.sk, tel.: 0911/976 607).
3. Predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany 11. stupňa vodného zdroja červený hostinec, k.ú. Rožňové Mítice, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne pod č.j. ŽP

863/1991-VH-L1 zo dňa 30.8.1991 v nadväznosti na rozhodnutie OPLVH 2008186-voda zo dňa 12.8.1988. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pri preukázaní, že tieto negatívne neovplyvnia akosť podzemných vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane akosti sú dostatočne bezpečné. Na základe uvedeného požadujeme:

- počas výstavby zabezpečiť stavebné práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja
- stavebník a budúci prevádzkovateľ je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach VZ
- vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri realizácii a prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám
- Zemné práce v ochrannom pásme potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. V rámci pokladania elektrických káblov žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z.z. § 19, odst. 2.
- Správnosť spôsobu križovania navrhovaných káblov s inž. sieťami v správe našej spoločnosti žiadame písomne odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasypaním.

**Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne zo dňa 06.02.2018, č. KPÚTN-2018/3381-2/9953.**

- podľa § 40 odseku 4 zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona 229/1997 Z.z. v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca písomne ohlásiť ihneď nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, príslušnému stavebnému úradu a Trenčianskemu múzeu v Trenčíne priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

**Slovenský plynárenský podnik – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26 – vyjadrenie č. TD/NS/01312/2018/Ga zo dňa 16. 2.2018**

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,  
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,  
ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,  
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

**SVP, š.p, OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry Škultétyho 135519  
955 01 Topoľčany zo dňa 9.2.2018.**

- Pri demontáži vedenia do koryta vodného toku neukladať stavebný materiál.
- Pri prácach na toku žiadame prizvať zástupcu našej organizácie (Ing. Oravcová tel. 0914 398242) a riadi sa jeho pokynmi.

**SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODNIK, štátny podnik Odštepný  
závod Piešťany, Nábřežie I. Krasku 31834, 921 80 Piešťany č. CS SVP OZ PN  
6038/2018/02, zo dňa 11.7.2018 –**

- S umiestnením navrhovanej Kioskovej spínacej TS EH2 50kVA, s NN káblovým vedením a s VN káblovým vedením súhlasíme. Umiestnením TS a káblového vedenia nedôjde k priamemu dotyku s majetkom v našej správe.
- Pri demontáži VN vzdušného vedenia (PB č.99-9913) dôjde k dotyku s BP Svinianskeho potoka v správe našej organizácie.
- Jedná sa o PB Svinianskeho potoka, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve:137. Vodný tok je evidovaný na pozemku parc. Č. KN-C 4147, vedenom na LV č. 2446 vo vlastníctve SVP, š.p..
- Ochranné pásmo BP Svinianskeho potoka je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti min. 4 m od brehových čiar.

- K začatiu a ukončeniu prác pri demontovaní PB požadujeme prizvať zástupcu Správy povodia hornej Nitry v Topoľčanoch (p. Tomáš/0914398243) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
- Pri demontáži vzdušného vedenia požadujeme rešpektovať ochranné pásmo vodného toku, ukladať stavebný a iný materiál mimo ochranné pásmo, v tesnej blízkosti vodného toku požadujeme okolitý terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a radu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.
- Ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie.

#### **ZSE a.s. Trenčín zo dňa 22 február 2018**

Zakabelizovanie VN vonkajšieho vedenia č.258 odbočka Lom sa zrealizuje odbočením z projektovanej spínacej stanice zemným káblom 1 x NA2XS2Y 3 x 1 x 95 s ukončením na existujúcej TS 0035-0009.

Zo spínacej stanice sa zemným káblom 1 x NA2XS2Y 3 x 1 x 95 naspojkuje existujúci VN zemný kábel pre TS 0064-103.

Polia č.3,4 ( VN slučka vedenia č.258) pole č.5 ( pozdĺžny spínač zberný) a polia č.7,8 ( VN slučka vedenia č.230) v projektovanej spínacej stanici budú ovládané diaľkovo.

V spínacej stanici sa umiestni transformátor s inštalovaným príkonom 50 kVA.

Zo sekundárneho rozvádzača spínacej stanice sa vyvedie nový zemný kábel NN pre pripojenie prameňa Mitickej kyselky.

**ORH a ZZ v Trenčíne zo dňa 12.04.2018, č. ORHZ-TN-I-397-001/2018** súhlasné stanovisko bez pripomienok

**OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V PRIEVIDZI, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 636-1805/2018, zo dňa 18.07.2018-** nemá námietky k stavbe v CHLÚ a DP Rožňové Mitice za podmienky rešpektovania skutočností uvedených v stanovisku organizácie Zn.:104/2018-Dr z 25.05.2018.

**KAMEŇOLOMY, Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom, 104/2018-Dr, zo dňa 25.05.2018-**

- v predloženej projektovej dokumentácii sa nenachádza informácia o tom, že predmetná stavba sa bude realizovať aj v časti chráneného ložiskového územia (CHLÚ) a súčasne aj v dobývacom priestore (DP) Rožňové Mitice, ktorý bol určený rozhodnutím Ministerstva stavebníctva SSR č. 4455/10-Be-Ja zo dňa 2.5.1974,
- v zmysle ustanovenia §41 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a štátnej banskej správe, v znení neskorších doplnkov, záväzné stanovisko na povolenie stavieb v CHLÚ a DP vydáva príslušný Obvodný banský úrad, v tomto prípade OBÚ v Prievidzi,
- upozorňujeme na skutočnosť, že v blízkosti zamýšľanej realizácie stavby sa vykonáva banská činnosť, prebiehajú dobývacie práce ( príprava suroviny pre ťažbu ) , ktoré sa vykonávajú prostredníctvom trhavých prác veľkého rozsahu. Z uvedeného dôvodu platia v celom DP zvýšené bezpečnostné opatrenia na ochranu zdravia pri práci Na základe tejto skutočnosti musia všetci pracovníci zúčastnení na realizácii predmetnej stavby bezpodmienečne dodržiavať príslušné ustanovenia

bezpečnostných predpisov, súvisiacich s vykonávaním banskej činnosti a trhacími prácami a taktiež vnútropodnikové predpisy spoločnosti CRH.

**ŽELEZNICE SR, Bratislava Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy ŽSR-Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1**

- Splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ISR OR Žilina č. 305/2018-5ÉTS1107 zo dňa 04.07.2018.
- Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky.
- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu žel. trate.
- Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
- Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

**ŽELEZNICE SR, Bratislava Oblastné riaditeľstvo, 1. mája 34, 010 01 Žilina**

Stavebné povolenie na stavby v OPD je možné vydať na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 230 (odbor expertízy) GR ŽSR Bratislava a po rozhodnutí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) v Bratislave, k stavbe v OPD.

**III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené**

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

## **Odôvodnenie:**

Navrhovateľ, **Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518**, na základe poverenia pre spoločnosť **M.Č. Projekty s.r.o., so sídlom Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO: 35 829 745** bol podaný dňa 10.12.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: **TN\_Tren. Mitice, VN 258, zakabelizovanie odb. k TS, VNK, TS, NNK, SO 05 – VN zemný kábel, SO 06 – NN zemný kábel, SO 07 – Demontáž VN vzdušného vedenia, PS 04 – Diaľkovo ovládaná, spínacia, kiosková TS4 – EH2.**

Obec Trenčianske Mitice ako príslušný stavebný úrad oznámila dňa 13.12.2018 začatie územného konania oznámením č. č.j.: S 2018/00352-002/Mi a nariadila ústne rokovanie dňa 09.01. 2019.

Oznámenie bolo doručené verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Obce Trenčianske Mitice z dôvodu líniovej stavby v súlade s § 36 odst. 4 stavebného zákona . Účastníci konania boli v oznámení poučení že môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, pretože na neskôr podané námietky a pripomienky nebude prihliadnuté.

V uvedenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky ku konaniu. Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá

hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. o umiestnení stavby tak, ako je uvedené vo výroku.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska vlastníctva pozemku a zistil, že navrhovateľ má k pozemkom, na ktorom by mala byť stavba umiestnená súhlas od vlastníkov pozemkov a taktiež v zmysle zákona nie je potrebný súhlas vlastníkov nakoľko sa jedná o stavbu mimo zastavaného územia.

#### **Bolo doložené:**

- Projektová dokumentácia stavby
- návrh na vydanie UR
- súhlas Obce Bobot
- zaplatený správny poplatok
- Kópia katastrálnej mapy
- Listy vlastníctva
- určenie stavebného úradu
- Plnomocenstvo

#### **Vyjadrenia dotknutých orgánov**

- RÚVZ v Trenčíne, č. B/2018/00955-006/1-16, zo dňa 10.07.2018
- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08, Bratislava – vyjadrenie č. BA- 2295 /2018 zo dňa 26.07.2018 – údržbové centrum - UC 1, Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01, Piešťany
- MINISTERSTVO OBRANY SR Agentúra správy majetku Bratislava, č. ASM - 50 - 258/2018 zo dňa 1. februára 2018
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie zo dňa 19.07.2018 č. 6611820729
- Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 06.06. 2018, č. OU-TN-OSZP1-2018/017852-4/DUR
- Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 07.02.2018, č. OU-TN-OSZP2-2018/008028- 002 TKL
- Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, zo dňa 07.02.2018, č. OU-TN-OSZP2-2018/007987- 002 SLI– Z
- Okresný úrad, Odbor civilnej obrany a krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín č. OU-TN-OKRI- 2018/004271-18 zo dňa 02. 02. 2018
- Okresný úrad Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne č. 2018/009016-002/SKR zo dňa 16.02.2018
- Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava č. 3858/57370/30701/2018 zo 25. 05. 2018.
- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky - Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava č 503279-2018-IKŽ-2, zo 06, 02. 2018
- Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, č. OU-TN-PLO-2018/020367- 003 zo dňa 20.06.2018

- Slovenská správa ciest IVSC Žilina, majetkový správca štátnych ciest I. triedy, SSC/7349/2018/6470/3018, zo dňa 2. 2. 2018
- Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín, zo dňa 02.3.2018, č. 1793/2018
- Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne zo dňa 06.02.2018, č. KPÚTN-2018/3381-2/9953
- Slovenský plynárenský podnik – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26 – vyjadrenie č. TD/NS/01312/2018/Ga zo dňa 16. 2.2018
- SVP, š.p, OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry Škultétyho 135519, 955 01 Topoľčany zo dňa 9.2.2018.
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK, štátny podnik Odštepny závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 31834, 921 80 Piešťany č. CS SVP OZ PN 6038/2018/02, zo dňa 11.7.2018
- ZSE a.s. Trenčín zo dňa 22 február 2018
- ORH a ZZ v Trenčíne zo dňa 12.04.2018, č. ORHZ-TN-I-397-001/2018
- OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V PRIEVIDZI, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 636-1805/2018, zo dňa 18.07.2018
- KAMEŇOLOMY, Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom, 104/2018-Dr, zo dňa 25.05.2018-
- ŽELEZNICE SR, Bratislava Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy ŽSR-Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
- ŽELEZNICE SR, Bratislava Oblastné riaditeľstvo, 1. mája 34, 010 01 Žilina

**Správny poplatok:** v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume: 100.00,- € slovom: jednsto eur, zaplatený v pokladni Obec Trenčianske Mitice

### Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote **do 15 dní** odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Trenčianske Mitice. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Bc. Jana Šebáňová  
starostka obce Trenčianske Mitice

**Doručí sa:**

1. **M.Č.B. Projekty, s.r.o., so sídlom Chrenovská 32, 949 01 Nitra**
2. Obec Trenčianske Mitice,
3. verejná vyhláška podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona – líniová stavba
4. *Ing. Ján Baránek, Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava- projektant*

**Na vedomie:**

5. Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín
6. Kameňolomy s.r.o., Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom
7. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9. Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
10. Ministerstvo obrany SR , Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
11. Slovenský pozemkový fond, Búdková č.36, 81715 Bratislava
12. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
15. Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
17. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
18. Slovak Telecom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry sever, Poštová č. 1, 010 08 Žilina
19. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
20. Krajský pamiatkový úrad, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
21. SVP, š.p. Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 15, 955 01 Topoľčany
22. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany.
23. MZ SR- Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
24. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza