

OBEC TRENČIANSKE MITICE

913 22 Trenčianske Mitice

S 2018/00025-001/Mi

dňa 19.04.2018

Vybavuje: Ing. Mitický (0902911218)

jozef.miticky@svinna.dcom.sk

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Trenčianske Mitice.

VYVESENÉ DŇA: 20. 04. 2018

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Obec Trenčianske Mitice

Vec: Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby „Rozšírenie verejného vodovodu DN100-Trenčianske Mitice“

ROZHODNUTIE

Na návrh navrhovateľa (stavebníka), ktorým je Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Ul. Kožušnícka 4, 915 01 Trenčín, IČO: 36 302 724, bol podaný dňa 27.11.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu DN100-Trenčianske Mitice“ umiestňovanej na pozemkoch registra „C“ parc.č. 4130, 1438, nad cintorínom a parc.č. 4212, 4211 cesta smerom k PD (Obec Tr. Mitice), 1435/3 (TSK) v k. ú. Trenčianske Mitice.

Obec Trenčianske Mitice ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. §5 bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s §27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Oznámilo začatie územného konania a nariadilo ústne pojednávanie. Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

„Rozšírenie verejného vodovodu DN100-Trenčianske Mitice“

umiestňovanej na pozemkoch registra „C“ parc.č. 4130, 1438, nad cintorínom a parc.č. 4212, 4211 cesta smerom k PD (Obec Tr. Mitice), 1435/3 (TSK) v k. ú. Trenčianske Mitice.

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie objektov a ich umiestnenie:

Popis súčasného stavu

Verejný vodovod pre Tr. Mitice časť Zemianske a kostolné Mitice odoberá pitnú vodu zo zemného vodojemu KLAPČA s objemom 50+100 m³. Vodojem je napájaný gravitačne z VZ KLAPČA Q=2,1 l/s povolený odber 5 l/s a tlakovo VZ SKALICKÉ Q=1,5 l/s. Pitná a požiarne voda pre obec je rozvádzaná jestvujúcim vodovodom DN 100 z LT rúr a D 110 z HD PE rúr. Obec uvažuje s výstavbou IBV, súčasťou ktorej bude aj rozšírenie verejného vodovodu DN 100.

Popis navrhovaného riešenia

Obec Tr. Mitice v spolupráci s TVK a.s. Trenčín navrhuje v miestnych komunikáciách rozšírenie verejného vodovodu. V časti za cintorínom pre zlé tlakové pomery je navrhnutá AT stanica na posilnenie tlaku vody v potrubí. Výstavba ATS a vodovodu zlepší kvalitu bývania v obci, priláka nových obyvateľov, podnikateľov a chatárov. V rámci tejto stavby budú vybudované vodovodné prípojky 1 m za hranicu pozemku okolitých rodinných domov. Vodomerné šachty si každý stavebník vybuduje na vlastné náklady.

SO 201 Rozšírenie verejného vodovodu DN 100

Slúži na prívod pitnej a požiarnej vody do rozšírenej časti obce. Potrubie je navrhnuté z HDPE PE 100 / PN 10, D 110x6,3 mm. Potrubie bude spájané zvarom. Navrhované potrubie vodovodu vetva D-4 bude napojené na vetvu „D“ v jestvujúcej AŠ. Pre nepriaznivé tlakové pomery v tejto časti obce bude za cintorínom zriadená AT stanica na trvalá zabezpečenie potrebného hydrostatického tlaku. Predĺženie vetvy „D-3“ bude realizované od jestvujúceho požiarneho hydrantu.

Navrhované vodovodné potrubie bude vybavené požiarňami hydrantami a uzatváracími armatúrami. Z vodovodnej siete budú vysadené prípojky k jednotlivým rodinným a bytovým domom. Prípojky budú na vodovodné potrubie pripojené cez navrtavacie pásy. Ukončené budú 1 m za hranicou pozemku rodinného domu. Celkový počet domových odbočiek bude 46 ks. Priemernú dĺžku prípojky uvažujeme 6 m.

SO 02 – Automatická tlaková stanica

Objekt bude slúžiť na osadenie technologického zariadenia posilňovacej stanice. Tá ma za úlohu vytvoriť dostatočný hydrostatický tlak vody za ATS. Vzhľadom na to, že objekt je osadený do svahu bude jeho zadná strana tvoriť oporný múr. Oporný múr je navrhnutý z debniacich tvaroviek DT 20 (hr. 200 mm), pozdĺžne a zvisle vystužený výstužou Ø V 12. (vodorovné a zvislé škáry). Základy sú navrhnuté betónové vrátane integrovanej priehlbne. Priehlbne bude slúžiť na osadenie prírodných vodovodných potrubí. Prekrytá bude pozinkovanou mrežou. Objekt je navrhnutý murovaný s prefabrikovaným stropom. Vstup do objektu je z miestnej komunikácie. Opatrený bude vstupnými dverami šírky 900 mm. Objekt bude nútene vetraný a temperovaný.

PS 202 – Posilňovacia stanica

Podľa hydrotechnického výpočtu (vid'. B.5 Prehľadný pozdĺžny profil) je potrebné zvýšiť tlak vody pre pripravovanú lokalitu. Dostatočný tlak a množstvo vody bude zabezpečované automatickou tlakovou stanicou GRUNDFOS. Pre optimalizáciu prevádzkových nákladov boli navrhnuté dve posilňovacie stanice radené vedľa seba.

- Prvá bude slúžiť na zabezpečenie dostatočného tlaku a množstva vody pre bytovú zástavbu. Jedná sa o automatickú tlakovú stanicu Grudfos typ HYDROmono1 CRE5-8 Q = 1,1 l/s, H = 40 m, motor 3x380-415V, PE P = 1,1 kW. Súčasťou ATS je tlaková nádoba 100 l, potrubie a armatúry.
- Druhá bude zabezpečovať dostatočné množstvo a tlak pre požiarné účely. Táto bude v chode len počas prípadného požiaru. K tomuto účelu bola navrhnutá automatická tlaková stanica GRUNDFOS typ Hydro MPC-S 2 CR32-3. Parametre ATS sú Q = 7,5 l/s, H = 40,0 m, príkon P1 = 5,5 kW, 50Hz, 380-415V, I = 22 A. Hydro MPC-S udržiava konštantný tlak plynulou reguláciou otáčok prvého čerpadla. ATS prispôbuje svoj výkon okamžitej prevádzkovej potrebe zapínaním a vypínaním ďalšieho čerpadla. Súčasťou dodávky je tlaková nádoba MAXIVAREM LS 750. Súčasťou dodávky je aj ovládacia skrinka, zariadenie proti chodu na sucho, snímačom tlaku s výstupom 4 – 20 mA
Chod posilňovacej čerpacej stanice, prípadne množstvo odobratej vody bude snímané a odosielané na dispečing TVK a.s. Trenčín cez GSM prenos.

Umiestnenie stavby:

Územie pre rozšírenie verejného vodovodu sa nachádza v katastrálnom území obce Tr. Mitice časť Zemianske Mitice. Územie je svažitého charakteru. Rozšírenie verejného vodovodu DN 100 je umiestnené na obecných pozemkoch. Akumulácia pitnej vody pre Kostolné a Zemianske Mitice je akumulovaná v zemnom vodojeme Klapča s objemom 50 + 100 m³.

Obec Tr. Mitice v časti obce Zemianske Mitice uvažuje s výstavbou novej IBV s nárastom o cca 93 obyvateľov. Z tohto dôvodu je potrebné do týchto miest rozšíriť verejný vodovod DN 100 z jestvujúceho verejného vodovodu. Z tohto dôvodu obec Tr. Mitice v spolupráci s TVK a.s. Trenčín sa rozhodla rozšíriť obci verejný vodovod. V jestvujúcom KLAPČA vodojeme je dostatočná zásoba vody pre pokrytie maximálnych odberov, pokrytie potreby vody pri poruche a dostatočnej potreby požiarnej vody. Realizáciou novej ATS a rozšírením vodovodu sa zlepši kvalita bývania v obci, priláka nových obyvateľov a chatárov.

Rozšírenie vodovodu a AT stanica si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy.

Stavba sa nachádza vo vonkajšom pásme hygienickej ochrany 2^o vodných zdrojov BISTEREC I,II, Zadná studňa KLAPČA, SVITAVA I,II., KUNOVÉ a Červený hostinec.

Časť vodovodu a AT stanica sa nachádza v ochrannom pásme cintorína (viď. výkres B.3 Situácia stavby na podklade KN – 1:1000).

Údaje o projektovaných kapacitách

- Rozšírenie verejného vodovodu DN 100, Vetva „D-3“ dl = 155 m
Vetva „D-3-1“ dl = 168 m
Vetva „D-3-2“ dl = 159 m
Vetva „D-4“ dl = 346m

AT stanica tvorená dvomi ATS

- Q1 = 7,5 l/s, H = 40 m P = 5,5 kW 380-415 V, 50 Hz
- Q2 = 1,1 l/s, H = 40 m P = 1,1 kW 380-415 V, 50 Hz

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

Pozemky registra „C“ parc.č. 4130, 1438, nad cintorínom a parc.č. 4212, 4211 cesta smerom k PD (Obec Tr. Mitice), 1435/3 (TSK) v k. ú. Trenčianske Mitice.

Zodpovedný projektant : Ing. Ján Fiam V+K Projekt, J. Kráľa 1088/4, TN
vodohospodárska časť : Ing. Fiam Ján, reg. č. 3072*A2
Dopravné značenie : Ing. Blaho
Náklady : p. Havier Ján

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím.

1. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: Ing. Ján Fiam V+K Projekt, J. Kráľa 1088/4, TN
2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:
Obec Trenčianske Mitice, ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) súhlasí v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny a § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov za nižšie vymedzených podmienok:
 1. v prípade rozkopávky verejnej zelene je potrebný súhlas
 2. navrhovaná trasa inžinierskych sietí ani ich ochranné pásmo nesmie byť v kolízii s jestvujúcimi drevinami
 3. počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť stromov a kríkov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
 4. pri výkopových prácach musí byť trasa vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, v prípade že nie je možné dodržať uvedenú vzdialenosť výkop realizovať ručne alebo bezvýkopovou technológiou,
 5. po ukončení výkopových prác uviesť trávnaté plochy do funkčného stavu

Vyjadrenie k stavbe podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vydáva Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Obec Trenčianske Mitice, ako cestný správny orgán, súhlasí s realizáciou stavby za nasledujúcich podmienok:

- pred začatím vykonávania dopravných obmedzení v dôsledku realizácie stavebných činností v telese komunikácie, vhodným spôsobom informovať obyvateľov dotknutej oblasti,
- premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavebných činností obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia,

- neuskladňovať stavebný materiál na verejnom priestranstve a nevykonávať zvláštne užívanie pozemnej komunikácie bez povolenia Obce Trenčianske Mitice,
- miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu miestnej komunikácie a zaneseniu odvodňovacích zariadení.

RÚVZ v Trenčíne zo dňa 27.03.2018, č. B/2018/00047-005/H6 - súhlasí s návrhom Zároveň sa žiadateľovi ukladá povinnosť:

1. Pri výstavbe rešpektovať závery hydrogeologického posudku č. 2018/486 zo dňa 14.02.2018 vypracovaného RNDr. Jurajom Minárikom.
2. Pri výstavbe rešpektovať určené ochranné pásma a stanovený režim činností vodárenských zdrojov - Klapča, Svitavy I. a II., Kunové, Bysterec I a II, Jarky, Červený hostinec a Zadná studňa, ktoré boli určené rozhodnutiami značka OPLVH 2006/86-voda zo dňa 12.08.1986 a značka PLVH 1617/89 zo dňa 26.06.1989 vydanými Okresným národným výborom v Trenčíne, rozhodnutím značka ŽP 863/1991-VH-L1 zo dňa 30.08.1991 vydaným Obvodným úradom životného prostredia Trenčín a zmeneným (určené územia zraniteľnosti podzemných vôd vodárenského zdroja Zadná studňa) rozhodnutím značka OUŽP/2008/03032-004 TNI zo dňa 10.11.2008 vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne a rešpektovať určené ochranné pásma a stanovený režim činností v ochrannom pásme II. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Trenčianskych Miticiach, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 66/2000 Z. z.
3. Pre nezávadné vykonanie stavebných prác v pásme hygienickej ochrany vodárenských zdrojov a na zamedzenie nežiaduceho šírenia znečisťujúcich látok realizovať nasledovné opatrenia:
 - Stavebné stroje a vozidlá pracujúce na stavbe musia byť v dobrom technickom stave – kontrola a overenie platnej STK, vizuálna obhliadka vozidiel a kontrola hydraulických systémov a ostatných náplní pred každým vjazdom na stavbu.
 - Dodávateľ stavených prác a prevádzkovateľ vozidiel a strojov musí dodržiavať a uplatňovať primerane ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z. pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami pri zemných prácach na výkopoch a zásypoch a pri pokládke potrubia.
 - Na mieste stavby nie je prípustné vykonávanie opráv, dopĺňanie PHM a náplní vozidiel a strojov, ani žiadna iná činnosť, ktorá nie je prípustná v rámci ochranných pásiem.
 - Obmedziť akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla spôsobiť únik znečisťujúcich látok, najmä v rizikovom úseku vodovodu „D-4“.
 - V úseku vodovodu s malým rizikom (vetvy „D-3“, „D-3-1“, „D-3-2“) parkovanie a odstavenie vozidiel a strojov musí byť mimo odkryté výkopy na určenom mieste so spevneným povrchom.
 - V úseku vodovodu so zvýšeným rizikom (vetva „D-4“) je navyše zakázané parkovanie a odstavenie vozidiel a strojov v blízkosti výkopov.

- Pri úniku znečisťujúcej látky (PHM, oleje, hydraulika), najmä v rizikovom úseku „D-4“, ale nie iba tam, zabezpečiť okamžité nápravné opatrenia – zachytenie únikov a odstránenie závady.
 - Na stavbe musia byť zabezpečené prostriedky pre zachytávanie prípadných únikov PHM, olejov z hydrauliky a z motora – záchytné vaničky, PE vrecia na uloženie znečisteného materiálu alebo kontaminovanej zeminy.
 - V prípade úniku znečisťujúcej látky (napr. PHM, oleje, hydraulika) na teréne alebo na dno výkopov je nevyhnutné včasné odobratie a odstránenie znečistenej zeminy v potrebnej hrúbke a jej uloženie (do PE vriec) a nezávadné zneškodnenie mimo stavenisko v zmysle zákona o odpadoch.
 - Na stavenisku vetvy „D-4“ môžu byť voľne uložené len také materiály, z ktorých nehrozia škodlivé úniky alebo vylúhovanie zrážkovou vodou, napr. výkopové zeminy, vodovodné rúry, piesok.
 - Vyhĺbené ryhy a výkopy pre vodovod neponechať zbytočne odkryté, bez zdržania pokladať rúry a spätný zásyp.
 - Pre pieskové lôžka potrubia a spätný zásyp výkopov použiť výlučne čistú prírodnú zeminu, neznečistenú škodlivými látkami a bez obsahu odpadov a škodlivých látok a uprednostniť na danom mieste vykopanú zeminu.
 - Vyťažené zeminy z odkopávky musia byť chránené pred znečistením.
 - Zemné práce a výkopy v rizikovom úseku „D-4“ vykonávať citlivo, v čo najmenšom rozsahu, v súlade s projektovou dokumentáciou.
4. Pred začatím výstavby pre obdobie výstavby v rizikovom úseku „D-4“ dodávateľ prác bude musieť vypracovať a predložiť Plán preventívnych opatrení v primeranom rozsahu pre danú stavbu. V havarijnom pláne budú okrem iného sprísnené technické a organizačné opatrenia na zabránenie únikov znečisťujúcich látok a postup na odstránenie únikov z terénu, technické prostriedky na zachytenie a odstránenie znečistenia, zodpovedné osoby a pod.

Zároveň sa navrhovateľovi pripomína pri kolaudácii stavby preukázať:

- právoplatné vodoprávne povolenie,
- zápis o prevzatí a odovzdaní stavby,
- laboratórny rozbor vody z novovybudovaných vetiev verejného vodovodu podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. (odber a analýza vykonaná akreditovaným laboratóriom),
- doklady o tlakovej skúške vodovodu,
- doklady o vhodnosti materiálov použitých na styk s pitnou vodou,
- Plán preventívnych opatrení pre výstavbu v rizikovom úseku „D-4“ vypracovaný dodávateľom prác, vrátane havarijného plánu,
- záverečnú správu hydrogeológa k priebehu prác v rizikovom úseku „D-4“,
- projekt skutočného vyhotovenia (k nahliadnutiu).

T-com, a.s. č.j. 6611726233 zo dňa 19.09.2017: Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK **prostredníctvom zamestnanca spoločnosti** povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za spinenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
- **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- **Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>**
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľne oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, č. BA-3158 / 2017 zo dňa 8.11.2017.

nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava

Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, č. OU-TN-OSZP3-20171030471-002 KOZ zo dňa 09.10.2017,–

V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona. V prípade, ak sa na výrub drevín vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, aj v súlade s ustanovením § 103 ods. 6 zákona. Orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrub drevín je podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona obec.

V prípade ak je žiadateľom obec je nutné využiť ustanovenia § 69 ods. 3 zákona.

V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Počas umiestňovania stavby a jej realizácie je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu invázičných a ruderalných rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, v Trenčíne ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy č. OU- TN-OSZP3-2017034338-002TKL zo dňa 06.11.2017.

Z hradiska ochrany vodných pomerov je predpokladaná stavba možná za splnenia nasledovných podmienok.

- Pripravovaná stavba rozšírenia verejného vodovodu v obci Trenčianske Mitice je vodnou stavbou v zmysle § 52 vodného zákona, na povolenie ktorej je príslušný Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie — oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako špeciálny stavebný úrad. K vydaniu vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu je potrebné predložiť osobitnú žiadosť s náležitosťami podľa § 8 vyhlášky číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- Stavebník bude rešpektovať vyššie uvedené rozhodnutia o ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
- Stavebník bude rešpektovať podmienky vyjadrenia Trenčianskych vodární a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. 8450/2017 z 28. 09. 2017:

- -Z technického hľadiska žiadame rozšírenie vodovodu navrhnuť z HDPE potrubia spájaného elektrospojkami.
- -Do trasy vodovodného potrubia žiadame navrhnuť hydranty v zmysle STN (po 80 — 120 m vzdialenostiach) vrátane potreby zabudovania hydrantu s funkciou kalníka resp. vzdušníka. -Napojenie vetvy „D-4“ žiadame riešiť v jestvujúcej AŠ zabudovanej v sieti verejného vodovodu vrátane zabudovania uzáveru s kolieskom. V prípade potreby žiadame riešiť i výmenu jestv. armatúr a tvaroviek ako súčasť stavby rozšírenia verejného vodovodu. V miestach napojenia nových vetiev na navrhovanú vetvu „D-3“ žiadame zabudovať po dva zemné uzávery.
- Do pozdĺžnych profilov jednotlivých vetiev žiadame zakresliť križovanie s jestvujúcimi resp. navrhovanými IS.
- -Trasu navrhovaných vetiev žiadame viesť plochami verejného záujmu.
- -Pokládku potrubia žiadame navrhnuť do pieskového lôžka s pieskovým obsypom a zároveň potrubie opatriť vyhládavacím vodičom a označenie armatúr v teréne riešiť v zmysle platnej STN.
- V ďalšom stupni PD žiadame doplniť prílohu stavebného objektu miestnych komunikácií vrátane priečných profilov s uložením podzemných IS. Výškové osadenie vodovodných vetiev žiadame riešiť v nadväznosti na navrhovanú niveletu miestnych komunikácií so zabezpečením dostatočného krytia potrubia v zmysle STN 75 5401, aby sa vylúčila možnosť zamrznutia v zimnom období alebo poškodenia potrubia vonkajšími vplyvmi — v zastavanom území musí byť najmenej 1,5 m nad horným vonkajším okrajom potrubia.
- -V rámci návrhu rozšírenia inžinierskych sietí žiadame rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a trasy jednotlivých potrubí a prípojok IS viesť tak, aby nedochádzalo k zbytočnému križovaniu sietí.
- Zo stavebného hľadiska žiadame ATS riešiť ako nadzemný objekt s pultovou strechou a s odvedením dažďových vôd do rímsoj jednostranne vypádovanej do strešného zvodu a s vyústením na terén. Vnútornú omietku žiadame riešiť celostenovým mrazuvzdorným obkladom. Vstup do objektu upraviť v nadväznosti na terén zámkovou dlažbou resp. asfaltovou úpravou. V rámci oplotenia žiadame osadiť stĺpiky s poplastovanou úpravou ako i poplastované pletivo výškovo doplnené uložením ostnatého drôtu v dvoch radoch.
- S technológiou typu Grundfos súhlasíme v rozsahu predloženého návrhu.
- Objekt je potrebné riešiť s prenosom na dispečing našej a.s.
- Pre účely vydania stavebného povolenia pre predmetnú stavbu požadujeme predložiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie.
- Obec Trenčianske Mitice sa nachádza v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov vodovodu Neporadza, Trenčianske Mitice a Mníchova Lehota, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným ONV — odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Trenčíne pod č.j. OPLVH 2006/86-voda zo dňa 12.8.1986 v nadväznosti na zmenu rozhodnutia vydané Obvodným úradom ŽP v Trenčíne OUŽP/2008/03032-004 TNI zo dňa 10.11.2008. Uvedeným rozhodnutím boli stanovené pásma hygienickej ochrany I. stupňa a II. stupňa, ktoré bolo rozdelené podľa hydrogeologických pomerov na vnútornú a vonkajšiu časť s odlišnými podmienkami na využívanie a súčasne pre VZ Zadná studňa bolo územie rozdelené podľa stupňov zraniteľnosti podzemných vôd.
- V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa — časť vonkajšia - je na základe rozhodnutia možné povoliť novú výstavbu obytných budov a iných zariadení len pri preukázaní, že tieto negatívne neovplyvnia akosť podzemných vôd a že

protihavarijné opatrenia k ochrane akosti sú dostatočne bezpečné a za predpokladu kladného HGP.

- Zároveň predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja Červený hostinec, k.ú. Rožňové — Mitice, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne pod čj. ŽP 863/1991-VH-L1 zo dňa 30.8.1991 v nadväznosti na rozhodnutie OPLVH 2006/86-voda zo dňa 12.8.1988.
- V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pri preukázaní, že tieto negatívne neovplyvnia akosť podzemných vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane akosti sú dostatočne bezpečné. Na základe uvedeného požadujeme:
- počas výstavby zabezpečiť stavebné práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja
- stavebník a budúci prevádzkovateľ je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach VZ
- vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, v Trenčíne č.

OU- TN-OSZP3-2017/030741-002SLI zo dňa 28. 09. 2017.

1. Stavebné odpady, druhu **výkopovej zeminy** je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, ORHZ-TN1-1123-001/2017 zo dňa 10. 10. 2017-súhlasí bez pripomienok

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín, zo dňa 28.9.2017, č. 8450/2017

1. Z technického hľadiska žiadame rozšírenie vodovodu navrhnuť z HDPE potrubia spájaného elektro spojkami.
2. Do trasy vodovodného potrubia žiadame navrhnuť hydranty v zmysle STN (po 80 — 120 m vzdialenostiach) vrátane potreby zabudovania hydrantu s funkciou kalníka resp. vzdušníka.
3. Napojenie vetvy „D-4“ žiadame riešiť v jestvujúcej AŠ zabudovanej v sieti verejného vodovodu vrátane zabudovania uzáveru s kolieskom. V prípade potreby žiadame riešiť i výmenu jestv. armatúr a tvaroviek ako súčasť stavby rozšírenia ver. vodovodu.. V miestach napojenia nových vetiev na navrhovanú vetvu „D-3“ žiadame zabudovať po dva zemné uzávery.
4. Do pozdĺžnych profilov jednotlivých vetiev žiadame zakresliť križovanie s jestv. resp. návrh. IS

5. **Trasu navrhovaných vetiev rozšírenia vodovodu žiadame viesť plochami verejného významu.**
6. Pokládku potrubia žiadame navrhnuť do pieskového lôžka s pieskovým obsypom a zároveň potrubie opatrit' vyhl'adávacím vodičom a označenie armatúr v teréne riešiť v zmysle platnej STN.
7. V ďalšom stupni PD žiadame doplniť prílohu stavebného objektu miestnych komunikácií vrátane priečných profilov s uložením podzemných IS. Výškové osadenie vodovodných vetiev žiadame riešiť v nadväznosti na navrhovanú niveletu miestnych komunikácií so zabezpečením dostatočného krytia potrubia v zmysle STN 75 5401, aby sa vylúčila možnosť zamŕzania v zimnom období alebo poškodenia potrubia vonkajšími vplyvom — v zastavanom území musí byť najmenšie krytie 1,5 m nad horným vonkajším okrajom potrubia.
8. V rámci návrhu rozšírenia inžinierskych sietí žiadame rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a trasu jednotlivých potrubí a prípojok IS viesť tak, aby nedochádzalo k zbytočnému križovaniu sietí.
9. Zo stavebného hľadiska žiadame ATS riešiť ako nadzemný objekt s pultovou strechou a s odvedením dažďových vôd do rímsy jednostranne vypádovanej do strešného zvodu a s vyústením na terén. Vnúternú omietku žiadame riešiť celostenovým mrazuvzdorným obkladom. Vstup do objektu upraviť v nadväznosti na jestvujúci terén zámkovou dlažbou resp. asfaltovou úpravou. V rámci oplatenia žiadame osadiť stĺpiky s poplastovanou úpravou ako i poplastované pletivo výškovo doplnené uložením ostnatého drôtu v dvoch radoch. S technológiou typu Grunfos súhlasíme v rozsahu predloženého návrhu.
Objekt je potrebné riešiť s prenosom na dispečing našej a.s.
10. Pre účely vydania stavebného povolenia pre predmetnú stavbu požadujeme predložiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie.

Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne zo dňa 04.10.2017, č. KPUTN- 2017/21321-2/76507

1. **Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín** a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušerú a archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPU Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení**. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému

pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Slovenský plynárenský podnik – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26 – vyjadrenie č. TN/NS/0699/2017/Ga zo dňa 20. 10. 2017

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov. na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam.
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín č. SC/2017/3089 zo dňa 2.11.2017 - S projektovou dokumentáciou a umiestnením stavby súhlasíme.

Ministerstvo obrany SR, Bratislava zo dňa 26. septembra 2017, č. ASM-30-2223/2017

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

ZSE a.s. Trenčín zo dňa 2.10. 2017

PD odsúhlasujeme s nasledovnými pripomienkami:

- V zmysle Elektrizáčného zákona č.251/2012 Z.z., žiadame rešpektovať existujúce podzemné vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s.

- Ďalej žiadame nenarušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav VN a NN vzdušného vedenia pri výkopových prácach.
- Pri realizovaní stavby žiadame dodržať priestorovú normu STN 736005.
- Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené všetky existujúce podzemné vedenia nízkeho a vysokého napätia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré križujú a sú v súbehu s predmetnou stavbou. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí príslušný koordinátor Tímu prevádzky Sever.
- Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti nadzemného a podzemného vedenia vysokého a nízkeho napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.
- Pri použití stavebných mechanizmov musí byť zaručené, aby sa žiadna časť stavebného mechanizmu nepriblížila k vodičom 1 KV vzdušného vedenia na vzdialenosť menej ako 0,5m. k vodičom 22 kV vzdušného vedenia menej ako 1 m, inak hrozí zásah elektrickým prúdom.
- uvedenej skutočnosti musí dodávateľ stavby preukázateľne poučiť svojich pracovníkov.
- Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprávových elektrických vedení (lôžko, výstražná fólia, atď.).

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie:

Na návrh navrhovateľa (stavebníka), ktorým je Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Ul.Kožušnícka 4, 915 01 Trenčín, IČO: 36 302 724, bol podaný dňa 27.11.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu DN100-Trenčianske Mitice“ umiestňovanej na pozemkoch registra „C“ parc.č. 4130, 1438, nad cintorínom a parc.č. 4212, 4211 cesta smerom k PD (Obec Tr. Mitice), 1435/3 (TSK) v k. ú. Trenčianske Mitice.

Obec Trenčianske Mitice ako príslušný stavebný úrad oznámila dňa 06.12.2017 začatie územného konania oznámením č. S 2017/00203-002/Mi a nariadilo ústne rokovanie dňa 09.01.2018.

Oznámenie bolo doručené verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby v súlade s § 36 odst. 4 stavebného zákona. Účastníci konania boli v oznámení poučení že môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, pretože na neskôr podané námietky a pripomienky nebude prihliadnuté. V uvedenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky ku konaniu.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. o umiestnení stavby tak, ako je uvedené vo výroku.

Dodatočne bolo doplnené stanovisko RUVZ v Trenčíne na základe čoho bolo možné vydať rozhodnutie tak ako je uvedené vo výroku.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska vlastníctva pozemku a zistil, že navrhovateľ má k pozemkom, na ktorom by mala byť stavba umiestnená súhlas od vlastníkov pozemkov.

Bolo doložené:

- Projektová dokumentácia stavby
- návrh na vydanie UR
- zaplatený správny poplatok
- Kópia katastrálnej mapy

Vyjadrenia dotknutých orgánov

- Obec Trenčianske Mitice
- RÚVZ v Trenčíne zo dňa 27.03.2018, č. B/2018/00047-005/H6
- T-com, a.s. č.j. 6611726233 zo dňa 19.09.2017
- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, č. BA-3158 / 2017 zo dňa 8.11.2017
- Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, č. OU-TN-OSZP3-20171030471-002 KOZ zo dňa 09.10.2017
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, v Trenčíne ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy č. OU- TN-OSZP3-2017034338-002TKL zo dňa 06.11.2017.
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, v Trenčíne č. OU- TN-OSZP3-2017/030741-002SLI zo dňa 28. 09. 2017.
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, ORHZ-TN1-1123-001/2017 zo dňa 10. 10. 2017
- Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín, zo dňa 28.9.2017, č. 8450/2017
- Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne zo dňa 04.10.2017, č. KPUTN- 2017/21321-2/76507
- Slovenský plynárenský podnik – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26 – vyjadrenie č. TN/NS/0699/2017/Ga zo dňa 20. 10. 2017
- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín č. SC/2017/3089 zo dňa 2.11.2017
- Ministerstvo obrany SR, Bratislava zo dňa 26. septembra 2017, č. ASM-30-2223/2017
- ZSE a.s. Trenčín zo dňa 2.10. 2017

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume: 100.00,- € slovom: jednasto eur, zaplatený v pokladni Obec Trenčianske Mitice

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote **do 15 dní** odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Trenčianske Mitice. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.

Dušan Rozemberg
starosta obce Trenčianske Mitice

Doručí sa:

1. **Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. ul.Kožušnícka 4, 915 05 Trenčín,**
2. Obec Trenčianske Mitice,
Tunega Boris a Jana Tunegová, Trenčianske Mitice 358, Trenčianske Mitice, PSČ 913 22, SR
Bed'ač Ľuděk, Masarykovo nám. 4, Jihlava, PSČ 586 01,
Vondrová Dašena, Šmidkeho 2606/1, Trenčín, PSČ 911 08
Barták Ján, Ing., Trenčianske Mitice 237, Trenčianske Jastrabie, PSČ 913 22,
Schubertová Jozefína, (Glegová)
Bedač Imrich, (Kmetkova 15, 94901 Nitra, zomrel)
Hôrková Anna r. Ďurechová, (Ondrej Hôrka)
Kobidová Veronika, Trenčianske Mitice 154, Trenčianske Jastrabie, PSČ 913 22,
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trenčianske Mitice, Trenčianske Mitice 277, Trenčianske Jastrabie, PSČ 913 22
Konečná Eva, Trenčianske Jastrabie 37, Trenčianske Jastrabie, PSČ 913 22,
Mesárošová Alexandra, MUDr., Višňová 4, Bratislava, PSČ 831 01,
Jánošík Ľudovít, Trenčianske Jastrabie 37, Trenčianske Jastrabie, PSČ 913 22
Szabóová Margaréta, Ing., Matúškovo 124, Matúškovo, PSČ 925 01,
Beleščáková Anna, Ing., Mateja Bela 2503/13, Trenčín, PSČ 911 08
Čaprnková Simona, Výstavná 15/2, Nitra, PSČ 949 01
Šudík Martin, Rožňové Mitice 141, Trenčianske Mitice, PSČ 913 22,
Bed'ač Michal, Novomeského 2695/1, Trenčín, PSČ 911 08, SR
Bed'ačová Eva, Halalovka 2344/39, Trenčín, PSČ 911 08, SR
Kútina Kornélia, T. Vansovej 2743/2, Trenčín, PSČ 911 08, SR
Pražencová Alena, Západná 2498/16, Trenčín, PSČ 911 08, SR
Galko Jozef, Ing., Liptovská 7369/1B, Trenčín, PSČ 911 08, SR
Hanzlík Ivan a Pavla Hanzlíková, Liptovská 7559/1F, Trenčín, PSČ 911 08,
Laššo Marek, Pod hájom 1359/144, Dubnica nad Váhom, PSČ 018 41, SR
Kaková Monika, 913 33, Horná Súča, č. 1085, SR
Tunega Marek, Ing., 913 26, Neporadza, č. 167, SR
Mucha Roman, Ing., Haunstetterstrasse 28, 863 43 Königsbrunn, Deutschland
Kobidová Veronika, Trenčianske Mitice 154, Trenčianske Jastrabie, PSČ 913 22
Dudáček Otto, Ing., Kollárova 7, Trenčín, PSČ 911 01,
Kišacová Eva, Mgr., Piaristická 11, Trenčín, PSČ 911 01,
Jaroš Rudolf, (Žofia Lacová)
Jarošová Žofia, (Trenčianske Mitice 155, Rudolf Jaroš, zomrela
Kyselicová Marta Jana, Lesná 628/2, Nitra, PSČ 949 01,

- Magdolen Anton, Ing. a Antónia Magdolenová, Mgr., Pod Komárky 8, Trenčín, PSČ 911 01
 Baláž Luboš, Dúbravská 930/5, PRIEVIDZA, PSČ 971 01,
 Hleťková Katarína, Vaďovce 161, Vaďovce, PSČ 916 13,
 Jakubček Radoslav, Ing. a Zuzana Jakubčeková, Ing., Liptovská 7478/1C, Trenčín, PSČ 911 08,
 Miková Mária r, Ing., Nécseyho 60/5, Nitra, PSČ 949 01,
 Weigl Vladimír, Jurigovo námestie 439/11, Bratislava, PSČ 841 04
 Tisová Hana, MUDr., Považská 1712/76, Trenčín, PSČ 911 01, SR
 Malecová Anna, Trenčianske Mitice 231, Trenčianske Jastrabie, PSČ 913 2
 Beďatš Elemír, Trenčianske Mitice 18, Trenčianske Jastrabie, PSČ 913 22,
 Beďač Luděk, Masarykovo nám. 4, Jihlava, PSČ 586 01,
 Šebáňová Jana, Trenčianske Mitice 230, Trenčianske Jastrabie, PSČ 913 22,
 Beďač Michal, Novomeského 2695/1, Trenčín, PSČ 911 08, SR
 Beďačová Eva, Halalovka 2344/39, Trenčín, PSČ 911 08, SR
 Kútina Kornélia, T. Vansovej 2743/2, Trenčín, PSČ 911 08, SR
 Pražencová Alena, Západná 2498/16, Trenčín, PSČ 911 08, SR
 Galko Jozef, Ing., Liptovská 7369/1B, Trenčín, PSČ 911 08, SR
 Kučerová Anna, Ing., Komenského 29, Banská Bystrica,
 Fáriková Jana, M. Bela 7, Trenčín, PSČ 911 08,
 Lenárd Lukáš, Sládkovičova 740/26, Bánovce nad Bebravou, PSČ 957 01,
 Tóthová Viera, Ing., Metodova 70, Nitra, PSČ 949 01
 Lenardová Helena, Hollého 1176/2, Bánovce nad Bebravou, PSČ 957 01,
 Vondra Gabriel, Svinná 199, Svinná, PSČ 913 24, SR
 Vondra Bohumil, Miezgovce 3, Bánovce nad Bebravou, 957 01,
 Obušek Juraj, Ing., ul. M. Bella 2443/51, Trenčín, 911 08, a Obušková Alena, M.Bella 2443/51, Trenčín, 911 08,
 Kováčová Marta, Bc., Poľovnícka 849/34, Trenčín, PSČ 911 05
 Sýkora Milan a Veronika Sýkorová, Zemianske Mitice 217, Trenčianske Mitice, PSČ 913 22
 Šprtko Vladimír a Janka Šprtková, Zemianske Mitice 217, Trenčianske Mitice, PSČ 913 22,
 Škyta Peter, Zemianske Mitice 234, Trenčianske Mitice, PSČ 913 22,
 Škyta Pavol, Zemianske Mitice 234, Trenčianske Mitice, PSČ 913 22,
 ZATKOVA Eleonora (Kyselicova; Jan Zatkan), sc.236, 913 22 Trenčianske Mitice
 Ďurinová Emília r. Michaličková, Trenčianske Jastrabie 259, Trenčianske Jastrabie, PSČ 913 22, SR
 Michalička Milan, Trenčianska cesta 600/8, Bánovce nad Bebravou, PSČ 957 01, SR
 Žáčiková Zuzana, Trenčianske Jastrabie 280, Trenčianske Jastrabie, PSČ 913 22, SR
 Petrová Jana, Trenčianske Mitice 235, Trenčianske Mitice, PSČ 913 22, SR
 Zaľko Marián, Trenčianske Mitice 236, Trenčianske Mitice, PSČ 913 22, SR
 Konečná Eleonóra, Rožňové Mitice 129, Trenčianske Mitice, PSČ 913 22, SR
 Škyta Pavol, Zemianske Mitice 234, Trenčianske Mitice, PSČ 913 22,
 3. verejná vyhláška podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona – líniová stavba
 4. Ing. Ján Fiam, V+K, Projekt, J. Kráľa 1088/4, 911 01 Trenčín

Na vedomie:

5. Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín
6. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
7. Okresný úrad Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
11. Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
13. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
14. Slovak Telecom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry sever, Poštová č. 1, 010 08 Žilina
15. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
16. UPC BROADBAND Slovakia, Ševčenkova 3703/36, 851 01 Bratislava
17. Krajský pamiatkový úrad, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín