OKRESNÝ
ÚRAD
SVIDNÍK

Spoplatnené v zmysle zákona
NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch

odbor starostlivosti o životné prostredie
Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník

Číslo: OU-SK-OSZP-2020/003040-006 Svidník 06. 08. 2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"), ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Krajná Poľana rekonštrukcia výtlaku ČS – VDJ Nižný Komárnik" a po vykonanom vodoprávnom konaní podľa ustanovenia § 73 ods. 1 vodného zákona, v súlade s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") rozhodol takto:

Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva pre stavebníka:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36 570 460

p o v o l e n i e

na uskutočnenie vodnej stavby

„Krajná Poľana rekonštrukcia výtlaku ČS – VDJ Nižný Komárnik"

Vodná stavba je navrhnutá na parcelách KN-C č. 113/2, 113/1 (KN-E č. 63, 49, 47), 163/2 (44, 39), 73/1 (42, 41, 40), 296/1 (124), 70, 72, 71 (366), 296/1, 297, 69/1, 69/2 (364), 189/3, 189/2 (180/3), 69/1 (142), 44, 45, 92/1 (355), 290/7 (361), 21 (152) v katastrálnom území (ďalej len „k. ú.") Krajná Poľana a parcelách KN-C č. 320/1 (KN-E č. 325, 327), 321 (324, 333, 335, 339/1, 339/2, 340/1, 340/2), 322 (340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 342/8, 342/9), 324 (341/13, 349/1), 325 (349/6), 326/1

(383, 391), 458/1 (390, 415), 313 (441), 314/1 (440, 439, 438, 437, 436, 435, 434), 341/2 (433), 314/4 (432), 314/6 (431), 366 (9), 265/2, 265/1 (409, 7) v k. ú. Nižný Komárnik.

V súlade s ust. § 26 ods. 3 vodného zákona je toto rozhodnutie súčasne **stavebným povolením** podľa ust. § 66 stavebného zákona.

A: Účel stavby:

Účelom stavby je zabezpečenie spoľahlivého zásobovania obyvateľov obcí Bodružal, Vyšný Komárnik, Nižný Komárnik a Krajná Bystrá pitnou vodou vyhovujúcou hygienických požiadavkám.

B: Stručný technický popis:

V rámci predmetnej stavby sú riešené stavené objekty: SO 01 – Výtlačné potrubie „ČS – VDJ Nižný Komárnik", SO 02 – Elektrická NN prípojka k vodojemu Nižný Komárnik 2x250 m^3, SO 03 – Stavebná elektroinštalácia vo vodojeme Nižný Komárnik 2x250 m^3 a prevádzkové súbory: PS 01 – Telemetria z vodojemu Nižný Komárnik 2x250 m^3, PS 02 – Chlórovanie vo vodojeme Nižný Komárnik 2x250 m^3.
PS 01 – sa člení na telemetriu z vodojemu Nižný Komárnik 2x250 m^3 a telemetriu čerpacej stanice Krajná Poľana.
PS01a – VDJ Nižný Komárnik
Komunikácia s ČS bude pomocou GPRS modemu RACOM a s anténnou osadenou na anténnom stožiari pripevnenom o stenu budovy. Anténny stožiar bude uzemnený na jestvujúci bleskozvod objektu. Rozvádzač DTC bude obsahovať riadiaci PLC automat. V suteréne VDJ bude snímanie obsahu chlóru na odbere a bude dávkovaný chlórnan na prítoku do nádrží VDJ. V jednotlivých nádržiach bude inštalované kontinuálne meranie hladiny a havarijné meranie hladiny pomocou plavákov. V objekte bude kontrolovaný vstup osôb pomocou indukčného snímača. Do PLC budú zapojené aj impulzné vstupy z RED snímačov vodomerov na zásobnom rade a výtlaku VDJ Nižný Komárnik. V objekte VDJ bude snímaná teplota priestoru.
PS01b – ČS Krajná Poľana
V ČS Krajná Poľana bude nainštalovaný nový rozvádzač Telemetrie DTC. Komunikácia s ČS bude pomocou GPRS modemu RACOM a anténnou osadenou na anténnom stožiari pripevnenom o stenu budovy ČS. Anténny stožiar bude uzemnený na jestvujúci bleskozvod objektu. Rozvádzač DTC bude obsahovať riadiaci PLC automat. Na ČS Krajná Poľana sú inštalované nasledovné technologické zariadenia: 2x čerpadlo na dopravu vody do VDJ Nižný Komárnik, 2x elektrouzáver na výtlaku do VDJ Nižný Komárnik, 1x vodomer na výtlaku do VDJ Nižný Komárnik, 2x čerpadlo pre dopravu vody do VDJ Krajná Poľana, 2x elektrouzáver na výtlaku do VDJ Krajná Poľana, 1x vodomer na výtlaku do VDJ Krajná Poľana. Do ČS Krajná Poľana je čerpaná voda z 2 vrtov, ktoré sú v areáli ČS Krajná Poľana. Chod čerpadiel je blokovaný od hladiny vo vrtoch a od hladiny v akumulačnej nádrži.
PS 02 - Chlórovanie vo vodojeme Nižný Komárnik 2x250 m^3
Na zabezpečenie dezinfekcie vody vo vodojeme sa navrhuje osadiť chlórovacie zariadenie v nadzemnej časti manipulačnej komory vodojemu pozostávajúce z 1 ks dávkovacieho membránového čerpadla ProMinent, 1 ks zásobnej nádrže 60 l, 1 ks sacej zostavy PVC I 6x4, 1 ks injekčnej ihly PCB (pripojovací rozmer 6x4 mm, inštalačný rozmer 1/2"), 1 ks dávkovacej hadičky PE 6x4 mm (max. tlak 10 bar), 1 ks univerzálneho riadiaceho kábla pre možnosť extérneho ovládania dávkovacieho čerpadla a 1 ks RC - člena (ochrana čerpadla proti napäťovým špičkám). Na ovládanie dávkovacieho čerpadla sa využije jestvujúci vodomer s kontaktnou hlavicou a vysielačom impulzov REED osadeným na výtlačnom potrubí.

SO 01 - Výtlačné potrubie „ČS – VDJ Nižný Komárnik“
Vodovodné potrubie sa osadí na pieskové lôžko. Na výtlačné potrubie celkovej dĺžky 2954 m sa navrhuje použiť rúry:
- PE100 RC plus, SDR7,4, DN/OD 140x19,2 (DN/ID 100 mm) pre tlakový stupeň 25 bar v dĺžke 2510,2 m. Rúry budú spájané zváraním na tupo (alternatívne je možné spájať rúry elektrospojkami UB PN25 D 140 mm, SDR7,4, PN25).
- PE100 RC, SDR11, DN/OD 125x11,4 (DN/ID 100 mm) pre tlakový stupeň 16 bar v dĺžke 236,5 m. Rúry budú spájané zváraním na tupo (alternatívne je možné spájať rúry elektrospojkami D 125 mm, SDR11, PN16)
- PE100 RC, SDR17, DN/OD 110x6,6 (DN/ID 100 mm) pre tlakový stupeň 10 bar v dĺžke 207,3 m. Rúry budú spájané zváraním na tupo (alternatívne je možné spájať rúry elektrospojkami D 110 mm, SDR17, PN10).
Výtlačné potrubie sa napojí v čerpacej stanici Krajná Poľana na rekonštruované nerezované potrubie vedené od čerpadiel. Odbobne po demontáži jestvujúceho potrubia v armatúrnej šachte pri vodojeme sa potrubie s vodomerom napojí na prírubu jestvujúceho potrubia. Pre odvzdušnenie výtlačného potrubia sa navrhuje osadenie uzáveru DN/ID65 mm, PN 25 a automatický trifunkčný vzdušník DN/ID65 mm, PN 25. Zariadenie odvzdušnenia bude chránené betónovými skružami ⌀1000 mm. Pre odkalenie prívodného potrubia bude osadený kalník pozostávajúci zo sekčného uzáveru DN/ID100 mm na výtlačnom potrubí a uzáverom DN/ID80 mm na odkaľovacom potrubí. Odkaľovacie potrubie DN/ID 80 mm je navrhnuté tak, aby výtok vody pri odkaľovaní bol voľný na terén resp. smerom do potoka. V mieste kalníka sa navrhuje šachta zo železobetónovej nádrže ⌀ 1,5 m, výšky 2,0 m so zákrytovou doskou hr. 180 mm.
Križovanie výtlačného potrubia s cestou č. III/3546, obecnou cestou k novému cintorínu a cestou č. I/21 sa navrhuje podchodmi pod cestou. Tie sa prevedú bezvýkopovou technikou a vtiahnutím chráničky. Podchody mikrotunelovaním sú navrhnuté nasledovane: pri križovaní s cestou III/3546 – chránička dĺžky 13,1 m z HDPE rúr DN/OD 225 x 13,2 mm, pri križovaní s obecnou cestou – chránička dĺžky 10,0 m z HDPE rúr DN/OD 225 x 13,2 mm, pri križovaní s cestou I/21 – chránička dĺžky 18,8 m z HDPE rúr DN/OD 225 x 13,2 mm. Do chráničky sa vtiahne rúra výtlačného potrubia DN/OD 140 x 19,2 mm. Križovanie výtlačného potrubia miestnym vodným tokom, tokom Bodružalík a vodným tokom Ladomírka sa navrhuje bezvýkopovou technikou za použitia chráničky z HDPE rúr nasledovne: pri križovaní s lesným tokom – chránička dĺžky 25,2 m z HDPE rúr DN/OD 225 x 13,2 mm, pri križovaní s tokom Ladomírka – chránička dĺžky 30,2 m z HDPE rúr DN/OD 225 x 13,2 mm. Do chráničky sa vtiahne rúra výtlačného potrubia DN/OD 140 x 19,2 mm.
SO 02 - Elektrická NN prípojka k vodojemu Nižný Komárnik 2x250 m^3
Napäťová sústava: 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S
Celkový inštalovaný príkon: Pi=10kW
Koeficient súčasnosti: B=0,6
Celkové výpočtové zaťaženie: Ps=6kW
Objekt je rozdelený na odberné elektrické zariadenie a elektrickú NN prípojku.
Odberné elektrické zariadenia a NN prípojka je navrhnutá z jestvujúceho podperného bodu vzdušnej NN siete v Nižnom Komárniku. NN prípojka je navrhnutá cez poistkovú prípojkovú plastovú skrinku typu SPP2 CIV P21, ktorá je upevnená na jestvujúcom podpernom stĺpe. NN prípojka z PP2 do vodojemu je navrhnutá cez rozvádzač merania RE káblom typu NAVY-J 4x25 mm^2 dĺžky 1000 m.
SO 03 - Stavebná elektroinštalácia vo vodojeme Nižný Komárnik 2x250 m^3
Napäťová sústava: 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S
Celkový inštalovaný príkon: Pi=10kW
Koeficient súčasnosti: B=0,6
Celkové výpočtové zaťaženie: Ps=6kW

Stavebná elektroinštalácia je napájaná z rozvádzača RMS umiestneného v nadzemnej časti manipulačnej komory vodojemu. Rozvádzač RMS je napojený na pilierovú poistkovú prípojkovú skrinku SPP5 umiestnenú vo fasáde vodojemu. Elektroinštalácia vodojemu pozostáva z 1x svetelného objemu a 2x zásuvkových obvodov pre napojenie zriaďovacích predmetov (ohrievač, dávkovač chlóru a dulcometer).

Podrobný technický popis stavby ako i ďalšie podrobnosti riešenia sú uvedené v dokumentácií pre stavebné povolenie, číslo zákazky V-413, ktorý vypracovala v 08/2018 spoločnosť Vodohospodársky projekt s.r.o., projektová kancelária vodohospodárskych stavieb, Kavečianská 41, Košice – zodpovedný projektant: Ing. Zembiak aut. stav. ing., číslo opráv. 2802*SP*A2.

C: Podmienky povolenia:

1. Investorom stavby bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť (ďalej len „VVS"), a. s, Košice, Komenského 50, 042 48 Košice.
2. Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby: „Krajná Poľana rekonštrukcia výtlaku ČS – VDJ Nižný Komárnik", navrhnutej na parcelách KN-C č. 113/2, 113/1 (KN-E č. 63, 49, 47), 163/2 (44, 39), 73/1 (42, 41, 40), 296/1 (124), 70, 72, 71 (366), 296/1, 297, 69/1, 69/2 (364), 189/3, 189/2 (180/3), 69/1 (142), 44, 45, 92/1 (355), 290/7 (361), 21 (152) v k. ú. Krajná Poľana a parcelách KN-C č. 320/1 (KN-E č. 325, 327), 321 (324, 333, 335, 339/1, 339/2, 340/1, 340/2), 322 (340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 342/8, 342/9), 324 (341/13, 349/1), 325 (349/6), 326/1 (383, 391), 458/1 (390, 415), 313 (441), 314/1 (440, 439, 438, 437, 436, 435, 434), 341/2 (433), 314/4 (432), 314/6 (431), 366 (9), 265/2, 265/1 (409, 7) v k. ú. Nižný Komárnik.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je odsúhlasený projekt stavby, ktorý pod číslom zákazky V-412 vypracovala v 08/2018 spoločnosť Vodohospodársky projekt s.r.o., projektová kancelária vodohospodárskych stavieb, Kavečianská 41, Košice – zodpovedný projektant: Ing. Zembiak aut. stav. ing., číslo opráv. 2802*SP*A2.
4. Stavebný dozor bude vykonávať Milan Didič - VVS, a.s., GR Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, osoba odborne spôsobilá v súlade so zákonom NR SR č. 136/1995 Z. z.
5. Na stavbu budú použité materiály a výrobky, ktoré zabezpečujú hospodárnosť stavby, požiadavky ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce, životnosť a úžitkovosť stavby v súlade so zákonom NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
6. Písomne oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby (§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona).
7. Stavba bude ukončená v termíne najneskôr do 08/2023.
8. V súlade s § 75 ods. 1 stavebného zákona, stavebník zabezpečí priestorové vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník špeciálnemu stavebnému úradu pri kolaudácií (§ 75a ods. 4 stavebného zákona).
9. Pred začatím zemných prác je potrebné nasondovať a zabezpečiť proti poškodeniu všetky už existujúce podzemné a nadzemné, výstavbou dotknuté inžinierske siete s ich správcami, pri súbehu alebo krížení dodržať platné predpisy.
10. V miestach kríženia a pri predpokladaných miestach stretnutí s podzemnými vedeniami je zhotoviteľ povinný vykonať zemné práce ručným výkopom.

11. Začiatok prác a ukončenie prác pri súbehoch a križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami oznámiť vopred správcovi siete a pred zásypom takéhoto miesta prizvať správcu siete ku kontrole prác. Zápisom v stavebnom denníku dokladovať stavebnému úradu k vydaniu užívacieho povolenia správnosť vykonania prác.
12. Investor je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu na stavenisku (§ 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona).
13. Prerokovať s tunajším úradom prípadné zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako potrebné a nutné a v značnej miere by menili technické riešenie.
14. Stavebník je povinný podľa § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu (ďalej len „KPÚ") Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
15. Začiatok zemných prác ohlásiť v predstihu dvoch týždňov KPÚ v Prešove.
16. Vlastník vodnej stavby je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť susedný pozemok ako i verejné priestranstvá do pôvodného stavu, a ak to nie je možné, poskytnúť vlastníkovi susedného pozemku náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
17. Pri realizácií stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce všeobecne technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
18. Pri realizácií stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z. Stavenisko zabezpečiť tak, aby nedošlo k havárií či úrazu.
19. Dodržať podmienky vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií k projektu stavby a pre účel vodoprávneho konania a to najmä:

a) Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice (ďalej len „SVP, š.p., OZ Košice") pod číslom CS SVP OZ KE 25/2020/49 zo dňa 18. 05. 2020

- Pri križovaní vodných tokov žiadame dodržať STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi" a vodovodné potrubie umiestniť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t do projektovanej hĺbky bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničku požadujeme ukončiť v štartovacej resp. ukončujúcej jame vo vzdialenosti min. 5 m od brehových čiar tokov.
- Začatie a ukončenie prác v mieste križovania s vodným tokom oznámiť správcovi vodného toku SVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia Bodrogu Trebišov, pracovisko Svidník – úsekový technik Ing. Ján Tkáč 0911 048 403.
- Miesto križovania vhodne označiť na obidvoch stranách brehov vodného toku. Po ukončení prác žiadame odovzdať nám porealizačné zameranie križovania vodných tokov, so zameraním nadmorskej výšky brehov, dna a hornej chráničky a odovzdať ho správcovi toku.
- V prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR – SVP, š.p., je potrebné zo strany investora najneskôr ku kolaudačnému konaniu doriešiť žiadosťou majetkovoprávny vzťah s našim odborom správy majetku na OZ Košice.
- Investor resp. vlastník stavby je povinný dodržať § 47, 49 vodného zákona.
- Z hľadiska protipovodňovej ochrany Vás žiadame o dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

- Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

b) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „SaÚC PSK"), Oblasť Svidník, vyjadrenie číslo 23-002/2020 zo dňa 28. 02. 2020

- Vodovod je navrhnutý pozdĺž cesty III/3546 parcely č. 355 KN-E – pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný.
- Nakoľko je parcela č. 355 pod cestou III/3546 na LV č. 212 majetkom PSK, je potrebné zriadiť vecné bremeno na vlastníka pozemku (PSK v správe SÚC PSK, Jesenná 14, Prešov).
- Nakoľko trasa vodovodného potrubia je situovaná na parcele KN-E č. 355 (LV 212) – vlastníctve PSK, žiadame stavebníka pred realizáciou stavby o podanie žiadosti o zriadenie vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí.
- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je uvedená na stránke PSK http://sucpsk.sk/index.php?show=114. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, náklady spojené so zriadením vecného bremena znáša oprávnený z vecného bremena. Stavebník zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena a znaleckého posudku s určením všeobecnej hodnoty zriadenia vecného bremena.
- Zmluva o zriadení vecného bremena po zrealizovaní stavby musí byť predložená najneskôr pri kolaudačnom konaní, inak SÚC PSK nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.
- Vodovod situovať mimo cestné teleso (za priekopu, chodník, zelený pás) min. 2,0 m.
- Kríženie cesty bude kolmé, v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky podvrtávkou v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru/priekopa, chodník, zelený pás/.
- Štartovacie a koncové montážne výkopy umiestniť mimo teleso cesty.
- Pred začatím prác a po ich ukončení je stavebník povinný prizvať zástupcu SaÚC PSK na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácií prác.
- V prípade havárie počas prác prijme zhotoviteľ stavby okamžite opatrenia na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a vec oznámi správnemu orgánu a správcovi komunikácie.
- Výkopová zemina (stavebný materiál) sa nesmie skladovať na vozovke.
- Každý prípadný iný zásah do telesa cesty vopred prejednať s majetkovým správcom.
- Žiadateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi cesty v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu piatich rokov od ukončenia prác.
- Pri práci na pozemnej komunikácií je potrebné použiť ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.
- Na preberacom konaní po ukončení prác odovzdá stavebník správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania s určením jeho polohopisnej a výškopisnej polohy v cestnom telese resp. v ochrannom pásme cesty.
- V prípade akýchkoľvek stavebných a udržiavacích činností v cestnom telese cesty, žiadateľ umožní správcovi cesty ich vykonávanie v súlade s § 3d ods. 5 pís. c) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších doplnkov a predpisov.

c) Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest (ďalej len „SSC IVaSC") Košice, vyjadrenie číslo SSC/7934-15/2020/6371/7762 zo dňa 03. 03. 2020

- Navrhovaná stavba sa dotýka našich záujmov v časti pozdĺžneho vedenia potrubia vedľa cesty I/21 a jej priečneho prepojenia /1x/ ako aj priečneho prepojenia NN prípojky cez cestu I/21.
- K navrhovanej stavbe sme sa v rámci územného konania vyjadrovali dňa 01. 03. 2016 pod č. 5868-9/2016/6371/5849 pričom na stanovených podmienkach realizácie stavby trváme.
- Dokumentáciu na stavebnom konaní požadujeme doplniť o priečny rez priečneho prepojenia NN prípojky cez cestu I/21.
- Priečne prepojenie NN prípojky cez cestu I/21 musí byť realizované technológiou pretláčania s uložením NN kábla do chráničky v hĺbke podľa STN 73 6005 s vyvedením chráničky na obidvoch stranách mimo hlavný dopravný priestor cesty I/21.
- Štartovacia a cieľová jama musia byť vybudované v súlade s STN 73 3050 a nesmú narušiť stabilitu telesa cesty I/21.
- Uloženie vodovodného potrubia a NN prípojky do telesa cesty I/21 podlieha v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov povoleniu na zvláštne užívanie cesty I/21.
- V prípade nutnosti zásahu do telesa cesty I/21 resp. obmedzenia cestnej premávky, podmienky zásahu požadujeme zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku Svidník.

d) Národná diaľničná spoločnosť (ďalej len „NDS"), a.s., vyjadrenie číslo 7923/40165/30801/2020 zo dňa 21. 05. 2020

- V záujmovom území NDS pripravuje úsek rýchlostnej cesty R4 štátna hranica SR/PR – Hunkovce. Na stavbu je vydané právoplatné Záverečné stanovisko MŽP SR č. 800/2016-1.7/ml z 10. 10. 2016. V súčasnosti pripravujeme súťaž na výber zhotoviteľa dokumentácie pre územné rozhodnutie.
- Po preštudovaní Vašej dokumentácie vyplýva, že Vami navrhovaná trasa rekonštrukcie výtlačného potrubia a príslušnej NN prípojky k vodojemu križuje plánovanú rýchlostnú cestu v k.ú. Nižný Komárnik. Vzhľadom nato, že v súčasnosti ešte nedisponujeme dokumentáciou s presným umiestnením trasy rýchlostnej cesty v území v dostatočne podrobnej mierke, súhlasíme s Vašim stavebným zámerom bez pripomienok.
- Porealizačné zameranie Vašej stavby žiadame zaslať na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov.

e) Okresný úrad Svidník, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OÚ Svidník, OCDaPK"), vyjadrenie číslo OU-SK-OCDPK-2020/003560-002 zo dňa 30. 07. 2020

- Technologické výkopy (štartovacia jama, cieľová jama) pre uvedenú technológiu budú zriadené mimo cestné teleso. Úsek vodovodného vedenia trasovaný v súbehu s cestou III/3546 (cca 162 bm) požadujeme uložiť vo vzdialenosti min. 2,0 m od vonkajšej hrany zriadenej ľavostrannej odvodňovacej cestnej priekopy. Stavebný materiál sa nesmie skladovať na cestnom telese. Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k znečisťovaniu vozovky s následkom zhoršenia zjazdnosti. Terén narušený výkopom (cestná priekopa) je potrebné bezodkladne po uložení vedenia uviesť do pôvodného stavu. Zároveň požadujeme rešpektovať požiadavky k povoľovanej stavbe uplatnené majetkovým správcom cesty.
- Počas zriaďovania vodovodného vedenia pod telesom cesty PSK III/3546 dôjde podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách k zvláštnemu užívaniu dotknutého úseku cesty, na ktoré je potrebné povolenie cestného správneho orgánu. O predmetné povolenie s pripojeným stanoviskom správcu cesty a záväzným stanoviskom dopravného

inšpektorátu (zvláštne užívanie cesty - § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.; použitie dočasných dopravných značiek - § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb.) je potrebné zo strany stavebníka (investora/zhotoviteľa) požiadať pred zriaďovaním križovania vodovodného vedenia a cesty III/3546 v dostatočnom časovom predstihu (cca 30 dní)

f) Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Prešov – pracovisko Svidník (ďalej len „SPF, RO Prešov – prac. Svidník"), stanovisko číslo SPFZ/2016/067028 zo dňa 04. 07. 2016

- Predmetnou stavbou budú zasiahnuté pozemky, ktoré sú v správe NV-SPF a vo vlastníctve SR – správe SPF.
- Vzhľadom na vyššie uvedené je stanovisko RO, prac. Svidník kladné s tým, že na predmetnú stavbu bude zriadené vecné bremeno na základe porealizačného zamerania a GP podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.

g) Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Svidník, OSZP"), úsek ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP, vyjadrenie číslo OU-SK-OSZP-2020/001379-002 zo dňa 21. 02. 2020

- Realizácia stavby sa nachádza v ekologicky štandardnom priestore v 1. Stupni ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK") a zasahuje do územia NATURA 2000, chráneného vtáčieho územia – SKCHVU011 Laborecká Vrchovina.
- Z prvkov ÚSES zasahuje predmetný projekt do nadregionálneho biocentra NBc DUKLA.
- Keďže realizácia stavby zasiahne do územia NATURA 2000 je potrebné v tejto súvislosti požiadať Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov v zmysle § 28 ods. 7 zákona OPaK o odborné stanovisko na posúdenie možnosti významného vplyvu stavby na územie európskej sústavy chránených území.

h) OÚ Svidník, OSZP, stanovisko číslo OU-SK-OSZP-2020/001254-002 zo dňa 18. 02. 2020

- Predmetná stavba nie je vnímaná ako zdroj znečisťovania ovzdušia, avšak počas výstavby budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a stavebných mechanizmov, ako aj prachové emisie pri prácach s terénom. Preto je potrebné vhodným spôsobom – skrápaním, zamedziť vzniku zvýšenej prašnosti do okolia.

i) OÚ Svidník, OSZP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie číslo OU-SK-OSZP-2020/001253-002 zo dňa 17. 02. 2020

- Využiteľné odpady budú zhodnotené v oprávnených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1až R12, o čom bude mať doklad.
- Nevyužiteľné odpady budú zneškodnené v oprávnených zariadeniach na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 až D12, o čom bude mať doklad.
- Odpady musia byť zhromažďované tak, aby bolo zabránené ich únikom do okolia, odcudzeniu alebo inému znehodnoteniu, zabezpečiť povinnosti držiteľa odpadu v zmysle zákona o odpadoch tak, aby nedochádzalo k úletom, obťažovaniu zápachom a pod.
- Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, takáto osoba je povinná zabezpečiť plnenie povinností držiteľa odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

- Pôvodca odpadu bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch a do konca februára nasledujúceho roka podá na tunajší úrad ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúce obdobie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- V prípade vzniku nekontaminovanej zeminy a iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu vykopaného počas stavebných prác, ak je isté, že materiál sa použije na účelu výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, sa zákon o odpadoch nevzťahuje.
- V prípade vzniku nebezpečných odpadov v množstve viac ako jedna tona za rok sa vyžaduje udelenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa § 97 ods. g) zákona o odpadoch.
- Pred kolaudačným konaním požiada investor tunajší úrad o vydanie vyjadrenia k dokumentácii pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré musí obsahovať doklady o nakladaní so vzniknutými odpadmi počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie.

j) Okresný úrad Svidník, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ Svidník, PLO"), vyjadrenie číslo OU-SK-PLO-2016/004079-002/HP zo dňa 27. 06. 2016

- Predmetná stavba bude okrem iného realizovaná aj na poľnohospodárskych pozemkoch v k.ú. Krajná Poľana a Nižný Komárnik, tieto pozemky budú pri realizácii stavby dočasne použité na iný než poľnohospodársky účel, t.j. ide o dočasný záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel (tento bude potrebný pre výkop ryhy na pokladku výtlačného potrubia, pre uloženie ornice, priestor pre pohyb mechanizmov, uloženie výkopovej zeminy a pod.)
- Predpokladáme, že doba dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy bude v trvaní do jedného roka vrátane uvedenia pozemkov do pôvodného stavu.
- Pri vstupoch na pozemky (ako aj vrátenie pozemkov do pôvodného stavu), OÚ-SK-PLO upozorňuje, že tieto zásahy musia byť včas prerokované s užívateľom dotknutých pozemkov.
- Realizáciou vykonania skrývky humoznej vrstvy, výkopových prác, dovoze stavebného materiálu (vodovodné potrubie), pokladke vodovodného potrubia, by nemalo dôjsť k väčšiemu poškodeniu pôd, ktoré sa nevymyká bežným agrotechnickým zásahom pri vracaní pozemkov do pôvodného stavu (technická a biologická rekultivácia), s výnimkou pracovného pasu pre dovoz vodovodného potrubia ťažkou dopravnou technikou, kde môže dôjsť k zhutneniu pôd a potom toto zhutnenie bude nutne odstrániť hĺbkovým podrývaním (podrývanie sa odporúča na ornej pôde).
- Vzhľadom na náročnosť a nutnosť dodržania harmonogramu prác, v prípade nevyhnutných vstupov na pozemky vo vegetačnom čase, môže dôjsť k stratám na produkcii rastlinnej výroby, preto je potrebné tieto straty kompenzovať dotknutému užívateľovi.
- Pri biologickej rekultivácii dodržať technologický proces tak, aby nedošlo ku premiešaniu výkopovej zeminy s orničnou vrstvou a k prípadnému zhoršeniu prirodzených vlastností narušenej poľnohospodárskej pôdy.
- Ohlásiť tunajšiemu úradu začiatok a ukončenie prác spojených s dočasným záberom poľnohospodárskej pôdy t.j. skrývka ornice, výkopové práce a vrátenie pozemkov do pôvodného stavu a to aj v prípade, ak dôjde k posunu začatia a ukončenia prác na poľnohospodárskej pôde.
- V zmysle ust. § 18 ods. 2 cit. zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy vyzývame žiadateľa na doplnenie žiadosti o tieto doklady: bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu (technická a biologická rekultivácia).

- Podľa ust. § 24 citovaného zákona odborný dohľad vykoná tunajší úrad po uplynutí termínu doby dočasného záberu pre navrátenie poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
- Keďže ide o dočasný záber poľnohospodárskej pôdy do jedného roka (vrátane uvedenia pozemkov do pôvodného stavu), úrad v takomto prípade nevydáva rozhodnutie, ale stanovisko v súlade s ust. § 18 ods. 2 cit. zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

k) Slovak Telekom a. s., Bratislava, vyjadrenie číslo 6612021612 zo dňa 05. 08. 2020

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmo (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa od projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládky SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové

zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK..
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
  - Všeobecné podmienky ochrany SEK
  - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
  - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

  V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner.

  UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
  - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
  - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
  - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
  - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
  UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

l) Východoslovenská distribučná (ďalej len „VSD“) a.s., Košice, vyjadrenie pod číslom 9335/2020/ zo dňa 01. 07. 2020, ktoré je súčasťou spisového materiálu pod číslom OU-SK-OSZP-2020/003040

20. S odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prebytočnú výkopovú zeminu použiť na terénne úpravy v rámci stavby.

21. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona). Stavebník je povinný požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o začatie kolaudačného konania a vydanie povolenia na užívanie predmetnej stavby (§ 79 stavebného zákona).

D: Rozsah a podmienky uskutočnenia stavby na cudzom pozemku:

1. Oprávnenie stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vzniká nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 26 ods. 8 vodného zákona).

2. Stavba je navrhnutá okrem iných aj na parcelách KN-C č. 113/2, 113/1 (KN-E č. 63, 49, 47), 163/2 (44, 39), 73/1 (42, 41, 40), 296/1 (124), 70, 72, 71 (366), 296/1, 297, 69/1, 69/2 (364), 290/7 (361), 21 (152) v k.ú. Krajná Poľana a parcelách KN-C č. 320/1 (KN-E č. 325, 327), 321 (324, 333, 335, 339/1, 339/2, 340/1, 340/2), 322 (340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 342/8, 342/9), 324 (341/13, 349/1), 325 (349/6), 326/1 (383, 391), 458/1 (390, 415), 313 (441), 314/1 (440, 439, 438, 437, 436, 435, 434), 341/2 (433), 314/4 (432), 314/6 (431), 366 (9), 265/1 (409, 7) v k.ú. Nižný Komárnik, mimo zastavaného územia.

3. Stavebný úrad ukladá tým, ktorí majú týmto rozhodnutím vlastnícke resp. iné práva k dotknutým pozemkom, aby v prospech stavebníka strpeli vykonanie prác na svojich pozemkoch. Stavebník, v prospech ktorého uložil špeciálny stavebný úrad toto opatrenie, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie pozemkov alebo stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení nevyhnutných prác je stavebník povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak ani to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti aj primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.

4. O začatí výkonu oprávnenia na cudzom pozemku je investor povinný upovedomiť užívateľa (vlastníka) nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred.

5. Za obmedzenie vlastníckeho práva k dotknutým pozemkom patrí v zmysle § 26 ods. 9 vodného zákona ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu. V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

E: Všeobecné ustanovenia:

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku).
2. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona). Čas platnosti stavebného povolenia môže stavebný úrad predĺžiť tak, aby o nej bolo právoplatné rozhodnuté pred uplynutím platnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

F: Toto stavebné – vodoprávne povolenie súčasne nadväzuje na:

Územné rozhodnutie číslo 109/2016-233 zo dňa 25. 11. 2016 na stavbu: „Krajná Poľana rekonštrukcia výtlaku ČS – VDJ Nižný Komárnik“ s nadobudnutím právoplatnosti dňa 30. 12. 2016 a predĺženie platnosti tohto rozhodnutia číslo 131/2019-287 zo dňa 04. 11. 2019 vydané obcou Krajná Poľana.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom (stavebnom) konaní a v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

VVS, a.s., Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, listom evidovaným dňa 24. 06. 2020 požiadala Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie vodoprávneho rozhodnutia – povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Krajná Poľana rekonštrukcia výtlaku ČS – VDJ Nižný Komárnik“, navrhnutej na parcelách KN-C č. 113/2, 113/1 (KN-E č. 63, 49, 47), 163/2 (44, 39), 73/1 (42, 41, 40), 296/1 (124), 70, 72, 71 (366), 296/1, 297, 69/1, 69/2 (364), 189/3, 189/2 (180/3), 69/1 (142), 44, 45, 92/1 (355), 290/7 (361), 21 (152) v k.ú. Krajná Poľana a parcelách KN-C č. 320/1 (KN-E č. 325, 327), 321 (324, 333, 335, 339/1, 339/2, 340/1, 340/2), 322 (340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 342/8, 342/9), 324 (341/13, 349/1), 325 (349/6), 326/1 (383, 391), 458/1 (390, 415), 313 (441), 314/1 (440, 439, 438, 437, 436, 435, 434), 341/2 (433), 314/4 (432), 314/6 (431), 366 (9), 265/2, 265/1 (409, 7) v k.ú. Nižný Komárnik.

Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (V. časť – stavebná správa, položka č. 60 písm. g)) žiadateľ uhradil bezhotovostným prevodom na účet na základe platobného predpisu č. M00-250620-0715 vydaného Klientskym centrom Svidník dňa 25. 06. 2020.

K návrhu o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia predložila VVS, a.s., Košice nasledovné doklady:

- Projektová dokumentácia pod číslom zákazky V-413, ktorú vypracovala v 08/2018 spoločnosť Vodohospodársky projekt s.r.o., projektová kancelária vodohospodárskych stavieb, Kavečianská 41, Košice – zodpovedný projektant: Ing. Zembiak aut. stav. ing., v dvoch vyhotoveniach.

- Územné rozhodnutie číslo 109/2016-233 zo dňa 25. 11. 2016 na stavbu: „Krajná Poľana rekonštrukcia výtlaku ČS – VDJ Nižný Komárnik“ a predĺženie platnosti tohto rozhodnutia číslo 131/2019-287 zo dňa 04. 11. 2019 vydané obcou Krajná Poľana.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (1345/292/2016/IÚ) uzavretá medzi obcou Krajná Poľana a VVS, a.s., Košice dňa 15. 07. 2016.
- Dohoda o zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá medzi Jánom Surgentom a VVS, a.s., Košice dňa 28. 07. 2016.
- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Prešovským samosprávnym krajom (Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja) a VVS, a.s., Košice dňa 25. 04. 2017.
- Záväzné stanovisko obce Krajná Poľana pod číslom 131/2019-303 zo dňa 15. 11. 2019 v zmysle ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona.
- Vyjadrenie obce Krajná Poľana pod číslom 116/2016 zo dňa 06. 07. 2016.
- Vyjadrenie obce Nižný Komárnik pod číslom NK-2019/217-OcÚ-002 zo dňa 12. 11. 2019.
- Stanoviská SVP, š.p., OZ Košice, číslo CS SVP OZ KE 25/2020/49 zo dňa 18. 05. 2020 a číslo k CZ3953/2016, CZ6164/2016 zo dňa 31. 03. 2016.
- Vyjadrenia OÚ Svidník, OSZP, úseku ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP, číslo OU-SK-OSZP-2020/001379-002 zo dňa 21. 02. 2020 a číslo OU-SK-OSZP-2016/004095-004 zo dňa 02. 08. 2016.
- Vyjadrenia OÚ Svidník, OSZP, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, číslo OU-SK-OSZP-2020/001253-002 zo dňa 17. 02. 2020 a číslo OU-SK-OSZP-2016/004011-002 zo dňa 28. 06. 2016.
- Vyjadrenia OÚ Svidník, OSZP, úseku štátnej vodnej správy, číslo OU-SK-OSZP-2020/001264-002 zo dňa 13. 02. 2020 a číslo OU-SK-OSZP-2016/004019-002 zo dňa 22. 06. 2016.
- Stanovisko OÚ Svidník, OSZP, číslo OU-SK-OSZP-2020/001254-002 zo dňa 18. 02. 2020.
- Stanovisko OÚ Svidník, PLO, číslo OU-SK-PLO-2016/004079-002/HP zo dňa 27. 06. 2016.
- Záväzné stanovisko OÚ Svidník, odboru krízového riadenia, číslo OÚ-SK-OKR-2016/004260-002 zo dňa 04. 07. 2016.
- Stanovisko SPF, RO Prešov – prac. Svidník, číslo SPFZ/2016/067028 zo dňa 04. 07. 2016.
- Vyjadrenia OÚ Svidník, OCDaPK, číslo OU-SK-OCDPK-2020/003560-002 zo dňa 30. 07. 2020 a číslo OU-SK-OCDPK-2016/004108-002 zo dňa 27. 06. 2016.
- Stanoviská SaÚC PSK, Oblasť Svidník, číslo 23-002/2020 zo dňa 28. 02. 2020 a číslo 60/2016 zo dňa 28. 06. 2016.
- Vyjadrenia SSC IVaSC Košice, číslo SSC/7934-15/2020/6371/7762 zo dňa 03. 03. 2020 a číslo 5868-9/2016/6371/5849 zo dňa 01. 03. 2016.
- Stanoviská NDS, a.s., číslo 7923/40165/30801/2020 zo dňa 21. 05. 2020 a číslo 8700/29407-30801/2016 zo dňa 02. 03. 2016.
- Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku (ďalej len RÚVZ Svidník) pod číslom 01/2016/01055 zo dňa 11. 07. 2016.
- Záväzné stanoviská KPÚ Prešov, číslo KPUPO-2020/5270-2/16184/Ha zo dňa 27. 02. 2020 a číslo KPUPO-2016/14990-2/48987/Ha zo dňa 24. 06. 2016.
- Stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky, číslo ASMdpV-20-217/2020 zo dňa 16. 03. 2020 a číslo ASMdpV-4-694/2016 zo dňa 03. 08. 2016.
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, číslo ORHZ-SK1-478-001/2016 zo dňa 26. 08. 2016.

- Vyjadrenia VSD, a. s., Košice, číslo 9335/2020/ zo dňa 01. 07. 2020 a číslo 14111/2016/ zo dňa 25. 07. 2016.
- Vyjadrenia Slovenského plynárenského priemyslu (ďalej len „SPP“) – distribúcia, a.s., Bratislava, číslo TD/NS/0456/2020/Va zo dňa 11. 06. 2020 a číslo DPPRKe/3361/Ku zo dňa 18. 07. 2016.
- Vyjadrenie Slovak Telekom a. s., Bratislava, číslo 6611624319 zo dňa 21. 09. 2016.
- Stanovisko NAFTA a.s., Bratislava, číslo 4-7917/07/2016 zo dňa 11.07. 2016.
- Vyjadrenia TRASPETROL a.s., Bratislava, číslo 009018/2020 zo dňa 11. 06. 2020 a číslo 2201/16-Bu/Ku zo dňa 30. 06. 2016.
- Prehlásenie zo dňa 23. 06. 2020 o výkone odborného dozoru (Milan Didič) vodnej stavby a jeho autorizačné osvedčenie vydané SKSI zo dňa 27. 12. 2016.

Na základe toho preto Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o ŽP, ako orgán štátnej vodnej správy, oznámil začatie vodoprávneho konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením pod číslom OU-SK-OSZP-2020/003040-002 zo dňa 29. 06. 2020, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariadil ústne pojednávanie s miestnou ohliadkou na deň 30. 07. 2020.

V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku dal zároveň týmto listom možnosť oboznámiť a vyjadriť sa ku podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie s poučením, že na neskoršie podané pripomienky a námietky nebude orgán štátnej vodnej správy prihliadať.

Z priebehu ústneho pojednávania zo dňa 30. 07. 2020 bola vyhotovená zápisnica, ktorá bola prečítaná a v zmysle podmienky doloženia platného vyjadrenia spoločností Slovak Telekom, a.s., Bratislava, podpísaná prítomnými účastníkmi konania. Požadované vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod číslom 6612021612 zo dňa 05. 08. 2020 bolo tunajšiemu úradu následne doložené dňa 06. 08. 2020.

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie vo vodoprávnom konaní skonštatoval, že celkovo boli predložené všetky doklady v súvislosti s § 73 ods. 2 vodného zákona, § 8 Vyhlášky MŽP SR číslo 453/2000 Z. z. a zároveň neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky, ktoré by bránili vydaniu predmetného rozhodnutia. Podmienky uvedené vo vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov (organizácií) boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny orgán sa v povoľovacom procese riadil § 3 ods. 1, 2, 3 a 4 správneho poriadku, podľa ktorého *správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.*

Pri rozhodovaní o povolení stavby vzal špeciálny stavebný úrad do úvahy príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä ustanovenia § 60, § 62, § 66 a následnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace právne predpisy a technické normy.

Celkovým posúdením žiadosti vo vodoprávnom konaní s preukázaním potreby uskutočnenia vyššie uvedenej vodnej stavby, ktorá zabezpečí spoľahlivé zásobovanie obyvateľov obcí Bodružal, Vyšný Komárnik, Nižný Komárnik a Krajná Bystrá pitnou vodou vyhovujúcou hygienických požiadavkám, dospel špeciálny stavebný úrad k záveru, že sú splnené podmienky na povolenie predmetnej vodnej stavby.

Na základe uvedených skutočností preto rozhodol Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Okresný úrad Svidník 2

Ing. Iveta Sluťaková
vedúca odboru

Toto oznámenie rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Nižný Komárnik, alebo iným spôsobom v mieste obvyklým a na webovej stránke Okresného úradu Svidník. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa : 10.08.2020
(pečiatka, podpis)

OBEC NIŽNÝ KOMÁRNIK

Zvesené dňa :
(pečiatka, podpis)