

OBEC RUSKÁ NOVÁ VES		ROZ.
Dátum prijatia		ZM.
16.5.2011		L.U.
Prílohy		Prílohy: 1

557/2011

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 557/2011
(ďalej len „zmluva“)

Číslo zmluvy: ZoP/2011/094

ČL I
Zmluvné strany

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy

Obchodné meno : **Východoslovenská distribučná, a.s.**
Sídlo : Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO : 36 599 361
DIČ : 2022082997
IČ DPH : SK2022082997
Zastúpená : Ing. Rita Semanová Brázdová, vedúca odboru Zmluvy a manažment zúčtovania
Ing. Štefan Lukáč, špecialista pre Zmluvy a manažment zúčtovania
Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
číslo účtu : 2008480001/8130
IBAN kód : SK83 8130 0000 0020 0848 0001
Zapísaná v registri : Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka 1411/V

(ďalej len "PDS")

a

Žiadateľ o pripojenie

Obchodné meno : **Obec Ruská Nová Ves**
Sídlo : Obecný úrad Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov - Solivar
IČO : 00327727
DIČ : 2021225701
Zastúpená : Tibor Kollár, starosta obce
Kontakt : Tel: 0910/521 760
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
číslo účtu : 19925-572/0200
Adresa odberného miesta : Ruská Nová Ves, časť Kovaľňa, parc. KN_C č.1847/87, 104, 107, 110, 114, 115, 116, parc. KN_C č. 1890/4, 5, 7, 8, 9, 10 kat. územie Ruská Nová Ves

(ďalej len "žiadateľ")

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Závazok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia vo výške **137,5 kW**.
2. Závazok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie uvedený v čl. III. tejto zmluvy.

Čl. III

Cena za pripojenie (úhrada nákladov spojených so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v distribučnej sústave)

1. Cena za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie - náklady spojené so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v distribučnej sústave. Rozsah a podmienky úhrady oprávnených nákladov za pripojenie sú stanovené v osobitnom právnom predpise Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ktoré Prevádzkovateľ DS zverejňuje na svojej internetovej stránke.
2. Výška ceny za pripojenie na napätových hladinách vn a vn je stanovená na základe platného Výnosu Úradu a spôsob výpočtu poplatku je zverejnený na internetovej stránke PDS. Hodnoty pripojovacích poplatkov do distribučnej sústavy PDS na napäťovej hladine nn, ktoré zohľadňujú amperickú hodnotu zariadenia odberu elektroenergetického zariadenia, sú po schválení úradom uverejnené na internetovej stránke PDS. Miesto pripojenia na DS vrátane napäťovej hladiny je stanovené na základe žiadosti o pripojenie vo vyjadrení PDS stanovujúcom technické podmienky pripojenia.
3. Cena predmetu zmluvy stanovená podľa odsekov 1 a 2 je **6.050,47 EUR bez DPH**.
4. K cene bude fakturovaná DPH podľa platných legislatívnych predpisov.
5. PDS je oprávnený požadovať od žiadateľa zaplatať zálohovej platby vo výške **6.050,47 EUR bez DPH** v zmysle odseku 3 a žiadateľ je povinný zaplatiť zálohové platby za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Čl. IV

Platobné podmienky

1. Pri úhrade všetkých v tejto zmluve dojednaných platieb platia platobné podmienky uvedené v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, ktorých zmena je možná iba na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ktoré Prevádzkovateľ DS zverejňuje na svojej internetovej stránke. Obchodné podmienky platné ku dňu podpisu zmluvy sú uvedené v prílohe číslo 2 k tejto zmluve.

Čl. V

Termín a miesto pripojenia

1. Miesto pripojenia: **Ruská Nová Ves, časť Kovaľňa, parc. KN_C č.1847/87, 104, 107, 110, 114, 115, 116, parc. KN_C č. 1890/4, 5, 7, 8, 9, 10 kat. územie Ruská Nová Ves**
2. Termín pripojenia: **do 5 dní od nadobudnutia právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby uvedenej v Čl. VII Ostatné dojednania bod 9**, od pripísania zálohovej platby na účet PDS, nadobudnutia účinnosti kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa časti elektroenergetického zariadenia ktoré nie je vo vlastníctve PDS, splnenia podmienok žiadateľom vymedzených v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústavy a Technických podmienkach PDS, a splnenia záväzkov žiadateľa uvedených v článku VII tejto zmluvy, pričom tieto podmienky musia byť splnené súčasne.
3. PDS sa zaväzuje zabezpečiť pre žiadateľa požadovanú maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia v dohodnutom termíne, s výnimkou, ak tomu bránia okolnosti vymedzené v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústavy.
4. Žiadateľ musí mať najneskôr ku dňu pripojenia uzatvorené všetky relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo

zariadenia žiadateľa, najmä zmluvu o prístupe do sústavy a distribúciu elektriny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o zúčtovaní odchýlky. V prípade, že žiadateľ nemá ku dohodnutému dňu pripojenia uzatvorené všetky potrebné zmluvy, PDS zariadenie žiadateľa nepripojí. K pripojeniu žiadateľa dôjde v takomto prípade v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom žiadateľ preukáže PDS existenciu platne uzatvorených relevantných zmlúv.

5. PDS zariadenie žiadateľa takisto nepripojí v prípade, ak žiadateľ má ku dňu pripojenia stanovenému v tejto zmluve platne uzatvorené všetky relevantné zmluvy, ale účinnosť jednotlivých zmlúv má nastať v neskorší deň ako je deň pripojenia stanovený v tejto zmluve. V takýchto prípadoch bude zariadenie žiadateľa pripojené k dňu, od ktorého sú účinné relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny do odborného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateľa, najmä zmluvu o prístupe do sústavy a distribúciu elektriny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny.
6. Posunutie termínu pripojenia z dôvodov uvedených v odsekoch 4 a 5 tohto čl. V. sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti PDS pripojiť zariadenie žiadateľa v dohodnutom termíne.

Čl. VI

Ostatné dojednania týkajúce sa miesta pripojenia

1. Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenia od distribučnej sústavy: plánovaná VN 22 kV prípojka navrhovaná zemným káblom typu 3x NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 o dĺžke cca. 570 m, kiosková trafostanica typu ENERGIA PRO, SKP 22 1x 400 kVA s transformátorom 250 kVA a NN rozvod navrhovaný zemným káblom typu 1-NAYY-J 4x150mm² o dĺžke cca. 430 m, vrátane elektromerových skríň ERSR-1 až ERSR-7, rozpojovacích skríň SR5, SR9 a VRIS1, t.j. el. zariadenia definované v stavebnom povolení č. B/14976/2010-Ko/137 zo dňa 6.10.2010 ako stavebný objekt SO 02 – VN 22 kV prípojka, SO 03 – trafostanica a SO 04 – sekundárne NN rozvody budú majetkom PDS.
2. Napätová hladina: **VN**
3. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pripojenia: **137,5 kW**
4. Technické podmienky týkajúce sa odborného miesta: príloha č. 1 tejto zmluvy

Čl. VII

Ostatné dojednania

1. Ostatné dojednania sú upravené v platných Obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku zverejnené na internetovej stránke PDS.
2. Žiadateľ o pripojenie sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť v celej trase plánovanej výstavby elektroenergetického zariadenia, ktoré bude vo vlastníctve PDS, terénne úpravy na úrovni plánovanej geodetickej nuly.
3. Žiadateľ sa zaväzuje v zmysle Obchodných podmienok § 6 Ostatné dojednania bod 1 odovzdať PDS pred podpisom tejto zmluvy všetky potrebné podklady a technickú dokumentáciu vzťahujúcu sa na úpravu relevantnej časti distribučnej sústavy:
 - 5x projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie odsúhlasenú PDS a overenú stavebným úradom,
 - právoplatné stavebné povolenie v prospech PDS,
 - doklad o vyňatí dotknutých pozemkov z PPF alebo LPF, ak je vyňatie potrebné podľa stavebného povolenia, alebo iného vyjadrenia,
 - platné vyjadrenia dotknutých orgánov a osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí,
 - úradne overenú projektovú dokumentáciu oprávnenou právnickou osobou (napr. osvedčenie Technickej inšpekcie SR),
 - doklad alebo zmluvu preukazujúcu vlastnícke právo, alebo iné právo k pozemku, oprávňujúce stavebníka (PDS) zriadiť na pozemku energetické zariadenie,
 - technicko-geodetickú dokumentáciu (listy vlastníctva, identifikáciu parciel a kópie katastrálnej mapy na všetky dotknuté parcely, nie staršie ako 3 mesiace, zakreslenie

- energetických zariadení do katastrálnej mapy)
- projekt dopravného značenia
4. PDS po ukončení stavby doručí žiadateľovi vypracované zmluvy o zriadení vecného bremena, resp. kúpne zmluvy.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadateľ najneskôr do doby kolaudácie zabezpečí v mene PDS podpis zmluvy o zriadení vecného bremena, resp. kúpnej zmluvy zo strany povinného. Obsahom zmluvy o zriadení vecného bremena bude záväzok vlastníka(ov) pozemku(ov) strpieť umiestnenie stavby na jeho(ich) pozemku(och) v prospech PDS a záväzok vlastníka(ov) pozemku(ov) strpieť vstup PDS (prístup, príjazd) na tieto pozemky za účelom realizácie údržby, opravy, rekonštrukcie predmetnej stavby. Odplata za zriadenie vecného bremena vyplácaná vlastníkov(om) dotknutého(ých) pozemku(ov) musí byť vopred preukázateľne schválená PDS.
 6. Za účelom plnenia záväzkov žiadateľa vyplývajúcich z bodu 3, 4 a 5 tohto článku zmluvy PDS vystaví žiadateľovi písomné splnomocnenie, ktoré ho bude oprávňovať na zastupovanie PDS vo vzťahu k stavebným úradom v stavebnom konaní a vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám – vlastníkom pozemkov dotknutých realizáciou stavby „Obec Ruská Nová Ves IBV Kovalňa – Elektroinštalácia, SO 01 – úprava existujúcej VN 22kV prípojky – preložka, SO 02 – VN 22kV kábelová prípojka, SO 03 – trafostanica, SO 04 – sekundárne NN rozvody“ pri plnení podmienok uvedených v Čl. VII bod 3, 4 a 5 tejto zmluvy.
 7. Realizácia stavby „Obec Ruská Nová Ves IBV Kovalňa – Elektroinštalácia, SO 01 – úprava existujúcej VN 22kV prípojky – preložka, SO 02 – VN 22kV kábelová prípojka, SO 03 – trafostanica, SO 04 – sekundárne NN rozvody“ je vyvolaná z dôvodu potreby žiadateľa, preto žiadateľ vykonáva plnenie záväzkov obsiahnutých v bode 3, 4 a 5 tohto článku zmluvy bez nároku na odmenu. Žiadateľ má však nárok požadovať od PDS úhradu preukázateľných a účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli pri uskutočňovaní činností uvedených v bode 3, 4 a 5 tohto článku zmluvy (náklady na obstaranie inžinierskej činnosti, náklady na obstaranie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a technicko-geodetickej dokumentácie vrátane nákladov na vytýčenie stavby, správne poplatky) a pri uskutočňovaní činností uvedených v bode 3, 4 a 5 tohto článku zmluvy (uhradená odplata za zriadenie vecného bremena, správne a notárske poplatky).
 8. Žiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou podľa osobitných predpisov vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby – vytýčovací plán žiadateľ odovzdá zástupcovi PDS pred začiatkom realizácie stavby. Kontaktná osoba: Ing. Kušnir (0917/ 396 025).
 9. PDS sa zaväzuje vybudovať Elektroenergetické zariadenie v rozsahu: SO 01 – úprava existujúcej VN 22kV prípojky – preložka – bez výkopových prác, SO 02 – VN 22kV kábelová prípojka, SO 03 – trafostanica, SO 04 – sekundárne NN rozvody definované v stavebnom povolení č. B/14976/2010-Ko/137 zo dňa 6.10.2010, ktoré súvisí s úpravou distribučnej sústavy.
 10. Žiadateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť výkopové práce v rámci SO 01 – úprava existujúcej VN 22kV prípojky – preložka.
 11. Pred zahájením realizácie stavebných objektov uvedených v Čl. VII bod 10 tejto zmluvy je žiadateľ povinný vyzvať PDS (vedúci oddelenia Obnova a rozvoj sietí VN a NN, Región Prešov – 055/610 4337), aby určil osobu, ktorá bude na stavbe vykonávať kontrolu výkopových prác. O tom musia byť vyhotovené zápisy v stavebnom denníku stavby.
 12. Elektroenergetické zariadenie, ktoré nesúvisí s úpravou distribučnej sústavy, si zrealizuje žiadateľ sám a na vlastné náklady v zmysle Zákona o energetike č. 656/2004.
 13. Napojenie odborného miesta na odber elektriny sa zrealizuje po uvedení príslušných častí distribučnej sústavy do prevádzky (vydaním právoplatného užívacieho povolenia).

Čl. VIII Doba platnosti zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva je platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom žiadateľ dostane jedno vyhotovenie.
2. PDS je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle § 68 zákona číslo 656/2004 Z.z. o energetike.
3. Zmluvu je možné dopĺňať a meniť na základe písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Obchodné podmienky k zmluvám o pripojení sa menia na základe platného a účinného rozhodnutia úradu. O každej zmene je PDS povinný informovať prostredníctvom oznámenia na svojej internetovej stránke.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah, vrátane obsahu príloh, je určitý a zrozumiteľný.
6. Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky Zmluvy o pripojení viažuce sa k tomuto odbernému miestu, uzatvorené v predchádzajúcom období.
7. Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Ak sa použije text tejto Zmluvy v inom jazyku, musí byť jeho preklad do slovenského jazyka zhodný s textom tejto Zmluvy vyhotovenej v slovenskom jazyku. V prípade sporu je rozhodujúci text tejto Zmluvy v slovenskom jazyku.

Prílohy:

- ktoré predloží žiadateľ o pripojenie

1. Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta (Výjadrenie PDS)

- ktoré predloží PDS

2. Obchodné podmienky k zmluve o pripojení k distribučnej sústave

Za Prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Meno a Priezvisko : Ing. Rita Semanová Bröstlová
Funkcia : vedúca odboru
Zmluvy a manažment
zúčtovania

Podpis :

Pečiatka :

Meno a Priezvisko : Ing. Štefan Lukáč
Funkcia : špecialista pre
Zmluvy a manažment
zúčtovania

Podpis :

V Košiciach, dňa 11.5.2011

Východoslovenská distribučná, a.s.

Košice
-9-

Za Žiadateľa o pripojenie

Meno a Priezvisko : Tibor Kollár
Funkcia : starosta obce

Podpis :

Pečiatka :

Ing. Kollár Tibor
V dňa 6. 05. 2011



Východoslovenská
distribučná, a.s.

Príloha č.

- 1

Vál list číslo/ po dňa: /03.06.2010
Nale číslo: 120/VAPD/2009
Vybavuje: Ing. Šaboi
Telefon/ E-mail: 051-741 4333/saboi_m@vse.sk
Miesto/ Datum: Prešov/06.06.2010

EjproM
Martin Magda
Vítaz č.406
082 38

Vec: Vyjadrenie k dokumentácii pre realizáciu.

Názov stavby : Obec Ruská Nová Ves, IBV KOVALČNA
Investor : Obec R.N.Ves,OcÚ R.N.Ves 168, 080 05.
Odborné miesto /investor,obec,ulica,č.d./č.parcely: Ruská Nová Ves,časť
Kovafňa.

Odsúhlasený inštalovaný príkon : 5x RD EVK :

1/ Neblokované el. spotrebiče RD	:	5x 15,0	kW
2/ Blokované akumul. spotrebiče	:		kW
3/ Blokované priamovýhrevné spotrebiče	:	5x 7,0	kW
4/ El.varenie	:		kW
SPOLU PI	:	110,0	kW

Z toho: - spotrebiče nad 5 kW :
- spotrebiče vyžadujúce zvláštny režim :

	Existujúci	Požadov.
Odsúhlasený súčasný príkon	kW	5x14,0 kW
Povolené istenie el. pripojky	A	5 x 40 A
Povolený hlavný istič pred elektrom.- MRK	A	5 xIT 25 A

Odsúhlasený inštalovaný príkon : 10x RD

1/ Neblokované el. spotrebiče RD	:	9x 15,0	kW
2/ Blokované akumul. spotrebiče	:		kW
3/ Blokované priamovýhrevné spotrebiče	:		kW
4/ El.varenie	:		kW
SPOLU PI	:	135,0	kW

Z toho: - spotrebiče nad 5 kW :
- spotrebiče vyžadujúce zvláštny režim :

	Existujúci	Požadov.
Odsúhlasený súčasný príkon	kW	9x7,5 kW
Povolené istenie el. pripojky	A	9 x 40 A
Povolený hlavný istič pred elektrom.- MRK	A	9 xIT 25 A

Požadovaný termín začatia dodávky elektriny : /2010
Názov napájacej trafostanice : TS-nová (neexistujúca)

1/4

Východoslovenská
distribučná, a.s.

Wynosa 33
042 91 Košice
Slovenská republika

T - Linka VSD
0850 123 332
T +421 55 610-2111
F +421 55 678-6516
E info@vse.sk
I www.vse.sk

Bankové spojenie:
Citibank (Slovakia) a.s.
pobočka Košice
I. a. / 2004430188/8110

Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I
oddiel Sa, vložka 1411/V.

IČO: 36 599 361
OĽ: 2022042997
IČ DPH: SK2022042997

RWE GROUP

Východoslovenská
distribučná, a.s.

Dokumentáciu stavby " Obec Ruská Nová Ves, IBV KOVALČNA :
SO 01 – Úprava exist. VN 22kV prípojky - preložka , SO 02 – VN 22 kV
káblková prípojka, SO 03 - Trafostanica, SO 04 - Sekundárne NN rozvody,"
s $P_i = 245,00 \text{ kW}$ a $P_s = 137,50 \text{ kW}$,sme posúdili po stránke koncepcie
technického riešenia následovne :

SO 01 – Úprava exist. VN 22kV prípojky - preložka: - bez pripomienok.

- Techn. popis: Úprava VN 22 kV prípojky pre TS4
spočíva v preložení existujúceho vzdušného vedenia do zemného kábelu
3x(NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25) v dĺžke 80m. K existujúcemu podp.bodu sa
doplní ďalší betónový podp.bod smerom k VN linke č.470.Na upravený
podp.bod sa osadí úsekový odpojovač OTE 32 a z neho sa napojí kábelovým
vedením existujúca TS4.

Realizácia preložky bude vykonaná v zmysle Zákona o energetike
č.656/2004 Zz, § 38 a to takto :

- Preložku zrealizuje vlastník elektroenergetického rozvodného
zariadenia – v tomto prípade VSD a.s. Košice.
- V zmysle Zákona o energetike č. 656/2004 Zz, § 38, odst. 1,
**náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia
je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal**, ak sa
vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto
potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak.
- Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa
preložkou nemení.

SO 02 – VN 22 kV káblková prípojka: - bez pripomienok.

- Techn. popis: samostatná VN 22 kV prípojka pre
navrhovanú trafostanicu začína z VN linky VSD č. 470 (VN prípojka pre TS4),
z existujúceho podp.bodu VSD po jeho posilnení cez zvislý úsekový odpojovač
OTE 25/400-32 kábelovým vedením 3x NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25, Lc=570m
do novej blokovej trafostanici.

SO 03 – Trafostanica : - bez pripomienok.

- Techn. popis: Transformačná stanica bude kiosková
bloková ENERGIA PRO, SKP 22 1x400 kVA s TR 250 kVA. Meranie spotreby
v HR NN trafostanice bude riešené distribučné polopriame cez **PTP 400/5A**
(10 VA, trieda presnosti 0,5s) s hlavným ističom pred elektromerom $I_n=400A$,
 $I_r=344A$.

SO 04 Sekundárne NN rozvody : - bez pripomienok.

- Techn. popis: Káblový NN rozvod je navrhnutý káblami
1-NAYY-J 4x150 mm² vetvami „A“, „A1“, „A2“ a „B“ z novej trafostanice cez

elektromerové skrine ERSR-1 ÷ ERSR-7 a rozpojovacie skrine SR5, SR9
a VRIS1. Vetva „B“ navrhnutá káblom 1-NAYY-J 4x150 mm², Lc=225m slúži
na zahusťenie novej TS do existujúcej distribučnej NN siete.

Pred započatím ďalších krokov požadujeme :

- v spolupráci s **VSD a.s. Košice**, Úsek sieťový obchod, Staničné
námestie 1, 042 91 Košice, (Ing.Kisidayová, telefón: 055/6102913),
dojednať vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou
sústavou a pripájaným elektroenergetickým zariadením, investičné
podmienky výstavby ako aj Zmluvu o sieťovom pripojení nových odberov
do distribučnej sústavy.
Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle
prevádzkového poriadku spoločnosti VSD uzatvára spoločnosť
VSD zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s
vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v
pripadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou
nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s
vlastníkom nehnuteľnosti.
- zabezpečiť vydanie právoplatného stavebného povolenia pre stavbu
" **Obec Ruská Nová Ves, IBV KOVALŇA** ".
- zabezpečiť uzavretie zmlúv o zriadení vecného bremena s vlastními
pozemkov dotknutých realizáciou stavby, obsahom ktorej bude záväzok
vlastníkov pozemkov sŕpieť umiestnenie stavby na ich pozemkoch
v prospech PDS a záväzok vlastníkov pozemkov sŕpieť vstup PDS na
tieto pozemky za účelom realizácie údržby, opravy, rekonštrukcie
predmetnej stavby.
- zabezpečiť **geodetické zameranie** (polohopis) umiestnenia plánovanej
stavby.


Upozornenia :


- Za správnosť, úplnosť a celkové technické riešenie podľa platných
predpisov je zodpovedný projektant.
- K technickému riešeniu elektrorozvodných zariadení za meraním odberu
el. energie sa nevyjadrujeme. Za jeho správnosť zodpovedá projektant.
- Meranie spotreby el. energie bude riešené v zmysle Metodického pokynu
VSE č. 2008008 – Podmienky merania elektriny, na verejne prístupnom
mieste.
- Žiadosť o pripojenie na distribučnú sieť v správe VSD a.s. je potrebné
uplatniť na príslušnom kontaktnom mieste zákazníka.
- Toto vyjadrenie bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy s VSD pre
distribúciu elektrickej energie pre dané odberné miesto.
- Pred pripojením nového odberného miesta, alebo pred zvýšením príkonu
existujúceho odberného elektrického zariadenia, alebo pri jeho rozšírení,
je odberateľ povinný doložiť k zmluve s VSD všetky potrebné podklady.

Východoslovenská
distribučná, a.s.

- Jedno paré predloženého projektu (časť elektrorozvody) si ponechávame za účelom archivácie.
- Naše vyjadrenie platí 1 rok od dátumu doručenia a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané.
- Pri realizácii stavby dodržať typy jednotlivých prvkov podľa schválenej PD. V opačnom prípade každú zmenu odsúhlasiť na príslušnom OR.
- VSD zodpovedá za dodávku el. energie a dodržanie jej parametrov po miesto majetkoprávneho rozhrania, ktoré bude určené po dohode s VSD.
- **Po realizácii** navrhovaných elektr. zariadení – NN rozvodov, VN rozvodov, TS, **vykonajte** v spolupráci s VSE a.s. Košice oddelenia „Obnova a rozvoj sietí VN a NN Región Prešov, Strojnícka 3, Prešov“ ich **technickú** **kolaudáciu**.
- Zápis z technickej kolaudácii tvorí neoddeliteľnú súčasť zmlúv s VSD o dodávke elektriny pre dané odberné miesta – **Obec Ruská Nová Ves, IBV KOVALŇA.**

Prílohy
/txP


Ing. Miroslav LISIK
Ved. odd. OaRS Región PO
Východoslovenská energetika a.s.


Ing. Milan SABOL
Technik - OaRS VN a NN Región PO
Východoslovenská energetika a.s.

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. koná v mene spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. na základe generálneho spomocnenia zo dňa 25 júna 2007 a v súlade s ustanoveniami Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi Východoslovenskou energetikou a.s. a Východoslovenskou distribučnou, a.s. zo dňa 18. júna 2007.

4/4

Príloha číslo 2 ku Zmluve o pripojení

Obchodné podmienky ku Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy (ďalej len „Obchodné podmienky“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Obchodné podmienky k zmluve o pripojení do DS tvoria neoddeliteľnú súčasť Prevádzkového poriadku PDS.
2. Súčasťou tejto prílohy sú Všeobecné obchodné podmienky k zmluve o pripojení do distribučnej sústavy (bod II. tejto prílohy), Osobitné podmienky pre pripojenie výrobcov elektriny do distribučnej sústavy (bod III. tejto prílohy). Obchodné podmienky k zmluve o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity (bod IV. tejto prílohy) a Obchodné podmienky pre pripájanie lokálnych určených na hromadnú výstavbu (bod V. tejto prílohy).

II. Všeobecné obchodné podmienky k zmluve o pripojení do distribučnej sústavy

§ 1 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Elektroenergetické zariadenie účastníka trhu s elektrinou je možné pripojiť do DS po splnení technických podmienok PDS tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky DS. Deliacie miesto medzi technologickými zariadeniami DS a elektroenergetickými zariadeniami užívateľa sústavy určí PDS.
2. PDS je povinný pripojiť elektroenergetické, resp. odborné elektrické zariadenie žiadateľa špecifikované v zmluve o pripojení do DS (ďalej len „zmluva“) v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre dané odborné miesto v zmluve o pripojení.
3. V prípade, že súčasťou žiadosti o pripojenie je aj žiadosť o vybudovanie elektrickej prípojky, tvorí predmet zmluvy aj záväzok PDS vybudovať elektrickú prípojku.
4. Žiadateľ je povinný uhradiť cenu za pripojenie uvedenú v § 2 A týchto obchodných podmienok a uhradiť náklady na vybudovanie prípojky špecifikované v § 2 B týchto obchodných podmienok.
5. Cena za pripojenie nebude fakturovaná v prípade, ak sa zmluva o pripojení uzatvára pri zmene odberateľa elektriny v odbornom mieste. Uvedené neplatí, ak je so zmenou odberateľa elektriny spojená požiadavka na zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia. Týmto nie sú dotknuté ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok, najmä povinnosť žiadateľa podať žiadosť o pripojenie.
6. Cena za pripojenie nebude fakturovaná ani v prípade, že sa zmluva o pripojení uzatvára v rámci procesu zmeny dodávateľa elektriny pre dané odborné miesto bez zvýšenia existujúcej maximálnej kapacity pripojenia.
7. V prípade pripájania tzv. krátkodobých odberov na napäťovej úrovni nn (napríklad cirkusy, koncerty a podobne) sa zmluva o pripojení neuzatvára, a žiadateľ o pripojenie sa nefakturuje ani cena za pripojenie. Podrobnosti týkajúce sa tzv. krátkodobých odberov sú uvedené v platnom cenníku distribúcie PDS a v cenníku služieb PDS.
8. Ak v odbornom mieste pripojenom do DS na napäťovej úrovni nn dôjde ku ukončeniu distribúcie, a medzi ukončením distribúcie a prihlásením nového odberateľa uplynie menej ako 6 mesiacov, považuje sa to za zmenu odberateľa v odbornom mieste a cena za pripojenie sa novému odberateľovi neúčtuje. Týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti súvisiace s pripojením odborného miesta do DS, najmä povinnosť uzatvoriť zmluvu o pripojení s PDS. Ak medzi ukončením odberu a prihlásením nového odberateľa v odbornom mieste uplynie viac ako 6 mesiacov, považuje sa prihlásenie nového odberateľa v tomto odbornom mieste za nové pripojenie. Výnimku tvoria zistené neoprávnené odbery na odborných miestach, v týchto prípadoch PDS vždy ukončí distribúciu elektriny do odborného miesta (demontáž určeného meradla alebo odpojenie od sústavy) a každé ďalšie pripojenie v danom odbornom mieste sa považuje za nové pripojenie. V odborných miestach pripojených do DS na napäťovej úrovni vn a vvn sa po ukončení distribúcie v odbornom mieste považuje každé ďalšie pripojenie v tom istom odbornom mieste ako nové pripojenie, s výnimkou ak procesná požiadavka na ďalšie pripojenie bude PDS doručená v čase medzi ukončením distribúcie do odborného miesta a fyzickou demontážou meradla v odbornom mieste. Podrobnosti sú upravené v prílohe číslo 4 tohto Prevádzkového poriadku.
9. Pri existujúcich odborných miestach, v ktorých nedochádza ku zmene odberateľa elektriny, sa zmluva o pripojení resp. písomný dodatok ku zmluve o pripojení uzatvára v prípade, ak žiadateľ požaduje zvýšenie rezervovanej kapacity, pričom toto

požadované zvýšenie znamená prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia. V takomto prípade vzniká žiadateľovi aj povinnosť uhradiť cenu za pripojenie, stanovenú na základe rozdielu novej a pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia. Zmluva o pripojení resp. písomný dodatok ku zmluve o pripojení pri existujúcich odborných miestach sa uzatvára aj pri zmene technických parametrov odborného miesta. V prípade, že pri zvyšovaní maximálnej rezervovanej kapacity alebo pri zmene technických parametrov týkajúcich sa odborného miesta PDS zistí, že odberateľom na odbornom mieste nie je vlastník odborného elektrického zariadenia alebo vlastník nehnuteľnosti, uzavrie PDS novú zmluvu o pripojení s vlastníkom odborného elektrického zariadenia resp. vlastníkom nehnuteľnosti v zmysle odseku 14 tohto § 1.

10. Žiadosť o pripojenie podáva žiadateľ o pripojenie na miestach, ktoré sú pre tento účel uvedené na internetovej stránke PDS.
11. V prípade, že žiadosť o pripojenie nového odborného miesta alebo žiadosť o zvýšenie MRK podáva žiadateľ, voči ktorému eviduje PDS otvorené pohľadávky, alebo ak žiadateľ je s dlžníkom prepojenou osobou v zmysle zákona o energetike, alebo ak je žiadateľom blízka osoba dlžníka v zmysle zákona číslo 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), má PDS právo podmieniť uzatvorenie zmluvy alebo dodatku zaplatením pohľadávok zo strany žiadateľa alebo dlžníka. Uvedené neplatí, ak žiadateľ preukáže, že žiadosť podáva v súvislosti so zmenou vlastníctva odborného elektrického zariadenia (nehnuteľnosti), ak je odborné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, týmto však nie je dotknutá zodpovednosť medzi prepojenými osobami v zmysle tohto odseku 11.
12. Podrobný popis procesu nového pripojenia odborného miesta ako aj zmeny odberateľa elektriny v odbornom mieste je uvedený v prílohe číslo 4 tohto Prevádzkového poriadku. Zvyšovanie MRK nad rámec platnej zmluvy o pripojení je z procesno-technického hľadiska totožné s novým pripojením žiadateľa do DS.
13. V prípade, že výrobca elektriny odberá elektrinu zo sústavy, má pre účely týchto obchodných podmienok postavenie odberateľa elektriny a má v primeranom rozsahu práva a povinnosti odberateľa elektriny. Vybrané osobitné podmienky pre výrobcu elektriny sú upravené v bode III. tejto prílohy 2.
14. Žiadateľom o pripojenie je vlastník pripájaného elektroenergetického zariadenia resp. odborného elektrického zariadenia alebo v prípadoch, keď je odborné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory), vlastník nehnuteľnosti, respektíve správca v prípade spoločných priestorov. Rovnako zmluva o pripojení uzatvára PDS výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia resp. odborného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odborné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom. Za vlastníka družstevného bytu sa pre účely tohto Prevádzkového poriadku považuje aj člen družstva ktorý sa preukáže členstvom v príslušnom družstve; týmto nie je dotknuté právo PDS vyžadovať si vyjadrenie alebo súhlas osoby oprávnenej spravovať družstevný majetok.
15. Ak sa prirátaná maximálna rezervovaná kapacita pripojenia po uplynutí dvoch rokov od zmluvne dohodnutého termínu nevyužíva, zníži sa na skutočnú hodnotu využitia, najviac však na 50% pôvodne dohodnutej maximálnej rezervovanej kapacity, ak sa žiadateľ nedohodne s PDS inak. Na základe žiadosti žiadateľa o opätovné prirátanie pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity sa táto kapacita opätovne žiadateľovi bezodplatne priradí.
16. Výška ceny za pripojenie sa určuje podľa pravidiel respektíve cenníka platných v čase uzatvárania zmluvy o pripojení.

§ 2 CENA ZA PRÍPOJENIE A ÚHRADA NÁKLADOV ZA VYBUDOVANIE ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY

A. CENA ZA PRÍPOJENIE (úhrada nákladov spojených so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v distribučnej sústave)

1. Cena za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie - náklady spojené so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v DS. Rozsah a podmienky úhrady oprávnených nákladov za pripojenie sú stanovené v osobitnom právnom predpise úradu.
2. Výška ceny za pripojenie na napäťových hladinách vn a vvn je stanovená na základe platného Výnosu Úradu pre reguláciu

- sietových odvetví (ďalej len „Úrad“) a spôsob výpočtu poplatku je zverejnený na internetovej stránke PDS. Hodnoty pripojovacích poplatkov do distribučnej sústavy PDS na napäťovej hladine nn, ktoré zohľadňujú ampérickú hodnotu zaťaženia odberu elektroenergetického zariadenia, sú po schválení úradom uverejnené na internetovej stránke PDS. Miesto pripojenia na DS vrátane napäťovej hladiny je stanovené na základe žiadosti o pripojenie vo vyjadrení PDS stanovujúcom technické podmienky pripojenia (žiadateľ žiadateľa o pripojenie do DS tvorí prílohu zmluvy o pripojení). Vzor žiadosti o pripojenie je uverejnený na internetovej stránke PDS.
- Náklady PDS spojené s pripojením žiadateľa do DS z dôvodu požadovaného zabezpečenia distribúcie nad štandard určený v technických podmienkach uhradí žiadateľ v plnej výške.
 - Náklady PDS spojené s pripojením žiadateľa na úrovni vn a vn, ktoré priamo vyvoláva preložku časti DS a montáž obchodného merania nad štandard definovaný PDS sa prevádzkovateľovi DS uhradí na základe kalkulácie nákladov vypočítaných na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie, resp. na základe kalkulácie nákladov pri stanovení technických podmienok pripojenia do DS.
 - V prípade, že elektroenergetické zariadenie žiadateľa je už pripojené do DS a žiadateľ má zaistenú požadovanú maximálnu rezervovanú kapacitu s biada o pripojenie na inú napäťovú úroveň, ktorá nie je vylúčaná zmenou technických podmienok pripojenia, jedná sa o nadštandardné pripojenie.
 - Cena predmetu zmluvy stanovná podľa odsekov 1 až 5 je uvedená v zmluve. K cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov.
 - Žiadateľ má nárok na vrátenie sumy predstavujúcej cenu za pripojenie iba v prípade, ak o vrátenie požiada a dovtedy nebola uzatvorená zmluva o distribúciu elektriny alebo ak dovtedy nepožiadal dodávateľa elektriny PDS o prihlásenie daného odberného miesta do svojej bilančnej skupiny v zmysle prílohy číslo 4 tohto Prevádzkového poriadku a po splnení niektorej z týchto podmienok:
 - stavebné povolenie nebolo vydané alebo bolo definitívne zamietnuté alebo
 - preukázateľne je diskvalifikované zrušenie právnickej osoby, ktorá uhradila pripojovací poplatok - okrem prípadu, keď práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o pripojení prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán alebo
 - v prípade úmrtia fyzickej osoby, okrem prípadu, keď práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o pripojení prechádzajú na právnych nástupcov tejto fyzickej osoby alebo
 - zrušenie požiadavky žiadateľa v dôsledku zmeny pohromy, ktorá znemožnila realizáciu pripojenia odberného miesta.
 V uvedených prípadoch sa vráti celý suma predstavujúci cenu za pripojenie, resp. jej alikvotná časť po odrátaní vynaložených nákladov.

B. ÚHRADA NÁKLADOV ZA VYBUDOVANIE ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY

- V prípade, že predmetom tejto zmluvy je aj vybudovanie elektrickej prípojky, náklady na jej vybudovanie sa stanovujú na základe žiadosti žiadateľa o vybudovanie elektrickej prípojky (príloha k zmluve o pripojení) a odsúhlasenej projektovej dokumentácie alebo technického riešenia.
- Náklady na zriadenie elektrickej prípojky uhrádza ten, v ktorého prospech bola zriadená, ak sa prevádzkovateľ PDS nedohodne so žiadateľom inak.
- K cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov.
- Vlastníkom prípojky je ten, kto uhradil náklady na jej zriadenie.
- V zmysle zákona o energetike je vlastníkom prípojky povinný zabezpečiť prevádzku, údržbu a opravy tak, aby elektrická prípojka neohrozila život, zdravie ani majetok osôb alebo nespôsobilala poruchy v distribučnej alebo prenosovej sústave. V prípade, že vlastníkom prípojky má záujem delegovať odplatne túto povinnosť na PDS, uzavrie zmluvnú stranu zmluvu o prevádzkovaní.

§ 3 PLATOBNÉ PODMIENKY

- Pri úhrade všetkých v zmluve o pripojení dojednaných platieb platia platobné podmienky upravené v tomto § 3.
- PDS vyhotoví žiadateľovi do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy o pripojení zálohovú faktúru vo výške dohodnutej v zmluve, ktorú žiadateľ povinný uhradiť v plnej výške jednorazovým prevodom na účet PDS uvedený na faktúre v lehote splatnosti 14 dní od dátumu vyhotovenia zálohovej faktúry alebo platieb v hotovosti.
- Po prijatí zálohovej platby vyhotoví PDS faktúru k prijatej platbe v súlade s § 10 a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t. j. do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti, pričom daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby.

- Vyúčtovaná čiastka musí byť pripísaná na účet PDS v súlade so zmluvou. Ak ju žiadateľ neuhradí do 30 dní od vystavenia faktúry, má PDS právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia žiadateľovi.
- Pripísaním zálohovej platby na účet PDS a splnením ostatných v zmluve dohodnutých podmienok začína plynúť dohodnutá lehota na pripojenie, resp. na vybudovanie elektrickej prípojky.
- Po zabezpečení pripojenia žiadateľa do DS, vystaví PDS vyúčtovaciu (konečnú) faktúru, ktorá bude obsahovať celkovú výšku poplatku za pripojenie stanovenú v § 2 v členení na základ dane a daň, od ktorej bude odpočítaná výška prijatej zálohovej platby. Splatnosť konečnej faktúry je 14 dní od dátumu vyhotovenia faktúry.
- V prípade, že skutočne preukázané náklady PDS pri zabezpečení pripojenia žiadateľa na napäťovú úroveň vn alebo vn v zmysle § 2 bod A odsek 4 budú vyššie alebo nižšie oproti nákladom uvedeným v projektovej dokumentácii, vystaví PDS vyúčtovaciu (konečnú) faktúru na základe skutočne preukázaných nákladov.
- Peňažné záväzky žiadateľa o pripojenie voči PDS vyplývajúce zo zmluvy o pripojení môžu byť namiesto žiadateľa o pripojenie po dohode s PDS uhradené tretou osobou na základe ich dohody alebo splnomocnenia žiadateľa. Splnenie peňažného záväzku žiadateľa o pripojenie tretou osobou sa bude považovať za splnenie daného záväzku žiadateľa voči PDS. Zodpovednosť žiadateľa za riadne a včasné splnenie ostatných záväzkov voči PDS týmto nie je dotknutá.
- Za každý začatý deň omeškania splatnej platby je PDS oprávnený fakturovať úrok z omeškania z dňnej čiastky. Výška úroku z omeškania za každý deň omeškania je 0,035% z dňnej čiastky. Splatnosť úroku z omeškania je rovnaká ako splatnosť faktúry uvedená v zmluve.

§ 4 TERMÍN A MIESTO PRÍPOJENIA

- Miesto pripojenia je stanovené na základe technických pripojovacích podmienok, ktoré tvoria súčasť vyjadrenia PDS ku žiadosti o pripojenie. Pripojovacie podmienky slúžia ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie.
- Termín pripojenia je uvedený v zmluve a začína plynúť odo dňa pripísania zálohovej platby na účet PDS, nadobudnutia účinnosti kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa časti elektroenergetického zariadenia ktoré nie je vo vlastníctve PDS, a splnenia podmienok žiadateľom uvedených v tejto prílohe (bod II § 6 ods. 1 tejto prílohy 2). Uvedené neznamená plynutie lehoty na pripojenie v zmysle vládneho nariadenia (odsek 5 tohto § 4).
- Termín vybudovania prípojky (ak je budovanie prípojky predmetom zmluvy) je uvedený v zmluve a začína plynúť odo dňa pripísania zálohovej platby na účet PDS a splnenia podmienok žiadateľom uvedených v týchto obchodných podmienkach (bod II § 6 ods. 1 tejto prílohy 2).
- PDS sa zaväzuje zabezpečiť pre žiadateľa požadovanú maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia v dohodnutom termíne, s výnimkou, ak tomu bráni okolnosti nezávislé na vôli PDS, najmä:
 - lehoty vyplývajúce zo stavebného konania,
 - preážka, ktorá bola v čase podpisu zmluvy neznáma a bráni začiatku alebo pokračovaniu prác súvisiacich so zabezpečením pripojenia,
 - nepriaznivé klimatické podmienky brániace dokončeniu prác.
- V zmysle vládneho nariadenia je PDS povinný pripojiť zariadenie žiadateľa do sústavy do 5 pracovných dní od splnenia obchodných a technických podmienok pripojenia. Uvedené znamená, že najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým dňom pripojenia uvedeným v zmluve musí žiadateľ deklarovať PDS splnenie obchodných a technických podmienok pripojenia. Technické podmienky sú splnené zabezpečením potrebnej kapacity pre pripojenie v DS uvedením príslušných častí DS do prevádzky (ak je to potrebné), ako aj prípravou zariadenia žiadateľa na pripojenie v zmysle technických podmienok pripojenia PDS. Obchodné podmienky sú splnené zaplatením ceny za pripojenie a uzatvorením všetkých relevantných zmlúv potrebných pre distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta (odseky 6 a 7 tohto § 4), a sú deklarované dorúčením príslušnej procesnej požiadavky na PDS (príloha číslo 4 tohto Prevádzkového poriadku). Lehota 5-tich pracovných dní sa nevzťahuje na žiadateľov o pripojenie tzv. krátkodobých odberov (napríklad cirkusy, koncerty a podobne). V týchto prípadoch môže byť lehota aj kratšia, najmenej však 1 pracovný deň.
- Žiadateľ musí mať najneskôr ku dohodnutému dňu pripojenia uzatvorené všetky relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateľa, najmä zmluvu o prístupe do sústavy a distribúciu elektriny alebo zmluvu o združenú dodávku elektriny (v tomto prípade musí byť ešte pred začatím procesnej

- požiadavky zo strany dodávateľa elektriny uzavretá rámcová distribučná zmluva medzi PDS a vybraným dodávateľom elektriny (žiadateľa) alebo zmluvu o zúčtovaní odchýlky. V prípade, že žiadateľ nemá k dohodnutému dňu pripojenia uzatvorené všetky potrebné zmluvy, PDS zariadenie žiadateľa nepripoí. K pripojeniu žiadateľa dôjde v takomto prípade v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom žiadateľ preukáže PDS existenciu platne uzatvorených relevantných zmlúv.
7. PDS zariadenie žiadateľa takisto nepripoí v prípade, ak žiadateľ má k dňu pripojenia stanovenému v tejto zmluve platne uzatvorené všetky relevantné zmluvy, ale účinnosť jednotlivých zmlúv má nastat' v neskorší deň ako je deň pripojenia stanovený v tejto zmluve. V takýchto prípadoch bude zariadenie žiadateľa pripojené k dňu, od ktorého sú účinné relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateľa, najmä zmluva o prístupe do sústavy a distribúci elektriny alebo zmluva o združení dodávke elektriny.
8. Posunutie termínu pripojenia z dôvodov uvedených v odsekoch 6 a 7 tohto § 4 sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti PDS pripojiť zariadenie žiadateľa v dohodnutom termíne.

§ 5 OSTATNÉ DOJEDNANIA TÝKAJÚCE SA MIESTA PRIPOJENIA

- Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenia od DS (vlastníctvo zariadenia cez ktoré sa uskutočňuje dodávka elektriny) je uvedené v zmluve.
- Špecifikácia odberného miesta (technický popis zariadenia) tvorí prílohu zmluvy o pripojení.
- Podmienky pripojenia zariadenia sú stanovené v súlade s technickými podmienkami prevádzkovania DS.
- Stupeň zabezpečenia distribúcie je určený v súlade s technickými podmienkami prevádzkovania DS.
- V zmluve o pripojení je uvedené:
 - Napätová hladina
 - Maximálna rezervovaná kapacita pripojenia
 - Technické podmienky pripojenia týkajúce sa odberného miesta
- V zmysle technických podmienok PDS je štandardné pripojenie odberného miesta zrealizované jedným vedením (odbočením od hlavného vedenia alebo zaslučovaním z jedného napätového uzla distribučnej sústavy PDS príslušnej napätovej úrovne pripojenia).
- Spôsob merania a podmienky prístupu PDS k meraciemu zariadeniu sú upravené v prílohe číslo 7 k tomuto Prevádzkovému poriadku.

§ 6 OSTATNÉ DOJEDNANIA

- Žiadateľ sa zaväzuje odovzdať PDS pred podpisom zmluvy o pripojení všetky potrebné podklady a technickú dokumentáciu vzťahujúcu sa na úpravu relevantnej časti DS, najmä:
 - projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie odsúhlasenú PDS a overenú stavebným úradom,
 - právoplatné stavebné povolenie v prospech PDS,
 - doklad o vyňatí dotknutých pozemkov z PPF alebo LPF, ak je vyňatie potrebné podľa stavebného povolenia, alebo iného vyjadrenia,
 - vyjadrenia dotknutých orgánov a osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí,
 - úradne overenú projektovú dokumentáciu oprávnenou právnickou osobou (napr. osvedčenie Technickej inšpekcie SR),
 - doklad, alebo zmluvu preukazujúcu vlastnícke právo, alebo iné právo k pozemku, oprávňujúce stavebníka (PDS) zriadiť na pozemku energetické zariadenie,
 - technicko-geodetickú dokumentáciu (listy vlastníctva, identifikáciu parciel a kópie katastrálnej mapy na všetky dotknuté parcely, nie staršie ako 3 mesiace, zakreslenie energetických zariadení do katastrálnej mapy),
 - projekt dopravného značenia
 - list vlastníctva alebo kúpnu zmluvu preukazujúcu vlastnícke právo k elektroenergetickému zariadeniu, k odbernému elektrickému zariadeniu alebo nehnuteľnosti, ak je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti; v prípade prebiehajúceho dedičského konania čiastné prehlásenie overené notárom o dočasnom užívaní odberného elektrického zariadenia resp. nehnuteľnosti počas trvania dedičského konania; v takomto prípade sa uzatvára zmluva o pripojení na dobu určitú; v prípade družstevného bytu žiadateľ musí preukázať členstvo v družstve; v prípade spoločných priestorov identifikáciu správcu spoločných priestorov
- Po predložení všetkých podkladov v zmysle odseku 1 tohto § 6 PDS uzavrie so žiadateľom zmluvu o pripojení. V prípade, ak po podpise zmluvy o pripojení PDS zistí, že je potrebné doložiť ďalšie podklady, vyzve žiadateľa o doloženie týchto podkladov. Žiadateľ je povinný podklady doručiť najneskôr do 45 dní odo dňa vyzvania

- PDS. Ak žiadateľ potrebné doklady PDS nepredloží v stanovený lehota, má PDS právo od zmluvy odstúpiť.
- Do jedného mesiaca od podpisu zmluvy o pripojení má žiadateľ o pripojenie právo vyzvať PDS na odkopie vypracovanej projektovej dokumentácie. PDS žiadosť posúdi a v prípade kladného posúdenia uzatvorí so žiadateľom kúpnu zmluvu.
 - Žiadateľ sa zaväzuje, že umožní PDS cez svoje zariadenia distribúciu elektriny do odberných miest užívateľov DS napojených na jeho zariadenie. Týmto nie sú dotknuté vzájomné vzťahy medzi vlastníkom zariadenia a užívateľmi DS, ktorí ho žiadajú o pripojenie na jeho zariadenie, najmä cena za umožnenie pripojenia a podobne.
 - V prípade, že žiadateľ (vlastník zariadenia) uzavrie zmluvu s iným užívateľom DS o pripojení na jeho zariadenie, a odber nového užívateľa DS spôsobí prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity (maximálnej kapacity pripojenia) uvedenej v zmluve o pripojení medzi vlastníkom zariadenia a PDS, je vlastník zariadenia povinný oznámiť túto skutočnosť PDS a uzatvoriť s ním novú zmluvu o pripojení (resp. dodatok k zmluve o pripojení) s maximálne rezervovanou kapacitou zodpovedajúcou požiadavkám všetkých užívateľov DS pripojených na jeho zariadenie a znášať s tým spojené náklady. Vzájomné rozpočítanie nákladov medzi vlastníkom zariadenia a užívateľmi DS sú predmetom ich vzájomnej dohody.
 - V prípade, že dôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí MRK v zmysle bodu IV tejto prílohy 2, musí sa výška MRK uvedená v platnej zmluve o pripojení uzatvorenej s vlastníkom elektroenergetického zariadenia rovnáť súčtu MRK uvedených v zmluvách o poskytnutí MRK všetkých užívateľov DS pripojených na elektroenergetické zariadenie vlastníka. V prípade, že jeden z užívateľov pripojených do DS prostredníctvom cudzieho elektroenergetického zariadenia na základe zmluvy o poskytnutí MRK ukončí svoj odber, zníži sa o hodnotu MRK daného užívateľa DS hodnota MRK dohodnutá v zmluve o pripojení medzi PDS a vlastníkom elektroenergetického zariadenia, pričom sa uzatvorí nová zmluva o pripojení do DS alebo písomný dodatok ku zmluve o pripojení. Uvedené neplatí, ak ostatní užívateľi DS prejavia vôľu rozdeliť si MRK doterajšieho užívateľa DS a uzatvorí novú zmluvu o poskytnutí MRK.
 - Užívateľ DS, ktorý uzatvorí s vlastníkom elektroenergetického zariadenia zmluvu o pripojení na jeho zariadenie, ako aj vlastník daného zariadenia sú povinní uzatvoriť s PDS zmluvu o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity. Uvedené sa netýka odberateľov alebo výrobcov elektriny ktorí sa pripájajú do miestnej distribučnej sústavy.
 - Za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity sa účtuje tarifa za prekročenie v zmysle cenníka PDS.
 - V prípade, že vlastník elektroenergetického zariadenia akýmkoľvek zásahom do svojho zariadenia ovplyvní kvalitu distribúcie elektriny do odberných miest, ktoré sú napojené na jeho zariadenie nezodpovedá PDS za prípadné škody a majetkové úmy spôsobené týmto zásahom.
 - Vzájomné vzťahy medzi vlastníkom elektroenergetického zariadenia a užívateľom DS, ktorý je pripojený na toto zariadenie sú riešené ich vzájomnou dohodou a nie sú predmetom zmluvy o pripojení.
 - Užívateľ DS je povinný udržiavať svoje odberné zariadenie v stave, ktorý zodpovedá príslušným technickým normám (najmä prispôbiť svoje odberné miesto a použité elektropotrebiče normovaným parametrom DS súvisiacich s technickou bezpečnosťou sústavy a zabezpečiť ich potrebnú ochranu) a platiťm právny predpisom a je povinný prispôbiť odber elektriny tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu určeného meradla alebo inej časti meracej súpravy. PDS nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesplnením tejto povinnosti užívateľa DS. Znefunkčnenie určeného meradla neprispôbením odberu alebo neprispôbením veľkosti hlavného ističa pred určeným meradlom dohodnutej maximálnej rezervovanej kapacity môže byť dôvodom ukončenia zmluvy o pripojení.
 - Prípadné spory zo zmluvy o pripojení sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť pokusom o zmier. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú vzájomne sa informovať o akýchkoľvek zmenách nevyhnutných na riadne plnenie tejto zmluvy, najmä o zmenách identifikačných údajov žiadateľa alebo o zmenách technických údajov, a to najneskôr do 30 dní od zrealizovania zmeny.
 - Podrobnosti týkajúce sa určeného meradla a merania elektriny sú uvedené v prílohe číslo 7 tohto prevádzkového poriadku.
 - Spôsob a výška náhrady škody sa spravuje osobitnými právnymi predpismi.
 - V prípade, ak žiadateľ požaduje zmenu maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia oprelí hodnotu dohodnutú v zmluve o pripojení, uzatvára sa nová zmluva o pripojení, respektíve písomný

dotatku k tejto zmluve. Žiadateľ uhrádza poplatok za pripojenie stanovený na základe rozdelu novej a pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia. Žiadateľ pripojený do napájovej úrovne vln a vn môže POS požiadať o zníženie MRK spojené s jej bezodplatným vrátaním maximálne raz za 3 kalendárne roky.

16. Pri zmenách nainštalovaných spotrebičov v rámci MRK je užívateľ DS povinný konzultovať s PDS pripojenie spotrebičov, u ktorých je predpoklad ovplyvnenia DS v neprospech ostatných užívateľov DS v rozsahu, ktorý prekračuje dovolené hranice stanovené platnými technickými normami. Ide hlavne o spotrebiče s jednorázovou, kolísavou, alebo nečinnou časovo meniacou sa charakteristikou odberu elektriny, motory s ťažkým rozbehom, kolísavým odberom elektriny alebo s čiastočným zapínaním a o zväzacie prístroje.
17. Každá manipulácia s elektroenergetickým zariadením pripojeným do DS bez ohľadu na vlastníctvo elektroenergetického zariadenia podlieha súhlasu dispečingu PDS v zmysle platného dispečerského poriadku a v zmysle technických podmienok prevádzkovania DS.
18. Úmyselné zabránenie alebo vytváranie iných prekážok prístupu k určenému meradlu alebo k nameraným častiam na odbernom mieste sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy o pripojení.
19. Žiadateľ je povinný zabezpečiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti pre vstup na dotknutý pozemok a do dotknutých objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným pre výkon odpočtu určeného meradla a kontroly správnosti merania.
20. Žiadateľ podpísaním zmluvy dáva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov takisto súhlas PDS na poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v zmluve aj tretej strane, s ktorou má PDS uzatvorenú písomnú zmluvu, alebo ktorú písomne poveril spracovaním osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov je jednoznačná identifikácia žiadateľa na účely plnenia zmluvy. V prípade akéhokoľvek zmeny osobných údajov počas trvania zmluvy informuje žiadateľ o týchto zmenách PDS.
21. Písomnosti sú doručované na adresy zmluvných strán uvedených v zmluve.
22. Ak na existujúcom odbernom mieste bude pripojený alebo bude odpojený zdroj na výrobu elektriny alebo budú zmenené parametre zdroja na výrobu elektriny alebo iným spôsobom dôjde k zmene charakteru odberného miesta, je užívateľ DS povinný tieto zmeny oznámiť PDS ešte pred vykonaním zmeny a uzatvoriť novú zmluvu o pripojení. Porušenie tejto povinnosti je považované za podstatné porušenie zmluvy o pripojení.

§ 7 UKONČENIE A ZÁNIK ZMLUVY O PRÍPOJENÍ

1. Zmluva môže byť ukončená dohodou, odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán alebo vypovedaním.
2. Zmluva o pripojení môže byť ukončená aj ukončením distribúcie elektriny na podnet odberateľa elektriny alebo jeho dodávateľa elektriny (v zmysle prílohy číslo 4 tohto Prevádzkového poriadku). Ukončenie distribúcie je možné ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci, za predpokladu, že ho žiadateľ oznámi PDS najneskôr 2 dni (15 dní v prípade separátnej zmluvy o distribúciu) vopred. V prípade, že medzi dorúčením žiadosti o ukončenie distribúcie a požadovaným dňom ukončenia distribúcie sú menej ako 2 (resp. 15) dni, POS požiadavku zamietne. V prípade odberných miest pripojených do napájovej úrovne vn PDS rezervuje MRK v danom odbernom mieste 6 mesiacov po ukončení distribúcie do odberného miesta (s výnimkou zisteného neoprávneného odberu na danom odbernom mieste).
3. Odberateľ elektriny má právo vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Vypovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola vypoveď doručená.
4. V prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou stranou môže dotknutá zmluvná strana odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia, s výnimkou ukončenia distribúcie z dôvodu neoprávneného odberu, kedy je odstúpenie od zmluvy účinné okamihom (resp. dňom) v prípade odberných miest pripojených do napájovej úrovne vn ukončenia distribúcie elektriny do odberného miesta (demonťáž určeného meradla alebo odpojenie od sústavy). Za podstatné porušenie zmluvy sa pokladá najmä porušenie technických podmienok pripojenia resp. nevykonanie nápravy v zmysle výzvy POS; ak bol na danom odbernom mieste zistený neoprávnený odber elektriny alebo neoprávnená dodávka elektriny do DS, ako aj neuhradenie výúčtovacej faktúry po predchádzajúcej výzve POS. Za podstatné porušenie zmluvy sa takisto považuje zmena výšky ističa zo strany odberateľa elektriny bez odsúhlasenia PDS oproti hodnote dohodnutej v zmluve.
5. V prípade porušenia technických podmienok pripojenia na odbernom mieste PDS preruší a má právo ešte pred odstúpením elektriny do odberného miesta a má právo ešte pred odstúpením

od zmluvy vyzvať odberateľa elektriny na odstránenie nedostatkov na odbernom mieste a uhradenie v záväzku. V prípade, že odberateľ elektriny nesplní podmienky stanovené POS a neuhradí vzniknutý záväzok, POS má právo odstúpiť od zmluvy o pripojení v zmysle odseku 4 tohto § 7. O prerušení distribúcie resp. o obnovení distribúcie do odberného miesta informuje PDS príslušného dodávateľa elektriny v zmysle TSVD.

6. V prípade, že bol na odbernom mieste zistený neoprávnený odber elektriny, POS okamžite preruší distribúciu elektriny a má právo odstúpiť od zmluvy o pripojení. Demontáž meradla resp. odpojenie od sústavy má právne účinky doručenia odstúpenia od zmluvy o pripojení. POS zároveň informuje dodávateľa elektriny o nemožnosti dodávky elektriny do daného odberného miesta.
7. PDS má právo odstúpiť od zmluvy o pripojení v prípade, že odberateľ elektriny je pripojený prostredníctvom zariadenia ktoré nie je vo vlastníctve PDS, a toto zariadenie nespĺňa technické podmienky pre distribúciu elektriny. V takomto prípade POS od zmluvy odstúpi a určí na základe novej zmluvy o pripojení nový bod pripojenia priamo v DS.
8. POS má právo ukončiť zmluvu o pripojení aj v prípade, keď na odbernom mieste došlo k zmene vlastníka odberného elektrického zariadenia alebo vlastníka nehnuteľnosti resp. ak sa preukáže že odberateľ pripojený do DS nie je vlastníkom odberného elektrického zariadenia alebo nehnuteľnosti. POS má rovnako právo ukončiť zmluvu o pripojení ak na odbernom mieste došlo k zmenám technických podmienok pripojenia.
9. Zmluva o pripojení vlastníka elektroenergetického zariadenia zaniká ukončením odberu všetkých odberateľov elektriny pripojených na jeho zariadenia na základe zmlúv o poskytnutí MRK, ak sa nedohodne s POS inak.
10. Po zániku zmluvy o pripojení je každý ďalší odber elektriny v danom odbernom mieste považovaný za neoprávnený odber elektriny.
11. Vlastník elektroenergetického zariadenia pripojený do DS je povinný umožniť POS prerušenie alebo ukončenie distribúcie elektriny do odberného miesta užívateľa DS pripojeného do DS prostredníctvom jeho zariadenia. Neumožnenie prerušenia alebo ukončenia distribúcie znamená podstatné porušenie zmluvy o pripojení vlastníka elektroenergetického zariadenia do DS a zakladá právo pre POS odstúpiť od zmluvy o pripojení a ukončiť distribúciu elektriny do odberného miesta vlastníka elektroenergetického zariadenia. Za prípadné škody spôsobené týmto ukončením distribúcie do odberných miest prípadných užívateľov DS pripojených do DS prostredníctvom jeho zariadenia nesie zodpovednosť vlastník elektroenergetického zariadenia.
12. Za neoprávnenú dodávku elektriny do DS sa považuje najmä:
 - bez uzavretej zmluvy o pripojení alebo v rozpore s uzavretou zmluvou o pripojení k DS, alebo
 - v rozpore so zmluvou o dodávke elektriny do DS alebo bez zmluvy o dodávke elektriny do distribučnej sústavy (v zmysle prílohy číslo 5 tohto Prevádzkového poriadku), alebo
 - bez zmluvy o učitovaní odchýlky účastníka trhu alebo prenesení zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu na subjekt učitovania.

§ 8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán prechádzajú na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
2. Uzavretím zmluvy o pripojení sa rušia všetky doterajšie zmluvy o pripojení týkajúce sa daného odberného miesta, vrátane práv a povinností zmluvných strán. Uvedené neplatí pre tie práva a povinnosti, z povahy ktorých vyplýva že majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu (napr. povinnosť odberateľa elektriny uhradiť vzniknutú škodu spôsobenú počas trvania zmluvného vzťahu).
3. POS je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle § 68 zákona o energetike.
4. Zmluva je možné dopĺňať a meniť na základe písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
5. Obchodné podmienky k zmluvám o pripojení sa menia na základe platného a účinného rozhodnutia úradu o schválení Prevádzkového poriadku resp. jeho zmeny. O každej zmene je POS povinný informovať prostredníctvom oznámenia na svojej internetovej stránke.
6. Tieto Obchodné podmienky zabezpečujú jednotný a nediskriminačný prístup POS ku všetkým účastníkom trhu. Odchyť sa od týchto Obchodných podmienok je možné iba na základe zmluvy a iba v tých ustanoveniach, ktorých zmena nebude odporovať obsahu a účelu tohto Prevádzkového poriadku.