

OBECNY ÚRAD PREDMIER	
Doslo:	23 -05- 2022
č.j.: 131	Vybavuje: 

MESTO BYTČA

Mestský úrad v Bytči – oddelenie výstavby a životného prostredia
Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča

Číslo: VaŽP/222/2022/Dur

Bytča: 16.05.2022

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

v zastúpení: VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava
v zastúpení: MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina

podal dňa: 22.03.2022 návrh na územné rozhodnutie

na stavbu: „Bytča – Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov – TR Bytča ”

Objektová skladba:

Medzi st. č. 50 (vrátane) až TR Bytča dôjde ku kompletnej rekonštrukcii vedenia. Existujúce 2x 110 kV vedenie bude v tomto úseku kompletne zdemontované a bude postavené nové 2x 110 kV elektrické vedenie (vedenie vystrojené konzolami pre dva systémy). Zmeny sa dotknú celkovo 4 stožiarov. Stožiare č. 50, 90, 91 budú posunuté na nové stožiarové miesta mimo pôvodnej trasy vedenia. Stožiar č. 91 bude posunutý len nepatrne, a teda trasa a ochranné pásmo sa zmení minimálne.

Vyššie uvedený úsek vedenia je zároveň spoločnou trasou pre susedné elektrické vedenie V7702, a teda vedenia V7701 a V7702 sú nesené na spoločných stožiaroch č. 90, 91 až TR Bytča. V rámci stavby dôjde aj k posunu st. č. 89 vedenia V7702.

Posuny stožiarov na nové stožiarové miesta (50, 90, 91 a 89) a prepojenie vedení V7701 a V7702 (medzi 50-89), vyvolá zánik pôvodného a vznik nového ochranného pásma.

Nové stožiare budú typu SÚDOK pre 2x 110 kV vedenie, osadené na nových základových pätkách typu monolit. Budú montované nové izolátorové závesy a natiahnuté nové nadzemné fázové vodiče, ako aj nadzemné kombinované uzemňovacie lano. Optická trasa bude zo stožiarov zaústená v objekte TR Bytča zemným úložným optickým káblom.

Elektrická stanica TR Bytča je napájaná dvoma vedeniami 110 kV V7701 a V7702. V predmetnom 3. úseku stavby dochádza k rekonštrukcii oboch vedení.

Mesto Bytča, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 písm. a) 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh podľa § 32 - § 40 stavebného zákona, a v zmysle § 39 a § 39a ods. 1 stavebného zákona vydáva toto

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY,

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu:

názov stavby: **„Bytča – Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov – TR Bytča ”**

druh stavby: inžinierska, líniová

účel stavby: rozšírenie a rekonštrukcia elektrickej energie

charakter stavby: trvalá,

ako líniová stavba na pozemkoch parc. č. KN – C 981/1, 983/2, 981/4, 974, 1011/45, 1011/1, 1011/34, 1011/14, 1011/41, 1011/48, 1011/47, 1011/52, 1011/17, 1183, 2020, 2498, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511 v katastrálnom území Predmier, okres Bytča, ku ktorým nemá navrhovateľ vlastnícke právo; navrhovateľ je oprávnený vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete v zmysle § 11 ods.1 písm. f) a g) zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods. 2 písm. a) stavebného zákona určujú tieto podmienky:
 - a) požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie: v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody č. OU-BY-OSZP-2022/000244-002 zo dňa 15.02.2022 pri realizácii stavby dodržať podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nasledovné podmienky:
 - pri budovaní alebo rekonštrukcii nadzemných elektrických vedení a stožiarov použiť také technické riešenie, ktoré zabráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov.
 - V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín a krovín, postupovať, tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín a ich nadzemných častí.
 - Nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín riešiť v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z.
 - Stavebné mechanizmy používať v dobrom technickom stave, aby sa zamedzilo úniku ropných látok do okolitého prostredia.
 - Po ukončení stavebných prác, uviesť dotknuté pozemky do pôvodného stavu.

Popis stavby:

Účelom navrhovanej stavby je zvýšenie bezpečnosti samotného vedenia smerom na okolie a zvýšenie spoľahlivej prevádzky, a taktiež zvýšenie prúdovej zaťažiteľnosti. Rekonštrukciou

vedenia sa zvýši kvalita dodávky elektrickej energie v danej distribučnej oblasti, zvýší sa aj spoľahlivosť a kapacita optických trás na Považí.

Medzi st. č. 50 (vrátane) až TR Bytča dôjde ku kompletnej rekonštrukcii vedenia. Existujúce 2x 110 kV vedenie bude v tomto úseku kompletne zdemontované a bude postavené nové 2x 110 kV elektrické vedenie (vedenie vystrojené konzolami pre dva systémy). Zmeny sa dotknú celkovo 4 stožiarov. Stožiare č. 50, 90, 91 budú posunuté na nové stožiarové miesta mimo pôvodnej trasy vedenia. Stožiar č. 91 bude posunutý len nepatrne, a teda trasa a ochranné pásmo sa zmení minimálne.

Vyššie uvedený úsek vedenia je zároveň spoločnou trasou pre susedné elektrické vedenie V7702, a teda vedenia V7701 a V7702 sú nesené na spoločných stožiaroch č. 90, 91 až TR Bytča. V rámci stavby dôjde aj k posunu st. č. 89 vedenia V7702.

Posuny stožiarov na nové stožiarové miesta (50, 90, 91 a 89) a prepojenie vedení V7701 a V7702 (medzi 50-89), vyvolá zánik pôvodného a vznik nového ochranného pásma.

Nové stožiare budú typu SÚDOK pre 2x 110 kV vedenie, osadené na nových základových pätkách typu monolit. Budú montované nové izolátorové závesy a natiahnuté nové nadzemné fázové vodiče, ako aj nadzemné kombinované uzemňovacie lano. Optická trasa bude zo stožiarov zaústená v objekte TR Bytča zemným úložným optickým káblom.

Elektrická stanica TR Bytča je napájaná dvoma vedeniami 110 kV V7701 a V7702. V predmetnom úseku stavby dochádza k rekonštrukcii oboch vedení. Z dôvodu potreby nepretržitej dodávky elektrickej energie do TR Bytča a následnom distribuovaní na koncových odberateľov (domácnosti, priemyselné parky napr. Dhollandia Central Európe, s.r.o.), je potrebné v priebehu prác minimalizovať odstávky. Počas realizácie stavby musí byť samotné vedenie vypnuté po celú dobu trvania stavby, okrem času prípravy nových základov stožiarov s posunom. V predmetnom úseku vedenia sa stavba dotkne z hľadiska napájania TR Bytča aj vedenia č. V7702, ktoré bude potrebné vypnúť.

V priebehu realizácie prác nad existujúcimi prekážkami (cestné komunikácie, železničné trate, iné el. vedenia VVN, VN aNN, výrobný objekt spoločnosti Dhollandia Central Európe, s.r.o., tzv. križované objekty) budú musieť byť prijaté opatrenia na dodržanie bezpečnosti stavby a bezpečnosti užívateľov križovaných objektov.

Rozsah stavby

Úsek vedenia (st.č. 50 vrátane - portál TR Bytča, st.č. 89 vrátane - portál Bytča, prepoj st.č. 50-89)

- demontáž existujúceho 2x 110 kV vedenia (základy, stožiare, vodiče, KZL a ZL),
- stavba nových podporných bodov 2x 110 kV vedenia (priehradové skrutkované žiarovo pozinkované ocelové stožiare a betónové základy),
- montáž nových izolátorových závesov,
- montáž ochrán proti biologickému znečisteniu na všetkých stožiaroch (zábrany proti sadaniu vtákov),
- montáž nových fázových vodičov (FV),
- montáž nového KZL (vrátane spojovacích krabie),
- zaústenie optickej trasy ZV7701/7702 do TR Bytča viesť ÚOK a ukončiť optickým uzáverom v existujúcom optickom rozvádzacej TR,
- prepojenie medzi st.č. 50 vedenia V7701 a st.č. 89 vedenia V7702.

Kapacita stavby

Dĺžka dotknutej trasy DÚR V7701: 416,81 m (3.úsek)

Dĺžka dotknutej trasy DÚR V7702: 446,07 m (3.úsek)

Dĺžka dotknutej trasy DÚR prepoj V7701-V7702 253,77 m (3.úsek)

Požiadavky na urbanistické a architektonické riešenie:

Predmetné vedenie č. 7701 v úseku od TR Hričov - TR Bytča nemá požiadavky na urbanistické riešenie, nakoľko ide o rekonštrukciu existujúceho elektrického vedenia.

Architektonické riešenie stavby je štandardné, t.j. vedenie pozostáva z oceľových priečadlových stožiarov a lán, určených pre distribučnú sústavu typu „Súdok 2x 110 kV“. Plocha záberov pôdy ostane nadľah do 25 m². Trasa vedenia prechádza prevažne mimo extravidlom. V dotknutom 3. úseku čiastočne nadkrižuje zastavané nádvorie medzi expedičnými skladovými halami Dhollandia Central Európe s.r.o. (extravidl). St. č. 91 sa nachádza v intravidlom obci Predmier.

Dôjde k zmene ochranného pásma v úseku stožiarov 50-90-91 (vedenie V7701) a 89-90-91 (vedenie V7702). Zároveň dôjde k vytvoreniu ochranného pásma medzi vedeniami navzájom v úseku stožiarov 89-50, nakoľko vedenia budú medzi sebou prepojené.

b) polohové umiestnenie stavby:

stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby v M 1:5000 dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá je prílohou tohto územného rozhodnutia,

c) požiadavky na prístup a užívanie staveb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie: nevyžaduje sa,

d) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

- **RÚVZ Žilina záväzné stanovisko č. A/2022/00079/HŽPZ zo dňa 03.03.2022:**

Dva existujúce stožiare č. 50 (V7701) a č. 89 (V7702) nachádzajúce sa v ochrannom pásme (OP) II. stupňa vodného zdroja Predmier budú posunuté na nové stožiarové miesta v rámci OP, nakoľko technicky nie je možné realizovať ich presun mimo OP vodného zdroja. Vzhľadom k tomu je potrebné všetky činnosti v OP II. stupňa realizovať v zmysle Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) § 32 odst. 5. Rovnako je nutné pri stavebných práciach dodržať opatrenia uvedené v rozhodnutí o určení ochranných pasiem vodárenského zdroja Predmier OU-BY-OSZP/A/2014/00093/Uri zo dňa 30.4.2014 (citované z opatrení a požiadaviek od SEVAK. a.s., Žilina uvedené v predloženej PD). Všetka činnosť v OP musí byť v súlade s vyhláškou MZP SR č. 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pasiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vód a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.

- **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany** vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 1262/2022/2 zo dňa 01.03.2022: *Z hľadiska správcu tokov Vám poskytujeme nasledovné stanovisko k technickému návrhu riešenia:*

Pod č. CS SVP OZ PN 6723/2021/2 dňa 29.9.2021 bolo k stavbe „Bytča-Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov-TR Bytča - stanovisko k žiadosti o poskytnutie údajov“ poskytnuté stanovisko, ktoré ostáva nadľah v platnosti.

Aktuálne riešený 3. úsek stavby „Bytča-Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča“ bude predpokladane 2x vzdušné križovať - V7801/7802 a V 7702 - vodohospodársky významný vodný tok Hradnianka (hydrologické číslo poradia 4-21-07 1D 3760), nebude zasahovať do ochranného pásma vodného toku a stavbou nebudú dotknuté parcely vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p..

V prípade, ak dôjde k zmene stavby, alebo stavba bude v dotyku s vodnými tokmi a ich ochrannými pásmami, resp. stavba bude situovaná na parcelách vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p. PD stavby žiadame predložiť na opäťovné odsúhlásenie.

Pri návrhu a realizácii vzdušného križovania vodného toku elektrickými vedeniami požadujeme dodržať predpísanú podjazdnú výšku v zmysle platných predpisov.

Upozorňujeme, že stavbou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd, k poškodeniu korýt vodných tokov, ani k ohrozeniu stability vodných stavieb. vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo znielenie nebezpečenstva povodne alebo Škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami.

SVP, š.p., v zmysle zákonov NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody vzniknuté užívaním vodných tokov a za škody spôsobené stavbou.

Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlasenie.

S predloženým návrhom je možné súhlasiť pri dodržaní vyššie uvedených podmienok. Upozorňujeme, že platnosť tohto stanoviska je maximálne 2 roky.

V zmysle §37 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje.

- **Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy** vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2022/000252-002 zo dňa 23.02.2022: Z hľadiska vodných pomerov je uvedená stavba možná za dodržania nasledovných podmienok:
 - Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona - vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu.
 - V prípade križovania predmetnej stavby s verejným vodovodným alebo kanalizačným potrubím, je toto potrebné prekonzultovať s jeho správcom, prevádzkovateľom.
 - Nakol'ko stožiare č. 50 a 89 sa nachádzajú v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja Predmier - vrtov HVP1,2 a v rámci rekonštrukcie je plánovaná ich výmena a stožiarové nové miesta (prihlásenie sa v tej istej trase), je potrebné pri stavebných prácach rešpektovať a dodržať opatrenia uvedené v rozhodnutí o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja Predmier, ktoré vydal Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-BY-OSZP/A/2014/00093/Uri dňa 30.04.2014 pre spoločnosť SEVAK, a.s., Žilina. Zároveň všetka činnosť vykonávaná v OP musí byť v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 29/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní OP vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v OP vodárenských zdrojov.
- **Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva** vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2022/000299-002 zo dňa 04.02.2022: súhlasí z vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu bez pripomienok.
V ďalšom stupni PD žiadame uviesť:
 - uviesť druhy vzniknutých odpadov pri realizácii projektu podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovil Katalóg odpadov s predpokladaným množstvom
 - uviesť spôsob nakladania s nimi (Pri nakladaní s odpadmi dbať na hierarchiu odpadového hospodárstva, t.j. uprednostniť zhodnotenie vzniknutých odpadov pred ich zneškodnením)

- v prípade dočasného uloženia odpadov pred ich odovzdaním oprávneným odberateľom, uviesť miesto, kde bude dočasne odpad zhromažďovaný s písomným súhlasom vlastníka predmetného pozemku
- uviesť pozemky s pare, číslami, na ktorých dôjde k realizácii projektu
- **Krajský pamiatkový úrad Žilina** záväzné stanovisko č. KPUZA-2022/1533-2/4753/OPO zo dňa 03.12.2021: Dodržať nasledovné podmienky:
 - Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu

Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

 - Stavebník je povinný preukázať spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
- **OR HaZZ Žilina** vyjadrenie č. ORHZ-ZA-2022/000103-001 zo dňa 08.02.2022: nemá námitky.
- **Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia**, vyjadrenie č. OU-BY-OKR-2022/000241-002, Bytča 11.02.2022 súhlasi s predmetným zámerom stavby.
- **Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici**, stanovisko č. 261-126/2022-I, Banská Bystrica 26.01.2022 – nemá námitky k predmetnej stavbe
- **Dopravný úrad, vyjadrenie č. 8152/2022/ROP-002/1587**, Bratislava 25.02.2022, č. 10396/2022/ROP-002-P/15836, Bratislava 06.04.2022: Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (**letecký zákon**) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (**stavebný zákon**) v znení neskorších predpisov, s modernizáciou vedenia podľa predložených podkladov (DÚR 11/2021)

súhlasi.

Dopravný úrad zároveň z dôvodu zvýšenia bezpečnosti s ohľadom na prevádzku vrtuľníkov vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, resp. silových zložiek štátu, ako aj zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti vedenia a ochrany majetku vlastníka vedenia, odporúča umiestniť a udržiavať letecké prekážkové značenie (ďalej len „LPZ“) na rekonštruovanom vedení v úseku medzi stožiarmi č. 50 - č. 90, a stožiarmi č. 89 - č. 90 (v uvedenej časti križuje vedenie teleso cesty I. triedy 1/61) a plniť nasledovné podmienky bezodkladne po vztýčení stožiara, vrátane prepojenia vedenia medzi susediacimi stožiarmi:

- Zabezpečiť označenie náterom denného LPZ na vrchnej časti stožiarov vŕtané konzol piatimi, príp. len tromi kontrastnými pruhmi o výške minimálne 4 m a použitá by mala byť striedavo farba červená RAL 3020 alebo oranžová RAL 2004 a biela RAL 9016, pričom vrchný a spodný pruh musí byť červený alebo oranžový.
- Na zemniacom lane, resp. na najvyššom z vodičov vedenia v úseku stožiarov č. 50 - č. 90, a č. 89 - č. 90 umiestniť minimálne 3 ks markéry guľovitého tvaru tak, aby vzdialenosť medzi dvomi susednými markérmi alebo medzi nosným stožiarom a markérom bola vo vzdialnosti maximálne 30 m pri priemere markéru 60 cm; 35 m pri priemere 80 cm a 40 m pri priemere markéru 130 cm; markéry by mali byť jednofarebné, a to farby červenej alebo oranžovej. Ak bude použitá kombinácia markérov bielej a červenej alebo bielej a oranžovej farby, mali by byť umiestnené

striedavo, vybraná farba by mala kontrastovať s pozadím, na ktorom bude markér pozorovaný.

Po realizácii označenia uvedeného vedenia LPZ v odporúčanom rozsahu Dopravný úrad bude požadovať oznámiť ukončenie do 7 dní od zrealizovania LPZ a predložiť fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na riešenú časť vedenia a širšie okolie (postačí zaslať elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk).

- **Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor**, vyjadrenie č. OÚ-ZA-PLO-2022/010400/Hra, Žilina dňa 26.01.2022: nemá námitky k predmetnej stavbe za podmienky dodržania zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití vyplývajúcich z § 12 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebník je povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 18 zákona.
- **Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor**, stanovisko č. OU-ZA-PLO-2022/022525/Hra, Žilina 27.04.2022 súhlasí za dodržania týchto podmienok:
 - Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
 - Vykonáť skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku.
 - **Po realizácii výstavby**, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať Okresný úrad Žilina a Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku trvalý trávny porast a záhrada na zastavanú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu, kolaudačného rozhodnutia a tohto stanoviska.
 - Stavebník je povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. v zn. nesk. pred., keď mu bude známy plánovaný termín dočasného záberu na poľnohospodárskej pôde.
- **Hydromeliorácie, š.p.**, vyjadrenie č. 243-2/120/2022, Bratislava 27.01.2022: v trase stavby neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie š.p.
- **Obec Predmier, stanovisko č.j.:4/2022, Predmier 17.01.2022:** Obec Predmier preskúmala žiadosť a na základe predloženej dokumentácie a v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko, ktorým súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Stavba sa bude nachádzať mimo zastavaného územia obce Predmier a nie je v rozpore so záujmami Obce Predmier.
- **Obec Predmier, stanovisko č.j.:45/2022, Predmier 03.03.2022:** Obec Predmier preskúmala žiadosť a na základe predloženej dokumentácie a v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko, ktorým súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Trasa líniowej stavby prechádza mimo zastavaného územia obce Predmier a nie je v rozpore so záujmami Obce Predmier.

- **Orange Slovensko a.s., Michlovský, spol. s.r.o.**, vyjadrenie č. BB-0444/2022, Banská Bystrica, dňa 25.02.2022: Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytnememe po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú, normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládky, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhláseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznániť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že 1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
 - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
 - dodržanie zákazu prechádzania ľahkýma vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 - pred záhmom previesť zhotvenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) • aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
 - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 - pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
 - ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:

V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.

– **Slovak Telekom, a.s.**, vyjadrenie č. 6612201840 zo dňa 21.01.2022:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sietami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcellné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka společnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skladok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káblach a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácmi alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyiadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácii výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnúť informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: t/ § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádzajú povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlosťou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
- **Energotel, a.s.**, vyjadrenie č. 620220064, Žilina dňa 12.01.2022:
V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. a Stredoslovenská distribučná a.s.: Ostatné podmienky ochrany podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. a Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej iba Vedenia)
V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. a SSD, a.s.nachádzajúcich sa v záujmovom území.
Pred realizáciou stavby požadujeme vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na našej web stránke. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo mobil 0911 775 85, email: vytvocvanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.
Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:
 - Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,

- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk.
 - Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1.5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.
 - Dodržať zákaz prechádzania ľažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
 - Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
 - zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
 - Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.
 - Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krycia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).
 - Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).
 - V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadajte Energotel, a.s. o opäťovný súhlas
 - V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlásenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel a.s.
- V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie vedení na tel. číslo +421 250 612 200.
- **Sevak a.s., Žilina**, stanovisko č. 0222003871 DJu, Žilina 02.02.2022:
 - S navrhovanou stavbou súhlasíme. Cez záujmové územie stavby prechádza verejný vodovod (VV) oc. DN 150, 300 podľa situácie SEVAK z LIDS, ktorú Vám v prílohe zasielame. Upozorňujeme na trasu areálového vodovodu fy Dhollandia, ktorý je v ich majetku.
 - Pred zahájením zemných prác v kolíznych úsekok požadujeme priamo v teréne vytýciť VV a VK. Vytýčenie Vám cez objednávku vykoná naša organizácia. Vytýčený VV a VK zapracovať do realizačnej dokumentácie.
 - Žiadame dodržať ochranné pásmo VV v zmysle zákona 442/2002 § 19. zb.z. (s účinnosťou od 1.1.2022) 1,8m od osi potrubia VV na obidve strany. V ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné práce, terénne úpravy, umiestňovať stavby, konštrukcie , alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VV alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
 - Pri realizácii stavebných prác dodržať ustanovenia STN 73 6005 pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí navzájom, neznižovať krytie potrubí. Pri zasahovaní do terénu v pásme ochrany je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu.

- Navrhovaná stavba sa nachádza v ochrannom pásme (OP) vodného zdroja PHO II. stupňa VZ Bytča - Predmier, vrty HVP 1,2. Z uvedeného dôvodu všetka činnosť v OP. musí byť podľa zákona o vodách 364 § 32 (5) v súlade s rozhodnutím o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja vyhláseného OÚ-BY-OSZP/A/2014/00093/Uri z 30.4.2014 , ako aj s vyhláškou č. 29/2005 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem VZ, opatreniach na ochranu vód a o technických úpravách v OP VZ. V ochrannom pásme II.stupňa sa zakazuje a) vykonávať činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie povrchového vodného toku Hradnianka b) povoľovať akúkoľvek výstavbu resp. zásahy, ktorými by sa narušila hrúbka pokryvných vrstiev pôdy c) zriadať odstavné plochy mechanizmov d) tankovať a meniť PHM resp. manipuláciu s ropnými látkami.
- **SPP – distribúcia a.s.**, vyjadrenie č. TD/NS/0781/2021/Ki, Bratislava 22.08.2021:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
Všeobecné podmienky:
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenskej zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
 - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenskej zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenskej zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
 - stavebník je povinný označiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenskej zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekcii (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenskej zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
 - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenskej zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenskej zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenskej zariadení,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenskej zariadení,
 - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcim vytýčením týchto plynárenskej zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokial' sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrys NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrys VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník

povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribuda.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísně zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrycia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénné úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viest k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmi plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospiešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Osobitné podmienky: žiadne

Upozornenie:

Orientečné znázormenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.
Toto stanovisko reflekтуje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 22.8. 2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

- **Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,** vyjadrenie č. OU-ZA-OCDPK-2022/011438/2/ŠPA, Žilina 24.01.2021: Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 4 písm. a) cestného zákona po preskúmaní predloženého návrhu dokumentácie **súhlasí** s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu za podmienky **súhlasného stanoviska** Slovenskej správy cest, Investičná výstavba a správa cest Žilina ako aj za dodržania nasledovných podmienok s tým, že žiadateľ bude z hľadiska záujmov cestnej siete zaviazaný dodržaním nasledovných podmienok:
 - nakoľko sa stavba nachádza mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce, t. j. v ochrannom pásme cesty 1/61, je stavebník povinný pred vydaním územného rozhodnutia požiadať tunajší cestný správny orgán v zmysle § 11 cestného zákona o vydanie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme,
 - nakoľko bude pozemná komunikácia 1/61 užívaná iným než zvyčajným spôsobom (vzdušné križovanie), je stavebník povinný pred realizáciou prác požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb.. ktorou sa vykonáva cestný zákon,
 - pred umiestnením prenosných dopravných značiek a zariadení na cestu 1/61 je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie určenia (*predložiť projekt prenosného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom*),
 - v prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácii počas realizácie stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb.. ktorou sa vykonáva cestný zákon,
 - pri stavebnej činnosti nesmie byť znečistovaná pozemná komunikácia 1/61, v prípade znečistenia je potrebné ju bezodkladne vyčistiť,

- stavebný a výkopový materiál nesmie byť ukladaný na vozovku cesty 1/61,
 - rešpektovať ustanovenia § 18 cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky 35/1984 Zb.. ktorou sa vykonáva cestný zákon.
 - stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a prípomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou komunikáciou v zmysle § 3c ods. 1 písm. b) cestného zákona,
 - prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
2. Projektová dokumentácia bude dopracovaná a upravená v zmysle stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy uvedených pre územné konanie a následne táto projektová dokumentácia bude opäťovne odsúhlasená uvedenými dotknutými orgánmi štátnej správy pre stavebné konanie.
 3. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
 4. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona (§ 71 ods.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.
 5. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. Platnosť územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť pred uplynutím tejto lehoty, na základe žiadosti navrhovateľa.
 6. Stavebník k žiadosti o vydanie stavebného povolenia predloží aj žiadosť o odstránenie navrhovaných častí na dokončenej stavbe a v súlade s ust. § 42 vyhl. č. 532/2002 Z.z. predloží dokumentáciu technologického postupu búracích prác vrátane návrhu opatrení na ochranu susedných nehnuteľností a spôsobe nakladania s odpadom z búracích prác .
 7. Podmienky vyplývajúce z ochranných pásiem: Pri spracovaní projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné páisma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí

Rozhodnutie o námietkach uplatnených dotknutým orgánom Slovenská správa cest, stanovisko č. SSC/9695/2022/6470/3726, Žilina dňa 16.02.2022 :

Bod. 1., „Slovenská správa cest, ako majetkový správca cest I. triedy, z hľadiska ochrany záujmov cest I. triedy a v zmysle §11 Zákona č. 135/1961 Zb. (ďalej len „Zákon“) so vzdušným križovaním cesty 1/61 v katastri obce Predmier pre stavbu „Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča“, úsek č. 3“ nesúhlasí.

Stanovisko je možné prehodnotiť po dopracovaní PD v zmysle ustanovení § 11, Zákona a preukázani verejného zájmu a neúmerne vysokých nákladov.“

Rozhodnutie o námietkach uplatnených dotknutým orgánom Slovenská správa cest, stanovisko č. SSC/9695/2022/6470/7283, Žilina dňa 22.03.2022 :

Bod. 2., „Vami doručené preukázanie neúmerne vysokých nákladov považujeme za nedostatočné a trváme na pôvodnom nesúhlasnom stanovisku. Preukázanie neúmerne vysokých nákladov musí byť doručené na IVSC vždy poštou. Analýza preukazujúca neúmerne vysoké náklady musí byť spracovaná s popisom a výkresom trasovania. V analýze žiadame

uviesť predpokladané finančné náklady, aby bolo možné ich posúdenie. V prípade, že doručené podklady nebudú jednoznačné a verifikovateľné pre potreby posúdenia, nebudeme sa nimi zaoberať.“

Námietky uplatnené dotknutým orgánom v bode 1. a 2. stavebný úrad ako neopodstatnené **zamietla**.

O d v ô d n e n i e

Navrhovateľ dňa 22.03.2022 podal na stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky listom č. OU-ZA-OVBP-2021/029151-002 zo dňa 08.07.2021 určil v zmysle §119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov ako príslušný stavebný úrad pre uskutočnenie správnych konaní a vydanie príslušných rozhodnutí v zmysle stavebného zákona na predmetnú stavbu Mesto Bytča.

Stavebný úrad listom č. VaŽP/222/2022/Dur zo dňa 31.03.2022 v zmysle § 36 ods.1 a 2 stavebného zákona oznamil formou verejnej vyhlášky začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a upustil od ústneho pojednávania s upozornením, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznamenia, inak sa na neskoršie podaná námietky neprihliadne.

Podľa § 36 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, ked' je žiadosť o územné rozhodnutie úplná.

Podľa § 36 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní.

Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznamia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 36 ods.4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásmi, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom

územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Podľa § 37 ods.1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.

Podľa § 37 ods.2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany polnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

Podľa § 37 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námitky. Stavebný úrad neprihliadne na námitky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Podľa § 42 ods.2 stavebného zákona verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Podľa ustanovenia § 39 stavebného zákona v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o námitkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradniť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.

Podľa ustanovenia § 39a ods. 1 a 2 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.

V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky

- a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie,
- b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a nezastavannej plochy zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plôch,
- c) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti,
- d) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov

Odôvodnenie rozhodnutia o námietkach uplatnených dotknutým orgánom Slovenská správa ciest, stanovisko č. SSC/9695/2022/6470/3726, Žilina dňa 16.02.2022 :

Bod. 1. „Slovenská správa cest, ako majetkový správca cest I. triedy, z hľadiska ochrany záujmov cest I. triedy a v zmysle §11 Zákona č. 135/1961 Zb. (ďalej len „Zákon“) so vzdušným križovaním cesty 1/61 v katastri obce Predmier pre stavbu „Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča“, úsek č. 3“ nesúhlasi.

Stanovisko je možné prehodnotiť po dopracovaní PD v zmysle ustanovení § 11, Zákona a preukázaní verejného zájmu a neúmerne vysokých nákladov.“

Odôvodnenie rozhodnutia o námietkach uplatnených dotknutým orgánom Slovenská správa cest, stanovisko č. SSC/9695/2022/6470/7283, Žilina dňa 22.03.2022 :

Bod. 2. „Vami doručené preukázanie neúmerne vysokých nákladov považujeme za nedostatočné a trváme na pôvodnom nesúhlasnom stanovisku. Preukázanie neúmerne vysokých nákladov musí byť doručené na IVSC vždy poštou. Analýza preukazujúca neúmerne vysoké náklady musí byť spracovaná s popisom a výkresom trasovania. V analýze žiadame uviesť predpokladané finančné náklady, aby bolo možné ich posúdenie. V prípade, že doručené podklady nebudú jednoznačné a verifikateľné pre potreby posúdenia, nebudem sa nimi zaoberať.“

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou je spracovaný a schválený Územný plán VÚC Žilina – zmeny a doplnky – jún 2005, bod 3.2.5 písm. h) v časti II Verejnoprospešné stavby.

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 písmena f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriadovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenia prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavený úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia, - stavebník ako držiteľ povolenia na distribúciu elektriny je držiteľom iného práva k pozemku v súlade s § 139 ods.1 písm. c) stavebného zákona.

V zmysle § 12 ods. 4 písm. b) bod 9 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa súlad investičného zámeru s územným plánom VÚC Žilina

zo dňa 08.02.2022 Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, vyjadrenie č. OU-BY-OKR-2022/000241-002, Bytča 11.02.2022, Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, stanovisko č. 261-126/2022-I, Banská Bystrica 26.01.2022, Dopravný úrad, vyjadrenie č. 8152/2022/ROP-002/1587, Bratislava 25.02.2022, č. 10396/2022/ROP-002-P/15836, Bratislava 06.04.2022, Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie č. OÚ-ZA-PLO-2022/010400/Hra, Žilina dňa 26.01.2022, Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-ZA-PLO-2022/022525/Hra, Hydromeliorácie, š.p., vyjadrenie č. 243-2/120/2022, Bratislava 27.01.2022, Obec Predmier, stanovisko č.j.:4/2022, Predmier 17.01.2022, Obec Predmier, stanovisko č.j.:45/2022, Predmier 03.03.2022, Orange Slovensko a.s., Michlovský, spol. s.r.o., vyjadrenie č. BB-0444/2022, Banská Bystrica, dňa 25.02.2022, Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612201840 zo dňa 21.01.2022, Energotel, a.s., vyjadrenie č. 620220064, Žilina dňa 12.01.2022, Sevak a.s., Žilina, stanovisko č. 0222003871 DJU, Žilina 02.02.2022, SPP – distribúcia a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0781/2021/Ki, Bratislava 22.08.2021
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č. OU-ZA-OCDPK-2022/011438/2/ŠPA, Žilina 24.01.2021.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozenie. Návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Nakoľko stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia podľa predloženého návrhu, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mesto Bytča (Mestský úrad v Bytči), Námestie SR č. I/1, 014 01 Bytča. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možno preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Ing. Miroslav Minářčik
primátor mesta

V zmysle zák.č. 145/1995 Z. z. O správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 59 písm. a) 2. Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia vyrubený správny poplatok vo výške 100 €, ktorý je príjomom Mesta Bytča.

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obce, mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené od: *13.5.2022* Dátum zvesenia: *8.6.2022*



Doručí sa:

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava –splnomocnenec, projektant
3. MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina –splnomocnenec
4. Železnice slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5. Dhollandia Central Europe s.r.o., Predmier 458, 013 51
6. Obec Predmier, Predmier č. 169, 013 51 Predmier
7. Účastníkom územného konania sa tento dokument doručuje verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona spôsobom podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku
- spis

Na vedomie:

1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
2. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
3. SEVAK a.s., Bôrnická cesta 1960, 010 57 Žilina
4. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 1404, 014 01 Bytča (úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy)
5. Okresný úrad Žilina, CDaPK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
6. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
7. Energotel, a.s., Miliččova 7, 821 08 Bratislava
8. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
9. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
10. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
11. OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
12. RÚVZ, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
13. Michlovský, s.r.o., UC2 – údržbové centrum B.Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
14. Mesto Bytča, orgán ochrany prírody
15. Mesto Bytča, cestný správny orgán
16. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok č. 104, 014 01 Bytča
17. OR PZ SR v Žiline, Kuzmányho 26, 010 75 Žilina
18. Obvodný banský úrad v banskej Bystrici, 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica
19. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
20. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
21. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava
22. SSC IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
23. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
24. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, 1. mája 34, 010 01 Žilina