



POZNÁMKA :

- ZÁKLADY SÚ NAVRHNUTÉ Z PROSTÉHO BETÓNU C16/20 (B20). A DEBNIACICH TVÁRNIC DT 300 mm VYPLNENÝCH BETÓNOM C16/20 (B20), VŠETKY ZÁKLADY DO NEZÁMRZNEJ HLBKY
- VÝKOPOVÉ PRÁCE SA DOPORUČUJÚ PREVÁDZAŤ STROJOVO ALEBO RUČNE. TESNE PRED BETONÁŽOU ZÁKLADOV JE POTREBNÉ ZAČISTENIE DNA VÝKOPU. VÝKOPY HLBKY VIAC AKO 1.5m JE POTREBNÉ PAŽIŤ.
- UMIESTENIE A DRUH VŠETKÝCH PRESTUPOV ZÁKLADOVOU DOSKOU A ZÁKLADOVÝMI PÁSMI JE NUTNÉ PRED ZAČATÍM BETONÁŽE ODSÚHLASIŤ OD DODÁVATEĽOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ A ZKONTROLOVAŤ ČI SÚ V SÚLADE S JEDNOTLIVÝMI PROJEKTMI.
- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ PRESNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH EXISTUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- PO ODHALENÍ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY PRIZVAŤ PROJEKTANTA A GEOLÓGA K POSÚDENIU ZÁKLADOVÝCH POMEROV
- PRI ZISTENÍ HLADINY SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE TREBA POSÚDIŤ JEJ KVALITU, UROBIT HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM A PREHODNOTIŤ SPOSOB ZAKLADANIA
- SPATNÉ ZÁSYPY JE POTREBNÉ ZHUTNIŤ VIBRAČNÝM VALCOM NA MIN. Rdt=0.25MPa
- HLBK ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY JE UVAZOVANÁ PRE II. TEPLOTNÉ PÁSMO
- PRED BETÓNOVANÍM PODKL. BET. JE POTREBNÉ ULOŽIŤ LEŽATÉ ROZVODY KANALIZÁCIE...ATĎ.
- PODKLADOVÝ BETÓN SA ZHOTOVÝ PO ULOŽENÍ LEŽATÉHO ROZVODU KANALIZÁCIE A PO ZHUTNENÍ VRSTVY ŠTRKOPIESKU
- SPOJENIE VODOROVNEJ A ZVISLEJ HYDROIZOLÁCIE PREVIESNIŤ NATAVENÍM HYDROIZOLAČNÝCH PÁSOV
- POSLEDNÝCH 100 mm VÝKOPU PO STROJNOM BÁGROVANÍ JE NUTNÉ VÝKOP RUČNE DOČISTIŤ
- PODKLADNÝ BETÓN POD NENOSNÝM MURIVOM VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 8x8/150x150 PRI SPODNOM A HORNOM OKRAJI
- PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 8x8/150x150
- POD ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO HR. = 100 mm
- NA VRSTVU ŠTRKU ULOŽIŤ BLESKOZVOD
- REZY ZÁKLADOVÝMI KONŠTRUKCIAMI VIĎ VÝKRESY: REZ A-A, REZ B-B

±0,000 = ÚROVEŇ HORNEJ HRANY PODLAHY PRÍZEMIA
UPOZORNENIE: PROJEKT NESLÚŽI PRE REALIZÁCIU STAVBY!

AUTOR :	Ing. arch. Viktória Nedelská	 ATELIÉR ATRIUM Komenského 24 Michalovce tel. 0907 915616
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. arch. Viktória Nedelská	
VYPRACOVAL:	Ing. Martin Mesároš	
OBJEDNÁVATEĽ:	Obecný úrad Fekišovce, Fekišovce 37, 072 33 Hnojné, okres Sobrance	STUPEŇ: PROJEKT NA ZLÚČENÉ ÚZEMNÉ A STAVEBNÉ KONANIE DIEL: ASR DÁTUM: 02/2018 MIERKA: 1 : 50 Č.V. A2
MIESTO STAVBY:	Obec Fekišovce, parc. č. 98, kat. úz. Fekišovce	
NÁZOV STAVBY:	KULTÚRNO KREATÍVNE SPOLKOVÉ CENTRUM - PRÍSTAVBA	
OBJEKT :	SO 01 KULTÚRNO KREATÍVNE SPOLKOVÉ CENTRUM	
NÁZOV VÝKRESU:	PÔDORYS ZÁKLADOV	