

# FOTODOKUMENTÁCIA

## Budovanie vodozádržných opatrení , obec Slopňa




Vsakovací objekt č. 1

Vsakovací objekt č. 2

Vsakovací objekt č. 3

Tento výkres tvorí neodjeliteľnú súčasť  
oznámenia k ohláseniu drobnej stavby -  
stavebnej úpravy a je podkladom na jej  
realizáciu.  
Oznámenie vydala obec Horný Lieskov  
pod č. 358/2018 T. 19/1. dňa 27. 9. 2018.




*[Signature]*

VPK PROJEKcia

M. Štefánikova 157/45  
017 01 Slovenská Ľubovňa  
(04240) 710 895





27/09/2018


Tento výkres tvorí neoddeliteľnú súčasť  
oznámenia k ohláseniu drobnej stavby -  
stavebnej úpravy a je podkladom na jej  
realizáciu.  
Oznámenie vydala obec Horný Lieskov  
pod č. ..... dňa .....



27/09/2018

Vsakovací objekt č. 4

Vsakovací objekt č. 5



27/09/2018



27/09/2018



27/09/2018

Vsakovací objekt č. 6

Vsakovací objekt č. 7

Vsakovací objekt č. 8

**NEROBÍ SA!!! (alternatíva)**

Vypracoval: Jaroslav Farský

## STANOVISKO GEOLÓGA

Názov úlohy: Budovanie vodozádržných opatrení, obec Slopná


Objednávateľ: Obec Slopná, č. 159, 018 21 Dolný Lieskov

Pri terénnnej obhliadke stavby konanej dňa 20. 09. 2018 na lokalite „1“ na pozemku KN-C 6 v obci Slopná bola za prítomnosti zástupcu objednávateľa – Ing. Pavla Jakubíka vyhodnotená kopaná sonda „KS-1“ hĺbky 1,50 m. Na mieste bolo zistené, že uvedená sonda bola vyhĺbená v zmysle charakteru štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, slabo zahlinený až zahlinený, stredne uťahlý, tvorenej prevažne obliakmi karbonátov ø do 3 až 5 cm. Výplň je tvorená pieskom strednozrnným, zahlineným. V zmysle kritérií STN 72 1001 uvedenú zeminu zatriedujeme do triedy G3 – symbol G-F. V zmysle STN 73 3050 sa jedná o zeminu 2. triedy tažiteľnosti. Z hľadiska prieplustnosti možno uvedenú zeminu charakterizovať ako dobre prieplustnú s hodnotou koeficientu filtracie  $k_f$  v rozmedzí rádovo  $1 \times 10^{-3}$  až  $10^{-5} \text{ m.s}^{-1}$ .

V Považskej Bystrici dňa 25. 09. 2018

Mgr. Michal Gabčan

geológ



*Obrázok*


**VPK PROJEKTCIA**  
M.R. Štefánika 157/A5  
017 01 Považská Bystrica  
Čís: 40 09 809

*M. Gabčan*  
**2**

**Slopná**  
obec, okres Považská Bystrica



**LEGENDA VSAKOVACÍCH OBJEKTOV**



vypracoval:	autor projektu
JAROSLAV FARSKÝ	JAROSLAV FARS
investor: obec Slopná, 159 názov:	Budovanie vodoz
obsah: Vodozáhrdzne opatrenia	miereka: 1:5000
diel: Situacia širšich	