

● ●  
● Podľa rozdeľovníka ●

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trebišov

OU-TV-OSZP-2026/006029-005

Ing. Pavol Kolesár/  
0961 715 766

16. 04. 2026

Vec

Stavba : „Zbehňov – kanalizácia“.

- oznámenie o začatí konania – vodoprávne povolenie vodnej stavby.

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Listom č. OcÚ-23/2026 zo dňa 12.01.2026, bola na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy dňa 16.01.2026 doručená žiadosť obce Zbehňov, Hlavná 68/30, 078 01 Zbehňov, IČO : 00332160 na vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „Zbehňov – kanalizácia“.

Dňom doručenia žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zák. NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súlade s § 84 ods.5 zákona č.25/2025 Z.z., stavebný zákon, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 26 ods.3,4 vodného zákona a v súlade § 73 ods.6 vodného zákona

oznamuje začatie vodoprávneho konania

vo veci vydania vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „Zbehňov – kanalizácia“, účastníkom konania, zúčastneným osobám, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy.

Na predmetnú vodnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie stavebným úradom mesta Sečovce pod č.10280/416-1/2022 zo dňa 13.10.2022, ktoré bolo predĺžené rozhodnutím č.10280/416-3/2020-25 zo dňa 13.10.2025

Stavba je umiestnená na parcele KNC č. 505/1 (687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680 KNE), 442, 445/1, 11/2, 13/3, 14/2, 449, 448, 461/1, 450, 443/1, 452/1, 453, 454, 455, 456, 457/1, 443/2, 345, 444/2, 444/1, 464, 458/1 (324, 323, 325/1, 321 KNE), 484/1 (344/1 KNE), k.ú. Zbehňov

a

parcele KNC č. 4515 (1782 KNE), 4523 (1804/2 KNE), 4524/1 ( 1823/11, 1823/10, 1823/9, 1823/8, 1823/7, 1823/6, 1823/5, 1823/4, 1823/3 KNE), 3614, k.ú. Sečovce.

Členenie stavby :

Stavebné objekty :

- SO 101 - Splašková kanalizácia obce Zbeňňov
- SO 102 - Kanalizačné prípojky obce Zbeňňov
- SO 103 - Výtlačné kanalizačné potrubia obce Zbeňňov
- SO 104 - Kanalizačné ČS v obci Zbeňňov
- SO 105 - Elektrické prípojky ku kanalizačným ČS v obci Zbeňňov

Prevádzkové súbory :

- PS 101 - Technologické zariadenia kanalizačných ČS v obci Zbeňňov

Stoky splaškovej siete delenej sústavy sa dimenzujú na najväčší návrhový prietok

- $2 \times Q_h, \max = 2 \times 2,292 \text{ l/s} \dots 4,584 \text{ l/s}$

Gravitačná stoková sieť obce:

- gravitačné potrubie – PP DN 300 mm, SN 10 ... 2 969,40 m

Kanalizačné odbočky:

- gravitačné - PVC DN 150 mm ... 109 ks, 828,2 m

Tlaková kanalizácia:

- výtlačné potrubie HDPE DN 80 mm ... 209,4 m
- výtlačné potrubie HDPE DN 125 mm ... 1 543,75 m

Počet kanalizačných ČS ... 2 ks

Elektrické prípojky

- elektrická prípojka k ČS 1 ... 45 m
- elektrická prípojka k ČS Zbeňňov ... 35 m

Výpočet potreby vody

- špecifická potreba vody pre byty s kúpeľňou a lokálnym ohrevom TÚV ... 135 l.os-1.deň-1

- špecifická potreba vody pre základnú vybavenosť pre obce do 1000 obyvateľov ... 15 l.os-1.deň-1

$$- Q_p = (0,135 \times 0,015) \times 300 \dots 45,0 \text{ m}^3/\text{deň}$$

Množstvo odpadových vôd podľa STN 75 6401

- $Q_{24} \dots 45,0 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,521 \text{ l/s}$
- $Q_d = Q_{24} \times 1,5 \dots 67,5 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,781 \text{ l/s}$
- $Q_h = Q_d \times 2,6 \dots 7,313 \text{ m}^3/\text{hod} = 2,031 \text{ l/s}$
- $Q_{\min} = Q_{24} \times 0,5 \dots 22,5 \text{ m}^3/\text{hod} = 0,26 \text{ l/s}$

Množstvo odpadových vôd podľa STN 75 6101

- $Q_{24} \dots 45,0 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,521 \text{ l/s}$
- $Q_h = Q_{24} \times 4,4 \dots 8,25 \text{ m}^3/\text{hod} = 2,292 \text{ l/s}$

Záujmové územie pre predmetnú výstavbu sa nachádza na katastrálnom území Zbeňňov a Sečovce. Na k.ú. Sečovce sa nachádza existujúca kanalizácia, do ktorej je navrhované zaústenie výtlačného kanalizačného potrubia splaškovej kanalizácie z kanalizačnej ČS Zbeňňov.

Gravitačná stoková sieť je navrhnutá v intraviláne obce Zbeňňov. V intraviláne obce je stavenisko vymedzené uličnou čiarou, v ktorej je situovaná trasa jednotlivých gravitačných stôk. Povrch územia je tvorený zväčšia vozovkou miestnej komunikácie, krajnicou cesty III/3653 (pôvodne III/050211) a v určitom úseku dĺžky cca 754m v ceste III/3653.

Výtlačné kanalizačné potrubie je situované v miestnej komunikácii, v krajnici cesty III/3653, v určitom úseku v súbehu s gravitačnou kanalizáciou v ceste III/3653 a v extraviláne obce Zbehnov a mesta Sečovce v zeleni pozdĺž cesty III. triedy – III/3653.

Celá stavba je podzemného charakteru, ktorá po jej vybudovaní nebude brániť doterajšiemu využívaniu územia. Na prejednanie žiadosti a doložených dokladov nariaďuje orgán štátnej vodnej správy ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa :

05.06.2026 ( piatok ) o 10,00 hod

so zrazom pozvaných na obecnom úrade Zbehnov. Zároveň žiadame starostu obce Zbehnov o zabezpečenie rokovacej miestnosti.

Účastníci konania si môžu uplatniť svoje námietky najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Do podkladov konania možno nahliadnuť na Okresnom úrade Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika č.804/1, Trebišov (3. poschodie č. dverí 39).

Vlastníci pozemkov na ktorých bude realizovaná stavba a vlastníci susedných pozemkov, budú upovedomení o začatí vodoprávneho konania formou verejnej vyhlášky zverejnenej na:

1. Úradná tabuľa obce Zbehnov
2. Úradná tabuľa mesta Sečovce
3. Úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
4. Elektronická úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov

Toto oznámenie o začatí vodoprávneho konania č. OU-TV-OSZP-2026/006029-005 zo dňa 16.04.2026 má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

Vyvesené dňa ..... Zvesené dňa .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia číslo OU-TV-OSZP-2026/006029-005 zo dňa 16.04.2026. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej vodnej správy.

Rozdeľovník pre Okresný úrad Trebišov :

- 1.Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, OP
- 2.Pozemkový a lesný odbor
- 3.Odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

Rozdeľovník pre Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trebišov :

1. ODI Trebišov

Ing. Stanislav Bogdányi  
vedúci odboru

Rozdeľovník k číslu OU-TV-OSZP-2026/006029-005

Obec Zbehňov, Hlavná 68/30, 078 01 Zbehňov

Mesto Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Enviroline, s.r.o., Košice, Svätoplukova 37, 040 01 Košice-Staré Mesto

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov 1

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov

Okresný úrad Trebišov, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov 1

Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove, M.R.Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov 1

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov 1

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 1

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, 040 01 Košice 1

Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211