



NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : LAHKÁ
 ZNEČISTENÉ OBLASTI: STREDNÉ - Z II.

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
 VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
 OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):
 - samočinné odpojenie napájania
 - dvojitá alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností
 © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Vladimír Oravec	SAKA
VEDÚCI PROJEKTANT	Ing. Vladimír Oravec	
PROJEKTANT	Ing. Vladimír Oravec	
VEDÚCI USTAVI	Ing. Martin Hajduk	
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.	
MESTO STAVBY	Záhorská Sloboda, okr. Sobrance	
NÁZOV STAVBY	Záhorská Sloboda - úprava NN, DP z TS1, TS2	
NÁZOV VÝKRESU	Montážny výkres	

STUPEN	PROJEKT REALIZÁČNY
ČÍSLO ŽADANIA	IP-12081
DATEM	10/2024
FORMÁT	6x44
MERKA	1:1 000

2