



CELKOVÁ SITUÁCIA M 1: 25 000

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : LAHKÁ
ZNĚČISTENIE OBLASTI: STREDNÉ - Z II.
NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):
- samočinné odpojenie napájania
- dvojito alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Vladimír Oravec	SAKA	
PROJEKTANT	Ing. Vladimír Oravec		
VEDÚCI UTVÁR	Ing. Vladimír Oravec		
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.		
MESTO STAVBY	Záhor, okr. Sobrance		
NÁZOV STAVBY	Záhor - úprava NN, DP z TS1, TS2		
NÁZOV VÝKRESU	Montážny výkres		
STUPEN' PROJEKTU	PROJEKT REALIZAČNÝ		
ÍSLO ŽADACE	IP-12081	ÍSLO VÝKRESU	1
DATEM	10/2024		
FORMÁT	7xM4		
MEKKA	1: 1 000		