

Obec Sucháň
Obecný úrad č. 82, 991 35 Sucháň

Číslo spisu: OcÚ 209/2024 (SÚS - 00073/2024)

Sucháň, 23.02.2026

Vybavuje : Ing. arch. Dana Černíková, č. tel.: 047/4812135

E-mail : dana.cernikova@velky-krtis.sk

Kolaudačné rozhodnutie

Verejná vyhláška

podľa § 82 ods.6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ: **Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina**

Adresa : **010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8**

IČO : **36 442 151**

v zastúpení : **Ing. Pavel Deák, manažér internej realizácie VN/NN**

adresa : **Nográdyho 561/10
960 01 Zvolen**

podal dňa **19.12.2024** na Obec Sucháň, starostke obce návrh vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: „SW: 13947 VK – Sucháň Ohrada: Zaústenie DTS“

členenie stavby:

Úsek A/1 VN vedenie vzdušné č. 321/usek/471 montáž

Úsek A/2 VN prípojka pre novú DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž

Úsek A/3 Trafostanica: nová DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž

Úsek A/4 NN vedenie 321/ts/suchan_lazy.pd/3-lit.lazy, P.B.č. 71+suchan lazy demontáž

Úsek A/5 NN vedenie suchan_ohrada montáž,

ktorá je uskutočnená ako **líniová stavba** na nasledovných pozemkoch v katastrálnom území **Sucháň:**

Úsek A/1 VN vedenie vzdušné č. 321/usek/471 montáž na pozemkoch par. č. **CKN 1144** (parcela registra „E“ 1144/1), **CKN 1153** (parcela registra „E“ 1153).

Úsek A/2 VN prípojka pre novú DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž na pozemkoch par. č. **CKN 1144** (parcela registra „E“ 1144/1), **CKN 1153** (parcela registra „E“ 1153), **CKN 1150/1** (parcely registra „E“ 1150 a 1154), **CKN 1153** (parcely registra „E“ 1160, 1155/3), **CKN 1105/1** (parcely registra „E“ 1103, 1110), **CKN 1111/3** (parcela registra „E“ 1111/1), **CKN 1105/1** (parcely registra „E“ 1111/1, 1111/3).

Úsek A/3 Trafostanica: nová DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž na pozemku par. č. **CKN 1105/1** (parcela registra „E“ 1111/3).

Úsek A/4 NN vedenie 321/ts/suchan_lazy.pd/3-lit.lazy, P.B.č. 71+suchan lazy demontáž na pozemkoch par. č. **CKN 1006** (parcela registra „E“ 1006), **CKN 998/4**, **CKN 1008/7**, **CKN 1008/2**, **CKN 1001/3**, **CKN 1001/2**, **CKN 1010**, **CKN 1015/2**, **CKN 1657/4**, **CKN 1657/1** (parcela registra „E“ 1605/2), **CKN 1105/1** (parcely registra „E“ 1111/3, 1111/1),

CKN 1111/1, CKN 1111/2, CKN 1105/1 (parcely registra „E“ 1112/1), **CKN 1107/1** (parcely registra „E“ 1114/1, 1113/1), **CKN 1610** (parcely registra „E“ 1610), **CKN 1126/3, CKN 1126/2, CKN 960/2.**

Úsek A/5 NN vedenie suchan_ohrada montáž na pozemkoch par. č. **CKN 1105/1** (parcely registra „E“ 1111/3), **CKN 1008/7, CKN 1107/1** (parcely registra „E“ 1114/1), **CKN 960/2, CKN 1105/1** (parcely registra „E“ 1105/1), **CKN 1610** (parcely registra „E“ 1610).

Stavba „SW: 13947 VK – Sucháň Ohrada: Zaústenie DTS“, členenie stavby: Úsek A/1 VN vedenie vzdušné č. 321/usek/471 montáž, Úsek A/2 VN prípojka pre novú DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž, Úsek A/3 Trafostanica: nová DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž, Úsek A/4 NN vedenie 321/ts/suchan_lazy.pd/3-lit.lazy, P.B.č. 71+suchan lazy demontáž, Úsek A/5 NN vedenie suchan_ohrada montáž, ktorá je uskutočnená ako **líniová stavba** na pozemkoch v katastrálnom území **Sucháň**, členenie stavby:
Úsek A/1 VN vedenie vzdušné č. 321/usek/471 montáž
Úsek A/2 VN prípojka pre novú DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž
Úsek A/3 Trafostanica: nová DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž
Úsek A/4 NN vedenie 321/ts/suchan_lazy.pd/3-lit.lazy, P.B.č. 71+suchan lazy demontáž
Úsek A/5 NN vedenie suchan_ohrada montáž,

ktorá je uskutočnená ako líniová stavba na nasledovných pozemkoch v katastrálnom území Sucháň, bola povolená stavebným povolením č. OcÚ 173/2021 (SÚS - 00039/2021) zo dňa 06.10.2021, vydaným Obcou Sucháň. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2021.

Obec Sucháň, v zastúpení starostkou obce Mgr. Kristínou Beracovou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po preskúmaní návrhu stavebníka a na základe ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, týmto v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje užívanie stavby :

„SW: 13947 VK – Sucháň Ohrada: Zaústenie DTS“

členenie stavby:

Úsek A/1 VN vedenie vzdušné č. 321/usek/471 montáž
Úsek A/2 VN prípojka pre novú DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž
Úsek A/3 Trafostanica: nová DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž
Úsek A/4 NN vedenie 321/ts/suchan_lazy.pd/3-lit.lazy, P.B.č. 71+suchan lazy demontáž
Úsek A/5 NN vedenie suchan_ohrada montáž,

ktorá je uskutočnená ako **líniová stavba** na nasledovných pozemkoch v katastrálnom území **Sucháň**:

Úsek A/1 VN vedenie vzdušné č. 321/usek/471 montáž na pozemkoch par. č. **CKN 1144** (parcely registra „E“ 1144/1), **CKN 1153** (parcely registra „E“ 1153).

Úsek A/2 VN prípojka pre novú DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž na pozemkoch par. č. **CKN 1144** (parcely registra „E“ 1144/1), **CKN 1153** (parcely registra „E“ 1153), **CKN 1150/1** (parcely registra „E“ 1150 a 1154), **CKN 1153** (parcely registra „E“ 1160, 1155/3), **CKN 1105/1** (parcely registra „E“ 1103, 1110), **CKN 1111/3** (parcely registra „E“ 1111/1), **CKN 1105/1** (parcely registra „E“ 1111/1, 1111/3).

Úsek A/3 Trafostanica: nová DTS (321/ts/suchan ohrada) montáž na pozemku par. č. CKN 1105/1 (parcela registra „E“ 1111/3).

Úsek A/4 NN vedenie 321/ts/suchan lazy.pd/3-lit.lazy, P.B.č. 71+suchan lazy demontáž na pozemkoch par. č. CKN 1006 (parcela registra „E“ 1006), CKN 998/4, CKN 1008/7, CKN 1008/2, CKN 1001/3, CKN 1001/2, CKN 1010, CKN 1015/2, CKN 1657/4, CKN 1657/1 (parcela registra „E“ 1605/2), CKN 1105/1 (parcely registra „E“ 1111/3, 1111/1), CKN 1111/1, CKN 1111/2, CKN 1105/1 (parcela registra „E“ 1112/1), CKN 1107/1 (parcely registra „E“ 1114/1, 1113/1), CKN 1610 (parcela registra „E“ 1610), CKN 1126/3, CKN 1126/2, CKN 960/2.

Úsek A/5 NN vedenie suchan ohrada montáž na pozemkoch par. č. CKN 1105/1 (parcela registra „E“ 1111/3), CKN 1008/7, CKN 1107/1 (parcela registra „E“ 1114/1), CKN 960/2, CKN 1105/1 (parcela registra „E“ 1105/1), CKN 1610 (parcela registra „E“ 1610).

Popis stavby:

Predmetom kolaudačného konania je líniová stavba, ktorá je uskutočnená na pozemkoch v katastrálnom území Sucháň tak, ako bola umiestnená územným rozhodnutím o umiestnení stavby s prihliadnutím na podmienky, vyplývajúce z námietok účastníkov územného konania, ako aj zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, uplatnených v rámci územného konania.

Stavba bola uskutočnená podľa technického návrhu Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina (ďalej len „SSD“), na základe podania sťažnosti od odberateľa. Na odbernom mieste sťažovateľa a napájacej Trafostanice (ďalej len „TS“) bolo vykonané diagnostické meranie kvality napätia. Počas doby merania došlo k prekročeniu dovolenej tolerancie kolísania napájacieho napätia, čo spôsoboval malý prierez NN vodičov, nevyhovujúci pre impedančnú slučku a zlý technický stav. Podľa technického návrhu SSD je stavba uskutočnená v piatich hlavných krokoch (úsekoch) a to Úsek A/1 VN vedenie vzdušné č. 321/usek/471 montáž, Úsek A/2 VN prípojka pre novú DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž, Úsek A/3 Trafostanica: nová DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž, Úsek A/4 NN vedenie 321/ts/suchan_lazy.pd/3-lit.lazy, P.B.č. 71+suchan lazy demontáž a Úsek A/5 NN vedenie suchan_ohrada montáž.

Stavba je uskutočnená v katastrálnom území Sucháň mimo zastavaného územia obce. Nadzemné vedenie VN (22 kV vzdušné) (ďalej len „VNV“) sa napája z jestvujúceho vedenia, prechádza lúčnym porastom, ponad dvor usadlosti, okrajom parcely (lúčny porast), na ktorej rastú stromy, nad poľnohospodársky obrábanymi plochami a pozdĺž štátnej cesty č. III/2605. Rekonštruované bolo jestvujúce nadzemné vedenie verejného rozvodu NN (ďalej len „NNS“), ktoré prechádza ponad poľnohospodársky obrábanymi plochami, lúčnym porastom a 1 x križuje štátnu cestu č. III/2605. Terén je mierne svahovitý (zvlnený terén). Zariadenia sú prístupné kolesovej technike z výjazdov na cestu č. III/2605. V celej oblasti sa (podľa ohliadky, zamerania a vyjadrení iných majiteľov a správcov) nenachádzajú okrem sietí v majetku SSD inžinierske siete iných majiteľov a správcov.

Úsek A/1 VN vedenie vzdušné č. 321/usek/471 montáž: Na jestvujúcom VNV 321/usek/471 sa zhotovil podperný bod (ďalej len „PB“) č. A1 (JB 13,5/20) s dvomi úsekovými odpojovacími pre napájanie (vypínanie) prípojky pre 321/ts/suchan_lazy.pd (TS jestvujúca štvorstĺpová). Odbočením z PB č. A1 sa zrealizovala prípojka pre novú DTS 321/ts/suchan_ohrada (TS nová jednostĺpová). PB č. A1 je umiestnený na pozemku par. č. CKN 1144 (parcela registra „E“ 1144/1) v trase jestvujúceho VNV (5 m od pôvodného úseku vedenia). V bodoch H (na pozemku par. č. CKN 1144) až G (na pozemku par. č. CKN 1153) sa pôvodné vedenie 3x35AlFe6 k TS 321/ts/suchan_lazy.pd naspojkovalo a prešponovalo na

nový úsek vedenia (ďalej len „UV“). V týchto miestach bol v rámci údržby vedenia uskutočnený výrub kríkov.

Úsek A/2 VN prípojka pre novú DTS (321/ts/suchan ohrada) montáž: V trase od bodu A (pozemok par. č. CKN 1144 /parcela registra „E“ 1144/1/) až po bod B (pozemok par. č. CKN 1105/1 /parcela registra „E“ 1111/3/) bude z odpojovača 321/uv/suchan_ohrada.1 (UVE-25/400-PPB) šponované vedenie (3x 48-AL1/8-ST1A) na betónové PB smerom k novej 321/ts/suchan_ohrada, ktorá je umiestnená v bode B na trase jestvujúcej NNS (body C až D). Bod C sa nachádza na pozemku par. č. CKN 1008/7 a bod B sa nachádza na pozemku par. č. CKN 1107/1 (parcela registra „E“ 1114/1). PB sú vystrojené prevažne konzolami DV13 (antibird) – rohové a výstužné konzolami KT. V polovici poľa pred novou TS je vradený PB č. A15 – 321/uv/suchan_ohrada.1 (UVE-25/400 – do vedenia). Trasa vedenia križuje 2x NNS (vývody z pôvodnej štvorstĺpovej TS), vodiče prechádzajú ponad dvor usadlosti nad pozemkom par. č. CKN 1152/7, pozdĺž stromov (bol uskutočnený výrub drevín Topole osikové a výrub kríkov), ponad poľnohospodárskymi obrábanymi plochami, pozdĺž štátnej cesty č. III/2605 až k novej jednotľpovej TS (bod B).

Základné údaje:

Ku kolaudácii líniovej stavby bolo predložené porealizačné zameranie nadzemného vedenia VN, NN, pozostávajúce z betónových stĺpov.

Nadzemné vedenie VN – dĺžka trasy	: 1.332 m
Počet podperných bodov	: 18 ks
Jednostľpová TS	: 1 ks
Elektrická skriňa VRIS	: 1 ks
Nadzemné vedenie NN (vetva C) - dĺžka trasy	: 77 m
Nadzemné vedenie NN (vetva D) - dĺžka trasy	: 414 m
Nadzemné vedenie NN (vetva E) - dĺžka trasy	: 395 m
Nadzemné vedenie NN (vetva I) - dĺžka trasy	: 18 m
Počet podperných bodov	: 16 ks

Úsek A/3 Trafostanica: nová DTS (321/ts/suchan ohrada) montáž: V bode B na označenom mieste v trase jestvujúcej NNS (body C až D) je umiestnená na pozemku par. č. CKN 1105/1 (parcela registra „E“ 1111/3, orná pôda) vo vzdialenosti 19,7 m kolmo od osi štátnej cesty č. III/2605 nová jednotľpová trafostanica do 400 kVA, koncová s názvom 321/ts/suchan_ohrada. Priestor pre manipuláciu počas prevádzky (2 m na každú stranu od stĺpa) predstavuje celkovú plochu 16 m². Prístup kolesovej techniky je z jestvujúceho zjazdu zo štátnej cesty č. III/2605 (160m).

Základné údaje trafostanice:

Transformátor: distribučný olejový hermetizovaný typ TOHn 100 kVA; trojfázový

Menovité vstupné (primárne) napätie	: 22 kV
Menovité výstupné (sekundárne) napätie	: 0,4 kV
Frekvencia	: 50 HZ
Menovitý výkon	: 100 kVA

Úsek A/4 NN vedenie 321/ts/suchan lazy.pd/3-lit.lazy, P.B.č. 71+suchan lazy demontáž:

V úsekoch bodov C (na pozemku par. č. CKN 1008/7) až B (pozemok par. č. CKN 1105/1 /parcela registra „E“ 1111/3/), ako aj bodov D (pozemok par. č. CKN 1107/1 /parcela registra „E“ 1114/1/) až E (pozemok par. č. CKN 960/2) bola demontovaná jestvujúca VNV v Úseku A/1 a jestvujúca NNS v Úseku A/4.

Úsek A/5 NN vedenie suchan ohrada montáž, kde sa na jestvujúcej trase NNS v bodoch B až C, B až D, B až E, postavili nové PB a našponovalo sa izolované vzdušné vedenie (ďalej len „IVV“). V bode F (pozemok par. č. CKN 1105/1) sa na jestvujúcom PB sieť rozdelila a vetvy sa preistili cez VRIS1.1. V bode I (pozemok par. č. CKN 1610) sa na jestvujúcom PB č. I11 rozdelená sieť preistila cez VRIS1.1. Podperné body sa podoprením vykotvili (staré strhnuté lanové kotvy sa demontovali).

Po ukončení prác na stavbe boli všetky pozemky, dotknuté touto stavbou, upravené do pôvodného stavu.

Pre užívanie stavby stavebný úrad stanovuje podľa § 82 ods. 2 a 3 stavebného zákona a podľa § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, nasledovné podmienky:

- 1) Stavba môže byť užívaná len v zmysle tohto rozhodnutia a v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní.
- 2) Užívateľ stavby je povinný túto po dobu užívania udržiavať formou riadnej údržby v užívateľnom stave.
- 3) Užívateľ stavby je povinný po dobu užívania, stavbu užívať tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb ich zdravia a škodám na majetku.
- 4) Užívateľ stavby je povinný archivovať všetky doklady o stavbe po dobu užívania a prípadné zmeny ohlásiť príslušnému stavebnému úradu.
- 5) Užívateľ stavby je povinný zabezpečovať pravidelné vykonávanie revízií elektrických zariadení podľa Prílohy č. 8 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, plynových zariadení podľa Prílohy č. 10 citovanej vyhlášky, ako aj noriem STN 33 1500 a STN EN 62305-3.

V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní bez zmien. Novovybudovaná trasa nadzemného vedenia VN, stĺpovej trafostanice a nadzemného vedenia NN je zaznamenaná v porealizačnom Geodetickom zameraní č. 36 639 231 – 43/22, vypracovanom v auguste 2022. Porealizačné zameranie vyhotovil G.P.S. ZVOLEN spol. s r. o..

Odôvodnenie

Stavba „SW: 13947 VK – Sucháň Ohrada: Zaústenie DTS“, pozostávajúca z niekoľkých úsekov a to Úsek A/1 VN vedenie vzdušné č. 321/usek/471 montáž, Úsek A/2 VN prípojka pre novú DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž, Úsek A/3 Trafostanica: nová DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž, Úsek A/4 NN vedenie 321/ts/suchan_lazy.pd/3-lit.lazy, P.B.č. 71+suchan lazy demontáž, Úsek A/5 NN vedenie suchan_ohrada montáž, bola umiestnená ako líniová stavba na pozemkoch v katastrálnom území Sucháň Rozhodnutím o umiestnení stavby č. OcÚ 246/2020 (SÚS – 00074/2020) zo dňa 02.08.2021, vydaným Obcou Sucháň, starostkou obce. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.09.2021.

Stavba „SW: 13947 VK – Sucháň Ohrada: Zaústenie DTS“, pozostávajúca z niekoľkých úsekov a to Úsek A/1 VN vedenie vzdušné č. 321/usek/471 montáž, Úsek A/2 VN prípojka pre novú DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž, Úsek A/3 Trafostanica: nová DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž, Úsek A/4 NN vedenie 321/ts/suchan_lazy.pd/3-lit.lazy,

P.B.č. 71+suchan lazy demontáž, Úsek A/5 NN vedenie suchan_ohrada montáž, bola povolená ako líniová stavba na pozemkoch v katastrálnom území Sucháň stavebným povolením č. OcÚ 173/2021 (SÚS - 00039/2021) zo dňa 06.10.2021, vydaným Obcou Sucháň. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2021.

Stavebník SSD, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení Ing. Pavlom Deákom, manažérom internej realizácie VN/NN, Nográdyho 561/10, 960 01 Zvolen podal dňa 19.12.2024 na Obec Sucháň, starostke obce, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „SW: 13947 VK – Sucháň Ohrada: Zaústenie DTS“, pozostávajúcej z niekoľkých úsekov a to Úsek A/1 VN vedenie vzdušné č. 321/usek/471 montáž, Úsek A/2 VN prípojka pre novú DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž, Úsek A/3 Trafostanica: nová DTS (321/ts/suchan_ohrada) montáž, Úsek A/4 NN vedenie 321/ts/suchan_lazy.pd/3-lit.lazy, P.B.č. 71+suchan lazy demontáž, Úsek A/5 NN vedenie suchan_ohrada montáž, ktorá je uskutočnená ako líniová stavba na pozemkoch v katastrálnom území Sucháň.

Stavebný úrad oznámením č. OcÚ 209/2024 (SÚS-00073/2024) zo dňa 14.07.2025 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania. Na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.08.2025. Súčasne ich upozornil na to, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o veľký rozsah účastníkov kolaudačného konania, stavebný úrad v súlade s § 26 Správneho poriadku upovedomil účastníkov kolaudačného konania o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou. Oznámenie o začatí kolaudačného konania č. OcÚ 209/2024 (SÚS-00073/2024) zo dňa 14.07.2025 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce od 15.07.2025 po dobu 15 dní t.j. do 29.07.2025. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Stavebný úrad zverejnil oznámenie o začatí stavebného konania súčasne aj na svojom webovom sídle obce. Stavebný úrad prizval na kolaudačné konanie projektanta a zhotoviteľa, ktorý predmetné stavebné úpravy uskutočnil.

Kolaudačné rozhodnutie bude doručené účastníkom kolaudačného konania obdobným spôsobom, akým bolo oznámené začatie kolaudačného konania.

Stavebný úrad v Sucháni posúdil návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 17 a 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 81 stavebného zákona pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 28.08.2025. Stavebný úrad zistil, že predmetná stavba je uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní bez zmien a je zakreslená v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby - v Porealizačnom zameraní č. 36 639 231-43/22, vypracovanom v auguste 2022. Porealizačné zameranie vyhotovil G.P.S. ZVOLEN spol. s r. o..

Podmienky stanovené v stavebnom povolení stavby boli dodržané. Pri ústnom pojednávaní a hlavne pri miestnom zisťovaní neboli na stavbe zistené nedostatky skutočného realizovania stavby. Skutočné realizovanie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Po ukončení prác na stavbe boli všetky pozemky, dotknuté touto stavbou, upravené do pôvodného stavu.

Obec Sucháň, v zastúpení starostkou obce, vydala potvrdenie o splnení povinnosti náhradnej výsadby drevín podľa rozhodnutia Okresného úradu Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktoré bolo vydané pod č. OU-VK-OSZP-2021/002908-010. Bolo vysadených 8 kusov stromov – druh lipa malolistá – na parcelách CKN 1584, EKN 27/2 a EKN 27/3, v k. ú. Sucháň.

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava vydal v stavebnom konaní stanovisko pod č. SPFS58204/2021/RO-19-2, SPFZ011061/2021 zo dňa 26.01.2021, z ktorého vyplýva súhlas s realizáciou vysokonapäťového vedenia k transformačnej stanici vrátane umiestnenia štyroch podperných bodov VN vedenia na pozemku EKN 1103 (CKN 1105/1), rekonštrukciu nadzemného vedenia NNS a demontážou prebytočného vedenia, za dodržania podmienky, že stavebník najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena na uvedené parcely. Podiely vo vlastníctve SPF na predmetných parcelách v priebehu realizácie stavby prešli do vlastníctva súkromnej osoby dedením.

Vyjadrenia dotknutých orgánov ku kolaudácii stavby:

Okresný úrad Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva, vydal dňa 16.12.2024 vyjadrenie ku kolaudácii pod č. OU-VK-OSZP-2024/009796-002, bez pripomienok.

Okresný úrad Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, vydal dňa 16.07.2025 stanovisko pod č. OU-VK-OSZP-2025/007890-002, z ktorého vyplýva, že orgán ochrany prírody v súčasnosti nie je dotknutým orgánom v kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, vydal dňa 16.07.2025 stanovisko pod č. OU-VK-OSZP-2025/007873-002, z ktorého vyplýva, z ktorého vyplýva súhlas s kolaudáciou stavby.

Okresný úrad Veľký Krtíš, I. Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor, vydal dňa 16.07.2025 vyjadrenie pod č. OU-VK-PLO-2025/007889-002, z ktorého vyplýva súhlas s kolaudáciou stavby.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš vydal záväzné stanovisko pod č. RÚVZVK/HŽP/1172/4397/2024 zo dňa 27.12.2024, z ktorého vyplýva súhlas s kolaudáciou stavby.

V prípade potreby si stavebník nechá overiť právoplatnosť tohto rozhodnutia na Meste Veľký Krtíš.

Správny poplatok v zmysle Položky 62a písm. g) zákona č. 439/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: 250 eur, vyplatený na účet Obce Sucháň.

Poučenie.

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na obec Sucháň. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní.

Mgr. Kristína Beracová
starostka obce

Toto oznámenie rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa § 82 ods. 6 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

Vyvesené dňa:
Pečiatka a podpis
zástupcu obce

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis
zástupcu obce