

# OBEC CHOŇKOVCE

Číslo : 2018/41 – 2018/105

Sobrance, 18.06.2018

Vec : Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Michalovce  
- návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby : **Choňkovce – rozšírenie vodovodu.**

## ROZHODNUTIE

Východoslovenská distribučná a.s. Košice, Mlynská 31, podala dňa 23.05.2018 v obci Choňkovce, žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : Choňkovce – rozšírenie vodovodu, líniová stavba na pozemku parc.č. KN C 856/1, KN E 1071, 1072, 1073, katastrálne územie Koňuš KN E 1245/1, 1245/2, 1241, 1242/1, katastrálne územie Choňkovce.

Starosta obce Choňkovce doručil predmetné podanie na Mestský úrad – spoločný obecný úrad Sobrance, dňa 23.05.2018. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, verejnou vyhláškou dňa 25.05.2018, pod č. 2018/41 – 2018/105.

Obec Choňkovce, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, rozhodol podľa § 39, § 117 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

### **rozhodnutie o umiestnení stavby**

**Choňkovce – rozšírenie vodovodu,  
na pozemku parc.č. KN C KN C 856/1, KN E 1071, 1072, 1073, katastrálne územie Koňuš;  
KN E 1245/1, 1245/2, 1241, 1242/1, katastrálne územie Choňkovce.**

Projekt rieši rozšírenie verejného vodovodu z potrubia HDPE D 90x5,4 mm v dĺžke 441,0 m. Navrhované vodovodné potrubie bude zasobovať časť obce Choňkovce. Na prívodnom potrubí bude vybudovaná armatúrna šachta pre redukcie tlaku a merania spotreby vody. V rámci stavby bude na nový vodovod prepojených 6 ks vodovodných prípojok a 4 ks novovybudovaných prípojok o celkovej dĺžke 60,0 m tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Podľa ust. § 39 ods. 2 stavebného zákona, ust. § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. v spojení s ust. § 47 až 53 stavebného zákona sa pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Investor pri umiestnení a realizácii stavby musí rešpektovať :
  - typ krajiny a okolitú zástavbu
  - minimalizovaný zásah do krajiny.
  - orientáciu voči svetovým stranám.
2. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie stavebník zabezpečí stanoviská správcov všetkých podzemných rozvodov v mieste stavby, ktoré budú vrátane ich ochranných pásiem stavbou dotknuté a projektant ich zohľadní v projektovej dokumentácii v súlade s príslušnými technickými normami a osobitnými zákonmi, najmä STN 736005, zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike, zák.č. 610/2003 Z.z. O elektronických komunikáciach, zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a pod.
3. Investor v ďalšom stupni projektovej dokumentácie musí dodržať podmienky a pripomienky uvedené v stanoviskách a vyjadreniach :
  - OÚ Sobrance, odbor starostlivosti o ŽP ŠVS zo dňa 16.04.2018 pod č.j. OU-SO-OSZP-2018/000268;