


OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

Číslo spisu
OU-LC-OSZP-2024/000097-006

Lučenec
29. 02. 2024



Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)

Popis konania / Účastníci konania

Žiadateľ/stavebník:

Obce Šávoľ, IČO: 00316415
Šávoľ 220
985 41 Šávoľ

v zastúpení Richardom Dóšom, IČO: 53174747, Mikušovská 14, 984 01 Lučenec na základe splnomocnenia zo dňa 2.6.2023, podal dňa 02.11.2023 a do dňa 20.12.2023 doplnil na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného vodoprávneho povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona na líniovú vodnú stavbu „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOĽ; Objekt: Prívodné potrubie vodovodu“ umiestnenú na pozemkoch parcelných čísiel KN-C 608/1, 608/2, 608/3 a KN-E 221, 236, 243, 222, 228/1, 232, 242, 237/1, 230, 224, 226, 225, 223, 240, 235, 239 v katastrálnom území Šávoľ; KN-C 645/3, 178, 591, 608/61, 608/63, 608/64, 608/65, 608/56, 608/57, 608/53, 694, 647 a KN-E 606/18 v katastrálnom území Buzitka. Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne, stavebné konanie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby.

Umiestnenie líniovej vodnej stavby „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOĽ; Objekt: Prívodné potrubie vodovodu“ patrí pod rozhodnutie „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“ na pozemkoch v okrese Lučenec v katastrálnom území Šávoľ a v katastrálnom území Buzitka a bolo povolené územným rozhodnutím Mesta Lučenec č. OVSPÚPaA – 1581/2007 zo dňa 30.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.07.2007. Platnosť predmetného územného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím č. OSP-1967/2010 zo dňa 15.11.2010, rozhodnutím č. SP-5451/2013 zo dňa 09.10.2013, rozhodnutím č. SP-3033/40350/2016 zo dňa 07.07.2016 a rozhodnutím č. MsÚLC/5986/53458/2019 zo dňa 18.12.2019. Mesto Lučenec zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, vydalo dňa 19.06.2023 pod č. MsÚLC/4331/38746/2023 záväzné stanovisko v zmysle § 120 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, kde súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavby „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“ Obec Šávoľ – prívodné potrubie vodovodu špeciálnym stavebným úradom.

Výrok

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe

OU-LC-OSZP-2024/000097-0011013/2024

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) vodného zákona a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom vodoprávnom konaní v súčinnosti so správnym konaním podľa zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podkladov podľa § 73 ods. 5 a 8 vodného zákona takto rozhodol:

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

pre žiadateľa/stavebníka: Obce Šávoľ, IČO: 00316415
adresa: Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ

líniovú vodnú stavbu

„ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOLĽ; Objekt: Prívodné potrubie vodovodu“

na pozemkoch parcelných čísiel KN-C 608/1, 608/2, 608/3 a KN-E 221, 236, 243, 222, 228/1, 232, 242, 237/1, 230, 224, 226, 225, 223, 240, 235, 239 v katastrálnom území Šávoľ; KN-C 645/3, 178, 591, 608/61, 608/63, 608/64, 608/65, 608/56, 608/57, 608/53, 694, 647 a KN-E 606/18 v katastrálnom území Buzitka.

Popis líniovej vodnej stavby:

„ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOLĽ“ bude zabezpečené cez „Prívodné potrubie vodovodu“ napojením sa verejného vodovodu Šávoľ na zostavu armatúr v mernej - armatúrnej šachte („MŠ“), ktorá je v realizácii pre verejný vodovod Buzitka. Ide o spoločnú odbočku PE DN100 zo skupinového vodovodu so spoločnou MŠ o vnútorných rozmeroch 3,10x1,40/1,80 m. Vodomerová zostava pre obec Buzitka sa upraví, vsadí sa na začiatok odbočková tvarovka DN100/50, následne sa vyskladá vodomerová zostava DN50 pre obec Šávoľ:

- a) preložená odbočka DN50/50 so vzorkovacím kohútom I“
- b) TP rúra a FFK koleno
- c) posúvač s kolieskom
- d) preložený ukladňujúci kus pred, vodomer Meistream DN50, preložený ukladňujúci kus za vodomer
- e) montážna vložka
- f) spätná klapka
- g) posúvač s kolieskom
- h) FFR redukcia DN50/100
- i) FFK koleno DN100
- j) TP rúra DN100 prestup potrubia cez stenu šachty, ktorá sa vyhotoví jadrovým vrútaním
- k) tesnenie Link – Seal.

Prívodné potrubie PE100RC bude začínať pri šachte v staničení V1 = 4,00 m, dochádza k nasmerovaniu trasy pozdĺž existujúcich inžinierskych vedení ako aj cesty III. triedy č. 2670, trasa bude križovať skupinový vodovod Prša - Veľké Dravce. V staničení V2 = 104,0 m dôjde k trasovaniu kolmo na cestu III. triedy č. 2670, kde v lomovom bode sa osadí kalník „K1“. Križovanie bude zhotovené riadeným pretláčaním. Vodovodné potrubie bude uložené do cestného telesa do chráničky DN200 dĺžky 12,0 m (D 225 mm SDR17), konce chráničky sa opatria tesniacimi manžetami. Na opačnej strane v staničení V3 = 135,0 m sa trasa späť lomí pozdĺžne s komunikáciou, v lomovom bode sa osadí vzdušník „VZ1“. Trasa je navrhnutá pozdĺž plynovodu a kábla Telekomu. V staničení V4 = 260,0 m bude mierny ohyb potrubia, ďalej v staničení 286,0 m vodovod križuje prístupovú cestu do areálu fotovoltaickej elektrárne. Križovanie bude riešené uložením potrubia vodovodu do chráničky DN200 dĺžky 12 m. Po trase v staničení K2 = 430,0 m sa osadí kalník „K2“, v staničení V5 = 664,0 m sa osadí vzdušník „VZ2“, pomocou tvaroviek – kolien, trasa kopíruje tvar miesta. V staničení 7 = 824,0 m dochádza k lomovému bodu, kde trasa opúšťa koridor inžinierskych vedení a smeruje križom cez pole k VT Suchá. V staničení K3 = 1000,0 m sa osadí kalník „K3“, pred potokom sa v staničení V8=1210,0 m osadí vzdušník „VZ3“. Následne vodovod križuje VT Suchá, navrhuje sa vodovodné potrubie uložiť riadeným, pretláčaním uloženým do chráničky PE DN200 dĺžky 12 m (D 225 mm SDR17), konce chráničky sa opatria tesniacimi manžetami.

Miesta križovania vedenia s VT Suchá musia byť označené dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBAGROVAŤ!“. Na druhej strane VT sa vyvedie odkaľovacie miesto – kalník „K4“ a osadí sa sekčný uzáver („SU“) DN100 v staničení V9 = 1232,0 m. Trasa bude ďalej vedená v súbehu s poľnou cestou a stromoradiím topoľov.

V staničení VZ4 = 1300,0 m sa osadí vzdušník „VZ4“ a v staničení K5 = 1400,0 m sa osadí kalník „K5“. Ďalej v staničení V10 = 1500,0 m sa bude trasa lomiť a smerovať priamo na existujúci vodojem Šávoľ. Trasa prívodného potrubia vodovodu bude ukončená pred vodojemom v staničení VDJ = 1996,0 m prepojením na prírubu DN100 navrhovanej zostavy potrubí a armatúr v budove vodojemu. V najnižších a najvyšších miestach prívodného potrubia budú osadené kalníky „K“ (podzemné hydranty DN80) a automatické vzdušníky „AVZ“ (podzemná zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN80). Objekty na trase budú v extraviláne v teréne chránené proti poškodeniu železobetónovými skružami. V budove vodojemu sa navrhuje nové prívodné potrubie s potrebnými armatúrami nezávislými na elektrickej energii. Existujúce prívodné potrubie/výtlačné zo studne ostáva zachované bezo zmien!

Projektovaná potreba vody prevzatá z prevádzkového poriadku „Verejný vodovod Šávoľ“

Počet obyvateľov 310

Priemerná potreba vody:

Uvažuje sa so spotrebou 145 l/os/deň zníženú o 25 % t.j. 109 liter/osoba/deň - podľa vyhlášky MŽP SR č. 684/2006

Z. z. – v obci nie je vybudovaná kanalizácia;

a) Priemerná denná potreba vody: $Q_p = 1,135$ l/s;

b) Maximálna denná potreba vody: $Q_m = 1,702$ l/s;

c) Maximálna hodinová potreba: $Q_h = 3,064$ l/s;

d) Potreba požiarnej vody pre hasenie: $Q_{pož} = 6,7$ l/s.

Projektovaný ustálený prietok dopĺňania do vodojemu bude $Q = 2,0$ l/s. Dovoľený max. prietok prívodného potrubia vodovodu PE100RC DN100 SDR17 bude $Q = 12,0$ l/s. Tlak v existujúcom skupinovom vodovode je 0,45 MPa, prevýšenie do vodojemu bude $(198,20-234,00) = 35,8$ m – tlak postačuje pre dodávku vody gravitačne.

A. Podmienky stavebného povolenia:

1. Stavebníkom stavby bude Obec Šávoľ, zastúpená starostom obce, Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ, IČO: 00316 415, ktorá bude aj budúcim prevádzkovateľom navrhovanej líniovej vodnej stavby.

2. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

3. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť písomne začatie stavby príslušnému stavebnému úradu, orgánu štátnej vodnej správy.

4. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu na uvedenú stavbu vypracoval Ing. Peter Molnár - autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKSI 5588*12, Daxnerova č. 229/42, 986 01 Fiľakovo vo februári/2023.

5. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu, orgánu ŠVS.

6. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona.

7. Po ukončení stavby je stavebník povinný predložiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy návrh na vydanie koľaudačného rozhodnutia na uvedenie stavby do užívania podľa § 26 ods. 3 vodného zákona a podľa § 79 stavebného zákona.

8. Prípadné preukázané škody vzniknuté v dôsledku realizácie stavby na cudzích nehnuteľnostiach je povinný stavebník nahradiť ich vlastníkom v plnej výške.

9. Realizáciou stavby nesmie byť nadmieru zhoršované životné prostredie.

10. Pri uskutočnení stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení najmä vyhl. č. 147/2013 Z. z. a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

11. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia oddielu 3, II. časti stavebného zákona, ktorá upravuje všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu, vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všetky súvisiace predpisy a príslušné technické normy, najmä STN 736005.

12. Stavebník zodpovedá za to, že zhotoviteľ (dodávateľ) stavby musí pre stavby použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavieb bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri

- používaní, ochrana proti hluku a úspora energie v znení § 47 stavebného zákona. Vhodnosť použitých stavebných výrobkov preukázať v kolaudačnom konaní vyhláseniami ich výrobcov o zhode.
13. Stavebník, zhotoviteľ stavby, iná oprávnená osoba sú povinní v zmysle § 100 ods. 2 stavebného zákona bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbách, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.
 14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu a štátneho vodoochranného dozoru.
 15. Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom stavieb: Stavebník je povinný do 15 dní od skončenia výberového konania písomne oznámiť tunajšiemu úradu názov a sídlo zhotoviteľa stavby, ktorý zabezpečí vedenie stavieb odborne spôsobilým stavbyvedúcim.
 16. Realizáciou stavby nesmú byť znečistené verejné komunikácie, v prípade ich znečistenia je stavebník povinný zabezpečiť ich priebežné čistenie.
 17. Počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať vodný zákon, vyhlášku č. 200/2018 Z. z., a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy. Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 18. Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby udržiavať stavebné a dopravné stroje a mechanizmy v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
 19. Rozpočtový náklad povolovanej líniovej vodnej stavby celkom je 471 318,- €; (t.j.: zákl. = 392 765,- €+ 20 % DPH 78 553,- €).
 20. V zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavbu vhodným spôsobom.
 21. Líniová vodná stavba bude dokončená najneskôr do 30.04.2026.
 22. Vydané povolenie podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona na uskutočnenie predmetnej líniovej vodnej stavby stráca platnosť, ak sa z jej stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
 23. Pásma ochrany verejného vodovodu podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách určí v zmysle § 19 ods. 3 tohto zákona rozhodnutím Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií a to na základe žiadosti vlastníka alebo prevádzkovateľa (správcu) verejného vodovodu len, ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia.
 24. Pred realizáciou vodnej stavby je stavebník povinný podľa potreby aktualizovať vyjadrenia správcov líniovou vodnou stavbou dotknutých inžinierskych sietí a rešpektovať nimi stanovené podmienky.
 25. Pred začatím zemných prác, požiadať správcov stavbami dotknutých inžinierskych sietí o ich vytýčenie a rešpektovať nimi stanovené podmienky.
 26. Pri uskutočňovaní stavieb dodržať požiadavky dotknutých orgánov:

OÚ Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP úsek OH, č. OU-LC-OSZP-2023/007331-002 zo dňa 22.06.2023:

- a) V súlade s ustanovením § 1 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch nekontaminovanú zeminu a iný prirodzený materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný sa nepovažuje za odpad.
- b) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (§ 77 ods. 2 zákona o odpadoch).
- c) V prípade vzniku stavebných odpadov počas realizácie stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a § 77 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu. Viest' evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi.
- d) Pôvodca odpadu je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch povinný podľa § 77 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch zabezpečiť aj zhodnotenie a recykláciu 70 % hmotnosti stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch, pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy. tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04. Uvedený cieľ sa počíta z celkového množstva, ktoré pôvodca vyprodukuje v príslušnom roku zo všetkých jeho stavieb a preukazuje sa v kolaudačnom konaní.

e) Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby sa oddelene zhromažďujú - stavebné odpady, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 prvého bodu vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len vyhláška č. 344/2022 Z. z.), - odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť po splnení podmienok podľa § 5 až 7 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. využité ako vedľajší produkt, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky č. 344/2022 Z. z., - stavebné odpady, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 tretieho bodu vyhlášky č. 344/2022 Z. z..

f) Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby sa nakladá so stavebným odpadom a odpadom z demolácií obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečistenými nebezpečnými látkami takým spôsobom, že nedôjde k znečisteniu ostatných stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu.

g) Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

h) Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom podľa § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.. Povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti.

i) Požiadat' o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona o odpadoch.

Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. stavebník predloží:

zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z..

doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov

doklady, ktoré spĺňajú požiadavky na recyklované stavebné odpady podľa § 17 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch v prípade zhodnotenia stavebných odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktoré je povinný preukazovať jeho prevádzkovateľ

materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu“.

OU Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP úsek OPaK, č. OU-LC-OSZP-2023/007330-002 zo dňa 11.07. 2023:

1. Nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť ešte pred vydaním stavebného povolenia rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 47 ods. 4 písm. a) v nadväznosti na § 47 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny t.j. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m², ktoré nie sú súčasťou tzv. verejnej zelene a ak sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 47 ods. 4 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a výrub sa vykonáva v súvislosti s odstraňovaním invázných nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov.

2. Všetky stavebné a súvisiace činnosti vykonávať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu resp. zničeniu prípadne sa vyskytujúcich drevín. V súvislosti s ochranou drevín rešpektovať normu STN 83 7010 – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Ak sa napriek zabezpečenej ochrane drevín pri stavebných prácach poškodí drevina, je vykonávateľ prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrovanie poškodenej dreviny.

3. Úprava všetkých dotknutých nespevnených plôch bude riešená zarovnaním terénu, jeho zhutnením, doplnením o humusovú vrstvu a zatrávením s následným zabezpečením starostlivosti o trávnik do jeho úspešného založenia.

4. Zabezpečiť v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňajúcu reguláciu rozširovania nepôvodných druhov (Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie šírenia invázných nepôvodných druhov) a sledovanie ich výskytu, veľkosti populácií a spôsobu ich šírenia.

5. Rešpektovať ustanovenia § 35 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa ochrany chráneného živočícha. Za chránené živočíchy sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie. Výnimku zo zakázaných činností môže v odôvodnených prípadoch udeliť MŽP SR.

6. Zabezpečiť, aby počas realizácie výkopových prác nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov ako aj ostatných voľne žijúcich živočíchov. Zabezpečiť zakrytie výkopových rigolov bezodkladne po ich realizácii a osadení potrubia. V prípade, že výkopy ostatnú určitú časť odkryté je potrebné ich zabezpečiť pred vniknutím resp. uviaznutím chránených živočíchov najmä obojživelníkov a plazov, ale aj ostatných voľne žijúcich živočíchov vhodnými prostriedkami ako napr. fóliovými zábranami a pod..

7. Pri zistení náhodného výskytu chránených živočíchov počas realizačných prác je potrebné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ŠOP SR, Správe CHKO Cerová vrchovina so sídlom Železničná ulica č. 31, 979 01 Rimavská Sobota (tel. č. 047/563 49 47, E-mail: schkocv@sopsr.sk) a následne postupovať podľa ich stanoviska.
8. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov a súvisiacich právnych predpisov.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, č. 202309-SP-0169-1 zo dňa 16.10.2023:

1. V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z. z. § 43.
Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytyčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytyčí určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytyčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.
 2. Všeobecné podmienky:
 - 2.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !
 - 2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 - 2.3 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 - 2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - 2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
 - 2.6 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
- SPP – Distribúcia, a. s., Bratislava, č. TD/NS/0547/2023/SI zo dňa 12.6.2023:
1. V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia STL –plynovod DN 150, PN 80kPa, Pripojovací plynovod D 32.
 2. Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu (ďalej len „Orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.
 3. Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytyčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.
 4. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP- D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
 5. V záujme predchádzaniu poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
 6. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné

dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€.

7. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

8. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

9. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako NTL) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

10. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

11. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

12. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.

13. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. TKÁČ Peter, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

14. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

15. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

16. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

17. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

18. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenských zariadení môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

19. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005, TPP 90601.

20. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

21. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

22. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

23. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného vodovodu s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie, tak ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01, a pred ich zasypaním – prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D.

- Stavebník je povinný dodržať pri umiestnení vonkajších obvodov vodomerných šácht min. vodorovnú vzd. – 1 m od plynárenského zariadenia – podľa STN 73 6005.

- Dôrazne upozorňujeme stavebníka, projektanta a zhotoviteľa, že toto vyjadrenie určuje povinnosť zabezpečiť pri križovaní a výkopových prácach v ochrannom pásme plynovodu výlučne ručný výkop. Technické riešenie križovania plynovodov a pripojovacích plynovodov pretlakom bez kontrolných sond je možné schváliť len po predložení konkrétneho realizačného projektu na posúdenie.

- SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP-D – p. Igora Prepelicu, č. t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk

POZORNENIE:

a. Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez tohto stanoviska, použiť.

b. Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

c. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

d. Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 11.6.2024, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

e. SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená predmetné stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, č. ORHZ-LCI-2023/000194-002 zo dňa 20.6.2023: ORHaZZ posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 A § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie. S vydaním stavebného povolenia súhlasí bez pripomienok.

Slovak Telekom, a. s. Bratislava, č. 6612325474 zo dňa 20.9.2023:

V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. .

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal predmetnú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.: Vladimír Takáč, vladimir.takac@telekom.sk, +421 47 4332073.

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia .

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle podmienok určených zamestnancom ST, a.s..
- Vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia ne telefónne číslo 0800123777.

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Orange Slovensko, a.s.(Michlovský, s.r.o. Piešťany), č. BB-2146/2023 zo dňa 29.9.2023:

1. Pri realizácii uvedenej stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. V záujmovom území stavby resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
 2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia
 3. Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 - pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
 - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vytyčenej línie trasy na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
 - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 - pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie(zákrytové dosky, fólia, markery)
 - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
 - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
 - pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange. Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušenie právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o TZ.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, závod 04 Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš č. 1977/2023 zo dňa 07.07.2023:

- S vybudovaním prívodného potrubia celkovej dĺžky 1996,0 m, ktoré je navrhnuté z materiálu HD-PE 100RC, DN 100 SDR 17 od skupinového vodovodu Prša – Buzitka - Veľké Dravce do vodojemu Šávoľ – súhlasíme. Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 stavebného zákona). Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a. s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako aj celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavania žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“) nasledovne:
 - 1,8 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
 - 3,0 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
 - V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne:
 - min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;

- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
 - V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácii je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - vysádzať trvalé porasty;
 - umiestňovať skládky;
 - vykonávať terénne úpravy.
 - Pri križovaní vodovodného a kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
 - V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do podzemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácii, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa.
 - Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu alebo kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
 - V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu.
 - V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s..
 - V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.
 - Požadujeme do vodohospodárskeho rozhodnutia zapracovať povinnosť stanovenia vecného bremena pre verejný vodovod vybudovaného v rámci tejto stavby.
- Podmienky realizácie stavby
- Požadujeme zabezpečiť priamu účasť zástupcov našej spoločnosti (StVPS, a. s., Závod 04 LC, RS, VK) pri realizácii, kolaudácii a preberaní stavby.
 - Požadujeme vopred písomne oznámiť prevádzkovateľovi vodovodu (StVPS, a. s., Závod 04 LC, RS, VK) začatie prác.
 - Požadujeme prizvať prevádzkovateľa vodovodu na prevzatie prác výstavbou zakrytých (pri ukladaní a zásype potrubí, tlakových skúškach potrubí a pod.) a ďalších prác v rámci realizácie stavby.
- Zmluvné a obchodno-technické podmienky:
- Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní diela musí byť uzatvorená pred vydaním stavebného povolenia na dielo.
 - Požadujeme pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uzatvoriť so StVPS, a.s. zmluvu podľa § 15 odsek 5 / § 16 odsek 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o úprave práv vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov / verejných kanalizácií.
 - Po ukončení stavebných prác a pred kolaudáciou stavby požadujeme zvolat' samostatné preberacie konanie za účasti zástupcov dodávateľa stavby, vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry (investora) a zástupcov našej spoločnosti.
 - K uzatvoreniu zmluvy o prevádzkovaní s našou spoločnosťou / K prevzatíu stavby do nájmu našou spoločnosťou požadujeme predložiť dokumentáciu stavby v nasledovnom rozsahu:
 1. 2 x územné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie);
 2. 2 x stavebné povolenie s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie);
 3. 2 x kolaudačné rozhodnutie (po kolaudácii stavby) s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie);
 4. 2 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby potvrdenú zhotoviteľom diela + 1 x CD;
 5. 2 x dokumentáciu geodetického zamerania skutočného vyhotovenia diela + 1 x CD;
 6. 2 x prevádzkový poriadok stavby spracovaný v zmysle Vyhlášky č. 55/2004 Z. z. + 1 x CD;
 7. 2 x riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby +1 x CD;
 8. 2 x plán obnovy verejného vodovodu;
 9. 2 x revízne správy vyhradených technických zariadení;
 10. 2 x zápisy o vykonaných tlakových skúškach vodovodu, objektov, nádrží, o vykonaní preplachu potrubia a o skúške funkčnosti signalizačného vodiča;
 11. 2 x rozhodnutie o vyhlásení pásma ochrany verejného vodovodu;
 12. 2 x manipulačný poriadok (ak je zdrojom vody povrchový odber – vodárenská nádrž alebo vodný tok);
 13. 2 x havarijný plán (pre objekty, kde sa používajú a skladujú nebezpečné látky) + 1 x CD;

14. 2 x zoznam napojených odberateľov / producentov;
 15. 2 x povodňový plán zabezpečovacích prác v prípade, že je stavba umiestnená na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, vypracovaný v zmysle Zákona č. 7/2010 Z. z. a Vyhlášky č. 261/2010 Z. z.;
 16. doklady osvedčujúce kvalitu použitých materiálov a dodávok t.j. atesty, certifikáty, protokoly, prehlásenia výrobcov, resp. predajcov, o zhode;
 17. fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác;
 18. zápisnicu z odovzdávacieho a preberacieho konania stavby medzi investorom a zhotoviteľom stavby s uvedením termínov záručnej doby jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov;
 19. doklady o odstránení prípadných vád a nedorobkov uvedených v zápisnici z odovzdávacieho a preberacieho konania;
 20. doklady o zriadení časovo neobmedzeného práva vecného bremena ku všetkým dotknutým pozemkom, na ktorých sa podľa skutočného stavu zameraného geometrickým plánom stavba nachádza (upozorňujeme, že vecné bremeno sa týka aj ochranného pásma VV / VK a prislúchajúcich zariadení v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. a všetkých parciel, ktoré do ochranného pásma VV / VK zasahujú).
- Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k technickému riešeniu stavby, BOZP a OPP súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica č. 5632/2023-102-28 zo dňa 19.6.2023:

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu: „Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Šávoľ – Prívodné potrubie vodovodu“ za podmienok uvedených v tomto stanovisku,
2. Spôsob a miesto napojenia na existujúci verejný vodovod odsúhlasuje Prevádzkovateľ vodárenskej infraštruktúry - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. B. Bystrica - závod 04 Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš so sídlom Komenského 4,984 53 Lučenec. Prevádzkovateľ zároveň dáva súhlas na bilančnú potrebu na množstvo vôd udanej v doručenej projektovej dokumentácii..
3. Investor musí mať najneskôr k stavebnému konaniu ošetrené zmluvné vzťahy s našou spoločnosťou. Upozorňujeme, že prípojky a zariadenie požiarnej ochrany nie sú podľa zákona 442/2002 Z. z. súčasťou verejného vodovodu a nebudú súčasťou infraštruktúry prevedenej do majetku StVS, a.s., Banská Bystrica. V prípade záujmu o odovzdanie predmetnej vodárenskej infraštruktúry, požadujeme aby boli pri návrhu a realizácii stavby dodržané Technické štandardy našej spoločnosti zverejnené na internetovej stránke StVS. V opačnom prípade si vyhradujeme právo neprebrať ponúkanú vodárenskú infraštruktúru do nášho majetku. V prípade, pokiaľ vodárenská infraštruktúra ostane v majetku investora, je investor povinný uzavrieť so StVS, a.s., Banská Bystrica zmluvu podľa § 15 zákona č. 442/2002 Z. z..
4. V zmysle § 46 Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania technickej dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica, č. CS SVP OZ BB 470/2023/20-3202 zo dňa 14.06.2023:

Na trase rozvodu vody dôjde ku križovaniu upraveného vodohospodársky významného vodných tokov Suchá (IDENTIF: 4-24-0-1399) v správe SVP, a.s., odštepny závod, Banská Bystrica v r. km 6,150; v k. ú Buzitka na parcele KNC 694 - pozemok je v správe SVP, š.p.. Križovanie bude zrealizované pretláčaním a potrubie bude uložené v chráničke PE DN200 v dĺžke 16,000 m v hĺbke min. 1,200 m.

1. upozorňujeme investora, že počas povodňových prietokov môže dochádzať k zaplavovaniu priľahlého územia, a tým aj objektov v ňom situovaných. V tejto súvislosti uvádzame, že SVP, š.p. Povodie Hrona, odštepny závod nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), t.j. aj zaliatím územia vybrežením vody z koryta vodného toku. Prípadné škody vzniknuté na stavbách a zariadeniach vybudovaných na pozemkoch investora bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať ich majiteľ,
2. v zmysle § 49 ods.2 vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0m od ich brehovej čiary. Tieto pozemky slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní údržby ich koryta, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Ako správca vodných tokov si uplatňujeme právo prístupu k vodnému toku za účelom realizácie opráv, údržieb a vykonávania povodňových zabezpečovacích prác,

3. pri križovaní s vodnými tokmi požadujeme rešpektovať STN 73 6822 – Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi. Križovania požadujeme zrealizovať bezvýkopovou technológiou. Krytie uloženia chráničky musí byť minimálne 1,20 m po najhlbšom dnom dotknutého vodného toku, chráničku nie je prípustné ukladať do prípadného nánosu v koryte vodného toku. Chráničku je potrebné dimenzovať na zaťaženie ťažkou technikou min. do 25 t, aby správca vodného toku mohol pri správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení,
4. štartovaciú a cieľovú jamu pri realizácii križovania vodných tokov podzemným vedením pretláčaním žiadame situovať mimo pobrežné pozemky vodného toku, t.j. v minimálnej odstupovej vzdialenosti 10,0 m od brehovej čiary koryta toku. Podzemné vedenie je potrebné uložiť do chráničky v celej šírke koryta vodného toku vrátane pobrežných pozemkov,
5. miesta križovaní verejného vodovodu s vodnými tokmi musia byť vyznačené dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom „Pozor nebagrovať !”, v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ (užívateľ) podzemného vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu,
6. v rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta dotknutých vodných tokov a ich príľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky a koryto vodného toku Suchá uviesť do pôvodného stavu,
7. stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní križovania.
8. vlastník/prevádzkovateľ vodovodu sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov súvisiacich so správou dotknutého vodného toku v mieste križovaní vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne ich vytýčenie,
9. správcovi vodných tokov žiadame predložiť najneskôr pri preberacom konaní ukončenej stavby výkresy skutočného vyhotovenia aj s vyznačením potrubia vodovodu na pobrežných pozemkoch a v koryte vodného toku Suchá v požadovanom rozsahu odborne spôsobilou osobou (pozdĺžny profil uloženého vodovodu, situácia),
10. ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Začatie a ukončenie stavby, ako aj realizáciu prác žiadame oznámiť zástupcovi SVP, š.p. Povodie Hrona, Prevádzkové stredisko horný Ipeľ Lučenec (0910 875 031, ivan.piliarik@svp.sk),
11. ako správca stavbou dotknutého pozemku v k.ú. Buzitka KN-C číslo 694 v predmetnom území týmto súhlasíme s dočasným vstupom na tento pozemok pre účel realizácie predmetnej stavby. Správca toku si vyhradzuje právo vstupu na tento pozemok,
12. pred vydaním stavebného povolenia je potrebné uzatvoriť so SVP, š.p. zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na príslušné parcely. V súvislosti s kolaudáciou predmetnej stavby bude potrebné uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. Pre tento účel stavebník/investor zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účely majetko - právneho vysporiadania pozemkov,
13. kaly zachytené v kalníkoch by nemali byť vypúšťané priamo do vodného toku, príp. do okolitého terénu, ale mali by byť likvidované (odsedimentovaný podiel) ako odpad v súlade s požiadavkami platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, práce pri odkaľovaní je potrebné vykonávať takým spôsobom, aby nebola druhotne ohrozená kvalita povrchových vôd a okolitého terénu. Vypúšťaním odsedimentovaných vôd nesmie dôjsť k zatápaniu ani podmáčaní dotknutých a okolitých pozemkov,
14. vlastník/prevádzkovateľ vodovodu nie je zbavený prípadnej zodpovednosti vyplývajúcej z ustanovení § 41 a § 42 vodného zákona a tiež povinnosti prípadnej náhrady škôd vzniknutých na cudzom majetku. Jedným zo znakov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd je aj zmena farby vody,
15. pravidelnú kontrolu, údržbu a čistenie vodovodu je potrebné vykonávať podľa schváleného prevádzkového poriadku vodnej stavby zahrňujúceho okrem iného aj konkrétny popis činností a určenie časových intervalov pre ich vykonávanie ako aj postup pre prípad havarijnej situácie. Každé odkaľovanie je potrebné zaznamenávať v prevádzkovom denníku (zaznamenat' dátum aj čas odkaľovania).

Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie cestnej správy, Banská Bystrica, č. 10070/2023/ODDCS-2/30399/2023 zo dňa 15.06.2023:

1. Trasovanie vodovodného potrubia pozdĺž cesty III/2670 žiadame realizovať mimo ochranného pásma cesty, v prípade technických problémov vo výstavbe súhlasíme s možnosťou min. vzdialenosti 1,0 m za vonkajšiu hranu cestného telesa, t.j. min. 1,0 m za vonkajšou hranou odvodňovacej priekopy, resp. min. 1,0 m za spodnú hranu cestného násypu.

2. Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
3. Technickým spracovaním a umiestnením stavby sa nesmie ohroziť cesta III/2670 vo vlastníctve BBSK, najmä narušením odtokových pomerov telesa vozovky, a nesmie byť obmedzená a sťažená údržba cesty, ako aj ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. V prípade, že sa v súvislosti s realizáciou a s užívaním stavby uvedené skutočnosti preukážu, ich odstránenie zabezpečí vlastník stavby na vlastné náklady a nebude si na ich odstránenie nárokovať u vlastníka cesty BBSK.
4. Križovanie cesty III/2670 požadujeme realizovať v zmysle predloženej PD t.j. bez rozkopávkovou metódou – riadeným pretláčaním pod telesom vozovky, v hĺbke minimálne 1,2 m pod niveletou vozovky v oceľovej alebo HDPE chráničke DN200 tak, aby uložená vodovodná prípojka nebránila novej rekonštrukcii cesty a jej podložiu vrátane jej súčastí.
5. Montážne jamy pre riadené pretláčanie požadujeme realizovať taktiež v zmysle predloženej PD, t.j. štartovacie a montážnu jamu vykopať za cestným priekopom, aby ich realizáciou nedošlo k narušeniu podložia cesty a podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky.
6. V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti so zriadením pretláčania a rozkopania pre montážne jamy, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po dobu 60 mesiacov od realizácie pretláčania.
7. Práce na telese vozovky je možné realizovať len na základe povolenia zvláštneho užívania ciest od príslušného cestného správneho orgánu.
8. Príslušným cestným správnym orgánom pre cestu III/2670 je Okresný úrad v Lučenci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
9. Dopravné značenie na ceste III/2670 požadujeme ponechať počas celej doby trvania prác spojených s realizáciou vodovodného potrubia.
10. Za ukončenie prác v dotyku s cestou III/2670 je pre BBSK ako vlastníka ciest považované odovzdanie dotknutého úseku zodpovednému pracovníkovi BBRSC, na základe zápisničného preberacieho protokolu.
11. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce v dotyku s cestou sa považujú za neukončené.
12. Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty.
13. Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami. Stavebník musí pravidelne zabezpečovať čistenie vozovky v prípade znečistenia od vozidiel vychádzajúcich zo stavby.
14. BBSK ako vlastník dotknutej cesty III/2670 si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právom stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
15. V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty, je vlastník prírodného potrubia vodovodu na výzvu vlastníka alebo správcu cesty rešpektovať vykonanú zmenu technického riešenia vjazdu na pozemok a prípojok.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., č. BBRSC/01366/2023 zo dňa 23.6.2023:

1. Realizácia prác v telese ciest III. triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu Lučenec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
2. Trasu viesť min. 2,0 m v kolmej vzdialenosti od vonkajších hrán priepustov, resp. vtokových šácht pred nimi.
3. Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako zvodidlá, rigoly, priepusty, vtokové jamy, ani vtokové rigoly na zvedenie vôd z okolitého terénu do priepustov.
4. Po realizácii vedenia obnoviť a vyčistiť všetky dotknuté cestné zariadenia (odvodňovacie priekopy, vpusty, priepusty, vtokové objekty k priepustom,...), tak, aby boli funkčné.
5. Po vytýčení trasy v teréne pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, a.s. č. t. 0905988380.
6. Ak po vytýčení trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne vznikne nutnosť zmeny, či posunu trasy, požadujeme akúkoľvek zmenu oznámiť a prerokovať so zástupcami BBRSC, a.s..
7. Naše pripomienky a požiadavky požadujeme spracovať do realizačnej dokumentácie zhotoviteľa.
8. Po ukončení stavby požadujeme trasu kanalizácie v lomových bodoch v cestnom telese vyznačiť trvalým značením. Trasu označiť oceľovými označníkmi. Označníky budú umiestnené mimo vozovky.
9. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne požadujeme odovzdať požadované podklady na CD- nosiči.

Technické podmienky realizácie križovania cesty bezvýkopovou technológiou v zastavanom území - križovanie riadeným podvrtávaním:

- a. križovanie cesty vykonať bezvýkopovou technológiou s umiestnením kolmo na os cesty v hĺbke min. 1,2 m od povrchu vozovky s uložením v chráničke po celej dĺžke križovania,
- b. čelá chráničiek uzavrieť napr. gumovými manžetami,
- c. štartovacia a cieľová jama pre križovanie musí byť umiestnená mimo koruny cesty t.j. za cestnou priekopou a od vozovky min. 2 m od kraja vonkajších hrán cestného telesa,
- d. montážne jamy zo strany cesty vybaviť pažením na celú výšku,
- e. stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,
- f. V prípade nevydareného pretlaku, túto skutočnosť ihneď oznámiť správcovi cesty BBRSC, a.s. - Ing. arch. Václavíkovej č.t. 0905 988 380, pre určenie technických podmienok rozkopávky vozovky.
- g. zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa ...).

Technické podmienky realizácie rozkopávkou v cestnej priekope:

- a. ryhu vykopať v nevyhnutnej šírke a zabezpečiť výkop proti zosunutiu telesa cesty,
- b. zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa ...) horný okraj vodovodného potrubia musí byť v hĺbke min. 0,70 m pod dnom priekopy,
- c. V mieste križovania potrubia s cestnou priekopou križovanie označiť označníkmi tak, aby netvorili pevnú prekážku v telese cesty,
- d. dodržať spádové pomery v odvodňovacej – cestnej priekope do jestvujúcich priepustov cesty,
- e. Dno a steny cestnej priekopy v úsekoch, kde potrubie bude uložené pod cestnou priekopou, požadujeme priekopu spevniť dlažbou z betónových tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade v dĺžke 5 m na jednu aj na druhú stranu tak aby nebol narušený plynulý odtok povrchovej vody z cestnej priekopy, vedenie musí mať min. krytie 0,7 m pod dnom priekopy; tam, kde realizácia stavby vynúti rozobratie jestvujúcej dláždenej priekopy, treba dláždenie obnoviť v pôvodnom výškovom vedení dna z nepoškodených betónových tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade.

Technické podmienky realizácie rozkopávkou v súbehu s cestou za cestnou priekopou a pozemku susedných vlastníkov:

- ryhu vykopať v nevyhnutnej šírke a zabezpečiť výkop proti zosunutiu telesa cesty
- zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa ...)
- spätný zásyp ryhy vykonať po vrstvách so zhutnením.

Doprava:

- v prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o zvláštne užívanie cesty a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu,
- počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ – ODI v Lučenci, resp. zabezpečí riadenie dopravy odborne spôsobilou osobou,
- práce zorganizovať v úsekoch max. dĺžky 50 m tak, aby zostal voľný jeden jazdný pruh pre striedavé obojsmerné vedenie cestnej premávky; premávku musí usmerňovať na to spôsobilá osoba,
- počas realizácie stavby - do odovzdania úsekov ciest preberacím protokolom správcovi cesty, za bezpečnosť na cestách zodpovedá zhotoviteľ stavby.

Všeobecné podmienky:

- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- výkopové práce v blízkosti vedení inžinierskych sietí realizovať ručne,
- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie a jej vybavenia (odvodňovacie zariadenia, priepusty, DZ, zvodidlá,..),
- pri znečistení vozovky je nutné okamžite zabezpečiť jej očistenie na náklady zhotoviteľa,
- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
- začatie a ukončenie prác musí byť písomne (aj mailom na anna.vaclavikova@bbrsc.sk) nahlásené min. 5 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., Banská Bystrica
- začatie prác na jednotlivých úsekoch ciest ohlásiť správcovi cesty a o prevzatí cesty spísať odovzdávací protokol na účely staveniska,

- žiadame prizývať oprávnené osoby BBRSC, a.s. Banská Bystrica na kontrolné dni počas výstavby (Ing. arch. Anna Václavíková),
 - po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do požadovaného stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 10 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. Banská Bystrica. Do odovzdania uvedených úsekov ciest za všetky škody spôsobené vlastníčkovi a správcovi cesty ako aj tretím osobám znáša investor stavby,
 - na zrealizovaný zásah do cestného telesa a následnú úpravu cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác, a v prípade viditeľného poklesu vozovky v trase rýhy po uložení potrubia, opravu vykonať aj mimo tejto záručnej doby,
 - v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správneému orgánu a správcovi cesty,
 - pri realizácii stavebných prác v plnej miere žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
 - stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 - V prípade, že pri správe a údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca vedenia, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.
- V prípade, že si záujmy vlastníka cesty vyžadujú v budúcnosti pri nejakých jeho záujmoch prekládku rozvodu vody, vlastník vedenia toto vykoná na vlastné náklady na základe výzvy vlastníka cesty.
- BBRSC, a. s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

Slovenský pozemkový fond, č. SPFS 102029/2023/740/007; SPFZ 208256/2023 zo dňa 23.11.2023:

1. Stavebník bude mať na dotknuté pozemky SR/NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného uloženia stavby,
2. Stavebník požiada o zriadenie vecného bremena bezodkladne po realizácii stavby, k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a kópiu stanoviska SPF,
3. K realizácii stavby je potrebné stanovisko užívateľov pozemkov SR/NV – KLAS, s.r.o. Lučenec, M-MARKET AGRO, s.r.o.,
4. Po dokončení stavby budú pozemky SR/NV upravené do takého stavu, aby mohli byť využívané na doterajší účel, v prípade spôsobenia škôd ich žiadateľ odstráni na svoje náklady,
5. Stanovisko SPF neopravňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemkoch SR/NV, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, ani k vybudovaniu komunikácie na pozemkoch SR/NV,
6. Všetky náklady, ktoré stavebník v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, č. KPUBB-2023/16235-2/84002/BRE zo dňa 23.10.2023:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom súhlasí so zámerom investora: Obec Šávoľ, Šávoľ č. 220, 985 41 Šávoľ realizovať líniovú vodnú stavbu „Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Šávoľ – prírodné potrubie vodovodu“ a určuje nasledovné podmienky:

a) Vo výkope líniovej stavby „Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Šávoľ – prírodné potrubie vodovodu“ v úseku situovanom v k. ú. Buzitka (parc. č. KN-C 645/3, 178, 608/61, 608/63, 608/64, 608/65, 608/56, 608/57, 608/53, 1-606/18), vykonať archeologický výskum,

b) Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

KPÚ Banská Bystrica začne samostatné konanie vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako opatrenie na záchranu archeologických nálezov na vyššie uvedenom úseku predmetnej líniovej stavby.

KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona, posúdil zámer realizácie stavby „Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Šávoľ – prírodné potrubie vodovodu“, k. ú. Buzitka a Šávoľ, z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a záujmov chránených pamiatkovým zákonom a súhlasí tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

B. Majetkovoprávne záležitosti:

Povoľovaná líniová vodná stavba „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOL; Objekt: Prívodné potrubie vodovodu“ bude realizovaná pre Obec Šávoľ na pozemkoch parcelných čísiel KN-C 608/1, 608/2, 608/3 a KN-E 221, 236, 243, 222, 228/1, 232, 242, 237/1, 230, 224, 226, 225, 223, 240, 235, 239 v katastrálnom území Šávoľ; KN-C 645/3, 178, 591, 608/61, 608/63, 608/64, 608/65, 608/56, 608/57, 608/53, 694, 647 a KN-E 606/18 v katastrálnom území Buzitka. Obec Šávoľ ako stavebník (investor) je povinná preukázať opodstatnené právo ku všetkým stavbou dotknutých pozemkom v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona, najneskôr ku dňu podania návrhu na vydanie užívacieho, kolaudačného povolenia na líniovú vodnú stavbu „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOL; Objekt: Prívodné potrubie vodovodu“.

C. Všeobecné ustanovenia:

Prevádzkovateľom predmetnej, dokončenej líniovej, vodnej stavby bude Obec Šávoľ, Šávoľ č. 220, 985 41 Šávoľ IČO: 00 316 415.

K začatiu kolaudačného vodoprávneho konania predložiť vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok líniovej vodnej stavby „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOL; Objekt: Prívodné potrubie vodovodu“.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia líniovej, vodnej stavby „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOL; Objekt: Prívodné potrubie vodovodu“, ktorú vypracoval Ing. Peter Molnár - autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKSI 5588*I2, Daxnerova č. 229/42, 986 01 Fiľakovo vo februári/2023.

Stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“), vlastníkom verejných vodovodov môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Stavebník ako budúci vlastník navrhovaného verejného vodovodu Obec Šávoľ, IČO: 00 316 415, Šávoľ č. 220, 985 41 Šávoľ, môže prevádzkovať verejný vodovod, v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. len v prípade, ak spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 Z. z. a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“), inak je povinný zabezpečiť prevádzkovateľa v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z..

Zároveň stavebník, ako budúci vlastník navrhovaného verejného vodovodu podľa § 15 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. upraví svoje vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve tak, aby sa zabezpečilo kvalitné a plynulé prevádzkovanie verejného vodovodu. Ak nedôjde k písomnej zmluve, rozhodne o úprave vzájomných práv a povinností medzi nimi príslušný súd.

Námiety účastníkov konania neboli podané.

Odôvodnenie

Obce Šávoľ, IČO: 00316415, Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ v zastúpení Richardom Dóšom, IČO: 53174747, Mikušovská 14, 984 01 Lučenec na základe splnomocnenia zo dňa 2.6.2023, podala dňa 02.11.2023 a do dňa 20.12.2023 doplnila na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného vodoprávneho povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona na líniovú vodnú stavbu „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOL; Objekt: Prívodné potrubie vodovodu“ umiestnenú na pozemkoch parcelných čísiel KN-C 608/1, 608/2, 608/3 a KN-E 221, 236, 243, 222, 228/1, 232, 242, 237/1, 230, 224, 226, 225, 223, 240, 235, 239 v katastrálnom území Šávoľ; KN-C 645/3, 178, 591, 608/61, 608/63, 608/64, 608/65, 608/56, 608/57, 608/53, 694, 647 a KN-E 606/18 v katastrálnom území Buzitka. Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne, stavebné konanie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby.

Umiestnenie líniovej vodnej stavby „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOL; Objekt: Prívodné potrubie vodovodu“ patrí pod rozhodnutie „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“ na pozemkoch v okrese Lučenec v katastrálnom území Šávoľ a v katastrálnom území Buzitka a bolo povolené územným rozhodnutím Mesta Lučenec č. OVSPÚPa – 1581/2007 zo dňa 30.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.07.2007. Platnosť predmetného územného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím č. OSP-1967/2010 zo dňa 15.11.2010, rozhodnutím č. SP-5451/2013 zo dňa 09.10.2013, rozhodnutím č. SP-3033/40350/2016 zo dňa 07.07.2016 a rozhodnutím č. MsÚLC/5986/53458/2019 zo dňa 18.12.2019. Mesto Lučenec zastúpené primátorkou

mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, vydalo dňa 19.06.2023 pod č. MsÚLC/4331/38746/2023 záväzné stanovisko v zmysle § 120 a § 140b stavebného zákona, kde súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavby „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“ Obec Šávoľ – prírodné potrubie vodovodu špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) vodného zákona a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona listom č. OU-LC-OSZP-2024/000097-003 zo dňa 05.02.2024 upovedomil všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí stavebného vodoprávneho konania a podľa § 73 ods. 5 vodného zákona v súčinnosti s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože žiadosť s predloženou projektovou dokumentáciou a prílohami poskytuje dostatočné podklady na jej posúdenie a vydanie povolenia.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr do 24.02.2024, inak k nim nebude prihliadnuté. V stanovenom termíne neboli uplatnené žiadne pripomienky alebo námietky.

Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy po preskúmaní podkladov pre vydanie povolenia z hľadísk uvedených v § 26 vodného zákona a v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) navrhovanej líniovej vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti účastníkov konania. Predmetná líniová vodná stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené v oddieli 3, II. časti stavebného zákona. Vzhľadom na tieto skutočnosti orgán štátnej vodnej správy žiadosti stavebníka vyhovel, a tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona líniiovú vodnú stavbu povolil za rešpektovania podmienok uvedených v tomto rozhodnutí.

K žiadosti o vydanie stavebného, vodoprávneho povolenia boli predložené a doplnené nasledovné podklady:

1. Územné rozhodnutie Mesta Lučenec č. OVSPÚPaA – 1581/2007 zo dňa 30.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.07.2007
2. Rozhodnutie Mesta Lučenec č. MsÚLC/5986/53458/2019 zo dňa 18.12.2019
3. Záväzné stanovisko Mesta Lučenec č. MsÚLC/4331/38746/2023 zo dňa 19.06.2023 v zmysle § 120 a § 140 stavebného zákona
4. Splnomocnenie Richard Dóša, IČO: 53174747, Mikušovská 14, 984 01 Lučenec zo dňa 2.6.2023
5. SKSI Autorizačné osvedčenie Ing. Peter Molnár pod reg. číslom 5588*I2 ako autorizovaný stavebný inžinier a prehlásenie hlavného projektanta zo dňa 28.08.2023
6. Vyjadrenie OÚ Lučenec, OSZP, úsek OH č. OU-LC-OSZP-2023/007331-002 zo dňa 22.06.2023
7. Vyjadrenie OÚ Lučenec, OSZP, úsek OPaK č. OU-LC-OSZP- 2023/007330- 002 zo dňa 11.07. 2023
8. Vyjadrenie OÚ Lučenec, OSZP, úsek ŠVS č. OU-LC-OSZP-2023/007767-002 zo dňa 07.08.2023
9. Vyjadrenie Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, č. 202309-SP-0169-1 zo dňa 16.10.2023
10. Vyjadrenie SPP-Distribúcia, a. s., Bratislava č. TD/NS/0547/2023/SI zo dňa 12.6.2023
11. Stanovisko OR HaZZ v Lučenci č. ORHZ-LC1-2023/000194-002 zo dňa 20.6.2023
12. Vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 6612325474 zo dňa 20.09.2023
13. Vyjadrenie Orange Slovensko, a.s. (Michlovský, spol. s r.o. Piešťany), č. BB-2146/2023 zo dňa 29.9.2023
14. Vyjadrenie StVPS, a.s., Banská Bystrica, závod 04 Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš č. 1977/2023 zo dňa 07.07.2023
15. Vyjadrenie StVS, a. s., Banská Bystrica č. 5632/2023-102-28 zo dňa 19.06.2023
16. Vyjadrenie SVP, š.p., Povodie Hrona, OZ, Banská Bystrica, č. CS SVP OZ BB 470/2023/20-3202 zo dňa 14.06.2023
17. Stanovisko BBSK, ODDSC, Banská Bystrica, č. 10070/2023/ODDSC-2/30399/2023 zo dňa 15.06.2023
18. Vyjadrenie BBRSC, a.s., stredisko Lučenec č. BBRSC/01366/2023 zo dňa 23.6.2023
19. Stanovisko SPF Bratislava č. SPFS 102029/2023/740/007; SPFZ 208256/2023 zo dňa 23.11.2023
20. Záväzné stanovisko KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2023/16235-2/84002/BRE zo dňa 23.10.2023
21. 3 x projektová dokumentácia na povoloVANÚ líniiovú vodnú stavbu „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOĽ; Objekt: Prírodné potrubie vodovodu“.

Obce v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú oslobodené od poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky č. 26, 984 36 Lučenec. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Príloha pre stavebníka:

2x projektová dokumentácia líniovej vodnej stavby „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOL“; Objekt: Prívodné potrubie vodovodu“ overená špeciálnym stavebným úradom (orgánom štátnej vodnej správy) v stavebnom vodoprávnom konaní.

Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu, v obci Šávoľ a v obci Buzitka spôsobom v mieste obvyklým a na webovom sídle správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Ing. Pavel Adamík
poverený vykonávaním funkcie vedúceho odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10194

Doručuje sa

Obec Šávoľ, Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ, Slovenská republika
Obec Buzitka, Buzitka 126, 985 41 Buzitka, Slovenská republika
Ing. Peter Molnár, Daxnerova 229/42, 986 01 Fil'akovo, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská bystrica, Slovenská republika

Na vedomie

Richard Dóša, Ulica mikušovská 1908/14, 984 01 Lučenec 1
Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec 1
ATTEDA, s.r.o., Daxnerova 229/42, Fil'akovo, Lučenec
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica, Závod 04, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Lučenec, Partizánska cesta 690/5, 974 01 Banská Bystrica
Slovenský vodohospodársky podnik, správa povodia horného Ipľa, Fil'akovská cesta 45, 984 80 Lučenec 1
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta, 974 96 Banská Bystrica 1
OR HaZZ Lučenec, Novomeského 3, Lučenec, 984 03 Lučenec
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava 2
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petöfiho 1, 984 38 Lučenec 1
Okresný úrad Lučenec, OU Lučenec, OSZP - OP a K, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1