

OBEC KVAČANY

Kvačany č. 100, 032 23 Liptovská Sielnica

číslo: MsÚ/ÚR a SP 2017/05991-08/ESar

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 13.12.2017

Navrhovateľ: **Ing. Eubica Ďaďová, Beňovolehotská 2324/49, 026 01 Dolný Kubín – Beňova Lehota** v zastúpení **EUB, s.r.o., (IČO: 44 736 339), Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš**

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „**Kvačany – Dlhá Lúka – preložka VN vedenia Ďaďová**“.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Ing. Eubica Ďaďová, Beňovolehotská 2324/49, 026 01 Dolný Kubín – Beňova Lehota** v zastúpení **EUB, s.r.o., (IČO: 44 736 339), Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš** podal dňa 03.08.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „**Kvačany – Dlhá Lúka – preložka VN vedenia Ďaďová**“, na pozemkoch – **líniová stavba k. ú. Kvačany a Dlhá Lúka**. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Kvačany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa §39, §39a ods.1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„**Kvačany – Dlhá Lúka – preložka VN vedenia Ďaďová**“, na pozemkoch – **líniová stavba k. ú. Kvačany a k. ú. Dlhá Lúka** tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Druh, účel a popis územného rozhodnutia:

Stavba sa nachádza v obci Kvačany, katastrálnom území Kvačany a Dlhá Lúka. Účelom navrhovanej stavby je preložka jedného poľa vzdušného VN vedenia do zemného kábla a osadenie nového úsekového odpojovača.

Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia)

SO 01 – VN vedenie káblové 3x22-NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM

SO 02 – VN vedenie vzdušné

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

- orná pôda, trvalé trávne porasty, zastavané plochy a nádvorcia.

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal **stanovisko** k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok pod č. **OU-LM-PLO-2017/009026-2/IVA** zo dňa **28.07.2017**.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

Polohové a výškové umiestnenie stavby:

- Navrhovaná stavba bude umiestnená v obci Kvačany, v katastrálnom území Dlhá Lúka na pozemkoch parc. č. KN-C 15/1, 15/2, 21/2, 21/8, 22/2, 29 (KN-E 48/10), 365//2, 415, 421 a v katastrálnom území Kvačany na pozemku parc. č. KN-C 916. Dotknuté pozemky zasiahnuté ochranným pásmom nového VNK – KN-C 15/3 a 22/1 k. ú. Dlhá Lúka.

- Preložka jedného poľa VN vzdušného vedenia do zemného kábla sa prevedie VN káblom v dĺžke 84 m z nového VN betónového stĺpa JB 10,5/20 po existujúci VN betónový stĺp DB 10,5/10.

- Súčasťou projektu je osadenie nového úsekového odpojovača na existujúcom VN nadzemnom káblovom vedení na existujúcom VN betónovom stĺpe DB 10,5/6 pre možnosť vypínania nového VN podzemného kábla.

Napojenie na komunikačnú sieť:

- prístup k pozemkom je cez existujúcu miestnu komunikačnú sieť obce Kvačany.

Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

- Križovanie, resp. súběhy s inžinierskymi sieťami budú riešené v zmysle priestorovej normy STN 73 6005 a súvisiacich predpisov.

- Pred samotnou realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.

- V prípade spôsobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osôb túto uhradiť podľa platných právnych predpisov a všetky novo vzniknuté škody uviesť do pôvodného stavu.

- Dodržať príslušné bezpečnostné predpisy, týkajúce sa výkonu takéhoto druhu prác, vrátane zabezpečenia pešieho prístupu k jednotlivým nehnuteľnostiam.

Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

- Dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov.

- V zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej, regulačnej a zabezpečovacej techniky.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

- Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním územného rozhodnutia pre navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
- 1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- 2. Investor musí na požiadanie predložiť doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
- 3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie

Voči vydaniu územného rozhodnutia nemá námietky.

Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje:

- *v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane prírody a krajiny § 47 a § 48 zákona č. 543/2002 Z. z.*
- *pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie*
- *pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným spôsobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému*
- *v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, vody a horninového prostredia*
- *pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia invázných druhov rastlín do okolia*
- *v prípade zavlečenia invázných druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie*
- *po ukončení zemných prác uviesť terén do pôvodného stavu.*

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy

- Z hľadiska vodohospodárskeho s realizáciou navrhovanej stavby **súhlasíme**.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor

- Na dotknutom pozemku v dobe vegetačného kľudu sa pred začatím výkopových prác musí vykonať odhumusovanie s uložením biologickej vrstvy tak, aby nedošlo k jej znehodnoteniu.
- Pri výkope ryhy pre uloženie prípojky na dobu kratšiu ako jeden rok s vrátením PP do pôvodného stavu je potrebné:
- 1. PP použiť len v odsúhlasenom rozsahu podľa spracovaného projektu stavby a zabezpečiť, aby pri použití predmetnej plochy nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých poľnohospodárskych pozemkoch.

- 2. Pri zemných prácach oddelene manipulovať s kultúrnou vrstvou pôdy od ostatnej pôdy a túto použiť na spätné zahumusovanie. Skrytý humusový horizont až do doby jeho použitia uložiť na nezastavanej časti pozemkov parc. č. KN-C 15/1 a ošetrovať tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a odcudzeniu.
PP uviesť do pôvodného stavu do konca decembra 2018. Dodržať spracovanú bilanciu skrývky humusového horizontu PP pre zábery kratšie ako jeden rok na predmetnú stavbu.
- 3. Ohlásiť tunajšiemu úradu ukončenie použitia PP, vrátane jej uvedenia do pôvodného stavu.
- 4. V prípade, že ak by pri realizácii stavby bol nutný trvalý alebo dočasný záber PP (po dobu dlhšiu ako jeden rok) je investor povinný požiadať orgán ochrany PP o konanie podľa § 17 zákona.
- 5. Prípadne poškodenú príahľú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina

Nemá námietky s vykonaním preložky za predpokladu splnenia nasledovných pripomienok:

- 1. Preložku elektroenergetického zariadenia je potrebné vykonať v spolupráci so SSE-D, Sekcia Projektový manažment (PM) v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. § 45 „Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“, v ktorom sa uvádza:
 - 1.1 Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia, alebo zmena jeho trasy.
 - 1.2 Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.
- 2. SSE-D ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V otázke zabezpečenia uvedeného súhlasu je potrebné obrátiť sa na sekciu PM, meno konkrétneho pracovníka bude uvedené pri stanovení technického riešenia. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSE-D nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia.
- 3. Všetky stupne projektovej dokumentácie, vrátane realizačnej, požadujeme predložiť na odsúhlasenie. Počas prípravy projektovej dokumentácie je potrebné preložku po technickej stránke konzultovať s pracovníkom odboru Rozvoj Aktív VN/NN p. Tibor Galas tel. 041/5196682.
- 4. Požadujeme, aby predložená projektová dokumentácia (ďalej PD) bola plne v štandarde SSE-D vrátane digitálneho vyhotovenia. Štandard PD SSE-D je umiestnený na internetovej stránke www.sse-d.sk.
- 5. Požadujeme, aby typy prvkov použitých pri preložke a v projektovej dokumentácii boli v súlade s „Katalógom prvkov a funkčných celkov“, ktorý je tiež umiestnený na internetovej stránke www.sse-d.sk, a aby v situácii boli zakreslené prvky zodpovedajúce skutočnosti.
- 6. Platnosť vyjadrenia od jeho vydania je jeden kalendárny rok. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

- S predloženým projektom **súhlasíme** s týmito pripomienkami:
- 1. V záujmovom území stavby sa nachádza potrubie verejného vodovodu v našej správe. V priloženej situácii zasielame orientačnú trasu verejného vodovodu. Presnú trasu vytýčíme na základe predloženej objednávky. Kontakt: Ing. Danek tel. 0905 997 903.
- 2. Pri realizácii stavby žiadame dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. Križovanie sietí je potrebné realizovať v zmysle STN.
- 3. V prípade, že pri realizácii dôjde k poruchám na potrubíach v našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
- 4. Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí žiadame prizývať zástupcov našej spoločnosti, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt – p. Kováč 0905 850 726.
- 5. Po ukončení výstavby požadujeme pre našu potrebu PD skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. **dôjde do styku** v záujmovom území.

- **Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:**
- 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.
- 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí : Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.
- 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
- 9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- 10. **Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vvyjadrenia>.** Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Bratislava

- V záujmovom území sa **nachádzajú** plynárenské zariadenia v správe SPP-D, a.s. STL plynovody s prípojkami.
- O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení je možné požiadať SPP-D na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP- distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicke, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Banská Bystrica

- S navrhovanou stavbou podľa priloženej projektovej dokumentácie **súhlasí** bez pripomienok.
- V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.

Obec Kvačany

- S umiestnením navrhovanej stavby **súhlasí** za dodržania týchto podmienok:
- stavba bude realizovaná na parcelách podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie,
- stavbu osadiť na pozemkoch podľa ustanovení stavebného zákona,
- stavebník bude rešpektovať podmienky stavebného úradu a ostatných účastníkov konania,
- stavenisko udržiavať v riadnom stave, neznečisťovať verejné, miestne a obecné komunikácie, chodníky a pozemky,
- v prípade znečistenia vyčistiť komunikácie, chodníky a pozemky uvedením do pôvodného stavu v deň znečistenia,
- stavebný odpad umiestniť v súlade so zkomom o odpadoch.

Vyhradenie podrobnejších podkladov, alebo projektovej dokumentácie:

- Pred realizáciou stavby je potrebné vytýčiť podzemné vedenia.
- Ostatné podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sú uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí.

K návrhu sa vyjadrili :

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH zo dňa 21.06.2017, úsek ŠVS zo dňa 19.06.2017, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 26.06.2017; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor zo dňa 28.07.2017; Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 21.07.2017; Orange Slovensko, a.s., Banská Bystrica zo dňa 04.07.2017; Energotel, a.s., Bratislava zo dňa 23.06.2017; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 07.07.2017; LVS, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 26.03.2017; O2 Slovakia s.r.o, Bratislava zo dňa 16.06.2017; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica zo dňa 12.07.2017; SSE – Distribúcia, a.s., Žilina zo dňa 12.05.2017; UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o, Bratislava zo dňa 15.06.2017; obec Kvačany zo dňa 26.07.2017.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- neboli uplatnené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Ing. Eubica Ďaďová, Beňovlehotská 2324/49, 026 01 Dolný Kubín – Beňova Lehota v zastúpení EUB, s.r.o., (IČO: 44 736 339), Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 03.08.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Kvačany –

Dlhá Lúka – preložka VN vedenia Ďaďová“, na pozemkoch – líniová stavba k. ú. Kvačany a k. ú. Dlhá Lúka.

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 16.08.2017 začatie územného konania verejnou vyhláškou známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V priebehu územného konania došlo k novým skutočnostiam a to k novej situácii uloženia VN káblového vedenia a tým aj k novému okruhu účastníkov konania dotknutých predmetnou stavbou. Vzhľadom k uvedenému stavebný úrad vyzval stavebníka na predloženie súhlasov vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou a územné konanie prerušil. Po doplnení podania stavebný úrad opätovne oznámil dňa 10.11.2017 doplnkovým oznámením začatie územného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania verejnou vyhláškou. Zároveň stanovil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené prípadné námietky a pripomienky. V stanovenej lehote neboli správne orgánu od účastníkov konania doručené žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení navrhovanej stavby.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal ho s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v § 43d a 43e stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 453/2000 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a pod.) boli premietnuté, skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby.

Umiestnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja územia a je v súlade so stavebným plánom obce Kvačany a nie je v rozpore s jej záujmami.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. č. 532/2002 Z. z.

Vlastníctvo preukázané výpisom z LV č. 426 k. ú. Dlhá Lúka zo dňa 21.07.2017; výpisom z LV č. 654 k. ú. Dlhá Lúka zo dňa 21.07.2017; výpisom z LV č. 421 k. ú. Dlhá Lúka zo dňa 21.07.2017; výpisom z LV č. 845 k. ú. Dlhá Lúka; výpisom z LV č. 1460 k. ú. Kvačany zo dňa 21.07.2017 z výpisu z katastra nehnuteľností Liptovský Mikuláš; Súhlasom obce Kvačany s realizáciou stavby na pozemkoch obce zo dňa 03.11.2017.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov zaplatený na obci Kvačany:

pol. č. 59 písm. a) ods.2 – 100,00 €

Poučenie :

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na obec Kvačany prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom.



Jozef Grúň
Jozef Grúň
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa:

Grafická príloha overená stavebným úradom (situačný výkres s vyznačeným umiestnením stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia) je neoddeliteľnou prílohou územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kvačany a súčasne zverejnené iným spôsobom, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 19.12.2017

Zvesené dňa:

Zverejnené iným spôsobom:.....

.....
Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa

Účastníkom konania (t.j. vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb a osobám, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) - formou verejnej vyhlášky v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona tak, že toto rozhodnutie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu a na internetovej stránke.

Na vedomie

EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova č. 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Orange Slovensko, a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica



Legenda

- EXIST. VN. NADZEMNÉ VEDENIE
- ZNOVUMONT. VN. NADZEMNÉ VEDENIE
- NOVÉ VN. PODZEMNÉ VEDENIE
- EXIST. STĽP. BETÓNOVÝ VN
- NOVÝ STĽP. BETÓNOVÝ VN
- EXIST. ÚSEKOVÝ ODPŇOVÁČ VN
- NOVÝ ÚSEKOVÝ ODPŇOVÁČ VN
- NOVÉ UZEMNENIE
- NOVÁ VÝSTRAŽNÁ TABUĽKA
- NOVÝ ZVODIČ PREPÁTKA
- OCHRANNE PÁSMO VNK

Hlavný projekt: 22.1V. 80.12.-1T
 Ochrana a súdržnosť: 22.1V. 80.12.-1T

Ing. Jozef Štefánik Ing. Jozef Štefánik Ing. Jozef Štefánik	Ing. Jozef Štefánik Ing. Jozef Štefánik Ing. Jozef Štefánik
Ing. Jozef Štefánik Ing. Jozef Štefánik Ing. Jozef Štefánik	Ing. Jozef Štefánik Ing. Jozef Štefánik Ing. Jozef Štefánik

