

OBEC KVAČANY

Obecný úrad Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica

Číslo: MsÚ/ÚRaSP/2023/3622-4/AGo

V Liptovskom Mikuláši: 31.08.2023

Stavebník:

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení ELSPOL-SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721

Žiadosť o stavebné povolenie stavby:

13991+15332 Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník **Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151** v zastúpení **ELSPOL-SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721** podal dňa **31.03.2023** na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**13991+15332 Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK**“ - **líniová stavba**, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k. ú. **Dlhá Lúka** v intraviláne aj extraviláne obce Kvačany. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Kvačany pod č. MsÚ/ÚRaSP/2023/1120-4/AGo, (2022/3495) zo dňa 10.02.2023.

Obec Kvačany ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka podľa §62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol nasledovne:

Stavba **13991+15332 Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK - líniová stavba**, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k. ú. **Dlhá Lúka** v intraviláne aj extraviláne obce Kvačany, v zmysle situácie spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu tohto rozhodnutia, sa podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Druh, účel povolovanej stavby: Inžinierska stavba – líniová stavba

Popis povolovanej stavby:

Rekonštrukciou trafostanice 211/ts/d.luka_pd sa odstráni nevyhovujúci stav elektrických zariadení a navýši prenosová kapacita. V projektovej dokumentácii pre územné konanie sú navrhnuté moderné prvky s vyššou prenosovou schopnosťou. Rekonštrukciou sa zabezpečí kvalita dodávky elektrickej energie. Rozšírením NN zemnej siete sa vybudujú nové distribučné káblové rozvody pre pripojenie budúcich nových odberateľov elektrickej energie.

Zmenou zapojenia v dotknutých skriniach VRIS sa zmení zásobovanie NN sietí.

Stavba obsahuje jeden stavebný objekt a jeden prevádzkový súbor:

SO 01 – Rozšírenie NNK

PS 01 – Rekonštrukcia TS 211/ts/d.luka_obec.1

Objektová skladba povolovanej stavby:

PS.01 Rekonštrukcia TS 211/ts/d.luka_obec.1

- Výmena TR za 400kVA, 22/0,4kV
- Výmena VN poistiek
- Výmena VN prepojov od poistiek k TR
- Výmena NN technológie R1
- Výmena zvodových rúr a držiakov
- Náter konštrukcie TS
- Oprava betónového základu TS

SO.01 Rozšírenie NNK

- Mont. istiacich skriň PRIS a VRIS, počet spolu 12 ks
- Mont. zemných NN vedení, celková trasa 698 m
- Mont. VN zemnej chráničky D160, celková trasa 335 m
- Mont. NN zemnej chráničky D110, celková trasa 35 m
- Mont. optickej chráničky HDPE 40, celková trasa 698 m
- Pretlak, trasa 14 m

Technické riešenie povolovanej stavby:

Existujúca stožiarová trafostanica 211/ts/d.luka_obec.1 sa vybaví novým transformátorom (ďalej len TR) 22/0,40 kV s výkonom 400 kVA. VN ochrana TR sa zabezpečí VN poistkami IEC-282-1 10/24kV 32 A, ktoré sa vložia do VN poistkových spodkov trafostanice. Nové VN prepoje od existujúcich poistkových spodkov po transformátor TR sa vyhotovia novými samostatne izolovanými vodičmi 3x PAS 1x70 22 kV. Nové NN zvody od TR do NN rozvádzača sa vyhotovia novými samostatnými NN káblami. Na NN strane sa osadí nový 7-vývodový NN rozvádzač RST, ktorý sa umiestni do novej oceľovo-plechovej skrine SVS-V. Nadprúdová spúšť hlavného ističa sa v NN rozvádzači nastaví vzhľadom na výkon TR. Pre transformátor TR 22/0,4 kV s výkonom 400 kVA je požadované nastavenie $I_r=577$ A.

V okolí TS je vytvorená uzemňovacia sústava, na ktorú musia byť prepojené všetky kovové konštrukčné súčasti trafostanice, kostra transformátora a vodič PEN, a taktiež skriňa SVS-V. Kovová konštrukcia priehradovej trafostanice sa ošetrí základným a povrchovým náterom. Betónový základ trafostanice sa očistí, navýši a opraví pre vyhovujúci stav tak, aby sa zamedzilo obtekaniu kovovej konštrukcie priehradového stožiara vodou.

Spôsob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov: - zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda, trvalý trávny porast, vodná plocha.

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:

Vydal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie pod č. OU-LM-PLO1-2023/005957-002 zo dňa 29.03.2023 v stanovisku k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde a v stanovisku č. OU-LM-PLO1-2023/005958-002 zo dňa 29.03.2023, k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. Patrik Mikušiak - ELSPOL-SK, s. r. o., so sídlom Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavbnísku.

- Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a ďalšími podmienkami.

- Po ukončení výkopových prác je potrebné terén viesť do pôvodného stavu

- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, najmä § 43d-i, a príslušné technické normy:

- STN 33 0300 Druhy prostredí pre el. zariadenia, STN 33 2000-1 Zákl. ustanovenia pre el. zariadenia, STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach, STN 35 1120 Trojfázové olejové transformátory, STN 33 3210 Rozvodné zariadenia – spoloč. ustanovenia, STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach, STN 01 0812 - Bezpečnostné upozornenia, STN 34 3104- Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach
- STN 92 0201-1 až 4 Požiarne bezpečnosť stavieb – spoločné ustanovenia
- Vyhl.č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarne bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby, vyhl.č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl.č. 94/2004 Z.z.

- Stavba bude ukončená do: **24 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie.

- **Spôsob uskutočnenia stavby:** dodávateľsky.

- **Zhotoviteľ stavby:** bude určený výberovým konaním . V zmysle ustanovenia § 62 ods. 1, písm. d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania povinný oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť **vytýčenie stavieb fyzickou alebo právnickou osobou** oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom a predložiť na stavebný úrad.

- **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry:**

- stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania ŠSD. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. Na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia;

- Investor je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby, dodávateľa, stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo

a dátum stavebného povolenia;

- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie;
- stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na miestnej komunikácii;
- likvidáciu odpadu riešiť v zmysle zákona o odpadoch, resp. miesto umiestnenia dohodnúť s obecným úradom.

- Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.:

- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe (§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona;
- pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb;
- križovanie sietí realizovať v zmysle príslušných STN;
- v prípade spôsobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osôb je potrebné vzniknuté škody odstrániť, resp. uhradiť podľa platných právnych predpisov;
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností;
- stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby, mimo prístupových komunikácií;
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.

- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov:

Podľa zákona 251/2012 Z. z. § 43:

- ochranné pásmo podzemného káblového vedenia 1kV-110kV vrátane je 1 m po oboch stranách;
- elektrická stanica s vnútorným vyhotovením: ochranné pásmo je vymedzené vzdialenosťou, oplotením alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení;
- VN vedenie vzdušné: 10 m od krajného vodiča v bežnej trase, 7 m od krajného vodiča v lesnom prieseku;
- najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33 3300, čl. 6 34);
- v prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé vzdialenosti zmenšiť až na 10 cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20 cm u vodovodov.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, v stanovisku č. **OU-LM-PLO1-2023/005958-002** zo dňa 29.03.2023 k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer za dodržania nasledovných podmienok:

1/ Pred začatím stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu PP dočasne odnímanej na čas kratší ako 1 rok a to v rozsahu 400 m² v celkovom objeme 130 m³ ornice

tak, ako je uvedené v bilancii skrývky humusového horizontu PP vypracovanej – ELSPOL-SK s.r.o.

2/ Po ukončení použitia PP na nepoľnohospodársky zámer skrývku humusového horizontu spätne použiť a terén uviesť do pôvodného stavu ako bol pred dočasným záberom, podľa návrhu vrátenia PP vypracovaného – ELSPOL-SK s.r.o.

3/ Začatie stavebných prác včas ohlásiť vlastníkom a užívateľom PP a ich vykonávanie realizovať so súhlasom vlastníkov a užívateľov PP.

4/ Ohlásiť tunajšiemu úradu ukončenie použitia PP, vrátane jej uvedenia do pôvodného stavu.

5/ V prípade, že ak by pri realizácii stavby bol nutný trvalý alebo dočasný záber PP /po dobu dlhšiu ako 1 rok/ je investor povinný požiadať orgán ochrany PP o konanie podľa § 17 zákona.

6/ Prípadne poškodenú príahlu PP uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, v stanovisku č. **OU-LM-PLO1-2023/005957-002** zo dňa 29.03.2023 súhlasí so zmenou druhu poľnohospodárskeho pozemku na výmere 9 m² z parcely č. C-KN 1002/1, 1005, 1008/5, 1010/4, 1010/2, 1010/1, 1016, 845, 844 v k. ú. Dlhá Lúka, vedenej v katastri nehnuteľností ako orná pôda a trvalý trávny porast na ostatnú plochu, resp. zastavanú plochu pre stavbu „13991+15332-Kvačany-Dlhá Lúka-Rozšírenie NNK“, za dodržania týchto podmienok:

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o PP, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

2. Vykonať skrývku humózneho horizontu PP do min. hĺbky 25 cm a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti parc. č.KN-C 1002/1, 1005, 1008/5, 1010/4, 1010/2, 1010/1, 1016, 845, 844 v k. ú. Dlhá Lúka.

3. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods.2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku - záhrada na ostatnú plochu, prípadne na zastavanú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu /ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia/ a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.

Umiestnenie stavby je navrhnuté na poľnohospodárskom pozemku parc.č. KN-C 1002/1, 1005, 1008/5, 1010/4, 1010/2, 1010/1, 1016, 845, 844 nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Kvačany, ohraničenom k 1.1.1990.

Rozhodnutie o trvalom odňatí nie je potrebné vydať, nakoľko v zmysle § 17 ods. 2 písm. a/ ide o umiestnenie stožiarov alebo iných objektov nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m².

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva pod č. **OU-LM-OSZP—2022/002303-002** zo dňa **24.01.2022** súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a projektovou dokumentáciou;

2. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch pričom je potrebné uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva, a to uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je požadované vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpady zo staveniska hneď odvážať.

3. Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom s ňou náležite nakladať.
4. V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto zhromažďovať v súlade s § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
5. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny v záväznom stanovisku vydanom pod č. OU-LM-OSZP-2022/002307-004 zo dňa 08.04.2022 má na základe predloženej projektovej dokumentácie a stanoviska S-TANAP z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nasledovné pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia:

- V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa § 47 a 48 zákona o ochrane prírody, záväzné stanovisko nenahrádza súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody.
- Upozorňujeme, že v súlade s § 103 ods. 5 zákona o ochrane prírody, o prípadnom nevyhnutnom výrube drevín je potrebné rozhodnúť v samostatnom konaní ešte pred vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
- Pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným spôsobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému, jestvujúce dreviny je potrebné chrániť pred poškodením a zničením v súlade s normou STN 83710 „Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie“ a zároveň v zmysle arboristického štandardu „Stanovenie ochranných pásiem drevín pri stavebnej činnosti.“
- Trasu sietí viesť v zmysle predošlej podmienky.
- Pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia invázných druhov rastlín do okolia, v prípade identifikovania invázných druhov rastlín na parcelách výstavby vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie.
- Počas realizácie výstavby používať mechanizmy v dobrom technickom stave s cieľom zamedzenia úniku ropných látok do prírodného prostredia.
- V prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, vody a horninového prostredia.
- Po ukončení stavebno-technických prác odstrániť prebytočný stavebný materiál a všetok vzniknutý odpad v súlade s príslušnou legislatívou.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP—2022/002334-002 zo dňa 26.01.2022 uvádza, že z hľadiska ochrany vodných pomerov s realizáciou navrhovanej stavby možno súhlasiť za predpokladu dodržania nasledovnej podmienky:

1. Pôvodný transformátor likvidovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu resp. znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Ružomberok v stanovisku č. CS SVP OZ PN 7989/2022/4 zo dňa 12.12.2022 uvádza nasledovné:

- Pozemok pod vodným tokom je evidovaný na parcele KNE č. 72/2 Druh pozemku - vodné plochy, ktorá je zapísaná na LV č.421 vo vlastníctve Obce Kvačany

- Vodný tok je v záujmovom území upravený v dne a na svahoch betónovými kockami 0,50x0,50x0,50 m. Kapacita úpravy správcovi toku nie je známa, nakoľko úpravu nerealizovala naša organizácia
- Ochranné pásmo drobného vodného toku, v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. vrátane novelizácií a STN 75 2102 siaha do vzdialenosti min. 4,0 m od jestvujúcej brehovej čiary, po oboch stranách toku.
- Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežná vedenie inžinierskych sietí
- Uvedené ochranné pásmo je podľa zákona č. 364/2004, Z.z. a jeho novelizácií, § 49 správca toku oprávnený užívať pri výkone správy vodného toku
- Začiatok a koniec prác nahlásiť min. 7 dní vopred, k prácam na križovaní toku prizvať zástupcu SVP, š. p., stredisko Liptov (0903/806 385) a riadiť sa jeho pokynmi.
- Dodržať normu STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení...“ a križovanie realizovať kolmo na os toku
- NN kábel a optický kábel uložiť do chráničky, ktorá bude po celej dĺžke križovania, ako aj v ochrannom pásme toku. Navrhovanú hĺbku krytia 1.50 m pod dnom toku budeme akceptovať.
- Chránička musí byť dimenzovaná na zaťaženie min. 251, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby toku
- NNK + optický kábel, ktoré budú križovať tok, je potrebné na oboch brehoch vodného toku, mimo ochranného pásma toku, označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“. V prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ káblového vedenia zabezpečí ich neodkladnú obnovu.
- K súbehu NN a optického kábla s vodným tokom nedôjde
- Realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním toku je potrebné uskutočniť v čase znížených prietokov
- Nakoľko budú stavebné práce vykonávané strojne, stavebník je povinný zabrániť znečisteniu vôd vyhovujúcim technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými prostriedkami. V prípade úniku nebezpečných látok do vodného toku o udalosti neodkladne informuje SIŽP a správcu predmetného toku
- Ukladať stavebný materiál v ochrannom pásme toku je zakázané
- Okolie vodného toku a jeho ochranné pásmo je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. Ku kontrole prizvať technika a riadiť sa jeho pokynmi
- V prípade poškodenia existujúceho opevnenia, vykonať nápravu. Ku kontrole prizvať technika
- Po ukončení stavby, žiada správca toku v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zamerať miesto križovania toku a tieto odovzdať v digitálnej forme na Správe povodia horného Váhu Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.
- Projekt skutočného vyhotovenia (v papierovej aj digitálnej forme - dxf, dwg, dgn) požadujeme odovzdať po ukončení stavby technikovi strediska Liptov
- V prípade, že križovanie toku nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie sietí do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať ich prevádzkovateľ

- Pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodných tokoch, vytýči bezodplatne trasovanie NN a optického vedenia v danom záujmovom území
- V prípade, že uložené NN a optické vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav alebo protipovodňovými opatreniami realizovaným na toku alebo ak bude vedenie v kolízii s touto úpravou/opravou alebo bude zasahovať do pozemkov správcu toku, resp. ochranných pásiem, si investor/stavebník NN a optickej siete zabezpečí bezodplatné preloženie podzemného vedenia v požadovanom termíne na vlastné náklady
- Na prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.
- V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania NN a optickej siete dôjde k vzniku škôd na majetku ich prevádzkovateľov z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP, š.p., nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle §49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov

PRETLAK toku:

- Pri križovaní toku budú vstupná a výstupná jama mimo ochranného pásma vodného toku. K ich výkopu a kontrole uloženia chráničky (NN kábel+optický kábel), ako aj k splneniu podmienok tohto vyjadrenia požadujeme prizvať zástupcu SVP š.p., ktorý o kontrole vyhotoví písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených zo strany SVP, š.p.. V takom prípade SVP, š.p., ako správca dotknutého toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľom NN siete a optickej siete pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiacich s jej nesprávnym uložením

V prípade, že v realizačnom projekte dôjde k zmenám, ktoré neboli odsúhlasené, je potrebné zaslať tento pred realizáciou na odsúhlasenie na náš OZ.

Na prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.

V prípade, že nebudú splnené podmienky správcu tokov a povodia, nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní.

Stanovisko správcu toku, nenahrádza stanoviská vlastníkov pozemkov.

Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle §49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku zo dňa **24.01.2022** pod č. **KPUZA-2022/2156-2/6091/FUR** si **uplatnil nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:**

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. pod č. 665/2022/MH zo dňa 02.02.2022 **súhlasí** s predloženým projektom s týmito pripomienkami:

1. V záujmovom území stavby sa nachádza potrubie verejného vodovodu v našej správe. Presnú trasu vytýčime na základe predloženej objednávky. Kontakt:

Ing. Janík, 0917 503 364.

2. Pri realizácii stavby žiadame dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu, t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. Vedenia ako aj všetky stavebné objekty musia byť umiestnené mimo tohto pásma ochrany.
3. Križovanie vedenia s verejným vodovodom žiadame realizovať v zmysle STN.
4. Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí žiadame prizývať zástupcu našej spoločnosti, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt - p. Kováč, tel. č. 0905 850 726.
5. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach v našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
6. Po ukončení výstavby požadujeme pre našu potrebu PD skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik vo vyjadrení zo dňa **20.10.2022** pod č. **4608-2/120/2022** upozorňuje na skutočnosť že:

- na navrhovanej trase rozšírenia NNK sa nachádza detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka;
- v prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 2 880 s orientačným vyznačením odvodňovacieho kanála, plôch drenáže a riešenej stavby. Identifikáciu odvodňovacieho kanála Vám v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š. p. – dislokované pracovisko Prievidza – kontaktná osoba p. Kučera, kontakt: +421 948 104 407, kucera@hmosp.sk;
- krytý kanál žiadame pri návrhu a realizácii stavieb rešpektovať, vrátane ochranného pásma 5 m od osi krytého kanála;
- v prípade poškodenia majetku štátu – odvodňovacieho kanála krytého, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, žiadame jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.

SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b vo vyjadrení pod č. **TD/NS/0084/2022/Pe** zo dňa **02.02.2022** ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **súhlasí** s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského

- zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
 - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
 - vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

žiadne;

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod č. **ORPZ-LM-ODI-24-076/2022** zo dňa **26.10.2022** súhlasí s predloženým projektom na účely územného a stavebného konania pre predmetnú navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

- Pokiaľ bude počas realizácie na komunikáciách obmedzená premávka, alebo sa na nich budú nachádzať pracovné stroje požadujeme spracovať projekt organizácie dopravy dotknutého územia dočasným dopravným značením /vypracovaný odborne spôsobilou osobou v zmysle platných noriem a technických predpisov/, ktorý bude predložený na posúdenie,
- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo verejný záujem.

K povolovanej stavbe sa vyjadрили:

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, v stanovisku č. OU-LM-PLO1-2023/005958-002 zo dňa 29.03.2023
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, v stanovisku č. OU-LM-PLO1-2023/005957-002 zo dňa 29.03.2023
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod č. ORPZ-LM-ODI-24-076/2022 zo dňa 26.10.2022
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-LM-PLO1-2022/002838-002 zo dňa 16.02.2022
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Kollárova 2, pod č. OU-LM-PLO1-2022/002838-002 zo dňa 16.02.2022
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. ORHZ-LM-2022/000562-002 zo dňa 12.07.2022
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Ružomberok v stanovisku č. CS SVP OZ PN 7989/2022/4 zo dňa 12.12.2022
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP—2022/002334-002 zo dňa 26.01.2022

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny v záväznom stanovisku vydanom pod č. OU-LM-OSZP-2022/002307-004 zo dňa 08.04.2022
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva pod č. OU-LM-OSZP—2022/002303-002 zo dňa 24.01.2022
- Okresný úrad starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku zo dňa 24.01.2022 pod č. KPUZA-2022/2156-2/6091/FUR
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. pod č. 665/2022/MH zo dňa 02.02.2022
- SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b vo vyjadrení pod č. TD/NS/0084/2022/Pe zo dňa 02.02.2022
- Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakovská 29, 825 63 Bratislava 211
- MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, IČO: 36 230 537, správca PTZ Orange Slovensko, a.s. pod č. BB – 1946/2022 zo dňa 27.7.2022
- Slovak Telekom, a. s., pod č. vyjadrenia 6612202253 zo dňa 24.01.2022, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Telefónica Slovakia, s. r. o., Ľubica Olšovská, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- Energotel, a. s., vo vyjadrení č. 620220262 zo dňa 24.1.2022, Miletičova 7, 821 08 Bratislava
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – Vacko 041/5192728 zo dňa 13.01.2022.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: - v priebehu konania neboli vznesené námietky účastníkov konania voči vydaniu stavebného povolenia pre povoľovanú stavbu.

Odôvodnenie:

Stavebník Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení ELSPOL-SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721 podal dňa 31.03.2023 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „13991+15332 Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k. ú. Dlhá Lúka v intraviláne aj extraviláne obce Kvačany. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Kvačany pod č. MsÚ/ÚRaSP/2023/1120-4/AGo, (2022/3495) zo dňa 10.02.2023.

Stavebný úrad oznámil formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania líniovej stavby Oznámením pod č. MsÚ/ÚRaSP 2023/3622-3/AGo zo dňa 23.05.2023. Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska z územného konania a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil stavebný úrad od ústneho pojednávania. Účastníkom konania súčasne oznámil, že majú možnosť uplatniť svoje námietky do 7 pracovných dní od zvesenia verejnej vyhlášky, s tým, že na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní sa v zmysle § 61 ods.1) stavebného zákona neprihliada.

Stavebný úrad skúmal, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 ods.1 a 2 stavebného zákona a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stanoviská dotknutých orgánov a obce Kvačany boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Povoľovaná stavba a jej následná realizácia neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja územia a je v súlade s platným územným plánom obce Kvačany, ktorý bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 48/3/2018 dňa 09.03.2018 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce Kvačany č. 01/2018 dňa 09.03.2018.

Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. Uskutočnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. č. 532/2002 Z.z.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzná aj pre právnych nástupcov konania.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Vlastníctvo k povolovanej stavbe bolo preukázané:

- Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. Z-D-2022-001188-00 zo dňa 13.09.2022, č. Z-D-2023-000607-00, Z-D-2023-000608-00 a č. Z-D-2023-000606-00 zo dňa 18.04.2023;
- k stavbou dotknutým pozemkom mimo zastavaného územia nemá navrhovateľ vlastnícke právo. Právo realizovať stavbu na cudzom pozemku mimo zastavaného územia je podľa §139 ods.1) písm.c) zákona 50/7976 Zb VZN - Stavebného zákona zakotvené v zákone 251/2012 Zz o energetike §11 ods.1. písm. f).


Správny poplatok: Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb.v znení neskorších predpisov: - pol.č. 60 písmeno g) do 50 000 eur vrátane = 100.- eur.

Poučenie:

Podľa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na obec Kvačany prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.




Jozef Grúň
starosta obce Kvačany

Príloha pre navrhovateľa:

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Doručuje sa

- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kvačany. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Na vedomie

- Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Obec Kvačany, Obecný úrad Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Správa ciest ŽSK, Závod Liptov 03, Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- OR PZ SR, ODI Liptovský Mikuláš, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš
- Správa ciest žilinského samosprávneho kraja, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
- Hydromelióracie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 21
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
- SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
- LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš - Ondrašová
- MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Zdeno Turoň, UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Oznámené na webovom sídle a CUET dňa: