

OBEC KVAČANY

Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica

Číslo: MsÚ/ÚRaSP/2022/4599-4/AGo

V Liptovskom Mikuláši: 21.10.2022

Stavebník:

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou **SPRE-M**, so sídlom sídlisko **Západ 1053/51, 028 01 Trstená, IČO: 37 669 851**, ktorá je zastúpená **Marekom Michtalíkom**

Žiadosť o stavebné povolenie stavby: **14461 – Kvačany - Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK2 – líniová stavba**

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník **Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151** v zastúpení spoločnosťou **SPRE-M**, so sídlom sídlisko **Západ 1053/51, 028 01 Trstená, IČO: 37 669 851**, ktorá je zastúpená **Marekom Michtalíkom**, podala dňa **30.05.2022** na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**14461 – Kvačany - Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK2**“, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch v extraviláne obce **Kvačany**, k. ú. **Dlhá Lúka**. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Kvačany pod č. MsÚ/ÚR a SP/2021/852-3/AGo zo dňa 19.05.2021.

Obec Kvačany ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka podľa §62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba „**14461 – Kvačany - Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK2**“ – líniová stavba, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch v extraviláne obce **Kvačany**, k. ú. **Dlhá Lúka**, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia, sa podľa § 66 ods.1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Druh, účel povolovanej stavby: Inžinierska stavba – líniová stavba.

Popis povolovanej stavby:

Predmetom stavebného povolenia je stavba „**14461 – Kvačany - Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK2**“, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch v extraviláne obce **Kvačany**, k. ú. **Dlhá Lúka**. Rozšírením existujúcej NN zemnej siete sa zabezpečí dodávka elektrickej energie pre nových odberateľov s minimálnymi stratami výkonu a úbytkami napätia. Do výkopu sa spolu s navrhovaným NN vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE 40.

Technické riešenie povolovanej stavby:

Z existujúcej istiacej skrine PRIS 7 č.46 sa pripojí nový NN zemný kábel (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM, ktorým sa pripojí nová istiacia skriňa 1-PRIS 7.1 č.47. Zapojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jednopólovej schémy zapojenia.

Priebežná skriňa vo vedení musí spĺňať podmienku min. hodnoty uzemnenia $R_z < 15Q$, koncová skriňa vo vedení $R_z < 5Q$. Uzemnenie sa vyhotoví uzemňovacím pásikom FeZn 30x4, ktorý sa uloží do výkopu spolu s navrhovaným NN káblovým vedením.

Nové káblové vedenia sa uložia do chráničky HDPE 90 do káblového lôžka podľa sprievodného výkresu uloženia káblov. Do výkopu sa spolu s NN zemným vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE 40. Nad takto uložený kábel a optickú chráničku sa položí výstražná fólia PVC červenej farby. Uložením kábla do zeme musia byť splnené podmienky priestorového usporiadania vedení, t. j. min. hodnoty súbehu a križovania jednotlivých vedení v zmysle STN 73 6005.

Dĺžka nových vedení:

Celková trasa nových NN vedení káblom (N)AYY-J 3x240+120 je cca 102 m.

Celková trasa novej optickej chráničky HDPE 40 je cca 102 m.

Spôsob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov: - zastavaná plocha a nádvorie.

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF: - nie je potrebný.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Marek Michtalík – SPRE – M Trstená, Sídlisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a ďalšími podmienkami.

- Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu

- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, najmä § 43d-i, a príslušné technické normy:

- STN 33 0300 Druhy prostredí pre el. zariadenia, STN 33 2000-1 Zákl. ustanovenia pre el. zariadenia, STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach, STN 35 1120 Trojfázové olejové transformátory, STN 33 3210 Rozvodné zariadenia – spoloč. ustanovenia, STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach, STN 01 0812 - Bezpečnostné upozornenia, STN 34 3104- Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach
- STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb – spoločné ustanovenia
- Vyhl.č. 94/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby, vyhl.č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl.č. 94/2004 Z.z.

- Stavba bude ukončená do: **24 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie.

- **Spôsob uskutočnenia stavby:** dodávateľsky.

- **Zhotoviteľ stavby:** bude určený výberovým konaním . V zmysle ustanovenia § 62 ods.1, písm. d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania povinný oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť **vytýčenie stavieb fyzickou alebo právnickou osobou** oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom a predložiť na stavebný úrad.

- **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry:**

- stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania ŠSD. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. Na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa odstráni stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia;

- Investor je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby, dodávateľa, stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia;

- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie;

- stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na miestnej komunikácii;

- likvidáciu odpadu riešiť v zmysle zákona o odpadoch, resp. miesto umiestnenia dohodnúť s obecným úradom.

- **Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.:**

- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe (§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona;

- pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb;

- križovanie sietí realizovať v zmysle príslušných STN;

- v prípade spôsobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osôb je potrebné vzniknuté škody odstrániť, resp. uhradiť podľa platných právnych predpisov;

- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností;

- stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby, mimo prístupových komunikácií;

- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.

- **dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov:**

Podľa zákona 251/2012 Z. z. § 43:

-ochranné pásmo podzemného káblového vedenia 1kV-110kV vrátane je 1 m po oboch stranách;

- elektrická stanica s vnútorným vyhotovením: ochranné pásmo je vymedzené vzdialenosťou, oplotením alebo obstanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení;
- VN vedenie vzdušné: 10 m od krajného vodiča v bežnej trase, 7 m od krajného vodiča v lesnom prieseku;
- najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33 3300, čl. 6 34);
- v prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé vzdialenosti zmenšiť až na 10 cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20 cm u vodovodov.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov, organizácií a obce:

Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. **KPUZA-2022/6253-2/21310/FUR** zo dňa **15.03.2022** si uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom;
- zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie v záväznom stanovisku pod č. **OU-LM-OSZP-2022/003870-004** zo dňa **19.04.2022** má na základe predloženej projektovej dokumentácie a stanoviska S-TANAP z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nasledovné pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia:

- V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa § 47 a 48 zákona o ochrane prírody, záväzné stanovisko nenahrádza súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody.
- Upozorňujeme, že v súlade s § 103 ods. 5 zákona o ochrane prírody, o prípadnom nevyhnutnom výrube drevín musí byť rozhodnuté ešte pred vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
- Nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámce vymedzený v predloženej projektovej dokumentácii a to vrátane koordinácie prejazdu mechanizmov.
- Počas realizácie výstavby vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia invázných druhov rastlín do okolia, v prípade identifikovania invázných druhov rastlín na parcelách výstavby vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie.
- Počas realizácie výstavby používať mechanizmy v dobrom technickom stave s cieľom zamedzenia úniku ropných látok do prírodného prostredia.
- V prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, vody a horninového prostredia.
- Pri realizácii zemných prác je potrebné dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality.

- Prebytočnou výkopovou zeminou nezasýpať brehy vodných tokov a mokrad'ové lokality, trvalé trávne porasty. Prípadné dočasné depónia výkopovej zeminu budú situované na pozemku investora.
- Po ukončení stavebno-technických prác investor bezodkladne odstráni všetky mechanizmy, dočasné a prenosné zariadenia a prebytočný stavebný materiál a okolitý terén uvedie do upraveného stavu. Pri zatrávení použiť len miestne druhy tráv a bylín.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH pod č. OU-LM-OSZP-2022/003900-002 zo dňa **04.03.2022** súhlasí s projektovou dokumentáciou a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre predmetnú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou;
2. Odpady zo stavby je nutné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva, a to uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov);
3. Na stavenisku je požadované vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať;
4. Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom s ňou náležite nakladať;
5. V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto zhromažďovať v súlade s § 8 vyhlášky MZP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch;
6. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

K navrhovanej stavbe sa vyjadrili:

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. ORHZ-LM1-102-001/2022 zo dňa 02.03.2022; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia pod č. OU-LM-OKR-2022/001678-027 zo dňa 04.03.2022; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-2022/003870-004 zo dňa 19.04.2022; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-2022/003900-002 zo dňa 04.03.2022; Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina pod č. KPUZA-2022/6253-2/21310/FUR zo dňa 15.03.2022; Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina pod č. 7103130-22-A-0020 zo dňa 28.2.2022; Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. 1448/2022/PŠ zo dňa 08.03.2022; SPP-D, a. s., Bratislava pod č. TD/EX/04978/2022/W zo dňa 29.05.2022; Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469/SK2020273893 pod číslom vyjadrenia 6612216955 zo dňa 29.05.2022.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Stavebník Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou SPRE-M, so sídlom sídlisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená, IČO: 37 669 851, ktorá je zastúpená Marekom Michtalíkom, podala dňa 30.05.2022 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ 14461 – Kvačany - Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK2 “, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch v extraviláne obce Kvačany, k. ú. Dlhá Lúka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Kvačany pod č. MsÚ/ÚR a SP/2021/852-3/AGo zo dňa 19.05.2021.

Stavebný úrad oznámil formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania líniovej stavby oznámením pod č. MsÚ/ÚRaSP 2022/4599-3/AGo zo dňa 20.09.2022. Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil stavebný úrad od ústneho pojednávania. Účastníkom konania súčasne oznámil, že majú možnosť uplatniť svoje námietky do 7 pracovných dní od zvesenia verejnej vyhlášky.

Stavebný úrad skúmal, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzná aj pre právnych nástupcov konania.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Vlastníctvo preukázané:

- k stavbou dotknutým pozemkom mimo zastavaného územia nemá navrhovateľ vlastnícke právo. Právo realizovať stavbu na cudzom pozemku mimo zastavaného územia je podľa §139 ods.1) písm.c) zákona 50/7976 Zb VZN - Stavebného zákona zakotvené v zákone 251/2012 Zz o energetike §11 ods.1. písm. f).

Poplatok: Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov:

- pol.č. 60 písmeno g) do 50 000 eur vrátane = 100,- eur

Poučenie:

Podľa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na obec Kvačany prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.




Jozef Grúň
starosta obce Kvačany

Príloha pre navrhovateľa:

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Doručuje sa

- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pavčina Lehota. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlačí alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Na vedomie

- Obec Kvačany, Obecný úrad Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica
- Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica-Nábřežie
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH - Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica-Nábřežie
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Zdeno Turoň, UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
- LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová
- SPP distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) dňa: