



Obec Horný Lieskov

Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov

Obec Slopná
Obecný úrad č. 159
018 21 Dolný Lieskov

Váš list číslo/zo dňa
114/2023TF-10
zo dňa 17. 03. 2023

Naše číslo
75/2023 – TF-10

Vybavuje/telefón
Michal Gločka/0911 871 831

Horný Lieskov
27. 03. 2023

Vec: O z n á m e n i e k ohláseniu drobnej stavby

Dňa 17. 03. 2023 ste pod č. 75/2023 – TF-10 ohlásili drobnú stavbu - „Fotovoltaické zariadenie LZE ZŠ obec Slopná 10 kW“ na pozemku parc. číslo KN-C 167 (druh zastavaná plocha a nádvorie), katastrálne územie Slopná.

Obec Horný Lieskov zastúpená starostom obce, ako príslušný správny orgán podľa podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že v zmysle § 57 odst. 2 stavebného zákona

nemá námietky

proti uskutočneniu drobnej stavby: „Fotovoltaické zariadenie LZE ZŠ obec Slopná 10 kW“ na pozemku parc. číslo KN-C 167, katastrálne územie Slopná, v rozsahu uvedenom v ohlásení.

Drobná stavba pozostáva:

Projekt, ktorý vypracoval p. Peter Zlatoš (JURAN energy, s. r. o, Ďurďové 69, 018 22 Ďurďové), rieši rozmiestnenie fotovoltaických panelov na streche budovy Základnej školy Slopná č. 96, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 167, k. ú. Slopná.

Dôvodom realizácie stavby je výstavba nového fotovoltaického zdroja elektriny formou ostrovného systému, za účelom ekologickej výroby elektrickej energie zo slnečnej energie, s dodávkou vyrobenej energie do batériového úložiska a vlastnej spotreby a tým zvýšenie energetickej sebestačnosti a úspory elektrickej energie, v rámci vlastnej spotreby objektu a zníženia uhlíkovej stopy CO₂.

Navrhnutý systém fotovoltaického zariadenia má nasledujúce nosné prvky:

- fotovoltaické panely 455 Wp (26 ks),
- konštrukcia,
- istiace a ochranné prvky,
- invertor,
- DC rozvádzač,
- batériové úložisko,
- AC rozvádzač.

Vonkajšie a vnútorné káblové rozvody DC sa vykonajú solár káblami 2x4 (FV panely – rozvádzač DC – invertor – batérie). Káble solár sú odolné proti UV žiareniu, ozónu, teplotným a chemickým vplyvom vonkajšieho prostredia. Káblom CYKY-J sa vykonajú rozvody medzi invertorom a rozvádzačom AC FVZ. Káble budú uložené podľa STN 33 2000-5-52. Káblové rozvody po streche budú prevedené tak, aby nezaťažovali údržbu FV panelov, opravu jednotlivých dielov zariadenia FV systému. Jednotlivé káble budú na koncoch

Telefón
042/4353 260

E-mail
starosta@lieskov.sk

Web
www.lieskov.sk

IČO
00 623 695

a v určených miestach označené štítkami. Rozvádzač AC bude umiestnený na konštrukcii vo vnútri budovy, kde bude umiestnená aj technológia FVZ. Vyrobená elektrická energia z FVZ bude využitá primárne na ohrev TÚV, vykurovanie, osvetlenie a celkové zníženie energetickej náročnosti budovy, prebytky budú výhradne ukladané do batériového úložiska.

Vo fotovoltaickom systéme elektrárne bude na strešných plochách nainštalovaných 26 ks FV panelov o výkone 455 Wp. Celkový výkon vo fotovoltaických paneloch bude predstavovať výkon max. 11,83 kWp. Bude použité batériové úložisko DYNESS TOWER T10 o kapacite 10,66 kWh, ktoré bude pripojené na inverter a bude sa nachádzať v jeho blízkosti (technická miestnosť). Pre prípravu stavby nie je potrebná žiadna demolácia. Pri realizácii stavby nedôjde k výkopovým prácam a nie je teda potrebné zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí prípadne iných podzemných zariadení, ktoré by mohli byť dotknuté pri výstavbe.

Za vedenie uskutočňovania drobnej stavby bude zodpovedný v súlade s ustanovením § 46b stavebného zákona dodávateľ, určený vo výberovom konaní.

Začiatok realizácie stavby: *podľa termínu pridelenia finančných prostriedkov*

Ukončenie realizácie stavby: *podľa termínu pridelenia finančných prostriedkov*

Stavebník Obec Slopná môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do 2 rokov odo dňa doručenia v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Za tento úkon sa podľa zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov správny poplatok obci nevyrubuje.

Upozornenie: Podľa § 57 ods. 5/ stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov a stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné STN a drobnú stavbu vykonať v rozsahu ohlásenia.

Michal Gločka
starosta obce